

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,76	0,27	5,36	6,93	0,39	54,31	0,53	7,70	0,12	0,13	0,01	0,25	0,33	0,02	2,57	0,02	0,71	0,0058	1097
01:00	1,70	0,27	5,73	5,70	0,40	61,88	0,52	7,60	0,61	0,08	0,01	0,27	0,27	0,02	2,91	0,02	0,71	0,0286	1105
01:30	40,66	3,46	8,29	28,06	0,44	59,75	0,55	8,14	1,35	2,05	0,17	0,42	1,42	0,02	3,02	0,03	0,77	0,0681	1123
02:00	2,42	0,30	5,20	9,52	0,39	61,62	0,56	7,69	0,95	0,12	0,01	0,25	0,46	0,02	2,97	0,03	0,73	0,0459	1111
02:30	3,34	0,28	5,36	9,54	0,38	46,11	0,55	7,76	0,90	0,16	0,01	0,26	0,46	0,02	2,24	0,03	0,73	0,0437	1092
03:00	7,05	0,37	6,05	10,47	0,39	63,85	0,56	7,84	0,19	0,34	0,02	0,29	0,50	0,02	3,08	0,03	0,73	0,0092	1094
03:30	1,86	0,27	5,49	8,74	0,38	60,23	0,52	7,67	0,07	0,09	0,01	0,26	0,42	0,02	2,87	0,02	0,72	0,0032	1117
04:00	1,78	0,27	5,23	14,54	0,39	55,55	0,57	7,81	0,12	0,09	0,01	0,26	0,72	0,02	2,75	0,03	0,75	0,0058	1133
04:30	4,84	0,37	6,72	13,89	0,39	52,70	0,58	7,77	0,08	0,23	0,02	0,32	0,67	0,02	2,53	0,03	0,73	0,0036	1086
05:00	4,70	0,28	5,14	11,06	0,35	63,78	0,54	7,77	0,16	0,22	0,01	0,24	0,52	0,02	3,02	0,03	0,72	0,0076	1094
05:30	2,70	0,27	6,53	10,52	0,38	52,55	0,51	7,73	0,06	0,13	0,01	0,30	0,49	0,02	2,45	0,02	0,71	0,0027	1093
06:00	9,89	0,38	6,32	12,04	0,63	59,58	0,48	13,82	0,06	0,45	0,02	0,29	0,55	0,03	2,71	0,02	1,23	0,0026	1105
06:30	5,57	0,22	4,23	7,66	1,35	60,96	0,45	6,27	0,04	0,24	0,01	0,19	0,34	0,06	2,67	0,02	0,53	0,0020	1111
07:00	5,38	0,24	5,13	8,32	1,14	70,30	0,47	7,59	0,15	0,24	0,01	0,23	0,37	0,05	3,15	0,02	0,67	0,0067	1113
07:30	2,91	0,35	5,62	9,86	0,38	54,11	0,48	7,89	0,11	0,14	0,02	0,27	0,48	0,02	2,63	0,02	0,74	0,0056	1116
08:00	1,89	0,26	5,13	5,28	0,37	62,53	0,49	7,71	0,06	0,09	0,01	0,25	0,25	0,02	3,00	0,02	0,72	0,0030	1103
08:30	26,44	0,30	6,02	8,00	0,39	45,71	0,50	7,79	0,08	1,31	0,01	0,30	0,40	0,02	2,26	0,02	0,74	0,0041	1089
09:00	4,57	0,36	5,76	4,47	0,37	62,77	0,54												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.