



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,85	0,31	4,15	34,88	0,46	56,01	0,77	7,74	1,11	0,19	0,02	0,21	1,73	0,02	2,78	0,04	0,76	0,0552	1133
01:00	3,00	0,35	6,38	30,99	0,49	60,66	0,79	7,48	0,73	0,14	0,02	0,31	1,49	0,02	2,91	0,04	0,73	0,0350	1113
01:30	1,97	0,44	7,02	34,71	0,46	58,06	0,79	7,56	0,87	0,09	0,02	0,33	1,64	0,02	2,74	0,04	0,72	0,0411	1099
02:00	1,45	0,33	5,82	28,46	0,44	58,99	0,77	7,59	0,69	0,07	0,02	0,27	1,34	0,02	2,78	0,04	0,72	0,0326	1106
02:30	2,41	0,34	5,26	26,92	0,43	57,72	0,75	7,69	0,70	0,12	0,02	0,25	1,30	0,02	2,78	0,04	0,73	0,0340	1105
03:00	2,95	0,43	4,22	14,56	0,46	59,72	0,84	7,65	0,29	0,14	0,02	0,21	0,71	0,02	2,93	0,04	0,75	0,0141	1132
03:30	3,02	0,35	5,51	13,61	0,48	55,48	0,93	7,39	0,20	0,14	0,02	0,26	0,65	0,02	2,65	0,04	0,73	0,0093	1124
04:00	2,23	0,31	7,72	15,84	0,47	57,00	0,91	7,75	0,17	0,11	0,02	0,39	0,79	0,02	2,84	0,05	0,76	0,0085	1129
04:30	2,67	0,39	4,93	5,60	0,44	62,70	0,91	7,43	0,04	0,13	0,02	0,24	0,27	0,02	3,01	0,04	0,73	0,0020	1099
05:00	2,10	0,30	7,29	23,00	0,46	53,55	0,91	7,62	0,28	0,10	0,01	0,35	1,11	0,02	2,58	0,04	0,73	0,0133	1102
05:30	1,91	0,31	5,40	26,92	0,44	59,37	0,87	7,58	0,53	0,09	0,01	0,25	1,24	0,02	2,74	0,04	0,71	0,0246	1102
06:00	2,09	0,30	4,70	19,16	0,77	58,64	0,87	6,40	0,23	0,09	0,01	0,21	0,86	0,03	2,62	0,04	0,58	0,0101	1102
06:30	2,68	0,38	5,03	20,90	1,70	65,18	0,97	2,91	0,24	0,11	0,02	0,21	0,89	0,07	2,77	0,04	0,25	0,0100	1110
07:00	1,79	0,27	5,48	20,73	1,26	58,45	0,89	3,88	0,38	0,08	0,01	0,24	0,92	0,06	2,61	0,04	0,34	0,0171	1113
07:30	1,45	0,29	5,21	10,07	0,45	64,87	0,77	7,74	0,15	0,07	0,01	0,25	0,48	0,02	3,06	0,04	0,71	0,0070	1124
08:00	1,79	0,41	5,05	9,43	0,46	57,52	0,75	7,76	0,10	0,09	0,02	0,24	0,45	0,02	2,74	0,04	0,72	0,0049	1145
08:30	1,84	0,33	6,43	12,44	0,47	56,88	0,76	7,71	0,13	0,09	0,02	0,31	0,60	0,02	2,76	0,04	0,73	0,0061	1124
09:00	1,81	0,33	5,38	6,30	0,44	61,10	0,75	7,62	0,17	0,09	0,02	0,26	0,30	0,02	2,91	0,04	0,72	0,0081	1118
09:30	2,43	0,41	5,83	12,06	0,40	57,29	0,76	7,71	0,39	0,12	0,02	0,29	0,59	0,02	2,80	0,04	0,73	0,0189	1124
10:00	2,04	0,31	6,38	12,82	0,48	61,31	0,85	7,61	0,59	0,10	0,02	0,31	0,63	0,02	3,02	0,04	0,74	0,0291	1120
10:30	2,55	0,29	5,11	10,10	0,45	47,35	0,88	7,70	0,46	0,12	0,01	0,25	0,49	0,02	2,30	0,04	0,73	0,0222	1098
11:00	2,01	0,37	4,70	5,18	0,48	62,45	0,84	7,66	0,21	0,10	0,02	0,22	0,25	0,02	2,96	0,04	0,70	0,0097	1109
11:30	1,66	0,28	6,08	4,52	0,47	61,72	0,77	7,52	0,06	0,08	0,01	0,29	0,21	0,02	2,93	0,04	0,70	0,0027	1118
12:00	2,14	0,26	6,49	4,85	0,44	53,52	0,79	7,64	0,04	0,10	0,01	0,32	0,24	0,02	2,61	0,04	0,73	0,0019	1127
12:30	3,28	0,27	7,53	3,21	0,45	60,01	0,75	7,68	0,06	0,16	0,01	0,37	0,16	0,02	2,91	0,04	0,72	0,0028	1117
13:00	3,58	0,36	4,02	0,22	0,40	58,95	0,77	7,66	0,26	0,17	0,02	0,19	0,01	0,02	2,83	0,04	0,72	0,0125	1115
13:30	2,48	0,26	4,68	2,03	0,40	56,53	0,78	7,58	0,05	0,12	0,01	0,23	0,10	0,02	2,74	0,04	0,72	0,0023	1127
14:00	2,09	0,27	6,89	3,05	0,49	59,96	0,87	7,27	0,04	0,10	0,01	0,33	0,15	0,02	2,89	0,04	0,71	0,0019	1107
14:30	3,06	0,37	10,36	7,05	0,45	48,13	0,84	7,38	0,05	0,14	0,02	0,49	0,33	0,02	2,25	0,04	0,70	0,0022	1063
15:00	1,68	0,27	5,06	1,94	0,39	62,08	0,70	7,69	0,09	0,08	0,01	0,23	0,09	0,02	2,88	0,03	0,69	0,0040	1080
15:30	2,29	0,26	5,66	6,10	0,39	52,15	0,61	7,89	0,04	0,10	0,01	0,26	0,28	0,02	2,35	0,03	0,68	0,0016	1106
16:00	2,66	0,35	4,48	2,28	0,38	60,19	0,56	7,84	0,04	0,12	0,02	0,21	0,11	0,02	2,78	0,03	0,69	0,0017	1164
16:30	1,73	0,25	4,02	1,40	0,39	59,52	0,63	7,74	0,05	0,08	0,01	0,19	0,06	0,02	2,76	0,03	0,69	0,0021	1164
17:00	2,14	0,26	4,97	3,25	0,41	59,97	0,71	7,57	0,15	0,10	0,01	0,23	0,15	0,02	2,80	0,03	0,70	0,0072	1149
17:30	3,09	0,37	5,31	3,08	0,43	55,26	0,73	7,35	0,09	0,14	0,02	0,24	0,14	0,02	2,53	0,03	0,68	0,0042	1134
18:00	1,94	0,25	5,78	5,06	0,34	59,53	0,75	6,43	0,06	0,09	0,01	0,27	0,24	0,02	2,76	0,03	0,60	0,0028	1125
18:30	2,76	0,24	5,24	5,80	0,06	66,54	0,82	2,89	0,05	0,12	0,01	0,22	0,24	0,00	2,81	0,03	0,25	0,0019	1098
19:00	3,14	0,35	5,52	4,64	0,20	66,13	0,78	4,90	0,07	0,14	0,02	0,24	0,20	0,01	2,92	0,03	0,44	0,0032	1105
19:30	2,10	0,27	5,89	3,08	0,41	56,96	0,68	7,50	0,04	0,10	0,01	0,28	0,15	0,02	2,69	0,03	0,70	0,0018	1103
20:00	2,57	0,27	5,36	2,83	0,42	54,14	0,73	7,52	0,04	0,12	0,01	0,26	0,14	0,02	2,61	0,03	0,72	0,0018	1111
20:30	3,06	0,36	5,64	2,02	0,42	60,51	0,76	7,42	0,05	0,14	0,02	0,27	0,10	0,02	2,86	0,04	0,71	0,0022	1109
21:00	3,26	0,27	5,67	3,71	0,43	56,95	0,82	7,51	0,12	0,16	0,01	0,28	0,18	0,02	2,78	0,04	0,74	0,0057	1132
21:30	2,68	0,29	6,77	4,91	0,45	55,27	0,86	7,53	0,05	0,13	0,01	0,32	0,23	0,02	2,64	0,04	0,72	0,0023	1094
22:00	2,81	0,28	5,16	1,13	0,47	61,01	0,83	7,46	0,05	0,14	0,01	0,25	0,05	0,02	2,94	0,04	0,72	0,0022	1112
22:30	2,42	0,38	5,35	8,46	0,46	54,36	0,83	7,49	0,04	0,11	0,02	0,25	0,40	0,02	2,55	0,04	0,70	0,0018	1094
23:00	3,76	0,28	5,23	4,07	0,46	61,04	0,85	7,68	0,08	0,18	0,01	0,25	0,19	0,02	2,89	0,04	0,72	0,0037	1147
23:30	1,48	0,27	5,27	6,51	0,45	55,78	0,80	7,67	0,08	0,07	0,01	0,25	0,31	0,02	2,64	0,04	0,72	0,0038	1141
00:00	2,12	0,36	6,52	10,10	0,46	62,28	0,77	7,71	0,10	0,10	0,02	0,32	0,49	0,02	3,04	0,04	0,74	0,0051	1131
Min	1,45	0,24	4,02	0,22	0,06	47,35	0,56	2,89	0,04	0,07	0,01	0,19	0,01	0,00	2,25	0,03	0,25	0,0016	1063
Max	3,85	0,44	10,36	34,88	1,70	66,54	0,97	7,89	1,11	0,19	0,02	0,49	1,73	0,07	3,06	0,05	0,76	0,0552	1164
Commentaire	2,42	0,32	5,66	10,42	0,48	58,52	0,79	7,22	0,22	5,49	0,72	12,87	23,67	1,08	132,70	1,80	32,62	0,4987	1117
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.