

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2.05	0.29	8.62	36.07	0.54	71.48	0.77	7.63	0.75	0.10	0.01	0.41	1.71	0.03	3.40	0.04	0.72	0.0358	1112
01:00	2.15	0.27	2.89	1.77	0.47	55.08	0.68	7.74	0.10	0.10	0.01	0.13	0.08	0.02	2.57	0.03	0.70	0.0048	1102
01:30	1.96	0.38	4.61	9.72	0.44	56.10	0.68	7.80	0.04	0.09	0.02	0.21	0.45	0.02	2.61	0.03	0.70	0.0017	1111
02:00	6.61	0.28	6.71	12.34	0.46	56.82	0.64	7.87	0.04	0.31	0.01	0.31	0.58	0.02	2.66	0.03	0.70	0.0020	1111
02:30	10.07	0.28	5.37	12.95	0.44	52.72	0.55	7.92	0.06	0.46	0.01	0.25	0.60	0.02	2.43	0.03	0.69	0.0028	1113
03:00	1.93	0.38	5.27	10.14	0.44	63.85	0.53	7.90	0.16	0.09	0.02	0.25	0.47	0.02	2.98	0.02	0.70	0.0075	1141
03:30	2.56	0.28	5.86	12.47	0.47	57.38	0.59	7.82	0.23	0.12	0.01	0.28	0.59	0.02	2.73	0.03	0.72	0.0108	1146
04:00	5.71	0.30	6.46	22.05	0.45	56.33	0.61	7.93	4.02	0.28	0.01	0.32	1.08	0.02	2.77	0.03	0.75	0.1980	1153
04:30	2.93	0.38	5.30	11.06	0.50	58.57	0.63	7.87	7.80	0.14	0.02	0.26	0.54	0.02	2.87	0.03	0.75	0.3817	1149
05:00	2.12	0.30	6.72	18.45	0.46	59.38	0.70	7.70	4.49	0.10	0.01	0.32	0.89	0.02	2.86	0.03	0.73	0.2165	1122
05:30	1.96	0.30	5.88	18.78	0.45	58.43	0.64	7.68	2.73	0.09	0.01	0.28	0.90	0.02	2.80	0.03	0.72	0.1311	1119
06:00	3.17	0.30	5.82	25.51	0.84	59.09	0.70	6.91	2.86	0.15	0.01	0.28	1.22	0.04	2.82	0.03	0.66	0.1365	1143
06:30	4.33	0.35	4.49	18.85	1.85	63.31	0.64	4.80	2.05	0.20	0.02	0.21	0.88	0.09	2.94	0.03	0.44	0.0953	1129
07:00	3.25	0.28	5.37	12.17	1.50	70.32	0.62	4.81	1.70	0.15	0.01	0.25	0.57	0.07	3.27	0.03	0.45	0.0790	1114
07:30	4.27	0.29	5.61	7.53	0.45	56.79	0.59	7.77	1.16	0.21	0.01	0.28	0.37	0.02	2.82	0.03	0.76	0.0577	1147
08:00	3.06	0.40	6.60	7.21	0.47	57.70	0.62	7.61	0.62	0.15	0.02	0.32	0.35	0.02	2.80	0.03	0.74	0.0301	1121
08:30	2.76	0.29	5.30	6.08	0.47	59.05	0.68	7.67	0.69	0.14	0.01	0.26	0.30	0.02	2.94	0.03	0.75	0.0341	1124
09:00	2.44	0.30	6.52	11.03	0.52	58.80	0.72	7.65	0.71	0.12	0.01	0.32	0.54	0.03	2.86	0.04	0.74	0.0347	1121
09:30	2.96	0.39	5.07	12.18	0.44	55.49	0.73	7.76	0.84	0.15	0.02	0.25	0.61	0.02	2.77	0.04	0.76	0.0420	1125
10:00	2.48	0.30	5.05	11.38	0.48	61.28	0.78	7.66	0.94	0.12	0.01	0.25	0.56	0.02	3.01	0.04	0.75	0.0464	1133
10:30	1.88	0.30	5.51	10.06	0.50	56.39	0.77	7.58	0.89	0.09	0.01	0.27	0.49	0.02	2.75	0.04	0.74	0.0436	1122
11:00	3.38	0.38	5.57	9.62	0.52	58.84	0.81	7.56	0.47	0.17	0.02	0.27	0.47	0.03	2.89	0.04	0.74	0.0232	1130
11:30	2.71	0.29	6.31	10.81	0.50	57.77	0.90	7.55	0.22	0.13	0.01	0.31	0.53	0.02	2.81	0.04	0.74	0.0105	1122
12:00	2.48	0.30	5.50	9.69	0.46	57.97	0.86	7.43	0.14	0.12	0.01	0.26	0.46	0.02	2.77	0.04	0.72	0.0066	1098
12:30	2.76	0.30	9.30	72.19	0.59	89.22	0.82	7.50	2.08	0.13	0.01	0.44	3.43	0.03	4.24	0.04	0.72	0.0985	1116
13:00	2.81	0.35	2.94	6.36	0.50	58.41	0.86	7.54	0.25	0.14	0.02	0.14	0.31	0.02	2.86	0.04	0.74	0.0120	1111
13:30	2.12	0.28	4.94	11.43	0.43	59.83	0.83	7.44	0.04	0.10	0.01	0.24	0.55	0.02	2.87	0.04	0.73	0.0020	1115
14:00	1.52	0.28	6.36	12.35	0.41	53.74	0.93	7.45	0.04	0.07	0.01	0.31	0.60	0.02	2.60	0.04	0.73	0.0020	1142
14:30	3.04	0.37	6.29	21.32	0.42	60.26	0.89	7.53	0.06	0.15	0.02	0.30	1.03	0.02	2.92	0.04	0.73	0.0030	1114
15:00	1.28	0.27	5.21	17.47	0.46	57.93	0.84	7.46	0.36	0.06	0.01	0.25	0.83	0.02	2.76	0.04	0.72	0.0169	1112
15:30	2.14	0.28	5.26	23.22	0.44	58.48	0.83	7.37	0.59	0.10	0.01	0.25	1.09	0.02	2.73	0.04	0.71	0.0275	1114
16:00	2.11	0.36	5.75	18.28	0.40	55.26	0.88	7.43	0.45	0.10	0.02	0.27	0.87	0.02	2.64	0.04	0.72	0.0217	1109
16:30	1.47	0.27	5.56	14.61	0.43	60.04	0.88	7.39	0.26	0.07	0.01	0.27	0.70	0.02	2.87	0.04	0.72	0.0126	1107
17:00	1.16	0.27	5.87	11.37	0.43	57.56	0.86	7.30	0.19	0.05	0.01	0.27	0.53	0.02	2.69	0.04	0.70	0.0088	1097
17:30	2.59	0.36	6.32	25.54	0.43	56.65	0.86	7.45	0.41	0.12	0.02	0.30	1.21	0.02	2.68	0.04	0.71	0.0195	1103
18:00	1.09	0.26	4.82	13.94	0.28	61.14	0.89	6.02	0.15	0.05	0.01	0.22	0.64	0.01	2.80	0.04	0.56	0.0068	1100
18:30	2.98	0.24	5.41	16.69	0.00	68.43	1.02	3.15	0.22	0.13	0.01	0.24	0.74	0.00	3.02	0.04	0.29	0.0095	1118
19:00	4.59	0.36	5.03	15.13	0.07	63.66	1.04	6.22	0.47	0.21	0.02	0.23	0.70	0.00	2.96	0.05	0.59	0.0218	1126
19:30	1.33	0.28	7.22	25.56	0.42	51.45	0.98	7.38	2.10	0.06	0.01	0.34	1.21	0.02	2.43	0.05	0.71	0.0994	1084
20:00	1.29	0.27	5.21	18.25	0.40	64.18	0.91	7.57	1.88	0.06	0.01	0.25	0.86	0.02	3.03	0.04	0.71	0.0885	1141
20:30	5.96	0.38	5.65	28.66	0.39	51.61	0.85	7.63	2.18	0.28	0.02	0.27	1.35	0.02	2.43	0.04	0.71	0.1026	1097
21:00	1.12	0.28	5.56	27.05	0.40	61.52	0.80	7.69	0.79	0.05	0.01	0.26	1.28	0.02	2.90	0.04	0.71	0.0374	1117
21:30	1.10	0.33	5.16	22.44	0.43	61.16	0.80	7.59	0.59	0.05	0.02	0.24	1.06	0.02	2.89	0.04	0.71	0.0281	1124
22:00	1.48	0.32	5.71	23.45	0.41	55.97	0.85	7.49	0.49	0.07	0.02	0.27	1.11	0.02	2.65	0.04	0.71	0.0233	1120
22:30	2.20	0.40	6.06	22.82	0.41	52.78	0.82	7.65	0.51	0.11	0.02	0.29	1.09	0.02	2.53	0.04	0.72	0.0245	1101
23:00	3.43	0.31	6.16	14.76	0.41	65.95	0.83	7.64	0.43	0.16	0.01	0.29	0.70	0.02	3.14	0.04	0.72	0.0206	1103
23:30	1.28	0.36	5.41	12.66	0.41	48.39	0.81	7.71	0.13	0.06	0.02	0.25	0.58	0.02	2.21	0.04	0.69	0.0059	1092
00:00	1.15	0.39	4.98	9.51	0.42	62.38	0.80	7.69	0.09	0.05	0.02	0.23	0.43	0.02	2.83	0.04	0.68	0.0040	1124
Min	1,09	0,24	2,89	1,77	0,00	48,39	0,53	3,15	0,04	0,05	0,01	0,13	0,08	0,00	2,21	0,02	0,29	0,0017	1084
Max	10,07	0,40	9,30	72,19	1,85	89,22	1,04	7,93	7,80	0,46	0,02	0,44	3,43	0,09	4,24	0,05	0,76	0,3817	1153
Flux moyen (kg/h)	2,73	0,32	5,68	16,73	0,49	59,48	0,78	7,33	1,01	6,24	0,72	12,98	38,14	1,12	135,79	1,77	33,31	2,3293	1118
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.