

mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,20	0,31	6,16	18,14	0,39	57,33	0,80	7,94	0,43	0,06	0,01	0,29	0,86	0,02	2,71	0,04	0,72	0,0206	1156
01:00	1,13	0,32	5,24	15,92	0,42	56,47	0,76	7,77	0,72	0,05	0,01	0,24	0,74	0,02	2,62	0,04	0,70	0,0335	1124
01:30	1,99	0,36	5,50	12,24	0,46	61,32	0,78	7,67	0,49	0,09	0,02	0,26	0,57	0,02	2,85	0,04	0,70	0,0226	1111
02:00	1,53	0,30	6,65	15,19	0,45	57,97	0,74	7,67	0,49	0,07	0,01	0,31	0,71	0,02	2,70	0,03	0,70	0,0229	1118
02:30	2,71	0,31	5,72	25,91	0,46	55,69	0,76	7,81	0,85	0,13	0,02	0,28	1,26	0,02	2,70	0,04	0,73	0,0413	1147
03:00	2,00	0,34	5,47	17,62	0,46	61,08	0,82	7,66	0,33	0,10	0,02	0,26	0,84	0,02	2,91	0,04	0,72	0,0156	1119
03:30	2,47	0,29	5,85	16,53	0,47	57,89	0,81	7,76	0,25	0,12	0,01	0,29	0,81	0,02	2,82	0,04	0,74	0,0124	1120
04:00	1,71	0,39	5,37	10,11	0,50	55,99	0,88	7,50	0,07	0,08	0,02	0,26	0,48	0,02	2,67	0,04	0,72	0,0032	1099
04:30	2,04	0,40	5,86	9,85	0,47	59,13	0,93	7,58	0,06	0,10	0,02	0,28	0,48	0,02	2,86	0,05	0,73	0,0028	1122
05:00	1,65	0,34	5,97	5,10	0,46	58,91	0,94	7,46	0,10	0,08	0,02	0,28	0,24	0,02	2,75	0,04	0,70	0,0048	1108
05:30	0,89	0,32	4,69	4,29	0,45	57,26	0,91	7,46	0,04	0,04	0,02	0,22	0,20	0,02	2,66	0,04	0,70	0,0019	1101
06:00	1,97	0,31	6,56	6,43	0,76	58,07	0,98	6,39	0,04	0,09	0,01	0,31	0,30	0,04	2,70	0,05	0,60	0,0019	1118
06:30	6,68	0,38	4,87	6,62	1,42	64,82	0,89	7,19	0,04	0,30	0,02	0,22	0,30	0,06	2,92	0,04	0,65	0,0019	1129
07:00	2,38	0,28	5,19	6,17	1,22	67,23	0,90	4,06	6,06	0,11	0,01	0,24	0,28	0,06	3,05	0,04	0,38	0,2748	1119
07:30	2,03	0,29	6,74	6,17	0,54	58,91	0,88	7,51	4,14	0,10	0,01	0,32	0,30	0,03	2,83	0,04	0,73	0,1987	1109
08:00	1,84	0,39	5,49	3,09	0,49	58,35	0,93	7,45	0,09	0,09	0,02	0,26	0,15	0,02	2,80	0,04	0,72	0,0041	1101
08:30	1,48	0,29	5,07	4,03	0,51	57,45	0,97	7,35	0,06	0,07	0,01	0,24	0,19	0,02	2,75	0,05	0,72	0,0028	1101</

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100.00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99.76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.