



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,21	0,24	4,69	2,89	1,36	61,69	0,48	7,74	0,10	0,10	0,01	0,22	0,13	0,06	2,84	0,02	7,03	0,0045	1111
01:00	2,26	0,25	5,23	6,69	1,27	55,04	0,49	7,60	0,27	0,11	0,01	0,24	0,31	0,06	2,56	0,02	7,08	0,0128	1111
01:30	3,34	0,26	5,68	6,83	1,37	59,64	0,53	7,59	0,40	0,16	0,01	0,26	0,32	0,06	2,78	0,02	7,09	0,0185	1116
02:00	2,26	0,27	6,75	9,80	1,44	54,79	0,48	7,54	1,82	0,10	0,01	0,30	0,44	0,06	2,44	0,02	6,78	0,0812	1073
02:30	1,45	0,26	5,31	7,32	1,43	62,39	0,46	7,61	1,66	0,06	0,01	0,23	0,32	0,06	2,73	0,02	6,68	0,0726	1086
03:00	1,80	0,26	7,82	22,90	1,29	55,09	0,45	7,75	0,91	0,08	0,01	0,34	1,00	0,06	2,40	0,02	6,68	0,0395	1095
03:30	1,83	0,25	5,37	14,43	1,31	60,83	0,47	7,77	0,45	0,08	0,01	0,24	0,65	0,06	2,76	0,02	6,92	0,0206	1110
04:00	1,53	0,27	4,61	12,74	1,32	56,45	0,53	7,54	0,45	0,07	0,01	0,21	0,57	0,06	2,54	0,02	6,85	0,0202	1097
04:30	2,76	0,35	5,53	18,69	1,34	56,91	0,54	7,66	0,65	0,12	0,02	0,25	0,84	0,06	2,57	0,02	6,86	0,0294	1100
05:00	2,06	0,49	5,04	12,87	1,35	59,75	0,55	7,78	0,39	0,10	0,02	0,23	0,60	0,06	2,77	0,03	7,08	0,0182	1123
05:30	2,36	0,51	5,15	6,18	1,42	59,70	0,57	7,58	0,11	0,11	0,02	0,23	0,28	0,06	2,72	0,03	6,95	0,0052	1110
06:00	3,74	0,44	5,92	7,17	1,40	57,44	0,60	7,23	0,08	0,17	0,02	0,27	0,33	0,06	2,62	0,03	6,74	0,0037	1100
06:30	4,84	0,39	5,35	8,94	1,42	68,00	0,71	5,08	0,08	0,22	0,02	0,24	0,40	0,06	3,07	0,03	4,76	0,0038	1106
07:00	4,28	0,31	5,49	8,71	1,36	62,77	0,70	5,55	0,21	0,19	0,01	0,25	0,39	0,06	2,84	0,03	5,22	0,0096	1099
07:30	3,46	0,31	5,33	6,27	1,26	57,59	0,52	7,51	0,09	0,16	0,01	0,25	0,29	0,06	2,66	0,02	6,99	0,0041	1098
08:00	3,04	0,32	5,57	5,00	1,24	59,66	0,58	7,54	0,06	0,14	0,01	0,26	0,23	0,06	2,77	0,03	7,04	0,0026	1103
08:30	3,79	0,41	5,57	3,98	1,15	54,46	0,59	7,21	0,06	0,17	0,02	0,25	0,18	0,05	2,40	0,03	6,66	0,0025	1074
09:00	3,68	0,41	5,14	4,38	0,86	61,57	0,56	7,42	0,15	0,16	0,02	0,23	0,19	0,04	2,71	0,02	6,68	0,0068	1106
09:30	4,28	0,34	6,06	7,68	0,44	55,52	0,60	7,67	0,57	0,20	0,02	0,29	0,37	0,02	2,66	0,03	7,27	0,0271	1142
10:00	4,13	0,31	5,21	5,23	0,03	49,59	0,64	7,43	0,47	0,20	0,02	0,25	0,25	0,00	2,37	0,03	7,28	0,0224	1127
10:30	3,60	0,29	5,48	4,52	0,04	40,65	0,81	7,34	0,37	0,17	0,01	0,26	0,21	0,00	1,93	0,04	7,15	0,0176	1121
11:00	2,50	0,31	4,89	0,93	0,02	55,36	0,91	6,80	0,10	0,11	0,01	0,21	0,04	0,00	2,36	0,04	6,31	0,0044	1089
11:30	1,29	0,29	6,15	2,32	0,02	57,99	0,73	7,04	0,04	0,05	0,01	0,25	0,09	0,00	2,35	0,03	6,05	0,0018	1086
12:00	2,23	0,27	5,19	1,35	0,02	60,19	0,66	7,17	0,04	0,09	0,01	0,22	0,06	0,00	2,52	0,03	6,19	0,0018	1131
12:30	1,31	0,27	5,60	2,33	0,01	60,33	0,60	7,21	0,05	0,06	0,01	0,24	0,10	0,00	2,56	0,03	6,34	0,0019	1118
13:00	9,18	0,27	8,32	4,74	0,02	54,57	0,54	7,38	0,07	0,39	0,01	0,36	0,20	0,00	2,34	0,02	6,48	0,0029	1102
13:30	2,99	0,26	6,15	2,89	0,02	53,42	0,45	7,40	0,04	0,12	0,01	0,25	0,12	0,00	2,19	0,02	6,26	0,0018	1090
14:00	13,16	0,27	4,74	2,97	0,01	56,82	0,42	7,17	0,06	0,53	0,01	0,19	0,12	0,00	2,30	0,02	6,10	0,0026	1113
14:30	2,27	0,26	5,15	5,81	0,02	61,36	0,32	7,36	0,05	0,09	0,01	0,21	0,24	0,00	2,48	0,01	6,17	0,0019	1118
15:00	3,31	0,24	4,68	1,93	0,02	53,85	0,34	7,34	0,13	0,14	0,01	0,19	0,08	0,00	2,24	0,01	6,31	0,0053	1155
15:30	5,56	0,26	6,21	6,78	0,03	54,62	0,37	7,29	0,06	0,24	0,01	0,27	0,29	0,00	2,36	0,02	6,50	0,0026	1132
16:00	3,48	0,23	6,28	9,49	0,03	59,46	0,33	7,81	0,09	0,17	0,01	0,30	0,45	0,00	2,83	0,02	7,22	0,0043	1132
16:30	1,76	0,25	5,05	3,77	0,02	66,28	0,31	7,58	0,06	0,08	0,01	0,23	0,17	0,00	3,03	0,01	6,93	0,0025	1087
17:00	2,58	0,25	5,20	5,56	0,02	57,76	0,30	7,66	0,14	0,12	0,01	0,24	0,26	0,00	2,67	0,01	7,02	0,0067	1112
17:30	2,48	0,27	7,09	7,10	0,02	58,63	0,31	7,79	0,14	0,12	0,01	0,33	0,34	0,00	2,77	0,01	7,23	0,0065	1119
18:00	2,80	0,24	4,72	4,59	0,02	56,90	0,34	6,75	0,06	0,13	0,01	0,22	0,22	0,00	2,68	0,02	6,33	0,0027	1133
18:30	3,92	0,18	5,16	9,38	0,03	64,66	0,48	4,15	0,07	0,18	0,01	0,24	0,43	0,00	2,97	0,02	3,94	0,0034	1111
19:00	3,76	0,22	4,98	5,84	0,02	63,05	0,43	5,29	0,16	0,18	0,01	0,23	0,27	0,00	2,94	0,02	5,09	0,0073	1125
19:30	4,05	0,30	6,37	6,94	0,02	57,24	0,36	7,54	0,16	0,20	0,01	0,31	0,34	0,00	2,77	0,02	7,32	0,0077	1130
20:00	2,63	0,29	5,71	5,16	0,03	61,15	0,32	7,37	0,09	0,13	0,01	0,27	0,25	0,00	2,91	0,02	7,16	0,0045	1109
20:30	2,17	0,29	5,66	6,62	0,03	55,32	0,31	7,39	0,10	0,10	0,01	0,27	0,32	0,00	2,64	0,01	7,19	0,0048	1090
21:00	2,57	0,29	5,35	6,00	0,03	59,53	0,33	7,48	0,17	0,12	0,01	0,25	0,29	0,00	2,84	0,02	7,18	0,0081	1085
21:30	2,13	0,30	6,24	7,72	0,02	56,85	0,31	7,44	0,05	0,10	0,01	0,30	0,37	0,00	2,69	0,01	7,11	0,0025	1093
22:00	2,68	0,29	5,21	4,77	0,03	59,11	0,35	7,43	0,06	0,13	0,01	0,25	0,23	0,00	2,83	0,02	7,16	0,0031	1109
22:30	2,51	0,29	5,37	7,08	0,03	57,38	0,35	7,46	0,16	0,12	0,01	0,26	0,34	0,00	2,75	0,02	7,20	0,0074	1133
23:00	4,44	0,30	6,56	13,18	0,03	59,44	0,37	7,57	0,43	0,22	0,01	0,32	0,64	0,00	2,89	0,02	7,41	0,0209	1106
23:30	3,35	0,30	4,91	6,15	0,04	56,90	0,39	7,38	0,13	0,16	0,01	0,23	0,29	0,00	2,72	0,02	7,23	0,0063	1116
00:00	3,37	0,33	5,49	11,07	0,03	60,13	0,43	7,61	0,25	0,17	0,02	0,27	0,54	0,00	2,95	0,02	7,47	0,0123	1134
Min	1,29	0,18	4,61	0,93	0,01	40,65	0,30	4,15	0,04	0,05	0,01	0,19	0,04	0,00	1,93	0,01	3,94	0,0018	1073
Max	13,16	0,51	8,32	22,90	1,44	68,00	0,91	7,81	1,82	0,53	0,02	0,36	1,00	0,06	3,07	0,04	7,47	0,0812	1155
Moyenne	3,27	0,30	5,60	6,99	0,52	58,08	0,48	7,25	0,26	7,10	0,65	12,21	15,39	1,12	126,73	1,05	320,70	0,5606	1110

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:20			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.