



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,38	0,36	5,36	8,72	0,03	57,59	0,41	7,35	0,26	0,11	0,02	0,25	0,41	0,00	2,72	0,02	7,18	0,0122	1097
01:00	2,04	0,35	7,31	10,91	0,02	56,43	0,37	7,43	0,22	0,10	0,02	0,34	0,51	0,00	2,65	0,02	7,12	0,0106	1094
01:30	1,82	0,36	5,57	11,08	0,03	57,27	0,38	7,36	0,17	0,09	0,02	0,26	0,52	0,00	2,69	0,02	7,10	0,0079	1091
02:00	2,04	0,38	6,35	14,87	0,02	57,07	0,38	7,44	0,16	0,09	0,02	0,29	0,68	0,00	2,61	0,02	6,95	0,0073	1071
02:30	2,30	0,34	5,22	10,85	0,04	60,98	0,37	7,59	0,11	0,11	0,02	0,24	0,51	0,00	2,86	0,02	7,13	0,0052	1104
03:00	1,85	0,32	5,20	11,84	0,02	58,00	0,42	7,64	0,41	0,09	0,02	0,25	0,57	0,00	2,79	0,02	7,33	0,0199	1124
03:30	1,72	0,36	7,01	17,30	0,02	57,80	0,42	7,48	0,62	0,08	0,02	0,32	0,80	0,00	2,66	0,02	7,01	0,0284	1086
04:00	1,97	0,33	5,13	9,11	0,02	57,48	0,42	7,51	0,25	0,09	0,02	0,24	0,43	0,00	2,70	0,02	7,15	0,0117	1097
04:30	1,84	0,36	5,63	11,11	0,02	56,83	0,43	7,68	0,36	0,09	0,02	0,27	0,53	0,00	2,72	0,02	7,27	0,0171	1106
05:00	1,92	0,32	5,15	6,46	0,04	58,76	0,42	7,66	0,22	0,09	0,02	0,25	0,31	0,00	2,83	0,02	7,32	0,0104	1114
05:30	1,90	0,32	4,49	5,00	0,03	57,25	0,42	7,53	0,06	0,09	0,02	0,21	0,24	0,00	2,70	0,02	7,12	0,0031	1100
06:00	2,89	0,39	5,08	6,68	0,04	58,12	0,45	6,55	0,07	0,14	0,02	0,24	0,31	0,00	2,73	0,02	6,25	0,0035	1105
06:30	5,90	0,26	5,78	8,63	0,03	68,39	0,48	6,14	0,06	0,27	0,01	0,26	0,39	0,00	3,11	0,02	5,83	0,0029	1084
07:00	3,10	0,24	5,24	6,35	0,04	66,88	0,45	4,71	0,14	0,14	0,01	0,25	0,30	0,00	3,13	0,02	4,50	0,0066	1112
07:30	3,15	0,30	6,11	6,86	0,03	57,79	0,39	7,55	0,16	0,15	0,01	0,30	0,34	0,00	2,84	0,02	7,40	0,0080	1131
08:00	2,78	0,32	5,64	5,20	0,03	54,32	0,40	7,46	0,12	0,13	0,02	0,27	0,25	0,00	2,64	0,02	7,30	0,0060	1086
08:30	3,12	0,34	4,95	2,84	0,03	59,84	0,41	7,54	0,05	0,15	0,02	0,24	0,14	0,00	2,92	0,02	7,36	0,0026	1099
09:00	2,39	0,33	5,14	1,09	0,04	59,19	0,43	7,42	0,12	0,11	0,02	0,25	0,05	0,00	2,84	0,02	7,25	0,0059	1110
09:30	2,63	0,32	6,26	1,98	0,02	56,50	0,44	7,47	0,30	0,13	0,02	0,30	0,10	0,00	2,72	0,02	7,27	0,0144	1093
10:00	1,48	0,30	5,71	1,11	0,02	58,94	0,42	7,36	0,60	0,07	0,01	0,26	0,05	0,00	2,73	0,02	6,94	0,0277	1100
10:30	6,61	0,27	5,45	2,28	0,02	53,48	0,41	7,59	0,66	0,31	0,01	0,26	0,11	0,00	2,53	0,02	7,15	0,0315	1091
11:00	22,73	0,75	7,75	11,71	0,03	48,64	0,38	7,93	0,39	1,07	0,04	0,36	0,55	0,00	2,28	0,02	7,12	0,0184	1097
11:30	2,02	0,63	4,94	2,72	0,04	58,86	0,39	7,75	0,04	0,09	0,03	0,23	0,13	0,00	2,76	0,02	7,06	0,0018	1089
12:00	1,16	0,26	5,18	1,46	0,02	54,77	0,37	7,60	0,04	0,05	0,01	0,24	0,07	0,00	2,57	0,02	7,04	0,0019	1088
12:30	1,47	0,28	5,54	3,77	0,03	62,13	0,38	7,54	0,05	0,07	0,01	0,26	0,18	0,00	2,91	0,02	7,06	0,0022	1087
13:00	1,61	0,28	7,33	7,45	0,02	53,23	0,39	7,55	0,19	0,07	0,01	0,34	0,34	0,00	2,46	0,02	6,97	0,0087	1081
13:30	1,20	0,27	5,57	4,86	0,00	59,67	0,36	7,61	0,07	0,05	0,01	0,25	0,22	0,00	2,70	0,02	6,83	0,0031	1096
14:00	6,40	0,30	4,94	2,66	0,00	57,05	0,38	7,41	0,05	0,28	0,01	0,21	0,11	0,00	2,46	0,02	6,49	0,0021	1102
14:30	1,90	0,26	7,91	12,75	0,00	61,37	0,37	7,70	0,35	0,08	0,01	0,35	0,56	0,00	2,70	0,02	6,67	0,0153	1099
15:00	2,15	0,25	7,47	20,52	0,00	56,32	0,36	7,78	0,76	0,10	0,01	0,33	0,92	0,00	2,52	0,02	6,86	0,0340	1094
15:30	1,71	0,25	5,20	24,77	0,00	58,91	0,33	7,74	0,91	0,08	0,01	0,23	1,09	0,00	2,58	0,01	6,74	0,0397	1087
16:00	1,68	0,25	5,05	24,98	0,00	57,70	0,33	7,80	1,96	0,07	0,01	0,22	1,10	0,00	2,53	0,01	6,72	0,0859	1096
16:30	2,16	0,25	6,30	22,94	0,00	55,84	0,34	7,84	2,25	0,10	0,01	0,28	1,01	0,00	2,47	0,02	6,76	0,0993	1091
17:00	1,99	0,24	4,90	16,65	0,00	59,54	0,32	7,82	2,27	0,09	0,01	0,22	0,75	0,00	2,68	0,01	6,86	0,1019	1110
17:30	1,80	0,25	6,34	26,58	0,00	58,26	0,34	7,72	2,40	0,08	0,01	0,27	1,15	0,00	2,51	0,01	6,58	0,1033	1077
18:00	1,53	0,20	5,40	40,61	0,00	60,54	0,35	6,39	2,49	0,07	0,01	0,23	1,77	0,00	2,63	0,02	5,44	0,1082	1122
18:30	3,95	0,15	4,14	38,93	0,00	68,19	0,34	4,07	2,82	0,16	0,01	0,17	1,58	0,00	2,76	0,01	3,49	0,1143	1109
19:00	5,49	0,20	4,87	22,05	0,00	63,53	0,39	6,19	2,07	0,24	0,01	0,21	0,96	0,00	2,76	0,02	5,76	0,0899	1109
19:30	5,40	0,25	5,56	24,67	0,00	58,36	0,42	7,63	1,84	0,26	0,01	0,26	1,17	0,00	2,76	0,02	7,16	0,0871	1133
20:00	2,58	0,26	6,85	25,26	0,00	60,07	0,38	7,50	1,57	0,12	0,01	0,32	1,19	0,00	2,83	0,02	7,15	0,0741	1102
20:30	2,61	0,27	6,73	33,09	0,00	57,16	0,37	7,47	1,93	0,12	0,01	0,30	1,49	0,00	2,58	0,02	6,85	0,0871	1098
21:00	2,46	0,28	5,56	36,99	0,00	57,44	0,36	7,47	2,11	0,11	0,01	0,25	1,66	0,00	2,58	0,02	6,83	0,0947	1075
21:30	1,65	0,28	5,50	42,51	0,00	56,07	0,36	7,65	2,05	0,07	0,01	0,25	1,90	0,00	2,50	0,02	6,76	0,0915	1082
22:00	1,83	0,31	4,72	28,52	0,00	60,30	0,40	7,61	1,47	0,08	0,01	0,21	1,25	0,00	2,64	0,02	6,63	0,0644	1097
22:30	1,93	0,31	5,83	32,21	0,00	57,25	0,34	7,67	1,48	0,09	0,01	0,26	1,42	0,00	2,52	0,02	6,68	0,0653	1092
23:00	2,35	0,28	6,01	39,95	0,00	59,63	0,37	7,75	1,68	0,10	0,01	0,27	1,77	0,00	2,65	0,02	6,76	0,0746	1102
23:30	2,10	0,28	5,17	22,60	0,00	58,37	0,35	7,55	1,18	0,09	0,01	0,22	0,98	0,00	2,53	0,02	6,58	0,0511	1106
00:00	3,71	0,27	7,31	30,40	0,00	50,95	0,35	7,76	1,84	0,16	0,01	0,32	1,33	0,00	2,23	0,02	6,68	0,0805	1098
Min	1,16	0,15	4,14	1,09	0,00	48,64	0,32	4,07	0,04	0,05	0,01	0,17	0,05	0,00	2,23	0,01	3,49	0,0018	1071
Max	22,73	0,75	7,91	42,51	0,04	68,39	0,48	7,93	2,82	1,07	0,04	0,36	1,90	0,00	3,13	0,02	7,40	0,1143	1133
Moyenne	2,99	0,31	5,75	15,87	0,01	58,31	0,39	7,35	0,86	6,59	0,68	12,65	34,17	0,03	128,22	0,85	324,47	1,8433	1098

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:20			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.