

	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	mg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1,12	0,25	5,56	5,85	1,15	57,96	0,38	7,67	0,06	0,05	0,01	0,25	0,26	0,05	2,62	0,02	6,81	0,0025	1097
01:00	1,04	0,25	6,87	7,19	1,12	53,83	0,37	7,68	0,22	0,05	0,01	0,31	0,32	0,05	2,39	0,02	6,65	0,0098	1079
01:30	1,20	0,25	5,00	8,91	1,06	59,40	0,34	7,79	0,44	0,05	0,01	0,22	0,39	0,05	2,58	0,01	6,51	0,0191	1105
02:00	0,80	0,26	6,21	12,62	1,08	65,46	0,35	7,81	0,80	0,04	0,01	0,27	0,55	0,05	2,87	0,02	6,64	0,0352	1118
02:30	0,67	0,26	5,18	8,79	1,02	53,66	0,35	7,82	0,49	0,03	0,01	0,23	0,39	0,05	2,39	0,02	6,74	0,0220	1115
03:00	2,00	0,27	5,49	7,00	1,02	59,02	0,35	7,78	0,25	0,09	0,01	0,25	0,32	0,05	2,67	0,02	6,83	0,0114	1107
03:30	1,63	0,26	5,38	5,82	1,18	60,68	0,36	7,75	0,13	0,07	0,01	0,25	0,27	0,05	2,77	0,02	6,95	0,0060	1109
04:00	1,96	0,27	6,38	11,08	1,24	51,28	0,34	7,78	0,28	0,09	0,01	0,29	0,51	0,06	2,35	0,02	6,96	0,0126	1096
04:30	2,14	0,26	5,07	4,77	1,29	60,37	0,35	7,70	0,06	0,10	0,01	0,23	0,22	0,06	2,75	0,02	6,91	0,0027	1102
05:00	2,00	0,26	5,53	5,32	1,24	57,15	0,41	7,76	0,15	0,09	0,01	0,26	0,25	0,06	2,67	0,02	7,09	0,0072	1121
05:30	1,86	0,28	6,03	5,96	1,26	60,57	0,39	7,54	0,08	0,08	0,01	0,27	0,27	0,06	2,75	0,02	6,90	0,0034	1097
06:00	3,20	0,25	6,44	11,74	1,33	61,38	0,41	6,49	0,23	0,14	0,01	0,29	0,52	0,06	2,73	0,02	5,94	0,0101	1087
06:30	4,42	0,17	5,05	14,69	1,34	57,94	0,44	4,64	0,37	0,19	0,01	0,22	0,64	0,06	2,53	0,02	4,21	0,0162	1088
07:00	2,59	0,20	4,85	11,15	1,23	54,05	0,37	4,69	0,55	0,11	0,01	0,21	0,48	0,05	2,34	0,02	4,04	0,0238	1084
07:30	2,16	0,28	6,03	10,67	1,03	58,11	0,29	7,71	1,74	0,09	0,01	0,26	0,46	0,04	2,51	0,01	6,40	0,0748	1091
08:00	1,69	0,27	6,14	4,22	0,80	56,86	0,29	7,70	1,45	0,07	0,01	0,26	0,18	0,03	2,43	0,01	6,43	0,0621	1113
08:30	1,49	0,25	6,10	3,80	0,64	60,22	0,31	7,73	1,40	0,07	0,01	0,27	0,17	0,03	2,64	0,01	6,61	0,0614	1115
09:00	1,25	0,25	4,93	2,98	0,48	54,23	0,29	7,74	0,30	0,05	0,01	0,22	0,13	0,02	2,37	0,01	6,61	0,0132	1107
09:30	2,17	0,26	6,75	3,04	0,30	60,99	0,31	7,67	0,13	0,10	0,01	0,30	0,13	0,01	2,68	0,01	6,62	0,0055	1112
10:00	1,69	0,25	5,47	2,03	0,23	57,30	0,31	7,82	0,06	0,08	0,01	0,25	0,09	0,01	2,59	0,01	6,84	0,0029	1114
10:30	2,27	0,25	6,49	6,19	0,12	60,85	0,32	7,86	0,16	0,10	0,01	0,29	0,28	0,01	2,71	0,01	6,77	0,0071	1112
11:00	2,43	0,24	6,53	5,56	0,07	59,03	0,33	7,86	0,20	0,11	0,01	0,29	0,25	0,00	2,62	0,01	6,77	0,0091	1133
11:30	1,49	0,24	6,11	13,53	0,00	59,79	0,31	7,92	0,52	0,07	0,01	0,27	0,61	0,00	2,68	0,01	6,85	0,0235	1132
12:00	1,77	0,24	5,25	8,99	0,00	56,81	0,36	7,79	0,31	0,08	0,01	0,24	0,41	0,00	2,57	0,02	6,89	0,0138	1125
12:30	2,17	0,25	4,41	7,03	0,00	56,83	0,38	7,78	0,23	0,10	0,01	0,20	0,32	0,00	2,55	0,02	6,85	0,0104	1118
13:00	3,37	0,25	5,75	10,66	0,00	60,09	0,39	7,79	0,50	0,15	0,01	0,26	0,48	0,00	2,71	0,02	6,89	0,0224	1133
13:30	3,95	0,24	6,40	7,22	0,00	49,40	0,40	7,89	0,60	0,18	0,01	0,30	0,33	0,00	2,29	0,02	7,08	0,0278	1127
14:00	1,87	0,27	4,66	0,79	0,00	59,97	0,44	7,40	0,28	0,08	0,01	0,21	0,04	0,00	2,70	0,02	6,78	0,0127	1127
14:30	3,05	0,28	5,34	4,56	0,00	56,88	0,40	7,72	0,27	0,14	0,01	0,25	0,21	0,00	2,62	0,02	6,96	0,0126	1112
15:00	3,12	0,29	7,12	7,40	0,00	59,62	0,39	7,64	0,34	0,14	0,01	0,33	0,34	0,00	2,74	0,02	7,01	0,0157	1107
15:30	3,02	0,17	5,75	18,96	0,00	58,08	0,36	4,18	0,79	0,17	0,01	0,32	1,04	0,00	3,19	0,02	3,70	0,0432	1098
16:00	3,26	0,29	7,20	8,87	0,00	65,87	0,45	7,64	0,33	0,15	0,01	0,33	0,40	0,00	2,98	0,02	6,79	0,0149	1124
16:30	2,50	0,25	5,30	9,55	0,00	56,11	0,37	5,52	0,33	0,12	0,01	0,26	0,46	0,00	2,71	0,02	5,00	0,0158	1105
17:00	2,44	0,17	4,02	6,28	0,00	67,87	0,35	2,93	0,20	0,12	0,01	0,20	0,31	0,00	3,33	0,02	2,61	0,0096	1089
17:30	2,92	0,15	5,05	12,61	0,00	66,33	0,28	3,61	0,33	0,14	0,01	0,25	0,62	0,00	3,24	0,01	3,12	0,0163	1130
18:00	2,56	0,14	5,30	9,82	0,00	64,82	0,35	3,16	0,18	0,13	0,01	0,26	0,49	0,00	3,23	0,02	2,79	0,0088	1144
18:30	3,23	0,16	5,09	9,29	0,00	67,39	0,31	3,94	0,13	0,16	0,01	0,25	0,46	0,00	3,36	0,02	3,51	0,0063	1121
19:00	3,70	0,21	6,00	8,73	0,00	65,80	0,32	5,62	0,29	0,18	0,01	0,30	0,43	0,00	3,26	0,02	5,11	0,0143	1125
19:30	2,03	0,29	5,70	4,81	0,00	55,86	0,33	7,71	0,17	0,10	0,01	0,27	0,23	0,00	2,63	0,02	7,10	0,0082	1098
20:00	2,05	0,31	5,39	4,16	0,00	57,51	0,32	7,69	0,13	0,09	0,01	0,25	0,19	0,00	2,65	0,01	6,97	0,0058	1112
20:30	3,14	0,28	5,15	3,20	0,00	58,69	0,32	7,77	0,08	0,15	0,01	0,24	0,15	0,00	2,73	0,02	7,04	0,0036	1117
21:00	2,57	0,29	8,61	5,14	0,00	59,80	0,33	7,69	0,20	0,12	0,01	0,40	0,24	0,00	2,80	0,02	7,11	0,0092	1105
21:30	2,16	0,27	7,41	3,61	0,00	53,32	0,30	7,65	0,06	0,10	0,01	0,34	0,16	0,00	2,42	0,01	6,87	0,0025	1097
22:00	2,22	0,26	4,58	0,08	0,00	60,53	0,31	7,64	0,04	0,10	0,01	0,21	0,00	0,00	2,73	0,01	6,82	0,0018	1118
22:30	2,86	0,25	3,47	0,00	0,00	57,98	0,33	7,69	0,06	0,13	0,01	0,16	0,00	0,00	2,67	0,02	6,96	0,0029	1123
23:00	2,58	0,27	4,74	4,12	0,06	62,13	0,37	7,75	0,30	0,12	0,01	0,22	0,19	0,00	2,90	0,02	7,08	0,0142	1128
23:30	2,79	0,29	8,97	14,86	0,36	55,70	0,32	7,67	0,27	0,13	0,01	0,42	0,69	0,02	2,60	0,02	7,06	0,0126	1103
00:00	4,01	0,27	5,91	9,16	0,45	59,00	0,32	7,63	0,17	0,19	0,01	0,28	0,43	0,02	2,75	0,02	7,08	0,0080	1091
Min	0,67	0,14	3,47	0,00	0,00	49,40	0,28	2,93	0,04	0,03	0,01	0,16	0,00	0,00	2,29	0,01	2,61	0,0018	1079
Max	4,42	0,31	8,97	18,96	1,34	67,87	0,45	7,92	1,74	0,19	0,01	0,42	1,04	0,06	3,36	0,02	7,11	0,0748	1144
Moyenne	2,35	0,25	5,75	7,35	0,44	59,01	0,35	7,05	0,35	0,20	0,01	0,26	0,30	0,04	2,70	0,02	6,90	0,0050	1109
Donc d'arrondir																			

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.