



	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2.11	0.27	5.76	3.06	0.00	55.87	0.10	7.53	0.20	0.09	0.01	0.26	0.14	0.00	2.48	0.00	6.67	0.0088	1125
01:00	1.14	0.28	6.19	4.02	0.00	57.36	0.12	7.47	0.26	0.05	0.01	0.26	0.17	0.00	2.43	0.01	6.37	0.0110	1127
01:30	1.92	0.27	5.51	3.07	0.00	57.03	0.10	7.57	0.17	0.08	0.01	0.24	0.13	0.00	2.45	0.00	6.45	0.0071	1125
02:00	1.24	0.27	5.43	2.65	0.00	59.67	0.06	7.55	0.09	0.05	0.01	0.23	0.11	0.00	2.51	0.00	6.32	0.0038	1133
02:30	1.22	0.27	6.18	4.09	0.00	57.12	0.08	7.57	0.17	0.05	0.01	0.26	0.17	0.00	2.43	0.00	6.41	0.0072	1127
03:00	2.35	0.26	5.41	3.43	0.00	59.09	0.11	7.66	0.22	0.10	0.01	0.23	0.15	0.00	2.54	0.00	6.51	0.0094	1150
03:30	4.37	0.26	6.01	5.49	0.00	57.13	0.09	7.66	0.10	0.19	0.01	0.26	0.24	0.00	2.48	0.00	6.58	0.0045	1145
04:00	1.78	0.26	4.81	1.91	0.02	58.67	0.11	7.57	0.04	0.08	0.01	0.21	0.08	0.00	2.60	0.00	6.67	0.0019	1137
04:30	2.43	0.27	6.16	3.06	0.01	57.64	0.11	7.47	0.05	0.11	0.01	0.27	0.14	0.00	2.57	0.00	6.70	0.0022	1136
05:00	1.59	0.29	8.26	4.76	0.00	57.30	0.07	7.38	0.15	0.07	0.01	0.34	0.20	0.00	2.39	0.00	6.27	0.0062	1107
05:30	22.77	0.33	4.50	2.11	0.00	53.40	0.07	7.60	0.05	0.94	0.01	0.19	0.09	0.00	2.21	0.00	6.23	0.0021	1126
06:00	1.50	0.23	4.62	2.40	0.00	57.29	0.19	6.29	0.04	0.06	0.01	0.20	0.10	0.00	2.42	0.01	5.24	0.0018	1128
06:30	2.26	0.15	5.21	6.66	0.02	65.99	0.38	2.70	0.05	0.10	0.01	0.24	0.30	0.00	3.00	0.02	2.24	0.0022	1124
07:00	1.51	0.19	5.78	5.17	0.06	68.81	0.27	3.74	0.18	0.07	0.01	0.25	0.23	0.00	3.03	0.01	3.13	0.0079	1124
07:30	1.67	0.27	7.69	11.38	0.11	58.95	0.12	7.55	0.23	0.07	0.01	0.33	0.49	0.00	2.53	0.01	6.44	0.0099	1124
08:00	2.57	0.26	4.45	6.02	0.14	59.40	0.17	7.73	0.12	0.12	0.01	0.20	0.27	0.01	2.71	0.01	6.88	0.0056	1137
08:30	2.66	0.27	6.32	18.02	0.12	57.44	0.11	7.52	0.31	0.12	0.01	0.29	0.84	0.01	2.67	0.01	7.00	0.0145	1106
09:00	3.65	0.28	14.34	62.50	0.04	81.53	0.15	7.32	2.16	0.17	0.01	0.67	2.94	0.00	3.83	0.01	6.74	0.0105	1111
09:30	30.69	0.27	13.51	28.42	0.00	89.68	0.16	35.75	0.97	1.43	0.01	0.63	1.33	0.00	4.18	0.01	31.02	0.0453	1096
10:00	4.07	0.21	3.95	14.82	0.00	68.92	0.12	4.78	0.32	0.19	0.01	0.19	0.70	0.00	3.24	0.01	4.18	0.0153	1138
10:30	4.30	0.22	4.30	10.68	0.00	66.97	0.14	5.06	0.40	0.20	0.01	0.20	0.51	0.00	3.20	0.01	4.47	0.0192	1144
11:00	4.47	0.22	7.90	18.11	0.00	64.91	0.11	5.30	0.65	0.22	0.01	0.39	0.88	0.00	3.17	0.01	4.77	0.0320	1115
11:30	3.84	0.21	6.60	9.52	0.00	62.09	0.10	4.48	0.20	0.18	0.01	0.31	0.45	0.00	2.93	0.00	3.96	0.0095	1099
12:00	3.57	0.21	3.63	2.49	0.00	69.99	0.12	4.10	0.04	0.16	0.01	0.16	0.11	0.00	3.17	0.01	3.52	0.0018	1107
12:30	3.11	0.21	5.30	5.79	0.00	64.29	0.13	3.62	0.08	0.14	0.01	0.24	0.27	0.00	2.96	0.01	3.13	0.0037	1117
13:00	4.36	0.20	4.78	5.38	0.00	66.16	0.14	5.08	0.19	0.20	0.01	0.22	0.25	0.00	3.08	0.01	4.43	0.0088	1116
13:30	3.85	0.19	5.23	6.84	0.00	69.76	0.13	4.44	0.13	0.18	0.01	0.25	0.33	0.00	3.32	0.01	4.00	0.0063	1132
14:00	3.15	0.20	5.07	7.74	0.00	62.42	0.15	3.54	0.09	0.15	0.01	0.24	0.36	0.00	2.91	0.01	3.20	0.0044	1104
14:30	4.32	0.22	8.28	15.61	0.00	54.67	0.08	5.01	0.16	0.19	0.01	0.36	0.68	0.00	2.39	0.00	4.12	0.0071	1070
15:00	32.16	0.47	4.72	7.55	0.00	45.60	0.13	38.87	0.18	1.40	0.02	0.21	0.33	0.00	1.99	0.01	30.45	0.0077	1114
15:30	3.12	0.19	4.36	7.50	0.00	62.82	0.14	3.71	0.06	0.14	0.01	0.19	0.33	0.00	2.75	0.01	2.98	0.0028	1134
16:00	3.57	0.18	3.70	5.31	0.00	62.02	0.14	4.26	0.05	0.16	0.01	0.16	0.23	0.00	2.71	0.01	3.41	0.0023	1162
16:30	3.23	0.19	5.24	8.31	0.00	45.84	0.11	3.80	0.06	0.13	0.01	0.21	0.33	0.00	1.84	0.00	2.83	0.0023	1119
17:00	4.68	0.18	4.61	7.55	0.00	53.56	0.14	5.60	0.14	0.18	0.01	0.18	0.30	0.00	2.10	0.01	3.99	0.0053	1143
17:30	2.44	0.19	4.64	5.54	0.00	62.59	0.09	2.89	0.05	0.09	0.01	0.18	0.21	0.00	2.40	0.00	2.04	0.0020	1153
18:00	3.55	0.18	4.96	6.21	0.00	61.20	0.14	4.25	0.06	0.14	0.01	0.20	0.25	0.00	2.44	0.01	3.08	0.0022	1150
18:30	2.32	0.18	4.38	3.27	0.00	62.83	0.11	2.70	0.05	0.09	0.01	0.17	0.13	0.00	2.43	0.00	1.96	0.0019	1147
19:00	2.94	0.21	4.13	2.58	0.00	59.29	0.12	5.14	0.12	0.11	0.01	0.16	0.10	0.00	2.24	0.00	3.75	0.0045	1129
19:30	1.19	0.25	4.57	0.18	0.00	61.21	0.11	7.42	0.04	0.04	0.01	0.17	0.01	0.00	2.27	0.00	5.56	0.0016	1150
20:00	1.13	0.25	4.23	0.13	0.00	57.26	0.09	7.32	0.04	0.04	0.01	0.16	0.00	0.00	2.11	0.00	5.51	0.0016	1149
20:30	1.88	0.26	4.39	0.79	0.00	57.86	0.06	7.28	0.05	0.07	0.01	0.16	0.03	0.00	2.16	0.00	5.59	0.0018	1122
21:00	9.02	0.27	4.41	1.81	0.00	51.14	0.09	7.51	0.17	0.34	0.01	0.17	0.07	0.00	1.94	0.00	5.69	0.0063	1148
21:30	0.48	0.26	4.07	0.13	0.00	57.14	0.11	7.34	0.04	0.02	0.01	0.14	0.00	0.00	2.00	0.00	5.24	0.0015	1154
22:00	1.08	0.25	3.87	0.12	0.00	55.01	0.11	7.45	0.04	0.04	0.01	0.14	0.00	0.00	1.97	0.00	5.38	0.0015	1158
22:30	2.58	0.27	4.42	3.10	0.00	52.80	0.11	7.29	0.07	0.09	0.01	0.15	0.11	0.00	1.85	0.00	5.23	0.0025	1132
23:00	1.36	0.28	4.38	1.40	0.00	57.09	0.07	7.22	0.18	0.05	0.01	0.16	0.05	0.00	2.11	0.00	5.52	0.0066	1120
23:30	1.33	0.29	4.07	0.48	0.00	55.85	0.08	7.11	0.29	0.05	0.01	0.15	0.02	0.00	2.02	0.00	5.42	0.0103	1116
00:00	1.40	0.28	4.22	1.48	0.00	58.10	0.07	7.22	0.42	0.05	0.01	0.15	0.05	0.00	2.11	0.00	5.44	0.0152	1120
Min	0.48	0.15	3.63	0.12	0.00	45.60	0.06	2.70	0.04	0.02	0.01	0.14	0.00	0.00	1.84	0.00	1.96	0.0015	1070
Max	32.16	0.47	14.34	62.50	0.14	89.68	0.38	38.87	2.16	1.43	0.02	0.67	2.94	0.01	4.18	0.02	31.02	0.0105	1162
	4.33	0.24	5.51	7.06	0.01	60.39	0.12	6.02	0.21	9.02	0.49	11.35	15.20	0.02	123.27	0.25	288.73	0.4410	1128
Data Encrypted																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:10				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:30				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.