



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,50	0,34	5,96	2,83	0,00	59,85	0,52	7,39	0,07	0,07	0,02	0,28	0,13	0,00	2,78	0,02	6,98	0,0033	1085
01:00	2,42	0,29	5,32	1,85	0,00	55,54	0,52	7,28	0,14	0,11	0,01	0,24	0,08	0,00	2,51	0,02	6,81	0,0061	1087
01:30	1,99	0,27	5,55	3,47	0,00	56,32	0,52	7,41	0,08	0,09	0,01	0,25	0,16	0,00	2,54	0,02	6,77	0,0034	1083
02:00	2,68	0,26	5,69	2,07	0,00	57,46	0,50	7,48	0,05	0,12	0,01	0,25	0,09	0,00	2,48	0,02	6,47	0,0021	1089
02:30	0,86	0,25	5,47	2,45	0,00	54,88	0,47	7,64	0,05	0,04	0,01	0,23	0,10	0,00	2,35	0,02	6,42	0,0021	1108
03:00	1,68	0,25	5,80	3,29	0,06	57,97	0,48	7,82	0,17	0,07	0,01	0,25	0,14	0,00	2,51	0,02	6,53	0,0074	1110
03:30	1,11	0,25	6,08	3,91	0,04	59,55	0,45	7,86	0,19	0,05	0,01	0,26	0,17	0,00	2,59	0,02	6,62	0,0081	1117
04:00	0,75	0,25	5,88	4,20	0,08	60,95	0,46	7,80	0,18	0,03	0,01	0,26	0,18	0,00	2,67	0,02	6,64	0,0079	1132
04:30	2,24	0,25	5,56	4,06	0,10	57,94	0,47	7,68	0,10	0,10	0,01	0,25	0,18	0,00	2,60	0,02	6,79	0,0046	1136
05:00	1,29	0,25	5,84	6,20	0,14	58,68	0,46	7,72	0,13	0,06	0,01	0,26	0,28	0,01	2,66	0,02	6,87	0,0061	1135
05:30	1,52	0,25	5,47	5,39	0,09	59,69	0,47	7,60	0,04	0,07	0,01	0,25	0,24	0,00	2,71	0,02	6,88	0,0020	1118
06:00	3,19	0,24	5,24	4,12	0,00	58,09	0,49	7,14	0,05	0,15	0,01	0,24	0,19	0,00	2,68	0,02	6,68	0,0025	1139
06:30	3,53	0,21	4,87	5,06	0,00	61,62	0,40	3,75	0,05	0,16	0,01	0,22	0,23	0,00	2,79	0,02	3,49	0,0023	1124
07:00	2,71	0,22	5,71	7,02	0,01	71,88	0,44	4,58	0,19	0,13	0,01	0,26	0,33	0,00	3,33	0,02	4,31	0,0089	1122
07:30	2,71	0,25	5,79	3,51	0,03	56,75	0,53	7,44	0,09	0,13	0,01	0,27	0,16	0,00	2,65	0,02	7,05	0,0042	1099
08:00	10,45	0,27	7,74	7,14	0,01	53,22	0,53	7,58	0,24	0,48	0,01	0,36	0,33	0,00	2,45	0,02	7,00	0,0110	1089
08:30	2,85	0,25	4,86	0,26	0,00	59,65	0,52	7,41	0,36	0,13	0,01	0,22	0,01	0,00	2,74	0,02	6,94	0,0165	1107
09:00	5,67	0,24	4,54	2,82	0,00	56,67	0,57	7,71	0,24	0,27	0,01	0,22	0,14	0,00	2,72	0,03	7,27	0,0115	1132
09:30	2,18	0,25	6,33	4,37	0,00	62,21	0,55	7,53	0,04	0,10	0,01	0,30	0,20	0,00	2,91	0,03	7,04	0,0018	1105
10:00	1,69	0,25	7,05	4,51	0,00	57,58	0,56	7,53	0,04	0,08	0,01	0,32	0,21	0,00	2,65	0,03	6,96	0,0018	1115
10:30	7,32	0,25	5,15	5,66	0,00	55,50	0,55	7,64	0,92	0,33	0,01	0,23	0,26	0,00	2,53	0,03	6,90	0,0418	1102
11:00	2,07	0,23	5,45	4,95	0,00	57,21	0,55	7,67	0,27	0,10	0,01	0,25	0,23	0,00	2,65	0,03	7,02	0,0125	1129
11:30	1,34	0,24	5,19	3,81	0,00	58,75	0,57	7,56	0,04	0,06	0,01	0,24	0,17	0,00	2,68	0,03	6,90	0,0018	1109
12:00	1,27	0,23	5,36	2,91	0,00	57,44	0,60	7,66	0,04	0,06	0,01	0,25	0,13	0,00	2,64	0,03	6,96	0,0019	1123
12:30	1,73	0,23	5,80	2,43	0,00	58,56	0,60	7,55	0,05	0,08	0,01	0,27	0,11	0,00	2,68	0,03	6,91	0,0021	1117
13:00	1,98	0,24	8,14	6,64	0,00	55,96	0,61	7,67	0,16	0,09	0,01	0,37	0,31	0,00	2,58	0,03	6,96	0,0073	1118
13:30	1,30	0,23	5,75	0,84	0,00	58,91	0,60	7,61	0,04	0,06	0,01	0,26	0,04	0,00	2,68	0,03	6,83	0,0018	1110
14:00	1,19	0,24	4,08	0,31	0,00	59,11	0,62	7,39	0,04	0,05	0,01	0,19	0,01	0,00	2,68	0,03	6,79	0,0018	1136
14:30	2,14	0,24	5,10	8,35	0,00	55,83	0,62	7,67	0,05	0,10	0,01	0,24	0,39	0,00	2,60	0,03	7,00	0,0022	1128
15:00	1,67	0,24	5,99	6,85	0,00	60,43	0,56	7,64	0,08	0,08	0,01	0,27	0,31	0,00	2,76	0,03	6,85	0,0035	1103
15:30	0,85	0,24	5,31	6,16	0,00	55,52	0,57	7,62	0,04	0,04	0,01	0,24	0,28	0,00	2,50	0,03	6,73	0,0017	1111
16:00	1,82	0,24	5,50	6,17	0,00	60,54	0,54	7,52	0,04	0,08	0,01	0,25	0,28	0,00	2,72	0,02	6,75	0,0018	1106
16:30	1,68	0,23	6,61	6,91	0,00	55,22	0,59	7,65	0,07	0,08	0,01	0,31	0,32	0,00	2,56	0,03	6,98	0,0031	1118
17:00	1,24	0,23	5,67	5,16	0,00	62,02	0,57	7,66	0,12	0,06	0,01	0,26	0,24	0,00	2,89	0,03	7,02	0,0058	1127
17:30	2,45	0,23	5,60	7,84	0,00	55,30	0,56	7,64	0,06	0,11	0,01	0,26	0,36	0,00	2,56	0,03	6,94	0,0026	1111
18:00	1,18	0,23	4,85	6,25	0,00	59,58	0,57	5,93	0,05	0,05	0,01	0,22	0,28	0,00	2,69	0,03	5,37	0,0022	1111
18:30	1,76	0,20	5,66	9,54	0,00	67,01	0,62	1,89	0,06	0,08	0,01	0,25	0,42	0,00	2,94	0,03	1,68	0,0025	1111
19:00	2,27	0,22	5,28	6,61	0,00	63,75	0,59	4,42	0,12	0,10	0,01	0,23	0,29	0,00	2,84	0,03	3,98	0,0052	1115
19:30	0,82	0,24	5,59	3,85	0,00	57,13	0,52	7,47	0,28	0,04	0,01	0,26	0,18	0,00	2,62	0,02	6,86	0,0130	1118
20:00	28,59	3,35	5,75	3,96	5,87	95,60	0,56	7,49	1,54	1,04	0,12	0,21	0,14	0,21	3,46	0,02	5,35	0,0558	1139
20:30	8,05	0,56	4,37	0,43	2,68	17,21	0,63	6,85	0,88	0,27	0,02	0,14	0,01	0,09	0,57	0,02	4,89	0,0293	1062
21:00	14,37	0,37	3,71	1,75	0,53	40,52	0,53	7,01	0,49	0,46	0,01	0,12	0,06	0,02	1,29	0,02	4,70	0,0157	1077
21:30	37,67	3,11	3,78	2,22	0,32	39,69	0,45	7,28	0,07	1,17	0,10	0,12	0,07	0,01	1,23	0,01	4,62	0,0023	1113
22:00	4,24	0,34	3,73	1,22	0,33	31,56	0,38	7,35	0,04	0,13	0,01	0,11	0,04	0,01	0,97	0,01	4,58	0,0012	1121
22:30	6,10	0,33	5,42	3,94	0,38	5,88	0,40	7,54	0,04	0,19	0,01	0,17	0,12	0,01	0,19	0,01	4,70	0,0013	1148
23:00	0,85	0,28	4,51	0,33	0,39	10,04	0,39	7,24	0,04	0,03	0,01	0,14	0,01	0,01	0,31	0,01	4,53	0,0013	1128
23:30	13,54	0,30	5,19	1,72	0,51	18,15	0,46	7,31	0,04	0,42	0,01	0,16	0,05	0,02	0,57	0,01	4,65	0,0013	1142
00:00	50,24	0,38	5,85	4,58	0,58	22,25	0,47	7,71	0,04	1,65	0,01	0,19	0,15	0,02	0,73	0,02	4,92	0,0013	1151
Min	0,75	0,20	3,71	0,26	0,00	5,88	0,38	1,89	0,04	0,03	0,01	0,11	0,01	0,00	0,19	0,01	1,68	0,0012	1062
Max	50,24	3,35	8,14	9,54	5,87	95,60	0,63	7,86	1,54	1,65	0,12	0,37	0,42	0,21	3,46	0,03	7,27	0,0558	1151
Flux moyen 30 min	5,27	0,39	5,48	4,17	0,25	53,57	0,53	7,17	0,17	9,42	0,73	11,40	8,84	0,42	113,40	1,09	294,88	0,3378	1115
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:20			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumulé annuel				99,82						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumulé annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.