



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	6,95	0,27	5,98	3,30	0,68	41,89	0,47	7,62	0,04	0,24	0,01	0,20	0,11	0,02	1,43	0,02	5,13	0,0014	1137
01:00	0,82	0,25	5,42	2,49	0,69	49,90	0,49	7,78	0,04	0,03	0,01	0,19	0,09	0,02	1,79	0,02	5,41	0,0013	1159
01:30	2,77	0,25	5,77	3,51	0,79	50,60	0,49	7,80	0,04	0,10	0,01	0,21	0,13	0,03	1,85	0,02	5,51	0,0015	1152
02:00	2,26	0,25	5,68	3,41	0,96	52,61	0,44	7,64	0,04	0,08	0,01	0,21	0,12	0,04	1,93	0,02	5,52	0,0015	1135
02:30	2,46	0,26	5,65	3,44	1,05	55,42	0,45	7,54	0,05	0,09	0,01	0,21	0,13	0,04	2,04	0,02	5,55	0,0018	1119
03:00	1,77	0,26	5,39	3,85	1,09	60,47	0,41	7,56	0,13	0,07	0,01	0,20	0,15	0,04	2,29	0,02	5,73	0,0049	1124
03:30	0,86	0,24	7,22	6,97	1,39	58,76	0,42	7,78	0,06	0,04	0,01	0,30	0,29	0,06	2,48	0,02	6,35	0,0025	1136
04:00	1,33	0,24	6,44	5,28	1,28	58,62	0,44	7,79	0,05	0,06	0,01	0,28	0,23	0,06	2,58	0,02	6,60	0,0020	1126
04:30	2,46	0,24	6,47	6,43	1,28	63,76	0,46	7,95	0,07	0,11	0,01	0,30	0,29	0,06	2,92	0,02	6,87	0,0030	1140
05:00	1,23	0,25	4,62	2,19	1,22	58,44	0,36	7,65	0,13	0,05	0,01	0,20	0,10	0,05	2,58	0,02	6,65	0,0059	1100
05:30	1,97	0,25	6,86	5,88	1,35	53,49	0,34	7,65	0,10	0,09	0,01	0,31	0,27	0,06	2,42	0,02	6,81	0,0047	1100
06:00	2,84	0,25	5,46	1,92	1,31	58,70	0,38	6,86	0,04	0,12	0,01	0,24	0,08	0,06	2,57	0,02	6,14	0,0019	1092
06:30	3,73	0,21	4,20	5,25	1,38	69,48	0,51	3,99	0,06	0,17	0,01	0,19	0,23	0,06	3,10	0,02	3,64	0,0028	1111
07:00	2,86	0,22	4,90	8,18	1,30	62,09	0,48	4,83	4,06	0,13	0,01	0,22	0,37	0,06	2,85	0,02	4,46	0,1863	1123
07:30	2,79	0,26	6,07	5,01	1,10	58,98	0,36	7,47	3,06	0,13	0,01	0,28	0,23	0,05	2,70	0,02	6,85	0,1397	1090
08:00	2,22	0,25	5,81	5,76	0,98	56,23	0,38	7,65	0,33	0,10	0,01	0,27	0,27	0,05	2,63	0,02	6,99	0,0156	1102
08:30	2,10	0,25	5,47	3,62	0,92	57,57	0,38	7,53	0,30	0,10	0,01	0,25	0,17	0,04	2,64	0,02	6,86	0,0136	1093
09:00	3,65	0,25	5,30	3,41	0,78	60,43	0,39	7,47	0,27	0,16	0,01	0,24	0,15	0,03	2,72	0,02	6,75	0,0121	1103
09:30	3,62	0,25	5,43	3,90	0,76	54,45	0,33	7,46	0,07	0,16	0,01	0,24	0,17	0,03	2,41	0,01	6,65	0,0031	1084
10:00	7,76	0,25	7,60	6,83	0,64	60,00	0,36	7,77	0,12	0,36	0,01	0,35	0,31	0,03	2,75	0,02	6,94	0,0053	1100
10:30	4,69	0,25	4,67	0,41	0,29	58,41	0,37	7,52	0,06	0,21	0,01	0,21	0,02	0,01	2,61	0,02	6,76	0,0026	1113
11:00	3,04	0,24	4,74	1,65	0,01	57,48	0,43	7,45	0,31	0,14	0,01	0,21	0,07	0,00	2,60	0,02	6,85	0,0138	1118
11:30	3,30	0,26	5,29	1,95	0,00	59,56	0,39	7,27	0,07	0,15	0,01	0,24	0,09	0,00	2,67	0,02	6,75	0,0030	1098
12:00	2,92	0,28	4,77	0,21	0,00	56,26	0,39	6,98	0,04	0,12	0,01	0,20	0,01	0,00	2,34	0,02	6,24	0,0018	1086
12:30	4,83	0,28	7,06	2,67	0,00	51,59	0,37	7,18	0,05	0,20	0,01	0,29	0,11	0,00	2,13	0,02	6,20	0,0021	1059
13:00	2,33	0,27	6,11	1,74	0,00	61,38	0,36	7,42	0,15	0,09	0,01	0,24	0,07	0,00	2,45	0,01	6,05	0,0059	1080
13:30	1,65	0,25	6,19	4,71	0,00	57,99	0,36	7,56	0,13	0,07	0,01	0,26	0,20	0,00	2,42	0,02	6,36	0,0054	1102
14:00	2,69	0,26	5,40	6,74	0,00	60,92	0,41	7,39	0,23	0,12	0,01	0,24	0,30	0,00	2,68	0,02	6,69	0,0103	1107
14:30	3,14	0,25	5,13	9,12	0,00	55,04	0,38	7,67	0,22	0,14	0,01	0,23	0,41	0,00	2,48	0,02	6,85	0,0100	1082
15:00	3,11	0,27	7,56	14,38	0,00	60,44	0,40	7,67	0,45	0,14	0,01	0,34	0,65	0,00	2,73	0,02	6,84	0,0203	1071
15:30	3,62	0,24	4,67	3,01	0,00	57,40	0,43	7,70	5,71	0,17	0,01	0,22	0,14	0,00	2,65	0,02	7,02	0,2638	1112
16:00	3,37	0,24	4,70	5,00	0,00	58,81	0,46	7,70	5,20	0,16	0,01	0,22	0,23	0,00	2,73	0,02	7,03	0,2412	1117
16:30	7,84	0,25	5,24	4,21	0,00	57,79	0,45	7,63	3,07	0,37	0,01	0,25	0,20	0,00	2,71	0,02	7,09	0,1437	1104
17:00	3,37	0,23	6,01	5,61	0,05	57,69	0,48	7,68	2,16	0,16	0,01	0,29	0,27	0,00	2,74	0,02	7,21	0,1029	1123
17:30	2,68	0,24	6,07	4,33	0,00	58,15	0,47	7,47	1,19	0,12	0,01	0,28	0,20	0,00	2,64	0,02	6,89	0,0539	1077
18:00	3,36	0,22	5,02	2,46	0,00	60,56	0,48	7,35	1,23	0,15	0,01	0,23	0,11	0,00	2,75	0,02	6,73	0,0556	1107
18:30	3,77	0,20	4,95	5,71	0,00	63,46	0,51	3,94	1,30	0,16	0,01	0,22	0,25	0,00	2,78	0,02	3,60	0,0571	1078
19:00	3,14	0,20	5,75	4,81	0,00	67,21	0,46	4,72	0,83	0,14	0,01	0,26	0,21	0,00	2,98	0,02	4,29	0,0367	1098
19:30	3,91	0,23	5,37	2,59	0,00	57,89	0,44	7,58	0,50	0,18	0,01	0,25	0,12	0,00	2,64	0,02	6,94	0,0228	1124
20:00	3,19	0,22	5,86	3,20	0,00	56,12	0,48	7,57	0,41	0,15	0,01	0,27	0,15	0,00	2,59	0,02	6,99	0,0188	1131
20:30	2,78	0,23	5,36	1,89	0,08	59,35	0,47	7,52	0,30	0,13	0,01	0,24	0,08	0,00	2,67	0,02	6,83	0,0135	1109
21:00	2,52	0,27	5,14	0,76	0,42	52,34	0,44	6,79	0,52	0,10	0,01	0,20	0,03	0,02	2,05	0,02	5,82	0,0205	1076
21:30	2,70	0,23	5,59	2,30	0,85	60,73	0,50	7,42	0,48	0,12	0,01	0,25	0,10	0,04	2,72	0,02	6,79	0,0216	1107
22:00	3,01	0,25	5,66	3,65	1,30	57,56	0,51	7,34	0,28	0,14	0,01	0,25	0,16	0,06	2,59	0,02	6,83	0,0127	1103
22:30	2,84	0,24	6,20	7,26	1,39	58,66	0,47	7,49	0,06	0,13	0,01	0,28	0,33	0,06	2,65	0,02	6,86	0,0027	1102
23:00	5,21	0,25	6,50	10,33	1,42	57,79	0,47	7,58	0,55	0,24	0,01	0,30	0,48	0,07	2,66	0,02	7,03	0,0255	1096
23:30	3,40	0,25	5,96	8,70	1,46	60,11	0,46	7,63	0,38	0,16	0,01	0,27	0,40	0,07	2,76	0,02	7,01	0,0172	1083
00:00	2,84	0,26	6,07	6,56	1,50	57,15	0,47	7,49	0,13	0,13	0,01	0,27	0,29	0,07	2,54	0,02	6,77	0,0057	1065
Min	0,82	0,20	4,20	0,21	0,00	41,89	0,33	3,94	0,04	0,03	0,01	0,19	0,01	0,00	1,43	0,01	3,60	0,0013	1059
Max	7,84	0,28	7,60	14,38	1,50	69,48	0,51	7,95	5,71	0,37	0,01	0,35	0,65	0,07	3,10	0,02	7,21	0,2638	1159
Commentaires	3,16	0,25	5,68	4,51	0,62	57,91	0,43	7,26	0,73	6,65	0,51	11,89	9,58	1,29	121,64	0,90	304,74	1,6021	1105
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:20			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :