



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer °C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3,38	0,28	6,84	6,63	0,00	59,33	0,21	7,59	0,15	0,15	0,01	0,30	0,29	0,00	2,58	0,01	6,56	0,0067	1104
01:00	2,64	0,26	5,61	7,80	0,00	63,38	0,23	7,81	0,24	0,12	0,01	0,25	0,35	0,00	2,86	0,01	6,83	0,0108	1137
01:30	3,09	0,25	4,92	4,13	0,00	53,22	0,29	7,67	0,04	0,14	0,01	0,22	0,19	0,00	2,44	0,01	6,91	0,0019	1147
02:00	3,21	0,25	5,85	7,26	0,00	59,37	0,29	7,71	0,04	0,15	0,01	0,28	0,34	0,00	2,80	0,01	7,13	0,0019	1142
02:30	3,55	0,24	5,99	6,81	0,01	58,98	0,25	7,56	0,05	0,17	0,01	0,28	0,32	0,00	2,78	0,01	7,09	0,0022	1132
03:00	3,92	0,24	5,82	5,56	0,09	58,09	0,25	7,50	0,15	0,19	0,01	0,28	0,26	0,00	2,75	0,01	7,14	0,0072	1123
03:30	5,36	0,24	5,46	4,13	0,21	56,10	0,25	7,52	0,07	0,26	0,01	0,26	0,20	0,01	2,68	0,01	7,20	0,0032	1102
04:00	4,06	0,24	6,28	4,49	0,21	59,33	0,25	7,36	0,05	0,19	0,01	0,30	0,21	0,01	2,80	0,01	7,05	0,0024	1115
04:30	3,68	0,26	4,80	2,33	0,25	56,05	0,22	7,10	0,05	0,16	0,01	0,21	0,10	0,01	2,50	0,01	6,69	0,0022	1081
05:00	2,54	0,26	6,01	5,60	0,31	56,60	0,21	7,23	0,17	0,11	0,01	0,26	0,24	0,01	2,45	0,01	6,48	0,0072	1092
05:30	2,71	0,25	6,17	5,23	0,46	56,53	0,23	7,47	0,13	0,12	0,01	0,27	0,23	0,02	2,48	0,01	6,56	0,0056	1105
06:00	3,11	0,25	6,95	8,75	0,42	59,62	0,29	6,56	0,16	0,14	0,01	0,31	0,38	0,02	2,62	0,01	5,66	0,0072	1112
06:30	2,30	0,21	5,11	9,55	0,26	66,58	0,46	2,72	0,15	0,11	0,01	0,24	0,45	0,01	3,11	0,02	2,34	0,0072	1113
07:00	2,37	0,23	4,92	8,94	0,29	66,40	0,38	4,35	0,25	0,11	0,01	0,23	0,41	0,01	3,06	0,02	3,84	0,0115	1114
07:30	2,35	0,28	6,68	13,84	0,46	58,40	0,23	7,49	0,53	0,10	0,01	0,30	0,62	0,02	2,61	0,01	6,77	0,0237	1096
08:00	3,43	0,26	5,17	11,66	0,51	57,06	0,26	7,59	0,65	0,16	0,01	0,24	0,54	0,02	2,63	0,01	6,99	0,0299	1108
08:30	3,00	0,27	5,22	7,43	0,55	54,55	0,21	7,29	0,36	0,13	0,01	0,23	0,33	0,02	2,45	0,01	6,76	0,0161	1084
09:00	15,84	0,95	6,33	3,92	0,31	43,57	0,18	6,99	0,19	0,61	0,04	0,25	0,15	0,01	1,69	0,01	5,83	0,0073	1039
09:30	2,24	0,32	6,48	4,86	0,00	54,14	0,19	7,71	0,08	0,10	0,01	0,28	0,21	0,00	2,36	0,01	6,58	0,0036	1097
10:00	5,18	0,26	6,73	2,65	0,00	58,70	0,22	7,89	0,07	0,23	0,01	0,30	0,12	0,00	2,61	0,01	6,77	0,0029	1092
10:30	4,42	0,24	4,53	0,35	0,00	60,14	0,20	7,85	0,05	0,19	0,01	0,20	0,02	0,00	2,64	0,01	6,70	0,0021	1105
11:00	1,70	0,25	4,90	1,03	0,00	59,23	0,20	7,71	0,30	0,07	0,01	0,21	0,05	0,00	2,60	0,01	6,67	0,0132	1122
11:30	3,94	0,24	5,00	1,39	0,00	57,56	0,27	7,76	0,14	0,18	0,01	0,23	0,06	0,00	2,59	0,01	6,81	0,0065	1127
12:00	2,71	0,25	7,63	4,25	0,00	58,04	0,26	7,69	0,10	0,12	0,01	0,34	0,19	0,00	2,61	0,01	6,78	0,0046	1106
12:30	2,09	0,24	5,23	1,06	0,00	57,99	0,22	7,63	0,05	0,10	0,01	0,24	0,05	0,00	2,65	0,01	6,85	0,0023	1103
13:00	3,05	0,25	6,09	1,62	0,00	59,74	0,25	7,65	0,14	0,14	0,01	0,28	0,07	0,00	2,73	0,01	6,87	0,0066	1118
13:30	4,12	0,25	6,56	5,86	0,00	54,47	0,23	7,70	0,14	0,19	0,01	0,30	0,27	0,00	2,50	0,01	6,96	0,0064	1101
14:00	2,73	0,25	5,04	1,50	0,00	62,40	0,25	7,49	0,05	0,13	0,01	0,23	0,07	0,00	2,87	0,01	6,94	0,0022	1128
14:30	3,19	0,24	4,21	3,73	0,00	56,67	0,27	7,61	0,07	0,15	0,01	0,20	0,17	0,00	2,63	0,01	6,98	0,0030	1124
15:00	2,87	0,25	6,36	8,87	0,00	50,44	0,21	7,81	0,25	0,13	0,01	0,29	0,41	0,00	2,31	0,01	6,92	0,0114	1085
15:30	2,42	0,26	5,17	2,54	0,00	63,35	0,23	7,58	0,13	0,11	0,01	0,23	0,11	0,00	2,82	0,01	6,71	0,0056	1100
16:00	2,50	0,27	5,69	4,02	0,00	56,88	0,20	7,67	0,19	0,11	0,01	0,26	0,18	0,00	2,58	0,01	6,84	0,0085	1092
16:30	2,46	0,27	7,90	6,78	0,00	58,94	0,20	7,68	0,21	0,11	0,01	0,35	0,30	0,00	2,64	0,01	6,76	0,0095	1095
17:00	2,02	0,28	6,30	2,55	0,00	57,94	0,21	7,71	0,15	0,09	0,01	0,28	0,11	0,00	2,58	0,01	6,77	0,0065	1089
17:30	2,23	0,29	5,52	5,35	0,00	59,40	0,19	7,64	0,13	0,10	0,01	0,25	0,24	0,00	2,64	0,01	6,72	0,0057	1095
18:00	3,92	0,25	5,20	9,01	0,00	59,50	0,28	6,73	0,20	0,18	0,01	0,24	0,42	0,00	2,76	0,01	6,05	0,0091	1096
18:30	4,83	0,20	5,57	14,90	0,00	62,79	0,32	5,72	0,33	0,24	0,01	0,27	0,73	0,00	3,07	0,02	5,15	0,0160	1084
19:00	7,48	0,21	5,83	10,08	0,00	66,65	0,34	7,56	0,30	0,35	0,01	0,28	0,48	0,00	3,15	0,02	6,74	0,0144	1086
19:30	2,95	0,23	7,82	9,01	0,00	57,96	0,28	7,77	0,30	0,14	0,01	0,36	0,42	0,00	2,70	0,01	7,04	0,0141	1128
20:00	2,94	0,25	7,61	6,80	0,00	61,86	0,22	7,43	0,26	0,13	0,01	0,33	0,29	0,00	2,68	0,01	6,55	0,0111	1080
20:30	15,16	0,26	7,48	5,77	0,00	54,10	0,25	7,74	0,51	0,68	0,01	0,34	0,26	0,00	2,43	0,01	6,83	0,0229	1086
21:00	6,36	0,25	8,90	6,61	0,00	55,06	0,23	7,73	0,48	0,29	0,01	0,40	0,30	0,00	2,47	0,01	6,80	0,0214	1092
21:30	15,10	0,23	4,31	2,93	0,00	60,81	0,30	6,24	0,13	0,70	0,01	0,20	0,14	0,00	2,83	0,01	5,44	0,0059	1078
22:00	3,76	0,18	4,28	4,64	0,00	68,87	0,39	4,39	0,04	0,18	0,01	0,20	0,22	0,00	3,28	0,02	3,91	0,0019	1116
22:30	3,95	0,19	7,16	11,65	0,00	63,18	0,34	4,73	0,06	0,19	0,01	0,35	0,57	0,00	3,08	0,02	4,20	0,0028	1115
23:00	3,01	0,20	6,05	7,42	0,00	67,17	0,34	3,55	0,17	0,15	0,01	0,29	0,36	0,00	3,25	0,02	3,18	0,0084	1103
23:30	3,36	0,22	7,28	6,89	0,00	63,75	0,31	3,92	0,22	0,16	0,01	0,35	0,33	0,00	3,09	0,01	3,55	0,0107	1085
00:00	4,81	0,30	3,28	1,04	0,00	68,01	0,32	5,61	0,12	0,23	0,01	0,16	0,05	0,00	3,31	0,02	5,11	0,0060	1077
Min	1,70	0,18	3,28	0,35	0,00	43,57	0,18	2,72	0,04	0,07	0,01	0,16	0,02	0,00	1,69	0,01	2,34	0,0019	1039
Max	15,84	0,95	8,90	14,90	0,55	68,87	0,46	7,89	0,65	0,70	0,04	0,40	0,73	0,02	3,31	0,02	7,20	0,0299	1147
Moyenne	4,13	0,26	5,92	5,82	0,09	59,14	0,26	6,99	0,18	8,98	0,57	12,94	12,82	0,19	129,72	0,57	300,02	0,3994	1103

Synthèse des dépassements & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:30			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.