



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2.13	0.26	5.06	7.53	0.18	58.20	0.27	7.29	0.12	0.10	0.01	0.23	0.34	0.01	2.60	0.01	6.67	0.0053	1083
01:00	5.08	0.26	6.11	12.35	0.21	55.55	0.30	7.52	0.35	0.23	0.01	0.28	0.56	0.01	2.54	0.01	6.86	0.0161	1093
01:30	3.21	0.25	6.06	10.42	0.21	60.16	0.32	7.55	0.40	0.14	0.01	0.27	0.47	0.01	2.70	0.01	6.77	0.0181	1094
02:00	2.43	0.25	6.71	10.97	0.28	57.42	0.29	7.62	0.53	0.11	0.01	0.30	0.49	0.01	2.56	0.01	6.73	0.0237	1093
02:30	2.36	0.26	6.53	11.28	0.22	56.03	0.26	7.54	0.48	0.10	0.01	0.29	0.49	0.01	2.45	0.01	6.61	0.0210	1083
03:00	2.97	0.26	5.13	5.27	0.27	59.28	0.27	7.66	0.27	0.13	0.01	0.23	0.23	0.01	2.61	0.01	6.65	0.0118	1094
03:30	12.40	0.29	4.81	6.54	0.39	57.70	0.31	7.76	0.26	0.56	0.01	0.22	0.30	0.02	2.61	0.01	6.82	0.0115	1112
04:00	2.50	0.25	6.24	6.76	0.39	58.37	0.32	7.65	0.23	0.11	0.01	0.28	0.30	0.02	2.57	0.01	6.67	0.0103	1091
04:30	2.24	0.24	5.76	5.68	0.51	59.76	0.30	7.71	0.15	0.10	0.01	0.26	0.26	0.02	2.71	0.01	6.83	0.0067	1114
05:00	2.22	0.27	5.79	6.17	0.73	58.47	0.29	7.47	0.30	0.10	0.01	0.26	0.28	0.03	2.61	0.01	6.75	0.0134	1080
05:30	1.62	0.25	5.76	8.98	0.64	56.53	0.30	7.59	0.21	0.07	0.01	0.26	0.40	0.03	2.53	0.01	6.72	0.0095	1099
06:00	3.87	0.23	6.12	9.92	0.42	57.56	0.32	6.87	0.19	0.17	0.01	0.28	0.45	0.02	2.59	0.01	6.03	0.0087	1095
06:30	4.48	0.19	5.24	15.52	0.17	66.82	0.37	5.33	0.38	0.21	0.01	0.25	0.73	0.01	3.16	0.02	4.63	0.0181	1092
07:00	3.97	0.20	5.46	15.81	0.21	67.50	0.30	6.42	4.85	0.18	0.01	0.25	0.73	0.01	3.13	0.01	5.53	0.2252	1107
07:30	1.64	0.26	4.27	4.45	0.33	57.21	0.14	7.41	4.17	0.07	0.01	0.18	0.19	0.01	2.42	0.01	6.37	0.1763	1106
08:00	13.15	0.27	6.13	16.85	0.25	56.25	0.20	7.96	0.68	0.60	0.01	0.28	0.77	0.01	2.59	0.01	6.97	0.0314	1124
08:30	2.67	0.27	5.62	6.08	0.06	60.11	0.17	7.35	0.12	0.12	0.01	0.24	0.26	0.00	2.59	0.01	6.50	0.0050	1101
09:00	3.53	0.26	5.36	6.27	0.00	56.48	0.16	7.60	0.30	0.15	0.01	0.23	0.27	0.00	2.47	0.01	6.62	0.0132	1106
09:30	3.17	0.28	7.87	14.36	0.00	59.08	0.15	7.55	0.57	0.14	0.01	0.34	0.62	0.00	2.57	0.01	6.59	0.0247	1075
10:00	4.63	0.28	3.95	1.86	0.00	49.75	0.15	7.38	0.12	0.20	0.01	0.17	0.08	0.00	2.15	0.01	6.48	0.0051	1076
10:30	4.04	0.29	5.26	10.87	0.00	54.26	0.14	7.46	0.28	0.17	0.01	0.23	0.47	0.00	2.35	0.01	6.47	0.0121	1065
11:00	3.40	0.30	5.94	9.74	0.00	60.38	0.13	7.23	0.39	0.14	0.01	0.25	0.40	0.00	2.50	0.01	6.26	0.0160	1067
11:30	14.51	0.27	7.78	12.10	0.00	52.53	0.16	7.76	0.52	0.63	0.01	0.34	0.52	0.00	2.27	0.01	6.59	0.0223	1084
12:00	3.90	0.28	4.56	1.39	0.00	60.74	0.12	7.12	0.16	0.16	0.01	0.18	0.06	0.00	2.42	0.00	6.01	0.0065	1080
12:30	3.46	0.27	4.15	2.96	0.00	56.82	0.15	7.07	0.32	0.14	0.01	0.17	0.12	0.00	2.30	0.01	6.08	0.0128	1076
13:00	3.31	0.27	7.48	9.11	0.00	61.01	0.14	7.13	0.38	0.13	0.01	0.30	0.37	0.00	2.46	0.01	6.08	0.0154	1076
13:30	2.75	0.25	5.24	3.54	0.00	57.01	0.13	7.25	0.05	0.12	0.01	0.22	0.15	0.00	2.39	0.01	6.29	0.0021	1099
14:00	2.06	0.25	5.51	3.27	0.00	58.81	0.17	7.04	0.05	0.09	0.01	0.24	0.14	0.00	2.59	0.01	6.61	0.0022	1087
14:30	1.93	0.24	6.18	8.76	0.00	42.94	0.14	7.87	0.06	0.08	0.01	0.26	0.36	0.00	1.79	0.01	6.35	0.0024	1096
15:00	27.85	0.38	6.69	9.49	0.00	50.15	0.15	8.21	0.27	1.11	0.02	0.27	0.38	0.00	1.99	0.01	6.10	0.0106	1137
15:30	13.83	0.44	4.77	0.84	0.00	63.15	0.18	7.82	0.04	0.59	0.02	0.20	0.04	0.00	2.70	0.01	6.48	0.0018	1147
16:00	43.62	0.30	6.97	5.15	0.00	62.80	0.15	7.65	0.15	1.97	0.01	0.31	0.23	0.00	2.83	0.01	6.78	0.0068	1119
16:30	7.12	0.23	4.89	1.82	0.00	52.29	0.13	7.70	0.08	0.33	0.01	0.22	0.08	0.00	2.39	0.01	6.86	0.0035	1095
17:00	13.58	0.29	6.19	5.50	0.00	54.89	0.16	7.75	0.28	0.58	0.01	0.26	0.24	0.00	2.34	0.01	6.43	0.0118	1098
17:30	2.58	0.23	6.11	3.28	0.00	58.14	0.14	7.98	0.10	0.11	0.01	0.26	0.14	0.00	2.45	0.01	6.41	0.0044	1114
18:00	1.42	0.20	4.83	3.29	0.00	57.20	0.15	6.33	0.06	0.06	0.01	0.21	0.14	0.00	2.48	0.01	5.16	0.0028	1125
18:30	2.11	0.17	5.19	5.49	0.00	69.51	0.23	2.50	0.07	0.10	0.01	0.24	0.25	0.00	3.15	0.01	2.08	0.0031	1118
19:00	3.38	0.19	5.66	4.83	0.00	64.66	0.22	5.86	0.26	0.15	0.01	0.25	0.22	0.00	2.89	0.01	4.86	0.0116	1118
19:30	1.63	0.22	5.79	2.11	0.00	57.47	0.27	7.94	0.08	0.07	0.01	0.26	0.09	0.00	2.54	0.01	6.65	0.0035	1125
20:00	1.68	0.23	6.35	5.38	0.00	60.19	0.26	7.83	0.09	0.07	0.01	0.28	0.23	0.00	2.62	0.01	6.59	0.0038	1126
20:30	3.18	0.23	5.37	4.33	0.00	56.62	0.27	7.93	0.07	0.14	0.01	0.24	0.19	0.00	2.54	0.01	6.80	0.0034	1133
21:00	2.11	0.25	6.45	8.34	0.00	57.79	0.26	7.92	0.25	0.09	0.01	0.29	0.37	0.00	2.57	0.01	6.76	0.0113	1107
21:30	1.78	0.25	5.82	6.05	0.00	58.11	0.27	7.94	0.18	0.08	0.01	0.26	0.27	0.00	2.57	0.01	6.73	0.0078	1116
22:00	1.87	0.25	5.40	4.56	0.00	58.36	0.26	7.76	0.13	0.08	0.01	0.24	0.20	0.00	2.62	0.01	6.80	0.0058	1121
22:30	3.85	0.27	7.00	10.55	0.00	49.15	0.26	7.94	0.73	0.17	0.01	0.31	0.46	0.00	2.15	0.01	6.64	0.0321	1091
23:00	3.31	0.26	5.24	3.44	0.05	61.77	0.27	7.74	0.24	0.15	0.01	0.23	0.15	0.00	2.76	0.01	6.81	0.0108	1126
23:30	3.03	0.27	5.99	4.89	0.09	55.04	0.27	7.76	0.13	0.14	0.01	0.27	0.22	0.00	2.52	0.01	7.01	0.0058	1096
00:00	3.23	0.27	5.28	3.48	0.18	59.77	0.27	7.69	0.08	0.15	0.01	0.24	0.16	0.01	2.73	0.01	6.91	0.0035	1103
Min	1.42	0.17	3.95	0.84	0.00	42.94	0.12	2.50	0.04	0.06	0.01	0.17	0.04	0.00	1.79	0.00	2.08	0.0018	1065
Max	43.62	0.44	7.87	16.85	0.73	69.51	0.37	8.21	4.85	1.97	0.02	0.34	0.77	0.03	3.16	0.02	7.01	0.2252	1147
Moyenne	5.43	0.26	5.75	7.03	0.12	57.91	0.22	7.36	0.42	11.40	0.54	12.11	14.89	0.26	122.07	0.47	305.39	0.8913	1101

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:30			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.