

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,27	0,25	6,45	3,93	0,17	56,16	0,23	7,52	0,49	0,10	0,01	0,29	0,18	0,01	2,52	0,01	6,83	0,0218	1085
01:00	2,29	0,26	5,32	2,31	0,16	58,19	0,22	7,42	0,45	0,10	0,01	0,23	0,10	0,01	2,52	0,01	6,60	0,0195	1082
01:30	2,61	0,25	5,56	1,76	0,17	58,78	0,29	7,61	0,42	0,12	0,01	0,25	0,08	0,01	2,63	0,01	6,80	0,0189	1101
02:00	2,09	0,26	5,57	2,86	0,25	58,43	0,26	7,50	0,49	0,09	0,01	0,25	0,13	0,01	2,61	0,01	6,76	0,0220	1091
02:30	2,86	0,26	5,90	2,36	0,22	58,30	0,25	7,50	0,51	0,13	0,01	0,26	0,11	0,01	2,60	0,01	6,78	0,0228	1091
03:00	2,77	0,26	6,33	3,23	0,28	55,94	0,24	7,57	0,51	0,13	0,01	0,29	0,15	0,01	2,56	0,01	6,92	0,0234	1097
03:30	4,53	0,27	5,06	1,96	0,32	58,51	0,24	7,45	0,49	0,20	0,01	0,23	0,09	0,01	2,61	0,01	6,79	0,0218	1078
04:00	2,21	0,27	5,67	3,24	0,32	58,20	0,24	7,47	0,41	0,10	0,01	0,25	0,14	0,01	2,56	0,01	6,68	0,0179	1081
04:30	2,56	0,26	6,25	5,82	0,32	59,23	0,24	7,66	0,51	0,11	0,01	0,28	0,26	0,01	2,61	0,01	6,70	0,0223	1092
05:00	1,66	0,26	5,25	2,37	0,37	55,98	0,20	7,44	0,46	0,07	0,01	0,23	0,10	0,02	2,46	0,01	6,64	0,0202	1088
05:30	1,57	0,27	5,34	3,93	0,39	58,00	0,20	7,41	0,44	0,07	0,01	0,23	0,17	0,02	2,48	0,01	6,45	0,0189	1082
06:00	1,31	0,24	6,12	4,16	0,38	60,72	0,28	6,03	0,26	0,06	0,01	0,27	0,18	0,02	2,64	0,01	5,31	0,0113	1107
06:30	3,04	0,20	5,19	6,71	0,36	67,28	0,37	3,37	0,05	0,14	0,01	0,23	0,30	0,02	3,00	0,02	2,96	0,0020	1095
07:00	2,61	0,22	5,05	4,70	0,38	65,10	0,26	4,66	0,19	0,12	0,01	0,23	0,21	0,02	2,90	0,01	4,11	0,0083	1106
07:30	2,71	0,26	7,90	9,42	0,39	55,07	0,04	7,66	0,05	0,12	0,01	0,35	0,42	0,02	2,44	0,00	6,69	0,0024	1106
08:00	2,14	0,26	4,89	1,82	0,41	60,64	0,05	7,69	0,05	0,10	0,01	0,22	0,08	0,02	2,75	0,00	6,86	0,0021	1114
08:30	1,99	0,27	4,77	2,56	0,44	57,21	0,04	7,44	0,05	0,09	0,01	0,21	0,11	0,02	2,55	0,00	6,75	0,0021	1093
09:00	3,08	0,26	5,15	3,05	0,26	58,87	0,07	7,47	0,26	0,14	0,01	0,23	0,14	0,01	2,68	0,00	6,88	0,0118	1118
09:30	5,75	0,25	8,05	9,50	0,13	57,79	0,05	7,63	0,47	0,26	0,01	0,37	0,44	0,01	2,66	0,00	6,98	0,0215	1109
10:00	2,52	0,24	5,08	0,78	0,01	56,82	0,05	7,49	0,78	0,11	0,01	0,23	0,04	0,00	2,58	0,00	6,87	0,0352	1101
10:30	2,37	0,24	4,34	0,98	0,00	57,16	0,05	7,46	0,92	0,11	0,01	0,20	0,04	0,00	2,61	0,00	6,86	0,0418	1100
11:00	2,16	0,25	6,03	4,69	0,00	54,19	0,04	7,48	0,23	0,10	0,01	0,27	0,21	0,00	2,39	0,00	6,63	0,0101	1093
11:30	1,78	0,23	5,48	1,67	0,00	62,68	0,04	7,64	0,07	0,08	0,01	0,24	0,07	0,00	2,80	0,00	6,70	0,0030	1101
12:00	1,83	0,24	7,77	5,30	0,00	53,44	0,04	7,73	0,08	0,08	0,01	0,34	0,23	0,00	2,35	0,00	6,68	0,0035	1100
12:30	1,31	0,23	5,73	2,81	0,00	59,17	0,07	7,82	0,06	0,06	0,01	0,25	0,12	0,00	2,55	0,00	6,58	0,0027	1098
13:00	2,16	0,22	4,67	1,06	0,00	50,54	0,03	7,76	0,24	0,09	0,01	0,21	0,05	0,00	2,22	0,00	6,54	0,0107	1103
13:30	7,06	0,22	4,15	0,62	0,00	61,71	0,08	7,67	0,10	0,31	0,01	0,18	0,03	0,00	2,72	0,00	6,58	0,0046	1119
14:00	1,37	0,24	5,36	1,48	0,00	54,98	0,09	7,36	0,05	0,06	0,01	0,24	0,07	0,00	2,44	0,00	6,64	0,0023	1146
14:30	2,05	0,23	6,46	5,87	0,00	58,62	0,09	7,66	0,04	0,10	0,01	0,31	0,28	0,00	2,79	0,00	7,11	0,0021	1142
15:00	2,44	0,25	7,03	10,37	0,00	51,67	0,05	7,48	0,16	0,11	0,01	0,33	0,48	0,00	2,40	0,00	6,99	0,0075	1078
15:30	7,19	0,25	6,30	11,97	0,00	46,06	0,05	7,70	0,07	0,31	0,01	0,27	0,52	0,00	1,99	0,00	6,55	0,0029	1069
16:00	5,59	0,24	5,04	8,16	0,00	52,45	0,04	7,81	0,04	0,23	0,01	0,21	0,34	0,00	2,20	0,00	6,36	0,0017	1092
16:30	4,94	0,23	6,20	8,09	0,00	53,30	0,04	7,89	0,43	0,21	0,01	0,26	0,34	0,00	2,22	0,00	6,33	0,0180	1106
17:00	3,06	0,23	5,35	5,39	0,00	61,46	0,05	7,76	0,17	0,13	0,01	0,22	0,23	0,00	2,57	0,00	6,37	0,0070	1113
17:30	2,71	0,24	6,01	8,77	0,00	55,36	0,05	7,76	0,04	0,12	0,01	0,26	0,37	0,00	2,37	0,00	6,49	0,0018	1119
18:00	2,93	0,22	5,51	8,53	0,00	65,38	0,13	6,57	0,04	0,13	0,01	0,25	0,38	0,00	2,95	0,01	5,81	0,0018	1109
18:30	3,69	0,18	5,83	16,76	0,00	68,32	0,20	4,11	0,05	0,17	0,01	0,27	0,77	0,00	3,14	0,01	3,70	0,0022	1114
19:00	4,43	0,21	6,85	22,31	0,00	63,09	0,19	6,32	0,30	0,20	0,01	0,32	1,03	0,00	2,91	0,01	5,61	0,0140	1085
19:30	8,28	0,25	5,28	23,97	0,00	56,64	0,13	7,83	0,04	0,37	0,01	0,24	1,07	0,00	2,54	0,01	6,82	0,0018	1072
20:00	2,34	0,25	5,27	25,42	0,00	60,73	0,11	7,84	0,04	0,10	0,01	0,23	1,13	0,00	2,69	0,01	6,75	0,0017	1089
20:30	2,50	0,25	4,79	18,76	0,00	55,70	0,12	7,78	0,05	0,11	0,01	0,21	0,83	0,00	2,47	0,01	6,73	0,0021	1094
21:00	1,55	0,24	5,95	19,36	0,00	57,13	0,12	7,77	0,22	0,07	0,01	0,27	0,87	0,00	2,55	0,01	6,75	0,0099	1097
21:30	1,55	0,24	5,74	10,25	0,00	58,46	0,10	7,71	0,04	0,07	0,01	0,26	0,46	0,00	2,62	0,00	6,79	0,0019	1092
22:00	1,73	0,24	6,02	11,80	0,00	58,85	0,13	7,63	0,04	0,08	0,01	0,27	0,54	0,00	2,67	0,01	6,88	0,0019	1095
22:30	1,87	0,25	5,17	9,61	0,01	58,32	0,10	7,62	0,05	0,08	0,01	0,23	0,44	0,00	2,64	0,00	6,81	0,0021	1082
23:00	1,90	0,24	5,41	9,25	0,25	56,78	0,12	7,69	0,21	0,09	0,01	0,24	0,41	0,01	2,54	0,01	6,76	0,0095	1089
23:30	2,17	0,24	5,30	11,11	0,40	57,57	0,10	7,77	0,05	0,10	0,01	0,24	0,49	0,02	2,56	0,00	6,69	0,0022	1088
00:00	1,86	0,24	5,35	7,08	0,41	59,08	0,13	7,75	0,04	0,08	0,01	0,24	0,32	0,02	2,68	0,01	6,80	0,0019	1113
Min	1,31	0,18	4,15	0,62	0,00	46,06	0,03	3,37	0,04	0,06	0,01	0,18	0,03	0,00	1,99	0,00	2,96	0,0017	1069
Max	8,28	0,27	8,05	25,42	0,44	68,32	0,37	7,89	0,92	0,37	0,01	0,37	1,13	0,02	3,14	0,02	7,11	0,0418	1146
	2,86	0,24	5,69	7,25	0,14	58,00	0,13	7,32	0,23	6,10	0,52	12,17	15,53	0,30	123,95	0,28	309,66	0,4988	1098
Données moyennes																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	07:40							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,87									
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.