

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1,20	0,24	6,18	8,08	0,46	58,25	0,11	7,67	0,04	0,05	0,01	0,28	0,36	0,02	2,60	0,00	6,70	0,0020	1094
01:00	1,80	0,25	6,16	7,43	0,54	58,66	0,12	7,73	0,15	0,08	0,01	0,28	0,33	0,02	2,63	0,01	6,75	0,0066	1093
01:30	2,33	1,44	5,63	4,14	0,57	55,27	0,12	7,69	0,04	0,10	0,06	0,25	0,19	0,03	2,48	0,01	6,77	0,0019	1083
02:00	2,26	0,24	5,10	4,37	0,60	61,44	0,11	7,70	0,04	0,10	0,01	0,23	0,20	0,03	2,75	0,00	6,76	0,0019	1111
02:30	1,96	0,23	5,55	6,48	0,48	59,53	0,16	7,92	0,05	0,09	0,01	0,26	0,30	0,02	2,78	0,01	7,05	0,0022	1144
03:00	2,17	0,26	5,36	6,88	0,51	57,41	0,09	7,51	0,24	0,10	0,01	0,24	0,31	0,02	2,57	0,00	6,77	0,0108	1105
03:30	2,07	0,25	5,63	8,52	0,54	56,59	0,14	7,56	0,35	0,09	0,01	0,25	0,38	0,02	2,54	0,01	6,79	0,0156	1103
04:00	2,44	0,26	6,49	8,09	0,55	58,52	0,12	7,52	0,43	0,11	0,01	0,29	0,36	0,02	2,59	0,01	6,70	0,0189	1078
04:30	2,20	0,25	4,97	6,72	0,52	59,55	0,12	7,61	0,26	0,10	0,01	0,22	0,30	0,02	2,66	0,01	6,75	0,0114	1099
05:00	3,23	0,25	6,17	10,37	0,62	53,58	0,12	7,65	0,23	0,15	0,01	0,28	0,47	0,03	2,45	0,01	6,88	0,0105	1104
05:30	2,14	0,26	6,50	5,96	0,73	62,72	0,12	7,51	0,08	0,10	0,01	0,29	0,26	0,03	2,79	0,01	6,69	0,0034	1090
06:00	2,49	0,24	4,05	2,50	0,55	56,94	0,14	6,69	0,04	0,11	0,01	0,18	0,11	0,02	2,50	0,01	5,91	0,0019	1088
06:30	3,38	0,21	5,39	8,91	0,39	68,23	0,24	3,80	0,05	0,15	0,01	0,24	0,40	0,02	3,06	0,01	3,31	0,0020	1098
07:00	2,09	0,22	7,12	7,68	0,39	63,67	0,21	4,24	0,21	0,09	0,01	0,32	0,34	0,02	2,83	0,01	3,72	0,0092	1094
07:30	2,03	0,25	5,21	1,43	0,43	57,84	0,17	7,53	0,04	0,09	0,01	0,23	0,06	0,02	2,58	0,01	6,72	0,0019	1097
08:00	1,91	0,25	4,61	2,21	0,45	58,19	0,16	7,59	0,04	0,09	0,01	0,21	0,10	0,02	2,60	0,01	6,71	0,0019	1094
08:30	1,83	0,25	5,54	3,93	0,49	59,49	0,16	7,49	0,05	0,08	0,01	0,25	0,18	0,02	2,68	0,01	6,75	0,0021	1086
09:00	3,03	0,25	5,70	2,56	0,50	58,00	0,20	7,59	0,14	0,14	0,01	0,26	0,12	0,02	2,67	0,01	6,95	0,0064	1109
09:30	2,71	0,25	5,74	3,08	0,53	59,31	0,21	7,55	0,04	0,13	0,01	0,27	0,14	0,02	2,76	0,01	7,04	0,0020	1128
10:00	2,54	0,24	5,98	2,62	0,56	58,20	0,21	7,38	0,04	0,12	0,01	0,28	0,12	0,03	2,72	0,01	7,03	0,0020	1131
10:30	3,02	0,26	5,97	5,25	0,52	58,93	0,17	7,28	0,05	0,14	0,01	0,27	0,24	0,02	2,70	0,01	6,93	0,0022	1087
11:00	3,44	0,26	6,08	6,01	0,45	56,47	0,19	7,20	0,17	0,16	0,01	0,28	0,28	0,02	2,61	0,01	6,93	0,0080	1097
11:30	12,28	0,28	7,12	8,06	0,36	51,59	0,15	7,22	0,05	0,55	0,01	0,32	0,36	0,02	2,30	0,01	6,65	0,0021	1055
12:00	12,51	0,25	5,32	7,65	0,23	51,15	0,12	7,49	0,06	0,55	0,01	0,23	0,34	0,01	2,24	0,01	6,48	0,0027	1065
12:30	1,58	0,24	4,50	3,23	0,10	58,96	0,16	7,48	0,05	0,07	0,01	0,19	0,14	0,00	2,53	0,01	6,36	0,0021	1087
13:00	23,53	0,25	5,98	8,50	0,08	54,28	0,16	7,77	0,14	1,02	0,01	0,26	0,37	0,00	2,36	0,01	6,48	0,0061	1076
13:30	8,84	0,24	4,64	8,72	0,04	53,13	0,13	7,66	0,08	0,37	0,01	0,19	0,36	0,00	2,21	0,01	6,14	0,0035	1083
14:00	1,94	0,25	6,45	8,89	0,02	62,18	0,19	7,26	0,07	0,08	0,01	0,26	0,36	0,00	2,53	0,01	6,06	0,0029	1128
14:30	3,79	0,23	5,11	8,07	0,01	56,55	0,21	7,76	0,05	0,18	0,01	0,24	0,38	0,00	2,64	0,01	6,98	0,0023	1143
15:00	11,62	0,25	8,22	17,94	0,04	56,76	0,14	7,60	0,14	0,52	0,01	0,37	0,80	0,00	2,52	0,01	6,63	0,0061	1102
15:30	22,99	0,32	7,37	15,57	0,00	51,55	0,12	7,67	0,04	1,00	0,01	0,32	0,68	0,00	2,25	0,01	6,52	0,0017	1082
16:00	1,85	0,25	4,88	4,98	0,00	57,05	0,14	7,73	0,84	0,08	0,01	0,21	0,22	0,00	2,48	0,01	6,50	0,0365	1105
16:30	1,78	0,24	5,26	6,30	0,00	56,23	0,11	7,64	1,61	0,08	0,01	0,23	0,27	0,00	2,45	0,00	6,50	0,0701	1092
17:00	2,01	0,23	4,63	4,34	0,00	58,87	0,14	7,67	0,30	0,09	0,01	0,20	0,19	0,00	2,61	0,01	6,59	0,0135	1105
17:30	4,94	0,24	4,86	3,89	0,00	60,00	0,16	7,57	0,06	0,22	0,01	0,22	0,17	0,00	2,68	0,01	6,66	0,0027	1115
18:00	3,30	0,22	6,85	9,17	0,00	60,13	0,20	6,70	0,04	0,15	0,01	0,31	0,42	0,00	2,75	0,01	5,98	0,0019	1106
18:30	3,58	0,19	7,29	12,72	0,00	65,46	0,27	4,01	0,04	0,16	0,01	0,33	0,57	0,00	2,93	0,01	3,50	0,0019	1094
19:00	4,31	0,19	5,22	10,10	0,01	61,16	0,24	6,48	0,21	0,19	0,01	0,23	0,45	0,00	2,74	0,01	5,63	0,0094	1130
19:30	2,72	0,23	5,07	6,12	0,18	61,37	0,12	7,72	0,05	0,12	0,01	0,23	0,27	0,01	2,75	0,01	6,74	0,0024	1112
20:00	3,53	0,24	4,84	6,87	0,17	53,73	0,12	7,70	0,05	0,16	0,01	0,22	0,31	0,01	2,45	0,01	6,88	0,0022	1121
20:30	4,00	0,26	7,24	17,03	0,03	49,81	0,12	7,76	0,05	0,18	0,01	0,33	0,77	0,00	2,25	0,01	6,76	0,0022	1091
21:00	2,50	0,25	6,03	18,10	0,17	63,44	0,13	7,75	0,31	0,11	0,01	0,27	0,80	0,01	2,79	0,01	6,63	0,0136	1102
21:30	1,72	0,24	4,90	14,63	0,34	57,03	0,12	7,71	0,04	0,08	0,01	0,22	0,65	0,02	2,53	0,01	6,64	0,0017	1107
22:00	2,20	0,25	4,60	10,97	0,49	53,82	0,12	7,53	0,04	0,10	0,01	0,20	0,49	0,02	2,39	0,01	6,61	0,0019	1096
22:30	2,32	0,25	6,98	13,15	0,59	54,77	0,12	7,66	0,04	0,10	0,01	0,31	0,58	0,03	2,40	0,01	6,51	0,0019	1085
23:00	1,66	0,25	5,30	6,76	0,67	56,70	0,12	7,76	0,18	0,07	0,01	0,23	0,29	0,03	2,47	0,01	6,56	0,0080	1106
23:30	1,35	0,25	6,57	6,89	0,71	58,90	0,12	7,74	0,05	0,06	0,01	0,29	0,30	0,03	2,60	0,01	6,65	0,0021	1113
00:00	3,01	0,24	5,99	6,79	0,69	49,01	0,11	7,79	0,04	0,13	0,01	0,27	0,30	0,03	2,18	0,00	6,61	0,0017	1099
Min	1,20	0,19	4,05	1,43	0,00	49,01	0,09	3,80	0,04	0,05	0,01	0,18	0,06	0,00	2,18	0,00	3,31	0,0017	1055
Max	23,53	1,44	8,22	18,10	0,73	68,23	0,27	7,92	1,61	1,02	0,06	0,37	0,80	0,03	3,06	0,01	7,05	0,0701	1144
	4,13	0,27	5,76	7,68	0,34	57,72	0,15	7,32	0,15	8,78	0,58	12,33	16,41	0,73	123,60	0,32	308,88	0,3279	1100
Data Encrypted																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO_10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:40				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,87						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes