

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1,66	0,25	6,82	4,86	0,83	62,34	0,13	7,62	0,04	0,07	0,01	0,30	0,21	0,04	2,74	0,01	6,58	0,0020	1100
01:00	1,62	0,25	7,01	3,49	0,93	57,88	0,11	7,54	0,23	0,07	0,01	0,31	0,15	0,04	2,57	0,01	6,66	0,0101	1100
01:30	2,12	0,25	5,61	2,31	1,00	54,55	0,11	7,54	0,11	0,10	0,01	0,25	0,10	0,05	2,46	0,01	6,72	0,0051	1100
02:00	2,95	0,24	13,64	8,24	0,88	51,16	0,14	7,28	0,04	0,13	0,01	0,59	0,36	0,04	2,23	0,01	6,17	0,0019	1070
02:30	2,55	0,19	3,46	1,80	0,67	56,67	0,38	2,93	0,29	0,10	0,01	0,14	0,07	0,03	2,33	0,02	2,28	0,0121	1111
03:00	2,48	0,19	5,22	9,35	0,72	66,11	0,43	2,87	0,16	0,11	0,01	0,23	0,40	0,03	2,86	0,02	2,34	0,0070	1150
03:30	3,16	0,19	4,54	5,74	0,81	70,27	0,42	3,57	0,04	0,14	0,01	0,20	0,26	0,04	3,13	0,02	3,08	0,0018	1146
04:00	2,79	0,19	6,15	9,69	0,85	64,59	0,40	3,18	0,04	0,13	0,01	0,28	0,44	0,04	2,96	0,02	2,79	0,0018	1147
04:30	3,47	0,19	5,40	6,58	0,89	66,36	0,41	3,94	0,04	0,16	0,01	0,25	0,31	0,04	3,09	0,02	3,53	0,0020	1135
05:00	2,68	0,19	5,11	10,44	0,93	67,47	0,39	2,99	0,17	0,12	0,01	0,23	0,47	0,04	3,07	0,02	2,66	0,0076	1125
05:30	3,37	0,19	4,83	6,63	1,00	67,04	0,41	3,75	0,04	0,15	0,01	0,22	0,30	0,05	3,07	0,02	3,36	0,0019	1145
06:00	3,37	0,19	5,04	6,35	1,01	66,01	0,47	3,74	0,04	0,15	0,01	0,23	0,29	0,05	3,03	0,02	3,38	0,0019	1144
06:30	4,43	0,19	6,55	9,96	0,93	66,15	0,39	4,99	0,04	0,21	0,01	0,31	0,47	0,04	3,09	0,02	4,52	0,0020	1129
07:00	3,75	0,21	5,04	7,78	0,94	65,35	0,32	5,58	0,15	0,18	0,01	0,24	0,36	0,04	3,06	0,01	5,13	0,0070	1128
07:30	2,58	0,24	5,51	5,73	0,88	55,17	0,25	7,59	0,04	0,12	0,01	0,25	0,26	0,04	2,54	0,01	6,91	0,0019	1115
08:00	2,90	0,24	6,34	5,82	0,87	58,41	0,22	7,77	0,04	0,13	0,01	0,29	0,27	0,04	2,70	0,01	6,94	0,0019	1116
08:30	2,39	0,23	4,79	1,61	0,96	59,83	0,25	7,56	0,04	0,11	0,01	0,22	0,07	0,04	2,77	0,01	6,96	0,0020	1134
09:00	2,68	0,24	6,04	6,97	0,86	58,38	0,24	7,67	0,14	0,13	0,01	0,28	0,33	0,04	2,74	0,01	7,06	0,0066	1128
09:30	3,11	0,27	6,15	4,64	0,63	57,13	0,22	7,61	0,04	0,14	0,01	0,28	0,21	0,03	2,60	0,01	6,88	0,0019	1115
10:00	3,72	0,32	6,41	4,15	0,54	57,15	0,24	7,66	0,04	0,17	0,01	0,29	0,19	0,02	2,61	0,01	6,96	0,0019	1120
10:30	3,02	0,36	5,52	3,49	0,53	59,17	0,21	7,51	0,05	0,14	0,02	0,25	0,16	0,02	2,69	0,01	6,91	0,0020	1116
11:00	3,17	0,29	6,12	6,02	0,46	53,56	0,23	7,67	0,14	0,15	0,01	0,28	0,28	0,02	2,46	0,01	6,89	0,0066	1086
11:30	2,20	0,26	3,76	3,03	0,37	50,27	0,21	7,69	0,04	0,10	0,01	0,16	0,13	0,02	2,20	0,01	6,45	0,0017	1098
12:00	3,88	0,28	6,08	8,17	0,23	55,23	0,23	7,92	0,04	0,17	0,01	0,26	0,35	0,01	2,39	0,01	6,43	0,0019	1138
12:30	1,28	0,26	5,88	7,10	0,16	61,60	0,21	7,87	0,04	0,06	0,01	0,25	0,31	0,01	2,65	0,01	6,46	0,0018	1127
13:00	2,23	0,23	7,07	6,99	0,14	56,70	0,23	8,00	0,20	0,10	0,01	0,31	0,30	0,01	2,45	0,01	6,55	0,0086	1143
13:30	1,13	0,22	7,50	6,44	0,15	60,46	0,25	7,88	0,07	0,05	0,01	0,32	0,28	0,01	2,60	0,01	6,50	0,0032	1146
14:00	1,59	0,22	5,39	2,93	0,19	55,26	0,19	7,84	0,04	0,07	0,01	0,23	0,13	0,01	2,40	0,01	6,55	0,0017	1136
14:30	1,25	0,23	5,33	1,11	0,38	57,61	0,25	7,58	0,04	0,05	0,01	0,23	0,05	0,02	2,51	0,01	6,50	0,0019	1136
15:00	2,61	0,22	5,00	7,08	0,42	58,76	0,21	7,96	0,19	0,12	0,01	0,22	0,32	0,02	2,62	0,01	6,71	0,0085	1127
15:30	1,40	0,22	7,14	5,31	0,40	54,87	0,25	7,87	0,04	0,06	0,01	0,32	0,23	0,02	2,43	0,01	6,73	0,0018	1124
16:00	4,10	0,22	5,39	3,51	0,37	40,47	0,22	7,91	0,04	0,17	0,01	0,23	0,15	0,02	1,72	0,01	6,40	0,0017	1102
16:30	18,89	0,34	5,02	3,63	0,34	57,69	0,22	8,13	0,04	0,83	0,01	0,22	0,16	0,02	2,55	0,01	6,67	0,0019	1133
17:00	4,35	1,01	5,26	1,45	0,38	52,58	0,24	8,01	0,22	0,20	0,05	0,24	0,07	0,02	2,39	0,01	6,90	0,0100	1130
17:30	2,83	0,22	5,30	4,39	0,48	56,00	0,21	7,87	0,12	0,13	0,01	0,24	0,20	0,02	2,53	0,01	6,83	0,0052	1110
18:00	2,43	0,22	4,97	3,67	0,48	58,41	0,20	6,33	0,10	0,11	0,01	0,22	0,16	0,02	2,60	0,01	5,49	0,0044	1094
18:30	5,91	0,19	5,62	8,12	0,45	59,45	0,28	6,71	0,04	0,26	0,01	0,24	0,35	0,02	2,58	0,01	5,59	0,0019	1095
19:00	2,91	0,20	5,46	5,13	0,53	67,53	0,30	5,22	0,15	0,13	0,01	0,24	0,23	0,02	2,99	0,01	4,39	0,0065	1131
19:30	2,55	0,23	5,38	2,40	0,52	59,26	0,24	7,82	0,05	0,11	0,01	0,24	0,11	0,02	2,65	0,01	6,79	0,0022	1135
20:00	2,09	0,23	5,55	3,51	0,44	54,05	0,22	7,78	0,04	0,09	0,01	0,25	0,16	0,02	2,42	0,01	6,74	0,0018	1111
20:30	2,96	0,24	6,04	1,73	0,58	63,55	0,26	7,62	0,04	0,13	0,01	0,27	0,08	0,03	2,82	0,01	6,68	0,0019	1116
21:00	2,39	0,23	5,93	3,04	0,69	55,56	0,30	7,85	0,21	0,11	0,01	0,28	0,14	0,03	2,61	0,01	7,09	0,0097	1144
21:30	3,18	0,24	5,42	1,60	0,68	60,37	0,28	7,64	0,69	0,15	0,01	0,25	0,07	0,03	2,79	0,01	6,99	0,0318	1111
22:00	3,55	0,25	6,20	2,67	0,71	57,35	0,27	7,56	1,07	0,16	0,01	0,29	0,12	0,03	2,64	0,01	6,94	0,0491	1127
22:30	3,90	0,25	7,18	4,91	0,71	57,46	0,26	7,80	1,12	0,18	0,01	0,33	0,22	0,03	2,61	0,01	6,90	0,0508	1114
23:00	3,30	0,24	4,96	0,37	0,73	57,64	0,29	7,74	0,21	0,15	0,01	0,23	0,02	0,03	2,64	0,01	6,91	0,0098	1122
23:30	3,29	0,26	4,06	0,33	0,78	58,77	0,25	7,31	0,04	0,14	0,01	0,17	0,01	0,03	2,49	0,01	6,34	0,0018	1107
00:00	5,47	0,25	5,42	3,69	0,71	57,21	0,29	7,73	0,05	0,25	0,01	0,25	0,17	0,03	2,63	0,01	6,93	0,0021	1145
Min	1,13	0,19	3,46	0,33	0,14	40,47	0,11	2,87	0,04	0,05	0,01	0,14	0,01	0,01	1,72	0,01	2,28	0,0017	1074
Max	18,89	1,01	13,64	10,44	1,01	70,27	0,47	8,13	1,12	0,83	0,05	0,59	0,47	0,05	3,13	0,02	7,09	0,0508	1150
	3,24	0,25	5,78	4,87	0,63	58,85	0,27	6,79	0,14	6,98	0,54	12,44	10,51	1,36	126,73	0,57	284,18	0,3126	1122
Données moyennées																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	07:40							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,87									
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.