

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,21	0,25	6,26	3,77	0,74	59,33	0,25	7,74	0,04	0,20	0,01	0,30	0,18	0,04	2,81	0,01	7,14	0,0020	1141
01:00	3,07	0,24	5,23	2,02	0,76	57,75	0,29	7,57	0,14	0,14	0,01	0,24	0,09	0,03	2,62	0,01	6,82	0,0064	1123
01:30	3,97	0,24	5,57	2,68	0,78	56,99	0,27	7,58	0,08	0,18	0,01	0,26	0,12	0,04	2,61	0,01	6,89	0,0036	1119
02:00	2,34	0,24	6,74	4,37	0,82	57,90	0,24	7,61	0,06	0,11	0,01	0,30	0,20	0,04	2,62	0,01	6,78	0,0025	1103
02:30	1,79	0,24	5,41	1,52	0,87	61,31	0,27	7,49	0,05	0,08	0,01	0,24	0,07	0,04	2,74	0,01	6,72	0,0022	1115
03:00	3,06	0,25	5,16	2,37	0,97	54,84	0,25	7,45	0,16	0,14	0,01	0,23	0,11	0,04	2,47	0,01	6,74	0,0071	1110
03:30	7,23	0,25	5,93	3,64	0,91	58,60	0,26	7,48	0,05	0,33	0,01	0,27	0,17	0,04	2,66	0,01	6,81	0,0022	1093
04:00	1,95	0,25	5,69	2,11	0,78	55,74	0,23	7,48	0,18	0,09	0,01	0,25	0,09	0,03	2,44	0,01	6,56	0,0080	1093
04:30	2,52	0,25	6,88	3,20	0,83	59,32	0,26	7,64	0,67	0,11	0,01	0,30	0,14	0,04	2,62	0,01	6,65	0,0297	1103
05:00	1,81	0,25	6,42	3,24	0,90	56,55	0,26	7,65	0,27	0,08	0,01	0,28	0,14	0,04	2,49	0,01	6,65	0,0117	1099
05:30	2,15	0,24	5,40	1,45	0,96	59,05	0,25	7,61	0,12	0,09	0,01	0,24	0,06	0,04	2,61	0,01	6,63	0,0054	1109
06:00	2,35	0,23	5,19	1,83	1,04	62,59	0,30	6,42	0,04	0,10	0,01	0,23	0,08	0,05	2,77	0,01	5,68	0,0020	1118
06:30	3,36	0,20	5,29	6,27	1,06	62,24	0,26	3,68	0,07	0,15	0,01	0,24	0,28	0,05	2,77	0,01	3,27	0,0031	1098
07:00	2,94	0,21	5,78	4,15	1,13	66,76	0,26	4,99	0,15	0,13	0,01	0,26	0,18	0,05	2,96	0,01	4,41	0,0069	1098
07:30	3,78	0,24	5,98	5,44	1,08	51,28	0,20	7,74	0,04	0,17	0,01	0,26	0,24	0,05	2,24	0,01	6,60	0,0020	1098
08:00	3,22	0,24	5,99	2,26	0,99	57,28	0,17	7,73	0,04	0,14	0,01	0,26	0,10	0,04	2,46	0,01	6,48	0,0016	1105
08:30	6,68	0,24	6,41	5,10	0,91	49,79	0,15	7,76	0,04	0,30	0,01	0,28	0,23	0,04	2,21	0,01	6,67	0,0019	1100
09:00	18,26	0,51	5,70	1,61	0,78	56,15	0,16	7,61	0,20	0,80	0,02	0,25	0,07	0,03	2,45	0,01	6,58	0,0086	1098
09:30	1,84	0,24	4,73	0,49	0,74	59,78	0,17	7,81	0,09	0,08	0,01	0,21	0,02	0,03	2,59	0,01	6,59	0,0037	1099
10:00	1,84	0,24	5,32	0,31	0,76	60,42	0,18	7,57	0,12	0,08	0,01	0,23	0,01	0,03	2,65	0,01	6,63	0,0053	1121
10:30	1,55	0,24	6,62	2,23	0,73	56,20	0,17	7,60	0,11	0,07	0,01	0,29	0,10	0,03	2,49	0,01	6,70	0,0047	1108
11:00	2,21	0,25	6,79	3,26	0,62	61,59	0,18	7,63	0,13	0,10	0,01	0,30	0,15	0,03	2,76	0,01	6,79	0,0059	1115
11:30	2,52	0,24	5,75	2,99	0,68	55,03	0,21	7,50	0,05	0,11	0,01	0,26	0,14	0,03	2,51	0,01	6,86	0,0023	1095
12:00	2,93	0,24	6,63	6,74	0,60	54,31	0,18	7,72	0,05	0,13	0,01	0,28	0,29	0,03	2,33	0,01	6,52	0,0021	1078
12:30	2,59	0,22	4,30	0,22	0,52	60,52	0,22	7,79	0,04	0,11	0,01	0,19	0,01	0,02	2,64	0,01	6,63	0,0019	1137
13:00	2,72	0,23	4,90	1,97	0,73	56,22	0,21	7,74	0,21	0,12	0,01	0,22	0,09	0,03	2,50	0,01	6,69	0,0095	1141
13:30	2,36	0,22	4,69	0,97	0,57	61,97	0,23	7,58	0,06	0,11	0,01	0,21	0,04	0,03	2,82	0,01	6,66	0,0028	1137
14:00	2,59	0,25	6,91	6,11	0,56	53,71	0,22	7,37	0,04	0,11	0,01	0,31	0,27	0,02	2,38	0,01	6,71	0,0020	1123
14:30	3,50	0,25	6,09	3,91	0,26	60,20	0,20	7,67	0,11	0,16	0,01	0,28	0,18	0,01	2,77	0,01	6,96	0,0050	1104
15:00	2,93	0,25	5,81	5,69	0,08	58,73	0,18	7,42	0,18	0,13	0,01	0,26	0,25	0,00	2,62	0,01	6,71	0,0079	1061
15:30	3,48	0,25	6,90	7,06	0,00	52,43	0,15	7,51	0,06	0,15	0,01	0,30	0,31	0,00	2,29	0,01	6,63	0,0028	1071
16:00	2,78	0,23	5,86	8,01	0,00	57,40	0,17	8,04	0,04	0,12	0,01	0,24	0,33	0,00	2,39	0,01	6,42	0,0019	1089
16:30	18,86	0,34	8,13	10,88	0,00	62,11	0,20	8,08	0,05	0,80	0,01	0,35	0,46	0,00	2,64	0,01	6,52	0,0020	1134
17:00	1,97	0,20	4,55	0,89	0,00	58,69	0,22	7,92	0,11	0,08	0,01	0,20	0,04	0,00	2,53	0,01	6,54	0,0046	1152
17:30	2,30	0,22	5,36	3,25	0,00	58,75	0,21	7,81	0,06	0,10	0,01	0,23	0,14	0,00	2,56	0,01	6,61	0,0026	1157
18:00	2,10	0,21	5,80	5,19	0,00	59,50	0,24	6,27	0,04	0,09	0,01	0,25	0,23	0,00	2,61	0,01	5,36	0,0017	1152
18:30	3,97	0,19	5,14	6,65	0,00	67,49	0,32	4,37	0,04	0,17	0,01	0,23	0,29	0,00	2,96	0,01	3,80	0,0018	1139
19:00	5,09	0,21	5,29	6,22	0,00	61,68	0,29	7,03	0,14	0,23	0,01	0,24	0,28	0,00	2,77	0,01	6,22	0,0061	1137
19:30	4,44	0,24	6,06	2,84	0,00	59,98	0,23	7,55	0,05	0,20	0,01	0,28	0,13	0,00	2,73	0,01	6,85	0,0022	1120
20:00	4,22	0,23	4,53	0,45	0,00	56,92	0,20	7,53	0,04	0,19	0,01	0,21	0,02	0,00	2,61	0,01	6,90	0,0018	1137
20:30	4,11	0,24	5,77	2,48	0,00	58,58	0,20	7,47	0,04	0,19	0,01	0,27	0,11	0,00	2,71	0,01	6,95	0,0020	1133
21:00	5,62	0,24	5,47	1,56	0,16	57,90	0,23	7,44	0,14	0,26	0,01	0,25	0,07	0,01	2,67	0,01	6,93	0,0067	1122
21:30	4,63	0,24	5,13	1,83	0,40	57,98	0,23	7,38	0,05	0,21	0,01	0,23	0,08	0,02	2,59	0,01	6,69	0,0022	1128
22:00	4,73	0,25	6,15	2,54	0,66	58,93	0,26	7,44	0,04	0,22	0,01	0,29	0,12	0,03	2,75	0,01	7,02	0,0019	1131
22:30	4,40	0,25	5,82	3,15	0,81	57,09	0,23	7,55	0,05	0,21	0,01	0,28	0,15	0,04	2,70	0,01	7,16	0,0023	1132
23:00	2,67	0,26	5,53	2,20	0,92	59,33	0,21	7,44	0,18	0,12	0,01	0,25	0,10	0,04	2,72	0,01	6,90	0,0081	1089
23:30	2,34	0,28	6,55	3,33	1,05	53,12	0,19	7,40	0,05	0,10	0,01	0,29	0,15	0,05	2,33	0,01	6,58	0,0022	1081
00:00	10,34	0,28	6,20	4,26	1,09	55,29	0,19	7,60	0,05	0,45	0,01	0,27	0,19	0,05	2,42	0,01	6,56	0,0021	1088
Min	1,55	0,19	4,30	0,22	0,00	49,79	0,15	3,68	0,04	0,07	0,01	0,19	0,01	0,00	2,21	0,01	3,27	0,0016	1061
Max	18,86	0,51	8,13	10,88	1,13	67,49	0,32	8,08	0,67	0,80	0,02	0,35	0,46	0,05	2,96	0,01	7,16	0,0297	1157
CO	4,01	0,25	5,79	3,43	0,59	58,24	0,22	7,34	0,10	8,55	0,53	12,38	7,30	1,26	124,64	0,48	311,35	0,2151	1113

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,87						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.