Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **mois R-EOT**

Rapport du: septembre 2024

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/05/2025	3,09	0,26	5,42	8,77	0,42	61,00	0,44	5,96	0,14	6,95	0,58	12,20	19,73	0,94	137,17	1,00	269,15	0,3049	1133
02/05/2025	3,09	0,37	5,67	6,54	0,42	58,39	0,48	7,20	0,82	7,09	0,86	12,97	14,98	0,96	133,47	1,11	328,78	1,8934	1123
03/05/2025	4,25	0,25	5,73	4,21	0,42	57,76	0,39	7,24	0,29	9,16	0,54	12,35	9,07	0,95	124,38	0,85	320,35	0,6259	1117
04/05/2025	2,97	0,32	5,68	3,21	0,37	57,44	0,51	7,50	0,16	6,70	0,75	13,03	7,33	0,86	131,77	1,16	342,99	0,3717	1124
05/05/2025	3,94	0,27	5,66	5,26	0,05	57,47	0,54	7,30	0,21	8,58	0,58	12,41	11,51	0,12	126,07	1,18	323,06	0,4629	1096
06/05/2025	3,69	0,30	5,59	5,59	0,18	59,27	0,58	7,19	0,17	7,96	0,64	12,04	11,92	0,38	127,72	1,24	316,19	0,3691	1100
07/05/2025	3,58	0,27	5,66	6,70	0,23	58,56	0,59	7,23	0,14	7,71	0,58	12,16	14,35	0,50	125,77	1,27	314,14	0,2941	1101
08/05/2025	4,14	0,33	5,67	4,67	0,33	58,32	0,52	7,28	0,19	9,04	0,72	12,36	10,20	0,71	127,15	1,14	317,03	0,4065	1096
09/05/2025	3,57	0,27	5,71	4,26	0,33	58,36	0,51	7,29	0,14	7,83	0,60	12,46	9,29	0,73	127,45	1,12	319,51	0,3141	1098
10/05/2025	4,02	0,38	5,67	4,31	0,26	58,24	0,45	7,25	0,12	8,62	0,82	12,33	9,32	0,57	126,68	0,99	313,73	0,2671	1100
11/05/2025	4,76	0,39	5,48	4,17	0,25	53,57	0,53	7,17	0,17	9,42	0,73	11,40	8,84	0,42	113,40	1,09	294,88	0,3378	1115
12/05/2025	3,15	0,25	5,68	4,51	0,62	57,91	0,43	7,26	0,73	6,65	0,51	11,89	9,58	1,29	121,64	0,90	304,74	1,6021	1105
13/05/2025	3,27	0,30	5,60	6,99	0,52	58,08	0,48	7,25	0,26	7,10	0,65	12,21	15,39	1,12	126,73	1,05	320,70	0,5606	1110
14/05/2025	2,98	0,31	5,75	15,87	0,01	58,31	0,39	7,35	0,86	6,59	0,68	12,65	34,17	0,03	128,22	0,85	324,47	1,8433	1098
15/05/2025	3,02	0,27	5,66	9,55	0,36	58,72	0,39	7,41	0,46	6,53	0,58	12,16	20,48	0,79	126,03	0,83	315,20	0,9907	1108
16/05/2025	2,34	0,25	5,75	7,35	0,44	59,01	0,35	7,05	0,35	5,20	0,55	12,65	16,30	0,94	129,97	0,77	300,28	0,7550	1111
17/05/2025	3,18	0,29	5,68	6,35	0,45	58,56	0,39	7,30	0,20	7,05	0,64	12,54	14,07	1,00	129,40	0,87	315,23	0,4523	1106
18/05/2025	4,23	0,34	5,17	8,09	0,25	50,20	0,44	6,95	0,23	6,98	0,50	7,80	12,43	0,37	75,79	0,65	208,55	0,3306	1097
19/05/2025	2,93	0,26	5,66	6,84	0,17	58,15	0,18	7,14	1,69	6,19	0,54	11,83	14,25	0,35	121,69	0,38	294,14	4,3995	1118
20/05/2025	4,36	0,24	5,51	7,06	0,01	60,39	0,12	6,02	0,21	9,02	0,49	11,35	15,20	0,02	123,27	0,25	288,73	0,4410	1128
21/05/2025	3,75	0,29	5,60	5,20	0,03	58,20	0,16	7,35	0,16	7,91	0,61	11,87	11,10	0,05	123,57	0,35	302,78	0,3458	1122
22/05/2025	3,33	0,25	5,69	6,90	0,21	57,61	0,16	7,40	0,23	7,16	0,54	12,21	14,85	0,45	123,62	0,35	310,96	0,5019	1106
23/05/2025	4,12	0,26	5,92	5,82	0,09	59,14	0,26	6,99	0,18	8,98	0,57	12,94	12,82	0,19	129,72	0,57	300,02	0,3994	1103
24/05/2025	3,36	0,25	5,61	6,15	0,23	60,74	0,26	6,58	0,21	7,56	0,55	12,51	13,71	0,51	135,76	0,57	287,54	0,4732	1100
25/05/2025	4,02	0,24	5,69	6,15	0,03	58,66	0,30	7,52	0,22	8,97	0,53	12,58	13,60	0,06	129,60	0,65	325,61	0,4879	1102
26/05/2025	5,43	0,26	5,75	7,03	0,12	57,91	0,22	7,36	0,42	11,40	0,54	12,11	14,89	0,26	122,07	0,47	305,39	0,8913	1101
27/05/2025	3,77	0,24	5,93	4,10	0,21	58,25	0,25	7,39	0,15	8,27	0,53	12,91	8,92	0,47	127,10	0,56	318,07	0,3263	1098
28/05/2025	3,92	0,26	5,72	9,50	0,21	57,28	0,23	7,38	0,36	8,54	0,55	12,26	20,33	0,46	122,88	0,49	313,46	0,7805	1097
29/05/2025	2,85	0,24	5,75	6,75	0,27	58,32	0,24	7,32	0,26	6,23	0,53	12,42	14,77	0,60	125,89	0,51	314,69	0,5721	1099
30/05/2025	3,40	0,30	5,30	3,75	0,15	57,39	0,24	7,43	0,21	6,88	0,62	10,87	7,79	0,32	117,10	0,49	302,96	0,4184	1100
31/05/2025	4,68	0,32	5,49	4,45	0,00	57,59	0,17	7,26	0,15	9,24	0,65	11,05	9,00	0,00	116,17	0,34	312,32	0,3114	1106
Min	**2,34**	**0,24**	**5,17**	**3,21**	**0,00**	**50,20**	**0,12**	**5,96**	**0,12**	**5,20**	**0,49**	**7,80**	**7,33**	**0,00**	**75,79**	**0,25**	**208,55**	**0,27**	**1096**
Max	**5,43**	**0,39**	**5,93**	**15,87**	**0,62**	**61,00**	**0,59**	**7,52**	**1,69**	**11,40**	**0,86**	**13,03**	**34,17**	**1,29**	**137,17**	**1,27**	**342,99**	**4,40**	**1133**
Moyenne mois /Flux mois	**3,65**	**0,28**	**5,64**	**6,32**	**0,25**	**58,08**	**0,36**	**7,17**	**0,33**	**241,5**	**18,8**	**374,6**	**420,2**	**16,4**	**3857,3**	**24,0**	**9525,7**	**22,5311**	**1107**
Total (hh:mm)																			

Légende:

- Gris = Arrêt four
- Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
- Rouge = moyenne en dépassement
- Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
- Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **Mois R-EOT**

Rapport du: septembre 2024

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:40
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**02:20**						**00:00**	**00:00**		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**07:40**						**00:00**	**00:00**		
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel	**99,87**									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	**99,82**									
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		