



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,22	0,30	2,90	3,27	0,00	58,52	0,26	7,15	0,22	0,05	0,01	0,11	0,13	0,00	2,28	0,01	5,72	0,0084	1096
01:00	2,63	0,30	2,87	4,50	0,00	57,08	0,28	7,30	0,19	0,11	0,01	0,12	0,18	0,00	2,29	0,01	5,94	0,0077	1099
01:30	1,81	0,29	4,11	11,76	0,00	59,36	0,26	7,42	0,20	0,08	0,01	0,17	0,49	0,00	2,49	0,01	6,24	0,0084	1099
02:00	1,72	0,28	5,11	11,13	0,00	59,39	0,29	7,47	0,21	0,08	0,01	0,22	0,49	0,00	2,60	0,01	6,53	0,0094	1103
02:30	2,53	0,29	7,80	14,21	0,01	57,69	0,27	7,52	0,46	0,11	0,01	0,35	0,64	0,00	2,59	0,01	6,68	0,0209	1084
03:00	3,17	0,28	4,48	5,96	1,86	59,84	0,29	7,57	0,07	0,15	0,01	0,21	0,28	0,09	2,80	0,01	6,97	0,0034	1101
03:30	3,14	0,30	4,91	15,32	2,01	55,88	0,26	7,26	0,04	0,14	0,01	0,23	0,70	0,09	2,56	0,01	6,77	0,0020	1076
04:00	4,50	0,33	7,22	13,34	0,10	52,97	0,23	6,84	0,04	0,19	0,01	0,31	0,56	0,00	2,24	0,01	6,08	0,0019	1036
04:30	8,82	0,43	3,89	4,26	0,00	57,24	0,22	7,02	0,06	0,36	0,02	0,16	0,18	0,00	2,36	0,01	6,00	0,0024	1044
05:00	10,96	0,37	5,65	11,07	0,00	51,69	0,23	7,09	0,09	0,44	0,01	0,22	0,44	0,00	2,05	0,01	5,77	0,0035	1061
05:30	2,46	0,34	5,07	10,02	0,00	59,42	0,21	7,18	0,04	0,10	0,01	0,20	0,40	0,00	2,35	0,01	5,79	0,0017	1082
06:00	12,67	0,32	6,96	11,18	0,00	55,25	0,28	12,47	0,04	0,49	0,01	0,27	0,43	0,00	2,14	0,01	10,02	0,0017	1067
06:30	10,45	0,28	4,96	10,10	0,00	61,77	0,34	10,80	0,06	0,38	0,01	0,18	0,37	0,00	2,26	0,01	8,30	0,0022	1066
07:00	5,26	0,29	4,64	5,54	0,00	59,76	0,31	8,05	0,14	0,20	0,01	0,17	0,21	0,00	2,25	0,01	6,29	0,0051	1085
07:30	8,42	0,32	4,95	11,54	0,00	53,44	0,19	7,36	0,04	0,33	0,01	0,19	0,45	0,00	2,08	0,01	5,73	0,0017	1080
08:00	2,26	0,32	5,05	5,35	0,00	55,06	0,20	7,21	0,04	0,09	0,01	0,19	0,20	0,00	2,10	0,01	5,57	0,0016	1085
08:30	7,72	0,35	5,37	7,03	0,00	51,64	0,23	7,03	0,06	0,28	0,01	0,20	0,26	0,00	1,88	0,01	5,31	0,0022	1072
09:00	7,41	0,85	5,19	6,94	0,00	53,30	0,29	9,25	0,12	0,26	0,03	0,18	0,24	0,00	1,87	0,01	6,70	0,0044	1082
09:30	6,30	0,34	5,58	10,28	0,00	52,67	0,39	6,52	0,04	0,20	0,01	0,18	0,33	0,00	1,71	0,01	4,47	0,0014	1094
10:00	11,68	0,30	4,62	4,06	0,00	53,14	0,38	12,29	0,04	0,39	0,01	0,15	0,13	0,00	1,77	0,01	8,47	0,0015	1105
10:30	4,64	0,30	4,97	7,78	0,00	58,91	0,34	4,67	0,06	0,15	0,01	0,16	0,25	0,00	1,89	0,01	3,24	0,0020	1095
11:00	3,88	0,31	5,02	10,82	0,00	56,18	0,42	3,90	0,37	0,12	0,01	0,16	0,34	0,00	1,79	0,01	2,69	0,0118	1090
11:30	11,80	0,30	6,89	10,24	0,00	57,19	0,39	12,09	0,43	0,37	0,01	0,22	0,32	0,00	1,80	0,01	8,11	0,0135	1089
12:00	7,48	0,27	3,56	1,87	0,00	46,40	0,35	7,82	0,37	0,23	0,01	0,11	0,06	0,00	1,45	0,01	5,10	0,0115	1106
12:30	45,26	0,34	4,32	12,73	0,00	54,63	0,36	48,80	0,50	1,45	0,01	0,14	0,41	0,00	1,75	0,01	31,21	0,0161	1114
13:00	9,35	1,31	6,17	11,23	0,00	42,11	0,40	9,93	0,40	0,29	0,04	0,19	0,35	0,00	1,32	0,01	6,41	0,0127	1104
13:30	12,73	0,26	4,53	7,11	0,00	40,47	0,40	13,63	0,51	0,41	0,01	0,15	0,23	0,00	1,30	0,01	8,91	0,0163	1117
14:00	3,35	0,28	4,87	3,05	0,00	50,01	0,45	3,34	0,90	0,10	0,01	0,15	0,10	0,00	1,56	0,01	2,29	0,0282	1127
14:30	4,64	1,11	5,12	18,51	0,00	58,85	0,38	4,84	1,57	0,15	0,04	0,16	0,59	0,00	1,87	0,01	3,21	0,0498	1108
15:00	6,25	0,28	4,72	8,36	0,00	60,63	0,40	6,45	0,27	0,20	0,01	0,15	0,26	0,00	1,91	0,01	4,28	0,0084	1111
15:30	8,74	0,26	5,47	12,55	0,00	60,04	0,40	9,13	0,04	0,28	0,01	0,18	0,41	0,00	1,94	0,01	6,16	0,0013	1120
16:00	2,87	0,25	4,93	6,72	0,00	62,69	0,39	2,90	0,06	0,09	0,01	0,16	0,22	0,00	2,03	0,01	2,03	0,0019	1128
16:30	3,55	0,27	6,07	16,01	0,00	59,92	0,46	3,81	0,13	0,13	0,01	0,21	0,57	0,00	2,12	0,02	2,74	0,0046	1143
17:00	2,13	0,28	4,02	8,73	0,00	63,84	0,33	2,15	0,18	0,07	0,01	0,13	0,28	0,00	2,06	0,01	1,49	0,0057	1084
17:30	6,33	0,29	5,59	14,26	0,00	53,21	0,33	6,54	0,16	0,20	0,01	0,18	0,45	0,00	1,69	0,01	4,39	0,0052	1093
18:00	40,02	0,35	5,32	16,83	0,00	76,68	0,36	42,67	0,31	1,28	0,01	0,17	0,54	0,00	2,46	0,01	27,98	0,0099	1100
18:30	7,54	0,29	4,37	5,96	0,00	53,87	0,36	8,06	0,10	0,24	0,01	0,14	0,19	0,00	1,74	0,01	5,30	0,0032	1141
19:00	7,55	0,29	4,58	12,53	0,00	49,25	0,27	6,68	0,38	0,24	0,01	0,15	0,40	0,00	1,59	0,01	4,36	0,0121	1114
19:30	7,96	0,31	5,26	9,09	0,00	40,72	0,17	7,47	0,38	0,26	0,01	0,17	0,30	0,00	1,32	0,01	4,88	0,0124	1103
20:00	20,18	0,27	5,53	9,69	0,00	29,41	0,16	7,68	0,06	0,68	0,01	0,19	0,32	0,00	0,99	0,01	5,00	0,0021	1108
20:30	5,00	0,26	5,16	5,39	0,00	42,59	0,20	7,41	0,10	0,16	0,01	0,17	0,18	0,00	1,40	0,01	4,91	0,0034	1111
21:00	5,89	0,27	5,15	4,17	0,00	51,94	0,20	7,45	0,25	0,20	0,01	0,17	0,14	0,00	1,74	0,01	5,02	0,0084	1116
21:30	2,28	0,30	5,53	7,56	0,00	45,02	0,24	6,90	0,05	0,08	0,01	0,19	0,26	0,00	1,53	0,01	5,04	0,0015	1103
22:00	0,83	0,28	4,86	4,38	0,00	47,19	0,20	6,88	0,04	0,03	0,01	0,17	0,15	0,00	1,65	0,01	5,18	0,0015	1075
22:30	0,55	0,26	4,62	4,73	0,00	56,20	0,25	7,10	0,05	0,02	0,01	0,16	0,17	0,00	1,99	0,01	5,28	0,0016	1101
23:00	0,99	0,29	4,98	6,16	0,00	54,40	0,18	7,21	0,07	0,03	0,01	0,17	0,21	0,00	1,88	0,01	5,18	0,0024	1106
23:30	5,17	0,25	4,09	5,99	0,00	48,51	0,18	7,57	0,04	0,18	0,01	0,14	0,21	0,00	1,70	0,01	5,24	0,0014	1112
00:00	9,12	0,25	5,30	9,30	0,00	49,82	0,18	7,72	0,05	0,32	0,01	0,19	0,33	0,00	1,77	0,01	5,28	0,0016	1119
Min	0,55	0,25	2,87	1,87	0,00	29,41	0,16	2,15	0,04	0,02	0,01	0,11	0,06	0,00	0,99	0,01	1,49	0,0013	1036
Max	45,26	1,31	7,80	18,51	2,01	76,68	0,46	48,80	1,57	1,45	0,04	0,35	0,70	0,09	2,80	0,02	31,21	0,0498	1143
Commentaires	7,53	0,35	5,05	8,93	0,08	54,08	0,30	7,39	0,21	12,39	0,59	8,65	15,35	0,18	92,90	0,50	310,25	0,3420	1097
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				0,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				85,90						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	