

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,00	0,30	7,63	29,03	0,30	53,71	0,15	7,80	0,89	0,22	0,01	0,33	1,25	0,01	2,32	0,01	6,49	0,0386	1064
01:00	3,19	0,29	5,66	9,84	0,23	57,68	0,19	7,83	0,61	0,14	0,01	0,24	0,42	0,01	2,45	0,01	6,41	0,0260	1090
01:30	9,81	0,30	4,53	4,91	0,23	50,62	0,17	7,93	0,57	0,43	0,01	0,20	0,21	0,01	2,21	0,01	6,53	0,0250	1111
02:00	8,88	0,46	4,60	9,79	0,38	57,86	0,18	7,76	0,54	0,39	0,02	0,20	0,43	0,02	2,51	0,01	6,51	0,0234	1105
02:30	2,69	0,26	4,60	9,88	0,92	72,89	0,22	7,68	0,76	0,12	0,01	0,21	0,44	0,04	3,26	0,01	6,74	0,0339	1097
03:00	2,33	0,24	4,86	11,67	1,17	36,81	0,20	7,62	0,69	0,10	0,01	0,22	0,52	0,05	1,65	0,01	6,77	0,0309	1115
03:30	3,87	0,27	6,08	13,40	1,13	59,58	0,22	7,64	0,64	0,17	0,01	0,27	0,61	0,05	2,69	0,01	6,80	0,0287	1095
04:00	7,28	0,52	5,17	10,40	0,91	52,61	0,16	7,46	0,45	0,32	0,02	0,23	0,46	0,04	2,34	0,01	6,65	0,0201	1090
04:30	138,54	1,79	7,19	28,72	0,63	73,88	0,15	7,71	0,82	6,16	0,08	0,32	1,28	0,03	3,28	0,01	6,39	0,0364	1085
05:00	27,95	0,32	5,34	8,68	0,39	52,71	0,17	7,86	0,44	1,22	0,01	0,23	0,38	0,02	2,31	0,01	6,39	0,0191	1067
05:30	30,70	0,46	5,35	17,21	0,27	34,15	0,16	8,01	0,55	1,31	0,02	0,23	0,74	0,01	1,46	0,01	6,30	0,0235	1086
06:00	1,27	0,24	5,30	8,38	0,36	63,21	0,22	5,46	0,49	0,05	0,01	0,22	0,35	0,01	2,61	0,01	4,45	0,0204	1094
06:30	2,88	0,22	4,32	10,36	0,37	67,20	0,36	3,13	0,62	0,12	0,01	0,17	0,42	0,01	2,72	0,01	2,54	0,0251	1086
07:00	2,06	0,23	6,12	12,86	0,42	57,90	0,30	5,01	0,56	0,08	0,01	0,25	0,53	0,02	2,38	0,01	4,04	0,0230	1082
07:30	0,58	0,25	4,95	5,87	0,29	55,06	0,26	7,76	0,39	0,02	0,01	0,21	0,25	0,01	2,31	0,01	6,27	0,0164	1097
08:00	2,31	0,28	5,36	12,97	0,25	60,12	0,26	7,86	0,51	0,10	0,01	0,23	0,57	0,01	2,62	0,01	6,55	0,0223	1095
08:30	1,10	0,31	4,81	6,35	0,63	59,04	0,25	7,58	0,60	0,05	0,01	0,21	0,28	0,03	2,62	0,01	6,63	0,0267	1079
09:00	1,49	0,28	4,96	9,62	0,20	59,50	0,27	7,61	0,71	0,07	0,01	0,22	0,42	0,01	2,61	0,01	6,60	0,0311	1078
09:30	2,45	0,28	5,22	8,26	0,12	58,88	0,25	7,57	0,77	0,11	0,01	0,23	0,36	0,01	2,57	0,01	6,61	0,0333	1086
10:00	1,29	0,26	5,66	11,20	0,18	58,29	0,28	7,50	0,48	0,06	0,01	0,25	0,49	0,01	2,56	0,01	6,65	0,0211	1071
10:30	2,00	0,26	6,61	18,82	0,01	56,86	0,26	7,71	0,85	0,09	0,01	0,29	0,82	0,00	2,48	0,01	6,72	0,0369	1067
11:00	9,39	0,29	5,52	28,89	0,00	55,18	0,25	7,87	1,11	0,39	0,01	0,23	1,21	0,00	2,31	0,01	6,54	0,0465	1058
11:30	1,93	0,27	5,13	25,90	0,00	57,62	0,26	7,88	1,07	0,08	0,01	0,21	1,08	0,00	2,40	0,01	6,43	0,0447	1074
12:00	2,82	0,27	4,79	13,83	0,00	60,13	0,29	7,78	0,58	0,12	0,01	0,20	0,58	0,00	2,51	0,01	6,37	0,0244	1088
12:30	1,39	0,24	4,68	12,66	0,00	53,64	0,24	7,75	0,70	0,06	0,01	0,20	0,55	0,00	2,31	0,01	6,48	0,0300	1083
13:00	12,58	0,27	4,45	4,56	0,00	62,12	0,26	7,58	0,54	0,55	0,01	0,20	0,20	0,00	2,72	0,01	6,56	0,0238	1098
13:30	2,89	0,23	3,63	7,48	0,03	57,17	0,25	7,72	0,43	0,13	0,01	0,16	0,34	0,00	2,59	0,01	6,79	0,0195	1117
14:00	1,71	0,24	4,98	7,24	0,40	59,12	0,26	7,43	0,41	0,08	0,01	0,22	0,32	0,02	2,64	0,01	6,66	0,0181	1102
14:30	7,90	0,24	4,48	7,92	0,47	51,53	0,24	7,37	0,46	0,35	0,01	0,20	0,35	0,02	2,30	0,01	6,62	0,0207	1069
15:00	4,68	0,25	5,69	10,50	0,00	58,51	0,24	7,54	0,53	0,21	0,01	0,25	0,47	0,00	2,61	0,01	6,66	0,0237	1070
15:30	7,48	0,25	5,12	11,18	0,00	57,27	0,24	7,55	0,48	0,33	0,01	0,22	0,49	0,00	2,51	0,01	6,58	0,0209	1062
16:00	2,42	0,24	5,04	13,15	0,00	60,06	0,27	7,67	0,54	0,11	0,01	0,22	0,58	0,00	2,64	0,01	6,66	0,0239	1080
16:30	3,26	0,25	4,83	10,46	0,00	60,93	0,28	7,60	0,62	0,14	0,01	0,21	0,46	0,00	2,68	0,01	6,64	0,0274	1091
17:00	3,73	0,23	4,48	11,32	0,00	54,31	0,26	7,65	0,59	0,17	0,01	0,20	0,51	0,00	2,43	0,01	6,75	0,0263	1086
17:30	4,38	0,24	6,07	15,08	0,00	46,41	0,28	7,64	0,61	0,19	0,01	0,27	0,67	0,00	2,05	0,01	6,72	0,0269	1076
18:00	5,81	0,24	4,90	15,68	0,00	60,82	0,27	7,02	0,66	0,25	0,01	0,22	0,69	0,00	2,67	0,01	6,17	0,0290	1097
18:30	4,87	0,23	4,36	17,30	0,00	69,28	0,23	5,11	0,87	0,21	0,01	0,18	0,73	0,00	2,92	0,01	4,48	0,0369	1073
19:00	3,78	0,22	4,11	15,82	0,00	67,55	0,17	6,05	0,93	0,17	0,01	0,18	0,69	0,00	2,97	0,01	5,39	0,0407	1098
19:30	3,28	0,25	4,12	13,27	0,00	57,14	0,15	7,68	0,78	0,15	0,01	0,19	0,60	0,00	2,58	0,01	6,91	0,0353	1093
20:00	2,96	0,24	3,35	7,15	0,12	58,81	0,11	7,50	0,32	0,14	0,01	0,15	0,33	0,01	2,69	0,00	6,89	0,0146	1086
20:30	3,83	0,25	3,13	9,20	0,16	57,23	0,13	7,46	0,40	0,18	0,01	0,14	0,43	0,01	2,64	0,01	6,94	0,0184	1066
21:00	3,43	0,27	3,44	11,44	0,47	58,82	0,13	7,50	0,44	0,16	0,01	0,16	0,53	0,02	2,74	0,01	7,02	0,0204	1081
21:30	2,66	0,27	3,76	11,90	0,18	56,60	0,12	7,36	0,44	0,12	0,01	0,17	0,54	0,01	2,58	0,01	6,82	0,0201	1061
22:00	3,52	0,26	3,75	7,38	2,13	59,29	0,12	7,23	0,45	0,16	0,01	0,17	0,34	0,10	2,69	0,01	6,79	0,0202	1078
22:30	5,57	0,27	3,27	10,91	1,56	57,41	0,14	7,49	0,51	0,26	0,01	0,15	0,51	0,07	2,69	0,01	7,04	0,0239	1086
23:00	3,46	0,27	3,46	12,70	1,36	61,63	0,13	7,42	0,55	0,16	0,01	0,16	0,59	0,06	2,86	0,01	6,94	0,0254	1079
23:30	13,75	0,32	3,70	15,67	0,87	58,47	0,10	7,35	0,55	0,63	0,01	0,17	0,71	0,04	2,66	0,00	6,78	0,0248	1074
00:00	2,76	0,31	3,63	17,39	0,39	50,48	0,11	7,41	0,52	0,12	0,01	0,16	0,77	0,02	2,23	0,00	6,60	0,0231	1065
Min	0,58	0,22	3,13	4,56	0,00	34,15	0,10	3,13	0,32	0,02	0,01	0,14	0,20	0,00	1,46	0,00	2,54	0,0146	1058
Max	138,54	1,79	7,63	29,03	2,13	73,88	0,36	8,01	1,11	6,16	0,08	0,33	1,28	0,10	3,28	0,01	7,04	0,0465	1117
Moyenne	5,22	0,31	4,84	12,59	0,36	57,63	0,21	7,34	0,60	16,93	0,65	10,17	26,47	0,78	121,57	0,45	306,32	1,2714	1084
CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃													

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				26,72						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				77,10						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.