



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,35	0,30	4,59	17,26	0,25	60,46	0,11	7,46	0,65	0,06	0,01	0,20	0,76	0,01	2,65	0,00	6,57	0,0287	1075
01:00	1,64	0,28	4,72	13,39	0,32	56,92	0,15	7,60	0,59	0,07	0,01	0,21	0,60	0,01	2,53	0,01	6,71	0,0262	1098
01:30	1,77	0,27	4,74	19,09	0,39	57,45	0,13	7,60	0,64	0,08	0,01	0,21	0,84	0,02	2,54	0,01	6,64	0,0284	1084
02:00	0,86	0,26	4,98	13,94	0,54	59,41	0,12	7,51	0,42	0,04	0,01	0,22	0,61	0,02	2,62	0,01	6,59	0,0187	1084
02:30	0,90	0,26	5,12	17,19	0,59	56,60	0,09	7,56	0,55	0,04	0,01	0,23	0,76	0,03	2,49	0,00	6,59	0,0244	1076
03:00	2,86	0,27	5,21	18,42	0,62	55,42	0,10	7,68	0,54	0,13	0,01	0,23	0,82	0,03	2,47	0,00	6,69	0,0242	1082
03:30	1,29	0,29	4,89	15,78	0,54	57,02	0,13	7,64	0,56	0,06	0,01	0,22	0,70	0,02	2,52	0,01	6,61	0,0247	1071
04:00	1,37	0,29	5,29	15,88	0,64	60,33	0,14	7,65	0,52	0,06	0,01	0,23	0,70	0,03	2,68	0,01	6,66	0,0230	1082
04:30	2,89	0,28	5,30	15,19	0,79	59,32	0,12	7,75	0,74	0,13	0,01	0,24	0,69	0,04	2,70	0,01	6,85	0,0336	1087
05:00	4,91	0,27	5,14	13,35	0,82	58,63	0,12	7,65	0,67	0,22	0,01	0,23	0,60	0,04	2,64	0,01	6,78	0,0302	1077
05:30	2,91	0,26	4,93	12,06	0,95	56,56	0,12	7,53	0,55	0,13	0,01	0,22	0,54	0,04	2,54	0,01	6,73	0,0245	1072
06:00	2,10	0,28	4,94	11,68	1,02	60,84	0,12	5,77	0,60	0,09	0,01	0,22	0,51	0,04	2,67	0,01	5,18	0,0264	1072
06:30	3,94	0,26	4,77	15,60	1,01	69,23	0,12	4,05	0,80	0,17	0,01	0,20	0,66	0,04	2,93	0,01	3,64	0,0341	1074
07:00	2,61	0,24	4,81	16,67	0,90	63,58	0,20	5,12	0,74	0,11	0,01	0,21	0,72	0,04	2,75	0,01	4,57	0,0321	1076
07:30	2,56	0,26	4,92	19,03	0,87	54,08	0,25	7,57	0,72	0,11	0,01	0,22	0,85	0,04	2,43	0,01	6,79	0,0323	1075
08:00	2,78	0,29	5,39	15,30	0,84	59,54	0,23	7,44	0,58	0,12	0,01	0,24	0,68	0,04	2,65	0,01	6,68	0,0259	1062
08:30	2,78	0,27	5,73	14,41	0,99	60,34	0,24	7,40	0,70	0,12	0,01	0,26	0,65	0,04	2,70	0,01	6,73	0,0313	1064
09:00	2,73	0,26	5,34	12,68	1,06	62,64	0,26	7,51	0,68	0,13	0,01	0,25	0,58	0,05	2,87	0,01	6,94	0,0314	1069
09:30	2,55	1,51	5,96	15,53	1,04	49,60	0,26	7,31	0,78	0,11	0,07	0,27	0,69	0,05	2,21	0,01	6,72	0,0350	1046
10:00	3,23	0,26	5,41	5,25	1,21	65,54	0,29	7,50	0,47	0,15	0,01	0,25	0,24	0,06	3,03	0,01	6,97	0,0217	1085
10:30	2,75	0,26	3,97	7,33	0,91	56,99	0,24	7,37	0,63	0,13	0,01	0,18	0,34	0,04	2,60	0,01	6,88	0,0287	1074
11:00	2,49	0,27	4,90	15,83	0,91	56,28	0,24	7,37	0,82	0,11	0,01	0,22	0,72	0,04	2,55	0,01	6,86	0,0370	1055
11:30	8,68	0,27	6,66	18,94	0,05	58,54	0,24	7,41	0,93	0,38	0,01	0,30	0,84	0,00	2,59	0,01	6,69	0,0410	1053
12:00	2,94	0,25	4,23	4,72	0,69	59,40	0,26	7,38	0,38	0,13	0,01	0,19	0,21	0,03	2,70	0,01	6,88	0,0171	1086
12:30	2,91	0,25	3,68	9,51	0,78	56,30	0,22	7,33	0,49	0,13	0,01	0,17	0,44	0,04	2,58	0,01	6,92	0,0223	1076
13:00	1,86	0,26	5,50	18,09	0,04	57,62	0,23	7,30	0,65	0,08	0,01	0,24	0,79	0,00	2,53	0,01	6,63	0,0285	1050
13:30	2,43	0,25	6,17	12,66	0,00	54,66	0,25	7,34	0,53	0,10	0,01	0,27	0,55	0,00	2,36	0,01	6,45	0,0230	1056
14:00	1,00	0,25	4,76	4,42	0,00	60,27	0,28	7,22	0,47	0,04	0,01	0,20	0,19	0,00	2,54	0,01	6,34	0,0199	1081
14:30	1,34	0,24	4,45	13,26	0,00	58,82	0,24	7,45	0,64	0,06	0,01	0,19	0,57	0,00	2,54	0,01	6,52	0,0278	1087
15:00	2,35	0,33	7,42	16,51	0,00	59,64	0,27	7,51	0,73	0,11	0,01	0,33	0,74	0,00	2,68	0,01	6,81	0,0329	1082
15:30	2,77	1,37	6,66	8,65	0,00	53,71	0,25	7,49	0,65	0,12	0,06	0,29	0,38	0,00	2,37	0,01	6,70	0,0289	1069
16:00	1,70	0,24	3,77	2,13	0,00	59,58	0,26	7,48	0,36	0,08	0,01	0,17	0,09	0,00	2,63	0,01	6,66	0,0161	1064
16:30	2,65	0,24	3,40	5,08	0,00	60,79	0,26	7,38	0,46	0,12	0,01	0,15	0,23	0,00	2,71	0,01	6,70	0,0206	1092
17:00	4,32	0,25	3,73	10,80	0,00	46,55	0,26	7,54	0,48	0,20	0,01	0,17	0,50	0,00	2,14	0,01	6,94	0,0219	1103
17:30	2,66	0,25	4,98	16,75	0,07	52,58	0,26	7,46	0,55	0,12	0,01	0,23	0,77	0,00	2,41	0,01	6,90	0,0251	1087
18:00	3,01	0,25	5,19	19,45	0,00	59,77	0,23	6,06	0,40	0,13	0,01	0,23	0,85	0,00	2,61	0,01	5,52	0,0175	1073
18:30	5,46	0,23	4,72	17,45	0,00	70,97	0,22	5,54	0,34	0,23	0,01	0,20	0,75	0,00	3,03	0,01	5,09	0,0144	1080
19:00	3,66	0,24	3,87	14,20	0,00	59,93	0,18	5,62	0,20	0,16	0,01	0,17	0,61	0,00	2,59	0,01	5,13	0,0086	1070
19:30	2,79	0,25	3,80	10,15	0,00	56,97	0,11	7,31	0,22	0,12	0,01	0,17	0,45	0,00	2,52	0,00	6,59	0,0097	1073
20:00	3,35	0,26	3,77	10,91	0,00	59,03	0,11	7,30	0,57	0,15	0,01	0,17	0,48	0,00	2,60	0,01	6,57	0,0252	1080
20:30	2,28	0,26	3,27	7,83	0,00	58,59	0,14	7,33	0,63	0,10	0,01	0,14	0,34	0,00	2,56	0,01	6,53	0,0274	1079
21:00	1,95	0,25	3,07	7,53	0,00	55,87	0,13	7,31	0,57	0,09	0,01	0,14	0,33	0,00	2,46	0,01	6,57	0,0253	1080
21:30	3,59	0,25	3,35	10,18	0,00	69,53	0,10	7,41	0,53	0,16	0,01	0,15	0,46	0,00	3,13	0,00	6,73	0,0240	1070
22:00	2,04	0,25	2,96	7,48	0,17	56,95	0,15	7,33	0,41	0,09	0,01	0,13	0,34	0,01	2,59	0,01	6,78	0,0187	1086
22:30	2,32	0,25	3,46	6,55	0,18	50,05	0,13	7,30	0,50	0,10	0,01	0,16	0,30	0,01	2,26	0,01	6,74	0,0226	1075
23:00	3,12	0,26	3,11	9,26	0,74	59,42	0,13	7,36	0,49	0,15	0,01	0,14	0,43	0,03	2,76	0,01	6,95	0,0228	1078
23:30	1,68	0,26	3,99	13,07	1,08	57,01	0,09	7,20	0,50	0,08	0,01	0,18	0,60	0,05	2,61	0,00	6,80	0,0229	1059
00:00	1,68	0,27	6,39	18,23	0,60	57,38	0,12	7,24	0,55	0,08	0,01	0,29	0,83	0,03	2,61	0,01	6,72	0,0252	1052
Min	0,86	0,23	2,96	2,13	0,00	46,55	0,09	4,05	0,20	0,04	0,01	0,13	0,09	0,00	2,14	0,00	3,64	0,0086	1046
Max	8,68	1,51	7,42	19,45	1,21	70,97	0,29	7,75	0,93	0,38	0,07	0,33	0,85	0,06	3,13	0,01	6,97	0,0410	1103
Moyenne	2,66	0,31	4,74	12,81	0,45	58,47	0,19	7,18	0,57	0,70	0,66	10,12	27,34	0,97	124,92	0,40	311,18	1,2120	1075
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00			00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				52,84						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				73,25						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	