



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,55	0,24	4,39	13,85	0,27	57,83	0,19	7,71	0,74	0,07	0,01	0,19	0,61	0,01	2,57	0,01	6,67	0,0330	1092
01:00	0,93	0,24	6,85	20,02	0,42	55,56	0,20	7,63	0,83	0,04	0,01	0,30	0,87	0,02	2,42	0,01	6,54	0,0364	1065
01:30	0,86	0,24	5,83	16,32	0,51	57,55	0,20	7,76	0,69	0,04	0,01	0,25	0,70	0,02	2,48	0,01	6,47	0,0296	1068
02:00	3,38	0,24	5,11	12,29	0,70	57,71	0,17	7,73	0,61	0,15	0,01	0,22	0,53	0,03	2,50	0,01	6,47	0,0264	1090
02:30	0,47	0,24	6,13	22,84	0,84	56,68	0,19	7,80	1,09	0,02	0,01	0,27	0,99	0,04	2,45	0,01	6,49	0,0472	1086
03:00	2,16	0,25	5,93	19,64	0,86	60,13	0,23	7,75	1,04	0,09	0,01	0,26	0,85	0,04	2,60	0,01	6,51	0,0447	1077
03:30	2,62	0,25	5,10	14,15	0,93	57,92	0,17	7,78	0,88	0,12	0,01	0,22	0,62	0,04	2,55	0,01	6,61	0,0389	1084
04:00	1,13	0,25	5,55	21,13	0,89	55,12	0,19	7,81	0,79	0,05	0,01	0,24	0,92	0,04	2,40	0,01	6,56	0,0344	1085
04:30	1,20	0,25	5,29	16,71	0,89	60,63	0,22	7,69	0,84	0,05	0,01	0,23	0,72	0,04	2,61	0,01	6,48	0,0363	1074
05:00	1,98	0,25	5,84	20,08	0,89	57,11	0,20	7,80	0,90	0,09	0,01	0,26	0,88	0,04	2,52	0,01	6,63	0,0398	1092
05:30	10,16	0,25	5,13	23,26	0,92	54,73	0,22	7,96	0,87	0,46	0,01	0,23	1,05	0,04	2,47	0,01	6,82	0,0394	1105
06:00	1,20	0,24	5,75	23,42	0,94	63,45	0,18	5,45	0,74	0,05	0,01	0,25	1,01	0,04	2,73	0,01	4,72	0,0317	1081
06:30	3,17	0,22	5,04	28,29	0,96	63,71	0,21	3,37	0,99	0,13	0,01	0,21	1,17	0,04	2,65	0,01	2,87	0,0411	1061
07:00	2,88	0,22	5,97	21,90	1,02	62,97	0,22	5,01	0,85	0,12	0,01	0,25	0,93	0,04	2,68	0,01	4,29	0,0360	1067
07:30	0,69	0,25	5,56	21,01	0,90	55,33	0,24	7,63	0,72	0,03	0,01	0,24	0,89	0,04	2,36	0,01	6,42	0,0308	1073
08:00	6,16	0,28	7,06	24,39	0,83	60,74	0,26	7,76	0,86	0,27	0,01	0,31	1,06	0,04	2,63	0,01	6,54	0,0371	1077
08:30	4,04	0,25	4,82	10,28	0,84	56,37	0,25	7,73	0,71	0,18	0,01	0,21	0,46	0,04	2,51	0,01	6,70	0,0315	1096
09:00	1,51	0,26	5,96	15,32	0,83	55,87	0,24	7,64	0,96	0,07	0,01	0,26	0,67	0,04	2,44	0,01	6,55	0,0418	1074
09:30	3,36	0,27	5,72	14,38	0,78	60,69	0,25	7,70	0,90	0,15	0,01	0,25	0,62	0,03	2,63	0,01	6,54	0,0389	1070
10:00	0,71	0,25	4,56	6,95	0,78	56,07	0,25	7,60	0,44	0,03	0,01	0,20	0,30	0,03	2,45	0,01	6,53	0,0193	1104
10:30	0,75	0,26	5,42	13,19	0,75	58,68	0,25	7,53	0,80	0,03	0,01	0,23	0,57	0,03	2,54	0,01	6,48	0,0345	1093
11:00	1,39	0,27	6,02	12,86	0,63	57,38	0,25	7,62	0,83	0,06	0,01	0,26	0,56	0,03	2,49	0,01	6,52	0,0361	1083
11:30	0,85	0,25	5,96	11,76	0,51	58,43	0,24	7,62	0,88	0,04	0,01	0,26	0,52	0,02	2,58	0,01	6,61	0,0390	1076
12:00	1,54	0,25	5,01	8,99	0,44	57,37	0,29	7,51	0,50	0,07	0,01	0,22	0,39	0,02	2,49	0,01	6,48	0,0218	1080
12:30	3,18	0,27	6,50	10,40	0,38	58,14	0,25	7,56	0,78	0,14	0,01	0,29	0,46	0,02	2,56	0,01	6,61	0,0344	1066
13:00	5,11	0,26	4,75	5,03	0,12	47,37	0,25	7,46	0,77	0,21	0,01	0,20	0,21	0,01	1,95	0,01	6,16	0,0316	1074
13:30	32,65	0,34	2,83	0,00	0,16	55,17	0,23	7,29	0,77	1,30	0,01	0,11	0,00	0,01	2,20	0,01	5,96	0,0305	1057
14:00	2,73	0,26	1,96	0,00	0,00	67,95	0,23	7,13	0,52	0,11	0,01	0,08	0,00	0,00	2,69	0,01	5,86	0,0206	1074
14:30	2,19	0,26	1,43	0,00	0,00	56,64	0,25	7,22	0,61	0,08	0,01	0,06	0,00	0,00	2,19	0,01	5,75	0,0235	1076
15:00	1,17	0,24	1,25	0,00	0,00	57,63	0,25	7,44	0,59	0,05	0,01	0,05	0,00	0,00	2,33	0,01	6,02	0,0241	1096
15:30	1,48	0,25	1,05	0,00	0,00	58,89	0,24	7,36	0,55	0,06	0,01	0,04	0,00	0,00	2,38	0,01	6,00	0,0220	1089
16:00	2,63	0,25	1,06	1,20	0,24	57,04	0,25	7,49	0,50	0,11	0,01	0,04	0,05	0,01	2,34	0,01	6,13	0,0206	1093
16:30	2,18	0,26	1,33	5,92	0,22	56,24	0,23	7,43	0,69	0,09	0,01	0,05	0,24	0,01	2,29	0,01	6,08	0,0280	1076
17:00	1,27	0,26	2,98	14,19	0,17	61,05	0,22	7,49	0,73	0,05	0,01	0,12	0,59	0,01	2,55	0,01	6,30	0,0306	1082
17:30	2,46	0,26	4,71	18,25	0,08	57,60	0,27	7,73	0,87	0,11	0,01	0,21	0,81	0,00	2,56	0,01	6,67	0,0388	1111
18:00	1,42	0,26	4,10	11,32	0,01	60,47	0,26	5,64	0,57	0,06	0,01	0,18	0,50	0,00	2,69	0,01	5,01	0,0253	1094
18:30	2,11	0,23	3,55	11,39	0,09	69,35	0,17	2,19	0,82	0,09	0,01	0,15	0,48	0,00	2,92	0,01	1,93	0,0345	1070
19:00	2,19	0,24	3,88	14,72	0,02	62,18	0,18	4,87	0,70	0,10	0,01	0,17	0,65	0,00	2,74	0,01	4,33	0,0309	1088
19:30	0,67	0,25	4,46	11,76	0,01	60,26	0,17	7,51	0,54	0,03	0,01	0,20	0,53	0,00	2,71	0,01	6,70	0,0244	1070
20:00	0,60	0,24	4,15	7,46	0,00	56,61	0,17	7,43	0,39	0,03	0,01	0,19	0,33	0,00	2,54	0,01	6,64	0,0174	1076
20:30	1,73	0,25	3,88	13,05	0,00	56,51	0,18	7,50	0,52	0,08	0,01	0,17	0,59	0,00	2,54	0,01	6,68	0,0232	1077
21:00	0,56	0,24	3,83	10,92	0,04	58,20	0,16	7,43	0,42	0,02	0,01	0,17	0,48	0,00	2,58	0,01	6,57	0,0186	1061
21:30	3,05	0,24	3,42	11,56	0,18	57,76	0,20	7,52	0,31	0,14	0,01	0,15	0,51	0,01	2,56	0,01	6,58	0,0137	1073
22:00	0,86	0,24	4,01	14,95	0,20	55,69	0,16	7,58	0,41	0,04	0,01	0,18	0,66	0,01	2,46	0,01	6,57	0,0182	1084
22:30	1,49	0,25	4,13	13,51	0,35	56,13	0,16	7,66	0,46	0,07	0,01	0,18	0,59	0,02	2,46	0,01	6,52	0,0202	1067
23:00	0,54	0,23	3,37	7,29	0,53	57,04	0,17	7,69	0,33	0,02	0,01	0,15	0,32	0,02	2,54	0,01	6,61	0,0147	1086
23:30	0,91	0,24	3,94	13,91	0,63	59,81	0,19	7,62	0,33	0,04	0,01	0,17	0,61	0,03	2,63	0,01	6,51	0,0144	1078
00:00	1,32	0,24	3,93	9,23	0,84	58,56	0,19	7,65	0,48	0,06	0,01	0,18	0,41	0,04	2,62	0,01	6,65	0,0215	1094
Min	0,47	0,22	1,05	0,00	0,00	47,37	0,16	2,19	0,31	0,02	0,01	0,04	0,00	0,00	1,95	0,01	1,93	0,0137	1057
Max	32,65	0,34	7,06	28,29	1,02	69,35	0,29	7,96	1,09	1,30	0,01	0,31	1,17	0,04	2,92	0,01	6,82	0,0472	1111
Commentaire	2,69	0,25	4,47	12,90	0,47	58,34	0,21	7,20	0,69	5,47	0,52	9,31	26,95	0,98	120,74	0,44	294,32	1,4271	1081
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				73,25						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.