



|             | mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95% |        |        |        |            |        |        |       |        | Flux massique |       |       |       |            |        |       |        |        | Process |
|-------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|--------|--------|---------|
| Paramètre   | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIÈRES | NOx    | NH3    | Res1  | Hg     | CO            | COT   | HCL   | SO2   | POUSSIÈRES | NOx    | NH3   | Res1   | Hg     | T2S     |
| Unité       | mg/m³                                | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³     | mg/Nm³ | mg/Nm³ | -     | µg/Nm³ | kg/h          | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h       | kg/h   | kg/h  | -      | g/h    | °C      |
| VLE 30 min  | 20                                   | 60     | 200    | 30     | 400        | 30     | 0      |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| VLE max     | 100                                  | 20     |        | 150    |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| VLE jour    | 45                                   | 9      | 9      | 40     | 5          | 80     | 30     | 0     |        | 86,00         | 17,00 | 17,00 | 77,00 | 10,00      | 154,00 | 48,00 | 0,00   | 0,00   |         |
| Seuils min  |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        | 850     |
| 00:30       | 1,15                                 | 0,23   | 3,12   | 6,67   | 0,90       | 58,56  | 0,22   | 7,58  | 0,60   | 0,05          | 0,01  | 0,14  | 0,30  | 0,04       | 2,64   | 0,01  | 6,71   | 0,0269 | 1090    |
| 01:00       | 0,99                                 | 0,24   | 3,74   | 20,29  | 0,96       | 58,49  | 0,18   | 7,55  | 0,71   | 0,04          | 0,01  | 0,17  | 0,92  | 0,04       | 2,64   | 0,01  | 6,74   | 0,0322 | 1083    |
| 01:30       | 1,45                                 | 0,25   | 5,37   | 19,97  | 1,09       | 56,21  | 0,20   | 7,55  | 0,70   | 0,07          | 0,01  | 0,24  | 0,91  | 0,05       | 2,55   | 0,01  | 6,78   | 0,0318 | 1085    |
| 02:00       | 0,67                                 | 0,24   | 6,78   | 15,34  | 1,02       | 57,71  | 0,17   | 7,53  | 0,63   | 0,03          | 0,01  | 0,30  | 0,69  | 0,05       | 2,59   | 0,01  | 6,65   | 0,0281 | 1067    |
| 02:30       | 1,35                                 | 0,24   | 4,96   | 14,22  | 1,05       | 57,72  | 0,18   | 7,65  | 0,70   | 0,06          | 0,01  | 0,22  | 0,64  | 0,05       | 2,61   | 0,01  | 6,75   | 0,0318 | 1092    |
| 03:00       | 1,56                                 | 0,26   | 5,34   | 14,73  | 1,21       | 62,34  | 0,16   | 7,46  | 0,78   | 0,07          | 0,01  | 0,24  | 0,65  | 0,05       | 2,77   | 0,01  | 6,66   | 0,0345 | 1080    |
| 03:30       | 2,43                                 | 0,24   | 5,14   | 14,67  | 1,38       | 56,27  | 0,18   | 7,53  | 0,70   | 0,11          | 0,01  | 0,24  | 0,68  | 0,06       | 2,61   | 0,01  | 6,90   | 0,0323 | 1088    |
| 04:00       | 1,84                                 | 0,26   | 6,29   | 22,45  | 1,12       | 52,72  | 0,15   | 7,51  | 0,67   | 0,08          | 0,01  | 0,28  | 1,01  | 0,05       | 2,36   | 0,01  | 6,65   | 0,0301 | 1067    |
| 04:30       | 2,16                                 | 0,25   | 4,98   | 11,17  | 1,07       | 61,72  | 0,18   | 7,61  | 0,65   | 0,10          | 0,01  | 0,22  | 0,50  | 0,05       | 2,77   | 0,01  | 6,66   | 0,0289 | 1097    |
| 05:00       | 2,94                                 | 0,25   | 5,73   | 13,95  | 1,03       | 58,71  | 0,16   | 7,59  | 0,81   | 0,13          | 0,01  | 0,25  | 0,62  | 0,05       | 2,60   | 0,01  | 6,60   | 0,0358 | 1084    |
| 05:30       | 1,85                                 | 0,24   | 5,32   | 11,52  | 1,13       | 58,52  | 0,18   | 7,58  | 0,70   | 0,08          | 0,01  | 0,24  | 0,52  | 0,05       | 2,62   | 0,01  | 6,70   | 0,0313 | 1105    |
| 06:00       | 2,20                                 | 0,23   | 5,49   | 13,84  | 1,25       | 59,14  | 0,20   | 6,10  | 0,62   | 0,10          | 0,01  | 0,24  | 0,61  | 0,05       | 2,60   | 0,01  | 5,46   | 0,0271 | 1103    |
| 06:30       | 4,41                                 | 0,21   | 5,52   | 15,95  | 1,41       | 70,81  | 0,28   | 4,54  | 0,89   | 0,19          | 0,01  | 0,24  | 0,68  | 0,06       | 3,03   | 0,01  | 4,11   | 0,0381 | 1093    |
| 07:00       | 7,64                                 | 0,23   | 4,91   | 21,23  | 1,41       | 62,45  | 0,30   | 10,74 | 0,94   | 0,35          | 0,01  | 0,22  | 0,97  | 0,06       | 2,86   | 0,01  | 9,84   | 0,0432 | 1098    |
| 07:30       | 1,48                                 | 0,24   | 6,57   | 19,89  | 1,26       | 56,47  | 0,16   | 7,46  | 0,88   | 0,07          | 0,01  | 0,30  | 0,90  | 0,06       | 2,54   | 0,01  | 6,73   | 0,0397 | 1105    |
| 08:00       | 1,28                                 | 0,24   | 5,74   | 13,91  | 1,11       | 58,12  | 0,14   | 7,58  | 0,67   | 0,06          | 0,01  | 0,26  | 0,62  | 0,05       | 2,59   | 0,01  | 6,68   | 0,0300 | 1097    |
| 08:30       | 0,63                                 | 0,23   | 4,72   | 14,03  | 1,20       | 60,46  | 0,18   | 7,58  | 0,63   | 0,03          | 0,01  | 0,21  | 0,63  | 0,05       | 2,69   | 0,01  | 6,68   | 0,0282 | 1100    |
| 09:00       | 1,07                                 | 0,23   | 5,25   | 21,94  | 1,04       | 56,59  | 0,19   | 7,70  | 0,86   | 0,05          | 0,01  | 0,23  | 0,98  | 0,05       | 2,53   | 0,01  | 6,71   | 0,0384 | 1113    |
| 09:30       | 1,66                                 | 0,24   | 8,00   | 18,99  | 0,97       | 56,61  | 0,18   | 7,71  | 0,75   | 0,07          | 0,01  | 0,36  | 0,85  | 0,04       | 2,53   | 0,01  | 6,75   | 0,0337 | 1087    |
| 10:00       | 0,87                                 | 0,24   | 6,01   | 7,84   | 0,91       | 58,07  | 0,15   | 7,69  | 0,42   | 0,04          | 0,01  | 0,27  | 0,35  | 0,04       | 2,56   | 0,01  | 6,67   | 0,0185 | 1076    |
| 10:30       | 1,23                                 | 0,24   | 4,48   | 10,83  | 0,81       | 57,37  | 0,14   | 7,82  | 0,70   | 0,05          | 0,01  | 0,20  | 0,47  | 0,04       | 2,50   | 0,01  | 6,60   | 0,0305 | 1089    |
| 11:00       | 2,11                                 | 0,24   | 6,15   | 16,24  | 0,73       | 57,45  | 0,16   | 7,95  | 0,91   | 0,09          | 0,01  | 0,27  | 0,71  | 0,03       | 2,51   | 0,01  | 6,65   | 0,0400 | 1096    |
| 11:30       | 0,95                                 | 0,23   | 7,96   | 11,31  | 0,63       | 58,12  | 0,15   | 7,87  | 0,72   | 0,04          | 0,01  | 0,35  | 0,50  | 0,03       | 2,55   | 0,01  | 6,64   | 0,0317 | 1106    |
| 12:00       | 0,78                                 | 0,23   | 5,05   | 4,45   | 0,47       | 57,17  | 0,14   | 7,78  | 0,57   | 0,03          | 0,01  | 0,22  | 0,19  | 0,02       | 2,44   | 0,01  | 6,48   | 0,0244 | 1092    |
| 12:30       | 1,28                                 | 0,22   | 5,14   | 6,37   | 0,48       | 60,72  | 0,15   | 7,95  | 0,76   | 0,06          | 0,01  | 0,22  | 0,27  | 0,02       | 2,61   | 0,01  | 6,55   | 0,0325 | 1114    |
| 13:00       | 3,61                                 | 0,21   | 4,16   | 0,31   | 0,51       | 59,44  | 0,20   | 7,76  | 0,68   | 0,16          | 0,01  | 0,19  | 0,01  | 0,02       | 2,67   | 0,01  | 6,78   | 0,0306 | 1139    |
| 13:30       | 3,01                                 | 0,22   | 3,49   | 3,15   | 0,52       | 56,88  | 0,19   | 7,48  | 0,61   | 0,13          | 0,01  | 0,15  | 0,14  | 0,02       | 2,52   | 0,01  | 6,66   | 0,0271 | 1122    |
| 14:00       | 1,98                                 | 0,23   | 3,56   | 2,67   | 1,13       | 59,13  | 0,20   | 7,14  | 0,44   | 0,09          | 0,01  | 0,16  | 0,12  | 0,05       | 2,60   | 0,01  | 6,57   | 0,0194 | 1125    |
| 14:30       | 3,89                                 | 0,25   | 4,21   | 9,08   | 1,19       | 59,74  | 0,18   | 7,30  | 0,63   | 0,18          | 0,01  | 0,19  | 0,41  | 0,05       | 2,70   | 0,01  | 6,78   | 0,0286 | 1101    |
| 15:00       | 3,13                                 | 0,24   | 6,36   | 12,25  | 1,13       | 56,47  | 0,12   | 7,35  | 0,77   | 0,14          | 0,01  | 0,28  | 0,55  | 0,05       | 2,53   | 0,01  | 6,75   | 0,0344 | 1061    |
| 15:30       | 2,60                                 | 0,24   | 5,29   | 9,55   | 1,40       | 57,59  | 0,11   | 7,39  | 0,60   | 0,12          | 0,01  | 0,24  | 0,44  | 0,06       | 2,63   | 0,00  | 6,90   | 0,0274 | 1055    |
| 16:00       | 43,27                                | 2,59   | 5,84   | 49,53  | 1,10       | 43,01  | 0,11   | 7,88  | 1,23   | 1,99          | 0,12  | 0,27  | 2,28  | 0,05       | 1,98   | 0,01  | 7,02   | 0,0568 | 1042    |
| 16:30       | 3,65                                 | 0,25   | 5,38   | 23,74  | 0,56       | 49,87  | 0,12   | 7,99  | 0,96   | 0,16          | 0,01  | 0,24  | 1,07  | 0,03       | 2,25   | 0,01  | 7,02   | 0,0433 | 1030    |
| 17:00       | 2,35                                 | 0,25   | 4,63   | 16,03  | 0,57       | 56,26  | 0,15   | 7,67  | 0,78   | 0,10          | 0,01  | 0,20  | 0,69  | 0,02       | 2,43   | 0,01  | 6,62   | 0,0335 | 1041    |
| 17:30       | 2,97                                 | 0,26   | 5,53   | 15,85  | 0,62       | 60,36  | 0,14   | 7,46  | 0,71   | 0,13          | 0,01  | 0,24  | 0,68  | 0,03       | 2,61   | 0,01  | 6,58   | 0,0308 | 1050    |
| 18:00       | 2,97                                 | 0,23   | 5,03   | 14,19  | 0,61       | 61,72  | 0,19   | 5,83  | 0,63   | 0,13          | 0,01  | 0,21  | 0,60  | 0,03       | 2,62   | 0,01  | 5,25   | 0,0268 | 1047    |
| 18:30       | 10,19                                | 0,51   | 5,43   | 17,92  | 0,35       | 63,55  | 0,27   | 10,31 | 0,71   | 0,43          | 0,02  | 0,23  | 0,75  | 0,01       | 2,67   | 0,01  | 9,36   | 0,0298 | 1051    |
| 19:00       | 4,82                                 | 0,23   | 6,54   | 34,70  | 0,43       | 62,13  | 0,21   | 7,38  | 1,16   | 0,21          | 0,01  | 0,28  | 1,51  | 0,02       | 2,70   | 0,01  | 6,57   | 0,0504 | 1046    |
| 19:30       | 2,58                                 | 0,24   | 4,62   | 12,48  | 0,72       | 62,23  | 0,17   | 7,47  | 0,65   | 0,11          | 0,01  | 0,21  | 0,55  | 0,03       | 2,77   | 0,01  | 6,79   | 0,0287 | 1068    |
| 20:00       | 3,09                                 | 0,25   | 4,83   | 19,02  | 0,59       | 55,05  | 0,14   | 7,44  | 0,59   | 0,14          | 0,01  | 0,21  | 0,84  | 0,03       | 2,43   | 0,01  | 6,72   | 0,0259 | 1043    |
| 20:30       | 3,42                                 | 0,26   | 5,07   | 11,71  | 0,72       | 58,45  | 0,18   | 7,34  | 0,56   | 0,15          | 0,01  | 0,22  | 0,50  | 0,03       | 2,51   | 0,01  | 6,50   | 0,0241 | 1070    |
| 21:00       | 2,53                                 | 0,24   | 8,23   | 17,90  | 0,88       | 57,93  | 0,16   | 7,67  | 0,71   | 0,11          | 0,01  | 0,36  | 0,79  | 0,04       | 2,57   | 0,01  | 6,75   | 0,0317 | 1085    |
| 21:30       | 4,70                                 | 0,23   | 3,99   | 0,66   | 1,20       | 58,45  | 0,20   | 7,57  | 0,40   | 0,22          | 0,01  | 0,18  | 0,03  | 0,06       | 2,69   | 0,01  | 6,96   | 0,0184 | 1115    |
| 22:00       | 15,30                                | 0,56   | 3,07   | 5,81   | 2,01       | 57,48  | 0,18   | 7,49  | 0,37   | 0,72          | 0,03  | 0,14  | 0,27  | 0,09       | 2,69   | 0,01  | 7,13   | 0,0173 | 1093    |
| 22:30       | 3,85                                 | 0,26   | 3,70   | 10,07  | 1,70       | 58,27  | 0,17   | 7,58  | 0,51   | 0,18          | 0,01  | 0,17  | 0,47  | 0,08       | 2,73   | 0,01  | 7,22   | 0,0240 | 1085    |
| 23:00       | 2,85                                 | 0,25   | 4,46   | 14,44  | 1,45       | 56,35  | 0,18   | 7,59  | 0,56   | 0,13          | 0,01  | 0,21  | 0,67  | 0,07       | 2,61   | 0,01  | 7,12   | 0,0258 | 1062    |
| 23:30       | 2,32                                 | 0,26   | 6,10   | 18,78  | 0,97       | 60,01  | 0,16   | 7,60  | 0,64   | 0,10          | 0,01  | 0,27  | 0,83  | 0,04       | 2,66   | 0,01  | 6,80   | 0,0286 | 1081    |
| 00:00       | 2,87                                 | 0,26   | 5,33   | 14,06  | 1,21       | 57,78  | 0,18   | 7,53  | 0,56   | 0,13          | 0,01  | 0,24  | 0,64  | 0,06       | 2,64   | 0,01  | 6,93   | 0,0255 | 1092    |
|             |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
|             |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| Min         | 0,63                                 | 0,21   | 3,07   | 0,31   | 0,35       | 43,01  | 0,11   | 4,54  | 0,37   | 0,03          | 0,01  | 0,14  | 0,01  | 0,01       | 1,98   | 0,00  | 4,11   | 0,0173 | 1030    |
| Max         | 43,27                                | 2,59   | 8,23   | 49,53  | 2,01       | 70,81  | 0,30   | 10,74 | 1,23   | 1,99          | 0,12  | 0,36  | 2,28  | 0,09       | 3,03   | 0,01  | 9,84   | 0,0568 | 1139    |
| Commentaire | 3,71                                 | 0,30   | 5,26   | 14,49  | 0,98       | 58,26  | 0,17   | 7,58  | 0,70   | 8,01          | 0,65  | 11,24 | 31,01 | 2,11       | 124,50 | 0,37  | 324,16 | 1,4887 | 1084    |
|             | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIÈRES | NOx    | NH3    |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |

| Synthèse des dépassements & indisponibilité | seuil                 | CO 10 | COT   | HCL   | SO2    | Res1  | NOx | NH3   | POUSSIÈRES | Hg    | Global |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|------------|-------|--------|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier  | /                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 |     | 00:00 |            | 00:00 |        |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel      | 60 h                  | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00  | 00:00 |     | 00:00 |            | 00:30 |        |
| Compt. dépassement VLE 24hs journalier      | /                     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0     | 0          | 0     |        |
| Compt. dépassement VLE 24hs annuel          | /                     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0     | 0          | 0     |        |
| Nbr. dépassement VLE Flux journalier        | /                     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0     | 0          | 0     |        |
| Nbr. dépassement VLE Flux annuel            | /                     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0     | 0          | 0     |        |
| Compt. indisponibilité AMS journalier       | /                     |       |       |       | 00:00  |       |     | 00:00 | 00:00      |       |        |
| Compt. indisponibilité AMS annuel           | /                     |       |       |       | 08:00  |       |     | 00:00 | 00:00      |       |        |
| Dioxin / Furanes % journalier               | >85% en cummul annuel |       |       |       | 100,00 |       |     |       |            |       |        |
| Dioxin / Furanes % annuel                   | >85% en cummul annuel |       |       |       | 73,25  |       |     |       |            |       |        |
| Nombre moyenne jour invalide par jour       | 5                     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0     | 0          |       |        |
| Nombre moyenne jour invalide par an         | 10 Jours              | 0     | 1     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0     | 0          |       |        |

#### Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.