



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,38	0,25	4,71	12,74	3,10	65,86	0,37	5,36	0,75	0,24	0,01	0,21	0,57	0,14	2,93	0,02	5,22	0,0331	1058
01:00	4,77	0,26	4,86	14,81	2,76	67,30	0,37	4,75	0,75	0,21	0,01	0,21	0,65	0,12	2,97	0,02	4,60	0,0330	1069
01:30	4,81	0,25	4,53	11,73	2,18	65,28	0,34	4,82	0,62	0,21	0,01	0,20	0,52	0,10	2,87	0,02	4,63	0,0272	1072
02:00	4,20	0,25	5,30	10,05	1,78	67,72	0,35	4,19	0,70	0,18	0,01	0,23	0,43	0,08	2,92	0,02	3,95	0,0301	1062
02:30	3,95	0,25	4,22	9,26	1,84	66,72	0,37	3,99	0,71	0,17	0,01	0,18	0,40	0,08	2,90	0,02	3,75	0,0309	1105
03:00	4,08	0,25	5,58	17,66	1,69	53,70	0,35	4,19	0,86	0,18	0,01	0,25	0,78	0,07	2,38	0,02	3,94	0,0378	1087
03:30	2,73	0,24	5,12	12,62	1,60	58,72	0,32	2,79	0,65	0,12	0,01	0,22	0,55	0,07	2,55	0,01	2,59	0,0281	1072
04:00	3,04	0,25	4,55	10,82	1,51	59,07	0,37	3,10	0,66	0,13	0,01	0,19	0,45	0,06	2,47	0,02	2,78	0,0278	1088
04:30	3,70	0,25	5,17	13,33	1,48	54,97	0,34	3,77	0,88	0,15	0,01	0,22	0,56	0,06	2,30	0,01	3,38	0,0368	1083
05:00	3,39	0,27	4,91	11,36	1,43	69,84	0,34	3,46	0,79	0,14	0,01	0,21	0,48	0,06	2,94	0,01	3,12	0,0332	1082
05:30	3,70	0,28	5,36	12,31	1,56	67,66	0,37	3,76	0,76	0,16	0,01	0,23	0,54	0,07	2,94	0,02	3,51	0,0332	1079
06:00	3,99	0,35	5,14	12,39	1,64	65,20	0,37	4,03	0,51	0,17	0,02	0,22	0,54	0,07	2,82	0,02	3,77	0,0222	1078
06:30	4,29	0,30	6,08	13,86	1,52	69,09	0,31	4,35	0,70	0,18	0,01	0,26	0,59	0,06	2,94	0,01	3,98	0,0300	1067
07:00	3,03	0,30	4,62	10,62	1,47	60,35	0,26	5,13	0,56	0,13	0,01	0,20	0,47	0,06	2,67	0,01	4,74	0,0248	1075
07:30	1,83	0,49	5,63	15,91	1,27	59,88	0,18	7,38	0,69	0,08	0,02	0,25	0,71	0,06	2,66	0,01	6,83	0,0308	1068
08:00	2,10	0,65	6,59	18,26	1,13	56,10	0,19	7,58	0,72	0,10	0,03	0,30	0,83	0,05	2,56	0,01	6,83	0,0327	1072
08:30	2,83	0,45	4,80	12,82	1,17	69,38	0,41	3,72	0,81	0,12	0,02	0,20	0,55	0,05	2,96	0,02	3,37	0,0345	1070
09:00	4,90	0,35	4,53	12,32	1,04	67,66	0,47	4,93	0,75	0,21	0,01	0,19	0,52	0,04	2,87	0,02	4,54	0,0318	1096
09:30	6,20	0,32	4,44	15,66	0,85	66,40	0,51	6,41	0,74	0,27	0,01	0,20	0,69	0,04	2,94	0,02	5,98	0,0327	1110
10:00	8,71	0,51	4,00	9,03	0,68	65,02	0,52	8,68	0,49	0,37	0,02	0,17	0,39	0,03	2,78	0,02	8,13	0,0209	1106
10:30	4,87	0,28	3,58	14,90	0,60	68,87	0,48	4,96	0,76	0,21	0,01	0,16	0,65	0,03	3,00	0,02	4,62	0,0332	1100
11:00	3,68	0,28	6,84	49,49	0,31	67,43	0,51	3,71	1,84	0,16	0,01	0,29	2,10	0,01	2,86	0,02	3,41	0,0782	1063
11:30	4,81	0,28	3,92	20,98	0,05	59,15	0,49	4,92	1,00	0,20	0,01	0,17	0,89	0,00	2,51	0,02	4,46	0,0427	1067
12:00	3,11	0,26	4,70	17,61	0,00	68,05	0,50	3,17	0,72	0,13	0,01	0,20	0,73	0,00	2,82	0,02	2,81	0,0297	1064
12:30	7,10	0,26	5,54	14,17	0,00	66,25	0,53	7,31	0,87	0,29	0,01	0,22	0,58	0,00	2,69	0,02	6,26	0,0354	1065
13:00	16,60	0,24	4,88	14,45	0,00	54,86	0,47	17,70	0,85	0,68	0,01	0,20	0,60	0,00	2,26	0,02	14,85	0,0349	1071
13:30	3,35	0,23	5,02	8,60	0,00	72,70	0,49	3,47	0,68	0,13	0,01	0,20	0,35	0,00	2,92	0,02	2,94	0,0273	1106
14:00	3,31	0,22	3,76	6,11	0,00	62,13	0,62	3,40	0,47	0,14	0,01	0,16	0,27	0,00	2,70	0,03	3,14	0,0206	1144
14:30	3,83	0,23	4,28	14,08	0,02	69,32	0,47	3,96	0,81	0,17	0,01	0,19	0,61	0,00	3,02	0,02	3,65	0,0354	1110
15:00	3,40	0,23	6,36	24,14	0,00	63,27	0,46	3,52	1,17	0,15	0,01	0,28	1,05	0,00	2,75	0,02	3,22	0,0507	1075
15:30	2,62	0,22	6,29	10,66	0,00	67,26	0,48	2,71	0,74	0,11	0,01	0,26	0,45	0,00	2,82	0,02	2,39	0,0309	1082
16:00	3,58	0,21	4,08	8,64	0,00	68,83	0,52	3,73	0,40	0,15	0,01	0,17	0,36	0,00	2,90	0,02	3,28	0,0170	1092
16:30	7,98	0,20	3,79	12,58	0,00	53,60	0,45	8,67	0,58	0,34	0,01	0,16	0,53	0,00	2,28	0,02	7,39	0,0245	1093
17:00	5,06	0,22	4,96	10,53	0,00	69,16	0,53	5,37	0,54	0,21	0,01	0,21	0,44	0,00	2,90	0,02	4,61	0,0228	1113
17:30	3,73	0,22	4,66	10,07	0,00	65,35	0,50	3,93	0,47	0,16	0,01	0,20	0,43	0,00	2,77	0,02	3,45	0,0201	1117
18:00	3,20	0,22	6,19	13,37	0,00	58,38	0,48	3,45	0,71	0,14	0,01	0,26	0,57	0,00	2,49	0,02	2,98	0,0304	1091
18:30	3,63	0,24	5,46	12,54	0,00	65,27	0,46	3,85	0,86	0,15	0,01	0,22	0,51	0,00	2,66	0,02	3,22	0,0351	1085
19:00	4,45	0,25	5,00	14,06	0,00	62,21	0,38	7,11	0,98	0,19	0,01	0,21	0,59	0,00	2,61	0,02	5,92	0,0412	1106
19:30	1,42	0,26	6,12	17,22	0,00	60,34	0,19	7,90	1,09	0,06	0,01	0,27	0,76	0,00	2,66	0,01	6,69	0,0481	1110
20:00	1,45	0,27	4,74	15,62	0,00	55,04	0,27	3,98	0,96	0,06	0,01	0,20	0,66	0,00	2,32	0,01	3,35	0,0402	1099
20:30	2,03	0,27	5,13	17,69	0,00	66,22	0,37	2,19	0,83	0,08	0,01	0,21	0,73	0,00	2,74	0,02	1,83	0,0343	1106
21:00	1,68	0,26	8,30	18,59	0,00	65,79	0,35	1,82	0,98	0,07	0,01	0,35	0,77	0,00	2,74	0,01	1,52	0,0410	1106
21:30	1,55	0,26	4,15	5,31	0,00	72,31	0,34	1,67	0,56	0,06	0,01	0,17	0,22	0,00	3,00	0,01	1,41	0,0231	1124
22:00	2,08	0,29	3,73	12,86	0,01	64,61	0,34	2,19	0,69	0,09	0,01	0,16	0,54	0,00	2,70	0,01	1,89	0,0286	1123
22:30	2,87	0,27	6,10	21,89	0,11	69,94	0,33	3,08	1,09	0,12	0,01	0,26	0,94	0,00	3,01	0,01	2,70	0,0467	1110
23:00	2,56	0,27	5,90	30,39	0,18	62,47	0,36	2,71	1,31	0,11	0,01	0,25	1,30	0,01	2,68	0,02	2,40	0,0562	1099
23:30	4,39	0,26	6,67	32,53	0,22	62,38	0,34	4,71	1,31	0,19	0,01	0,29	1,43	0,01	2,74	0,02	4,19	0,0576	1081
00:00	4,88	0,26	5,74	18,48	0,40	68,20	0,36	5,16	0,69	0,21	0,01	0,25	0,81	0,02	2,99	0,02	4,67	0,0302	1060
Min	1,42	0,20	3,58	5,31	0,00	53,60	0,18	1,67	0,40	0,06	0,01	0,16	0,22	0,00	2,26	0,01	1,41	0,0170	1058
Max	16,60	0,65	8,30	49,49	3,10	72,70	0,62	17,70	1,84	0,68	0,03	0,35	2,10	0,14	3,02	0,03	14,85	0,0782	1144
Commentaire	4,06	0,28	5,13	15,11	0,70	64,28	0,40	4,72	0,79	8,32	0,58	10,53	31,07	1,46	131,91	0,82	202,70	1,6279	1089
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				73,25						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		