



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,26	0,31	4,75	15,51	0,56	68,21	0,31	3,33	0,65	0,14	0,01	0,20	0,67	0,02	2,94	0,01	3,06	0,0282	1057
01:00	2,57	0,32	4,52	11,14	0,88	70,01	0,31	2,59	0,55	0,11	0,01	0,19	0,47	0,04	2,98	0,01	2,39	0,0237	1056
01:30	4,23	0,36	5,49	24,66	1,29	65,17	0,34	4,27	0,87	0,18	0,02	0,24	1,07	0,06	2,83	0,01	4,00	0,0378	1059
02:00	2,59	0,40	5,14	28,32	1,41	66,51	0,36	2,57	1,06	0,11	0,02	0,22	1,20	0,06	2,82	0,02	2,39	0,0451	1048
02:30	13,43	0,58	4,29	25,57	1,51	69,75	0,26	13,32	1,06	0,57	0,02	0,18	1,09	0,06	2,96	0,01	12,42	0,0450	1043
03:00	3,25	0,66	5,04	40,34	1,63	66,66	0,32	3,27	1,45	0,14	0,03	0,22	1,74	0,07	2,88	0,01	3,06	0,0623	1052
03:30	4,01	0,49	5,38	46,33	1,59	65,90	0,30	4,01	1,57	0,17	0,02	0,23	1,97	0,07	2,80	0,01	3,72	0,0668	1049
04:00	3,61	0,46	4,54	40,59	1,59	68,32	0,35	3,60	1,22	0,15	0,02	0,19	1,72	0,07	2,90	0,01	3,34	0,0516	1056
04:30	3,02	0,37	4,73	33,34	1,28	65,69	0,31	3,03	1,08	0,13	0,02	0,20	1,43	0,05	2,82	0,01	2,83	0,0465	1057
05:00	3,39	0,37	5,20	26,15	1,12	66,10	0,29	3,42	0,83	0,14	0,02	0,22	1,12	0,05	2,82	0,01	3,15	0,0353	1053
05:30	12,17	0,37	5,48	35,44	1,13	67,58	0,36	12,33	1,04	0,52	0,02	0,23	1,52	0,05	2,89	0,02	11,31	0,0447	1058
06:00	5,09	0,32	5,83	30,95	1,59	65,72	0,35	5,09	1,14	0,22	0,01	0,25	1,32	0,07	2,79	0,01	4,72	0,0486	1060
06:30	5,06	0,31	5,17	17,31	1,43	69,74	0,31	5,05	0,87	0,21	0,01	0,22	0,73	0,06	2,93	0,01	4,64	0,0366	1057
07:00	9,84	0,44	5,01	25,17	1,49	63,10	0,24	5,28	1,01	0,43	0,02	0,22	1,11	0,07	2,78	0,01	4,91	0,0447	1070
07:30	2,39	0,31	5,47	22,74	1,47	62,04	0,14	5,62	0,93	0,11	0,01	0,24	1,00	0,06	2,72	0,01	5,20	0,0408	1065
08:00	4,20	0,30	4,91	26,20	1,45	63,30	0,18	4,27	0,78	0,18	0,01	0,21	1,12	0,06	2,70	0,01	3,91	0,0334	1061
08:30	3,31	0,30	4,89	16,62	1,48	70,15	0,22	3,41	0,68	0,14	0,01	0,21	0,72	0,06	3,05	0,01	3,15	0,0294	1075
09:00	3,74	0,32	5,35	23,21	1,21	64,33	0,18	3,84	0,92	0,16	0,01	0,23	1,02	0,05	2,81	0,01	3,56	0,0403	1075
09:30	3,74	0,29	6,65	21,27	0,91	71,66	0,22	3,80	0,88	0,16	0,01	0,29	0,92	0,04	3,09	0,01	3,53	0,0378	1070
10:00	4,37	0,28	4,96	11,88	0,65	65,87	0,20	4,51	0,57	0,20	0,01	0,22	0,53	0,03	2,94	0,01	4,26	0,0253	1084
10:30	4,87	0,27	3,75	15,04	0,57	69,83	0,18	4,96	0,79	0,22	0,01	0,17	0,67	0,03	3,12	0,01	4,75	0,0353	1081
11:00	4,82	0,27	6,03	28,52	0,35	65,46	0,19	4,89	1,31	0,21	0,01	0,27	1,26	0,02	2,89	0,01	4,65	0,0578	1079
11:30	3,59	0,24	5,70	17,57	0,39	65,31	0,19	3,64	0,91	0,16	0,01	0,26	0,79	0,02	2,93	0,01	3,51	0,0408	1069
12:00	4,30	0,26	4,99	20,46	0,28	69,59	0,21	4,24	0,84	0,19	0,01	0,22	0,88	0,01	3,00	0,01	4,04	0,0363	1058
12:30	4,59	0,26	3,93	15,48	0,31	61,29	0,19	4,62	0,96	0,20	0,01	0,17	0,69	0,01	2,71	0,01	4,44	0,0426	1065
13:00	4,30	0,28	9,08	36,83	0,00	65,18	0,20	4,28	1,59	0,18	0,01	0,38	1,54	0,00	2,72	0,01	3,91	0,0663	1041
13:30	3,47	0,24	5,16	18,53	0,00	62,00	0,21	3,55	1,01	0,15	0,01	0,23	0,81	0,00	2,71	0,01	3,31	0,0440	1065
14:00	3,65	0,25	4,37	52,72	0,13	52,89	0,25	3,61	1,60	0,15	0,01	0,19	2,23	0,01	2,24	0,01	3,38	0,0679	1078
14:30	5,14	0,27	3,48	29,18	0,00	57,46	0,23	5,04	1,17	0,20	0,01	0,14	1,15	0,00	2,26	0,01	4,41	0,0460	1050
15:00	10,51	0,28	3,65	28,49	0,00	40,18	0,19	10,27	1,11	0,37	0,01	0,13	1,01	0,00	1,42	0,01	8,13	0,0394	1044
15:30	9,65	0,25	4,00	21,65	0,00	64,06	0,20	9,80	0,83	0,35	0,01	0,15	0,80	0,00	2,36	0,01	7,75	0,0307	1078
16:00	4,22	0,22	3,64	13,03	0,00	31,01	0,28	4,52	0,57	0,17	0,01	0,15	0,52	0,00	1,25	0,01	3,70	0,0231	1132
16:30	3,87	0,24	3,57	10,61	0,00	58,14	0,19	4,00	0,67	0,16	0,01	0,14	0,43	0,00	2,35	0,01	3,41	0,0271	1115
17:00	3,26	0,24	4,45	15,83	0,00	52,09	0,23	3,35	0,97	0,13	0,01	0,18	0,65	0,00	2,15	0,01	2,93	0,0397	1109
17:30	3,14	0,26	6,07	15,35	0,00	59,86	0,20	3,21	0,89	0,13	0,01	0,25	0,63	0,00	2,45	0,01	2,80	0,0362	1073
18:00	5,06	0,24	6,72	20,29	0,00	58,73	0,19	5,50	1,00	0,20	0,01	0,27	0,82	0,00	2,38	0,01	4,47	0,0406	1087
18:30	2,32	0,23	3,83	5,23	0,00	66,78	0,22	2,46	0,70	0,09	0,01	0,16	0,21	0,00	2,72	0,01	2,07	0,0285	1118
19:00	3,47	0,24	3,35	7,09	0,00	57,10	0,21	6,12	0,70	0,15	0,01	0,14	0,31	0,00	2,47	0,01	5,28	0,0302	1143
19:30	0,86	0,27	4,36	8,97	0,00	57,93	0,18	7,68	0,81	0,04	0,01	0,19	0,39	0,00	2,54	0,01	6,65	0,0354	1122
20:00	0,78	0,27	5,87	16,44	0,00	56,58	0,20	7,69	0,79	0,03	0,01	0,26	0,73	0,00	2,52	0,01	6,76	0,0350	1105
20:30	2,56	0,29	5,33	10,90	0,00	58,90	0,17	7,76	0,57	0,12	0,01	0,25	0,50	0,00	2,72	0,01	6,99	0,0261	1117
21:00	10,64	0,33	5,81	14,77	0,00	58,91	0,20	9,51	0,73	0,48	0,02	0,26	0,66	0,00	2,65	0,01	8,68	0,0328	1097
21:30	3,95	0,27	4,56	10,79	0,00	72,30	0,30	4,02	0,51	0,17	0,01	0,20	0,47	0,00	3,15	0,01	3,76	0,0221	1098
22:00	4,66	0,24	4,96	13,73	0,00	64,38	0,32	4,77	0,75	0,21	0,01	0,22	0,61	0,00	2,88	0,01	4,55	0,0337	1107
22:30	4,88	1,52	4,82	12,19	0,13	67,49	0,28	4,97	0,89	0,21	0,07	0,21	0,53	0,01	2,95	0,01	4,65	0,0388	1092
23:00	3,86	0,26	4,39	13,53	0,18	68,49	0,36	4,05	0,91	0,17	0,01	0,20	0,61	0,01	3,06	0,02	3,77	0,0408	1122
23:30	2,87	0,26	5,08	16,43	0,09	63,45	0,28	2,98	0,95	0,12	0,01	0,22	0,70	0,00	2,72	0,01	2,68	0,0408	1102
00:00	2,61	0,24	7,24	16,01	0,09	65,37	0,26	2,80	0,79	0,11	0,01	0,31	0,68	0,00	2,80	0,01	2,43	0,0339	1119
Min	0,78	0,22	3,35	5,23	0,00	31,01	0,14	2,46	0,51	0,03	0,01	0,13	0,21	0,00	1,25	0,01	2,07	0,0221	1041
Max	13,43	1,52	9,08	52,72	1,63	72,30	0,36	13,32	1,60	0,57	0,07	0,38	2,23	0,07	3,15	0,02	12,42	0,0679	1143
Commentaire	4,57	0,33	5,02	21,43	0,59	63,05	0,25	5,02	0,93	9,29	0,69	10,32	43,75	1,22	129,57	0,51	217,42	1,8960	1079
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				98,29						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				73,11						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		