



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	24,32	0,73	4,75	7,75	0,38	63,98	0,20	25,12	0,63	1,08	0,03	0,21	0,35	0,02	2,85	0,01	23,57	0,0283	1101
01:00	28,48	2,92	4,64	15,91	0,27	64,89	0,21	29,56	0,94	1,27	0,13	0,21	0,71	0,01	2,89	0,01	27,53	0,0421	1094
01:30	4,43	0,27	5,09	14,79	0,23	66,93	0,14	4,56	0,77	0,19	0,01	0,22	0,64	0,01	2,89	0,01	4,17	0,0332	1073
02:00	3,09	0,30	5,53	17,25	0,17	64,83	0,17	3,21	0,81	0,13	0,01	0,23	0,73	0,01	2,73	0,01	2,84	0,0343	1081
02:30	2,81	0,33	5,17	12,24	0,22	68,70	0,19	2,92	0,80	0,12	0,01	0,22	0,51	0,01	2,86	0,01	2,55	0,0335	1110
03:00	3,28	0,28	5,05	17,35	0,04	66,37	0,15	3,45	0,88	0,14	0,01	0,22	0,74	0,00	2,83	0,01	3,05	0,0376	1104
03:30	1,74	0,24	5,67	19,27	0,01	63,97	0,16	1,82	0,89	0,07	0,01	0,24	0,82	0,00	2,71	0,01	1,61	0,0379	1107
04:00	1,88	0,24	5,16	15,18	0,14	66,36	0,12	1,99	0,64	0,08	0,01	0,21	0,63	0,01	2,76	0,00	1,70	0,0266	1097
04:30	1,59	0,24	5,00	15,63	0,24	67,54	0,16	1,70	0,91	0,07	0,01	0,21	0,65	0,01	2,80	0,01	1,44	0,0377	1097
05:00	1,52	0,23	5,20	13,42	0,44	67,83	0,11	1,61	0,75	0,06	0,01	0,22	0,56	0,02	2,84	0,00	1,39	0,0316	1106
05:30	1,85	0,23	5,16	10,99	0,53	70,03	0,19	1,89	0,78	0,08	0,01	0,21	0,46	0,02	2,92	0,01	1,68	0,0324	1113
06:00	3,64	0,33	5,34	12,72	0,90	62,59	0,14	3,57	0,79	0,15	0,01	0,22	0,54	0,04	2,63	0,01	3,33	0,0332	1086
06:30	2,59	0,35	4,76	10,84	0,61	69,25	0,13	2,62	0,74	0,11	0,01	0,20	0,46	0,03	2,93	0,01	2,39	0,0315	1070
07:00	1,61	0,28	5,26	13,58	0,42	64,07	0,18	4,59	0,81	0,07	0,01	0,23	0,59	0,02	2,77	0,01	4,12	0,0349	1074
07:30	1,87	0,30	6,12	15,00	0,39	56,84	0,13	7,55	0,90	0,08	0,01	0,27	0,67	0,02	2,55	0,01	6,79	0,0403	1090
08:00	2,48	0,26	5,36	11,12	0,31	56,34	0,16	7,56	0,68	0,11	0,01	0,24	0,51	0,01	2,56	0,01	6,89	0,0311	1092
08:30	1,33	0,27	5,39	13,57	0,09	61,06	0,15	7,39	0,87	0,06	0,01	0,24	0,60	0,00	2,70	0,01	6,68	0,0384	1074
09:00	1,99	0,30	5,42	17,64	0,00	55,79	0,12	7,39	0,94	0,09	0,01	0,24	0,79	0,00	2,50	0,01	6,73	0,0423	1074
09:30	0,99	0,29	6,04	16,15	0,00	59,61	0,11	7,33	0,89	0,04	0,01	0,27	0,73	0,00	2,68	0,00	6,77	0,0398	1070
10:00	1,98	0,27	5,13	13,30	0,00	60,72	0,20	5,65	0,51	0,09	0,01	0,23	0,60	0,00	2,74	0,01	5,32	0,0229	1058
10:30	4,15	0,26	5,77	15,55	0,00	59,34	0,40	4,22	0,74	0,18	0,01	0,25	0,67	0,00	2,56	0,02	3,90	0,0319	1051
11:00	4,69	0,24	4,97	12,89	0,00	59,75	0,38	4,87	0,72	0,20	0,01	0,22	0,56	0,00	2,59	0,02	4,44	0,0312	1053
11:30	8,61	0,30	5,00	15,30	0,00	57,92	0,34	8,91	0,70	0,36	0,01	0,21	0,65	0,00	2,45	0,01	7,93	0,0296	1054
12:00	18,25	0,48	4,93	10,44	0,00	59,73	0,36	18,02	0,53	0,77	0,02	0,21	0,44	0,00	2,51	0,02	16,03	0,0225	1079
12:30	2,85	0,29	4,94	11,19	0,00	62,00	0,37	2,77	0,59	0,11	0,01	0,19	0,42	0,00	2,34	0,01	2,35	0,0224	1070
13:00	6,03	0,28	4,44	9,44	0,00	48,50	0,38	5,87	0,52	0,20	0,01	0,15	0,32	0,00	1,64	0,01	4,44	0,0176	1065
13:30	14,80	0,30	4,47	5,95	0,00	53,44	0,44	14,40	0,49	0,50	0,01	0,15	0,20	0,00	1,79	0,01	10,83	0,0163	1114
14:00	12,55	0,32	3,49	5,99	0,00	52,37	0,46	11,83	0,39	0,43	0,01	0,12	0,20	0,00	1,79	0,02	9,35	0,0132	1116
14:30	5,98	0,29	4,89	12,34	0,00	57,58	0,39	5,93	0,54	0,20	0,01	0,17	0,42	0,00	1,97	0,01	4,46	0,0184	1078
15:00	6,70	0,27	5,24	16,34	0,00	62,28	0,37	6,98	0,72	0,25	0,01	0,20	0,61	0,00	2,34	0,01	5,49	0,0269	1106
15:30	1,82	0,29	4,95	14,54	0,00	66,38	0,33	1,86	0,66	0,07	0,01	0,18	0,54	0,00	2,47	0,01	1,48	0,0244	1091
16:00	19,27	0,27	6,90	18,70	0,00	64,96	0,34	20,44	0,67	0,74	0,01	0,27	0,72	0,00	2,49	0,01	16,10	0,0256	1089
16:30	2,92	0,24	4,56	12,18	0,00	61,75	0,37	3,09	0,50	0,11	0,01	0,17	0,46	0,00	2,33	0,01	2,40	0,0187	1095
17:00	2,01	0,25	5,29	21,19	0,00	68,01	0,30	2,10	0,64	0,08	0,01	0,20	0,80	0,00	2,57	0,01	1,66	0,0240	1091
17:30	3,23	0,25	5,72	23,50	0,00	61,05	0,35	3,42	0,79	0,12	0,01	0,22	0,90	0,00	2,34	0,01	2,69	0,0302	1087
18:00	3,95	0,26	4,47	20,74	0,00	61,80	0,38	4,12	0,83	0,15	0,01	0,17	0,78	0,00	2,32	0,01	3,23	0,0312	1090
18:30	2,32	0,26	5,13	19,79	0,00	62,82	0,36	2,42	0,93	0,09	0,01	0,19	0,75	0,00	2,37	0,01	1,91	0,0351	1095
19:00	49,25	0,56	5,35	25,16	0,00	69,54	0,38	54,02	1,04	1,95	0,02	0,21	1,00	0,00	2,76	0,02	43,60	0,0413	1093
19:30	1,08	0,25	4,80	11,23	0,00	54,65	0,29	7,58	0,62	0,04	0,01	0,20	0,46	0,00	2,22	0,01	6,10	0,0252	1096
20:00	2,35	0,27	5,12	11,37	0,00	60,09	0,29	7,45	0,56	0,09	0,01	0,20	0,45	0,00	2,35	0,01	5,90	0,0221	1076
20:30	0,89	0,26	5,33	14,04	0,00	53,68	0,27	7,69	0,75	0,04	0,01	0,22	0,57	0,00	2,19	0,01	6,17	0,0307	1094
21:00	1,80	0,26	6,15	10,89	0,00	58,67	0,30	7,59	0,64	0,07	0,01	0,25	0,45	0,00	2,41	0,01	6,21	0,0264	1090
21:30	1,24	0,32	5,13	7,56	0,00	60,24	0,29	6,57	0,42	0,05	0,01	0,21	0,32	0,00	2,52	0,01	5,61	0,0178	1108
22:00	2,73	0,29	5,47	17,30	0,00	65,89	0,18	2,88	0,83	0,12	0,01	0,23	0,73	0,00	2,77	0,01	2,51	0,0349	1093
22:30	4,07	0,26	5,28	19,27	0,02	61,65	0,14	4,42	1,03	0,17	0,01	0,22	0,82	0,00	2,62	0,01	3,77	0,0439	1063
23:00	34,03	0,33	5,02	24,30	0,25	111,66	0,15	35,12	1,31	1,45	0,01	0,21	1,03	0,01	4,75	0,01	29,42	0,0556	1074
23:30	18,78	0,46	5,14	17,75	0,22	56,91	0,13	19,97	1,07	0,78	0,02	0,21	0,74	0,01	2,37	0,01	16,97	0,0447	1072
00:00	3,79	0,36	6,21	27,02	0,10	64,67	0,15	4,14	0,95	0,16	0,02	0,26	1,13	0,00	2,70	0,01	3,46	0,0397	1076
Min	0,89	0,23	3,49	5,95	0,00	48,50	0,11	1,61	0,39	0,04	0,01	0,12	0,20	0,00	1,64	0,00	1,39	0,0132	1051
Max	49,25	2,92	6,90	27,02	0,90	111,66	0,46	54,02	1,31	1,95	0,13	0,27	1,13	0,04	4,75	0,02	43,60	0,0556	1116
Commentaire	6,95	0,36	5,20	14,91	0,12	62,81	0,25	6,05	0,75	13,58	0,71	10,24	29,39	0,26	123,69	0,48	348,94	1,4913	1086
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				08:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				76,09						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	