

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2.20	0.35	5.03	23.19	0.18	65.52	0.12	2.37	1.02	0.09	0.01	0.21	0.95	0.01	2.70	0.00	1.98	0.0420	1065
01:00	48.51	0.80	5.52	26.90	0.13	66.35	0.13	51.63	1.13	2.01	0.03	0.23	1.12	0.01	2.76	0.01	43.22	0.0467	1078
01:30	5.69	0.40	4.90	26.57	0.21	64.03	0.14	6.21	1.03	0.24	0.02	0.21	1.13	0.01	2.72	0.01	5.28	0.0438	1077
02:00	2.81	0.34	5.20	42.77	0.23	61.40	0.13	3.03	1.44	0.12	0.01	0.22	1.79	0.01	2.57	0.01	2.57	0.0601	1056
02:30	2.59	0.29	4.65	33.95	0.19	68.68	0.16	2.79	1.26	0.11	0.01	0.19	1.40	0.01	2.83	0.01	2.33	0.0519	1070
03:00	3.89	0.25	4.44	17.19	0.23	64.75	0.15	4.26	0.75	0.16	0.01	0.19	0.72	0.01	2.71	0.01	3.56	0.0316	1083
03:30	19.31	0.25	2.93	17.47	0.29	63.93	0.13	21.20	0.68	0.82	0.01	0.12	0.74	0.01	2.71	0.01	17.84	0.0288	1072
04:00	16.37	0.29	3.97	23.10	0.30	72.71	0.19	17.77	0.80	0.69	0.01	0.17	0.98	0.01	3.07	0.01	15.07	0.0338	1095
04:30	19.28	0.30	4.93	26.82	0.34	61.66	0.14	21.02	1.03	0.83	0.01	0.21	1.16	0.01	2.67	0.01	18.17	0.0445	1094
05:00	1.76	0.39	5.15	19.96	0.50	64.43	0.17	1.88	0.78	0.07	0.02	0.22	0.84	0.02	2.72	0.01	1.62	0.0331	1099
05:30	2.59	0.44	5.30	17.60	0.72	68.67	0.18	2.71	0.71	0.11	0.02	0.23	0.75	0.03	2.94	0.01	2.42	0.0303	1107
06:00	2.01	0.37	4.11	10.90	0.79	66.41	0.21	2.07	0.66	0.09	0.02	0.18	0.47	0.03	2.83	0.01	1.87	0.0282	1098
06:30	3.86	0.44	5.39	20.60	0.73	66.63	0.15	4.06	1.20	0.17	0.02	0.23	0.90	0.03	2.90	0.01	3.66	0.0521	1065
07:00	10.08	0.42	6.68	26.17	0.57	58.00	0.19	13.09	1.24	0.44	0.02	0.29	1.14	0.02	2.52	0.01	11.59	0.0539	1065
07:30	4.76	0.30	5.31	11.86	0.48	57.31	0.17	7.51	0.74	0.21	0.01	0.24	0.53	0.02	2.56	0.01	6.72	0.0332	1066
08:00	2.03	0.43	5.45	13.46	0.43	58.11	0.20	7.47	0.79	0.09	0.02	0.24	0.60	0.02	2.59	0.01	6.66	0.0351	1070
08:30	2.51	0.39	4.79	12.39	0.36	56.25	0.20	7.58	0.98	0.11	0.02	0.21	0.55	0.02	2.51	0.01			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				08:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			77,71							
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.