



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,95	0,23	5,13	27,80	1,07	68,32	0,11	5,17	1,26	0,20	0,01	0,21	1,14	0,04	2,80	0,00	4,41	0,0515	1069
01:00	4,78	0,23	4,66	23,96	1,07	66,36	0,12	5,06	1,16	0,20	0,01	0,20	1,01	0,04	2,78	0,01	4,37	0,0485	1086
01:30	1,92	0,22	5,04	25,78	1,18	67,80	0,11	2,02	1,15	0,08	0,01	0,21	1,07	0,05	2,82	0,00	1,74	0,0477	1084
02:00	2,51	0,23	5,19	23,61	1,29	66,95	0,11	2,59	1,00	0,10	0,01	0,22	0,98	0,05	2,78	0,00	2,27	0,0417	1085
02:30	4,30	0,23	5,01	30,41	1,30	62,66	0,12	4,56	1,15	0,19	0,01	0,22	1,31	0,06	2,70	0,01	4,04	0,0497	1091
03:00	2,18	0,22	5,39	25,73	1,40	71,65	0,09	2,26	1,00	0,09	0,01	0,23	1,07	0,06	2,99	0,00	1,99	0,0419	1075
03:30	6,10	0,24	5,61	52,98	1,42	64,57	0,13	6,26	1,76	0,25	0,01	0,23	2,17	0,06	2,64	0,01	5,44	0,0722	1065
04:00	4,98	0,23	3,28	40,20	1,41	64,82	0,11	5,25	1,33	0,21	0,01	0,14	1,69	0,06	2,73	0,00	4,58	0,0559	1086
04:30	3,29	0,22	2,40	21,70	1,48	65,10	0,11	3,42	0,85	0,14	0,01	0,10	0,90	0,06	2,69	0,00	2,97	0,0351	1074
05:00	2,53	0,22	2,49	24,87	1,51	69,28	0,08	2,64	1,03	0,10	0,01	0,10	1,02	0,06	2,85	0,00	2,27	0,0422	1091
05:30	2,89	0,23	2,94	22,22	1,54	69,50	0,08	2,96	0,88	0,12	0,01	0,12	0,92	0,06	2,88	0,00	2,61	0,0366	1072
06:00	6,65	0,23	3,39	19,53	1,72	63,75	0,15	6,67	0,95	0,28	0,01	0,14	0,83	0,07	2,71	0,01	6,16	0,0402	1098
06:30	6,89	0,24	4,40	30,29	1,54	63,52	0,11	7,15	1,22	0,29	0,01	0,18	1,26	0,06	2,64	0,00	6,25	0,0506	1052
07:00	8,72	0,25	4,85	22,25	1,44	63,51	0,16	7,18	0,96	0,37	0,01	0,21	0,96	0,06	2,73	0,01	6,31	0,0414	1074
07:30	1,53	0,25	5,99	15,52	1,35	61,86	0,19	7,56	0,77	0,07	0,01	0,26	0,68	0,06	2,73	0,01	6,66	0,0338	1080
08:00	1,10	0,25	5,79	15,18	1,28	58,63	0,19	7,46	0,65	0,05	0,01	0,25	0,66	0,06	2,57	0,01	6,62	0,0285	1086
08:30	1,98	0,24	5,89	18,14	1,12	54,45	0,16	7,61	0,83	0,09	0,01	0,26	0,81	0,05	2,44	0,01	6,75	0,0373	1080
09:00	0,91	0,24	5,11	11,32	1,00	63,01	0,21	6,86	0,70	0,04	0,01	0,23	0,50	0,04	2,79	0,01	6,12	0,0308	1091
09:30	3,03	0,22	5,39	17,48	0,91	62,82	0,37	3,13	9,40	0,13	0,01	0,23	0,73	0,04	2,64	0,02	2,77	0,3949	1069
10:00	3,67	0,22	5,35	21,31	0,75	66,79	0,32	3,91	9,68	0,15	0,01	0,22	0,89	0,03	2,79	0,01	3,35	0,0453	1073
10:30	2,49	0,20	4,57	13,84	0,66	72,19	0,33	2,62	7,47	0,10	0,01	0,19	0,57	0,03	2,99	0,01	2,26	0,3095	1098
11:00	2,89	0,20	5,16	11,80	0,55	65,73	0,32	3,03	9,18	0,12	0,01	0,22	0,50	0,02	2,77	0,01	2,65	0,3864	1097
11:30	3,83	0,22	7,77	17,84	0,59	61,28	0,28	4,03	10,78	0,16	0,01	0,33	0,76	0,03	2,62	0,01	3,57	0,4609	1068
12:00	13,00	0,20	4,72	12,29	0,45	58,05	0,27	13,91	4,15	0,54	0,01	0,20	0,51	0,02	2,40	0,01	11,68	0,1718	1062
12:30	4,32	0,20	4,33	8,01	0,53	71,20	0,35	4,64	1,16	0,18	0,01	0,18	0,33	0,02	2,98	0,01	3,94	0,0486	1076
13:00	2,98	0,20	5,02	9,76	0,49	62,75	0,33	3,16	2,68	0,13	0,01	0,21	0,42	0,02	2,68	0,01	2,77	0,1142	1089
13:30	5,90	0,20	5,64	6,41	0,35	65,16	0,29	6,25	0,05	0,25	0,01	0,24	0,27	0,01	2,77	0,01	5,47	0,0021	1060
14:00	4,48	0,20	3,59	2,75	0,27	69,63	0,32	4,66	1,64	0,19	0,01	0,15	0,12	0,01	2,97	0,01	4,17	0,0698	1069
14:30	5,15	0,21	4,15	6,95	0,38	63,76	0,30	5,25	0,10	0,22	0,01	0,18	0,29	0,02	2,70	0,01	4,75	0,0042	1077
15:00	3,24	0,21	4,94	9,06	0,36	65,17	0,26	3,37	1,60	0,14	0,01	0,21	0,38	0,02	2,76	0,01	2,99	0,0679	1050
15:30	3,18	0,20	4,82	7,92	0,49	68,88	0,33	3,28	0,64	0,14	0,01	0,21	0,34	0,02	2,94	0,01	2,96	0,0271	1056
16:00	5,68	0,21	4,97	10,25	0,38	70,51	0,30	5,92	0,50	0,24	0,01	0,21	0,44	0,02	3,00	0,01	5,27	0,0213	1055
16:30	2,42	0,20	4,84	6,80	0,38	71,09	0,33	2,48	0,41	0,10	0,01	0,21	0,29	0,02	3,02	0,01	2,24	0,0176	1074
17:00	4,78	0,23	4,61	11,47	0,41	57,59	0,33	4,75	0,03	0,19	0,01	0,18	0,44	0,02	2,23	0,01	4,05	0,0013	1058
17:30	16,39	0,31	4,80	6,78	0,38	53,25	0,31	14,46	0,05	0,51	0,01	0,15	0,21	0,01	1,65	0,01	11,05	0,0016	1004
18:00	12,88	0,27	4,06	5,14	0,30	47,74	0,31	12,08	0,05	0,39	0,01	0,12	0,16	0,01	1,45	0,01	8,50	0,0015	1037
18:30	37,85	0,27	4,57	9,91	0,18	45,24	0,29	37,49	0,04	1,16	0,01	0,14	0,30	0,01	1,39	0,01	25,35	0,0014	1070
19:00	10,93	0,26	5,88	10,34	0,14	44,20	0,23	12,25	0,03	0,34	0,01	0,18	0,32	0,00	1,37	0,01	7,97	0,0010	1090
19:30	11,16	0,24	5,42	5,73	0,03	47,58	0,18	7,54	0,04	0,36	0,01	0,18	0,19	0,00	1,55	0,01	4,90	0,0013	1108
20:00	8,15	0,24	5,77	4,97	0,03	47,46	0,22	7,43	0,04	0,26	0,01	0,19	0,16	0,00	1,53	0,01	4,83	0,0013	1111
20:30	1,74	0,23	4,63	0,19	0,31	56,49	0,20	7,34	0,04	0,06	0,01	0,16	0,01	0,01	1,96	0,01	5,22	0,0014	1105
21:00	2,53	0,23	3,73	0,72	0,53	52,44	0,22	7,31	0,03	0,09	0,01	0,13	0,03	0,02	1,89	0,01	5,40	0,0011	1096
21:30	0,84	0,20	3,56	2,94	0,71	65,53	0,17	2,12	0,04	0,03	0,01	0,13	0,11	0,03	2,37	0,01	1,60	0,0015	1110
22:00	2,16	0,21	3,55	3,65	0,87	62,75	0,21	2,20	0,04	0,08	0,01	0,13	0,13	0,03	2,29	0,01	1,72	0,0016	1103
22:30	4,67	0,22	4,13	8,90	1,03	61,77	0,19	4,96	0,04	0,18	0,01	0,16	0,34	0,04	2,35	0,01	3,88	0,0015	1101
23:00	9,13	0,22	5,12	10,25	1,21	71,79	0,22	9,61	1,48	0,36	0,01	0,20	0,41	0,05	2,85	0,01	7,89	0,0588	1105
23:30	3,18	0,22	6,12	12,40	1,31	63,29	0,24	3,33	1,87	0,13	0,01	0,26	0,52	0,05	2,64	0,01	2,89	0,0782	1087
00:00	2,74	0,21	5,21	8,58	1,49	73,75	0,20	2,86	1,71	0,12	0,01	0,22	0,36	0,06	3,14	0,01	2,54	0,0727	1095
Min	0,84	0,20	2,40	0,19	0,03	44,20	0,08	2,02	0,03	0,03	0,01	0,10	0,01	0,00	1,37	0,00	1,60	0,0010	1004
Max	37,85	0,31	7,77	52,98	1,72	73,75	0,37	37,49	10,78	1,16	0,01	0,33	2,17	0,07	3,14	0,02	25,35	0,4609	1111
Commentaire	5,49	0,23	4,77	14,92	0,85	62,74	0,23	5,54	1,74	9,93	0,43	9,21	29,53	1,68	121,97	0,41	240,20	3,5135	1079
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:30			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				80,36						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		