

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3.05	0.21	4.67	9.18	1.54	64.86	0.24	3.16	1.52	0.13	0.01	0.20	0.39	0.07	2.77	0.01	2.84	0.0648	1095
01:00	3.24	0.22	4.79	11.91	1.65	67.27	0.20	3.31	3.59	0.14	0.01	0.20	0.51	0.07	2.86	0.01	3.00	0.1524	1089
01:30	3.65	0.23	5.50	12.96	1.81	68.05	0.23	3.71	4.80	0.16	0.01	0.23	0.55	0.08	2.90	0.01	3.39	0.2048	1076
02:00	4.49	0.23	5.35	14.92	1.85	61.23	0.19	4.60	4.62	0.19	0.01	0.23	0.64	0.08	2.63	0.01	4.20	0.1981	1061
02:30	9.34	0.24	5.58	12.94	1.78	71.55	0.21	9.58	4.33	0.39	0.01	0.23	0.53	0.07	2.95	0.01	8.41	0.1788	1064
03:00	26.11	0.24	5.10	20.81	1.71	59.33	0.21	27.52	3.87	1.10	0.01	0.22	0.88	0.07	2.51	0.01	24.09	0.1635	1070
03:30	11.01	0.24	5.65	15.02	1.80	69.81	0.21	11.30	5.52	0.46	0.01	0.23	0.62	0.07	2.90	0.01	9.96	0.2287	1075
04:00	2.29	0.23	4.25	12.88	1.87	66.25	0.19	2.33	5.42	0.09	0.01	0.18	0.53	0.08	2.74	0.01	2.06	0.2236	1077
04:30	7.23	0.25	5.94	17.52	1.83	65.95	0.23	7.40	5.13	0.30	0.01	0.25	0.74	0.08	2.77	0.01	6.63	0.2159	1063
05:00	2.92	0.24	4.97	13.79	1.86	66.67	0.18	2.94	4.04	0.12	0.01	0.21	0.57	0.08	2.76	0.01	2.64	0.1675	1064
05:30	6.42	0.24	5.60	21.15	1.86	66.62	0.20	6.59	5.37	0.27	0.01	0.23	0.89	0.08	2.79	0.01	5.87	0.2253	1062
06:00	5.28	0.24	6.10	19.57	1.95	68.48	0.25	5.33	5.38	0.22	0.01	0.25	0.81	0.08	2.82	0.01	4.74	0.2219	1075
06:30	4.47	0.24	4.88	22.75	1.82	66.52	0.22	4.65	5.03	0.19	0.01	0.21	0.96	0.08	2.80	0.01	4.10	0.2118	1077
07:00	12.75	0.25	5.39	25.76	1.58	63.93	0.22	16.07	4.07	0.54	0.01	0.23	1.08	0.07	2.69	0.01	13.84	0.1714	1078
07:30	3.66	0.24	5.65	27.76	1.50	56.98	0.21	7.59	6.18	0.16	0.01	0.24	1.20	0.06	2.47	0.01	6.53	0.2673	1077
08:00	25.72	0.25	4.82	20.14	1.47	53.42	0.21	7.85	4.94	1.14	0.01	0.21	0.89	0.07	2.37	0.01	6.74	0.2191	1089
08:30	9.30	0.23	4.48	9.95	1.37	59.64	0.20	7.64	4.91	0.41	0.01	0.20	0.44	0.06	2.61	0.01	6.58	0.2149	1095
09:00	2.28	0.21	4.54	6.48	0.87	60.97	0.24	7.57	3.94	0.10	0.01	0.20	0.29	0.04	2.68	0.01	6.67	0.1735	1116
09:30	2.44	0.21	4.86	6.38	1.45	58.91	0.23	7.58	5.18	0.11	0.01	0.22	0.28	0.06	2.62	0.01	6.77	0.2307	1116
10:00	1.71	0.21	6.93	9.00	1.36	55.93	0.23	7.65	4.98	0.08	0.01	0.31	0.41	0.06	2.53	0.01	6.90	0.2250	1115
10:30	2.02	0.21	5.35	4.95	1.27	60.71	0.21	7.60	4.94	0.09	0.01	0.24	0.22	0.06	2.76	0.01	6.96	0.2246	1094
11:00	2.58	0.20	4.23	4.44	1.13	55.46	0.21	7.58	4.09	0.12	0.01	0.20	0.21	0.05	2.56	0.01	7.01	0.1892	1090
11:30	7.70	0.21	5.16	13.20	1.14	66.04	0.35	8.31	5.91	0.33	0.01	0.22	0.57	0.05	2.83	0.01	7.54	0.2532	1072
12:00	3.94	0.21	4.49	9.44	1.19	62.67	0.32	4.02	5.84	0.17	0.01	0.20	0.41	0.05	2.73	0.01	3.73	0.2540	1090
12:30	6.57	0.23	8.85	19.55	0.82	65.72	0.29	6.78	5.62	0.28	0.01	0.37	0.82	0.03	2.76	0.01	6.01	0.2359	1070
13:00	3.62	0.21	4.01	6.62	0.89	70.14	0.32	3.78	4.32	0.16	0.01	0.17	0.29	0.04	3.03	0.01	3.42	0.1867	1097
13:30	3.32	0.21	4.74	39.01	0.98	65.77	0.32	3.41	5.98	0.14	0.01	0.20	1.68	0.04	2.84	0.01	3.13	0.2580	1083
14:00	3.76	0.21	4.16	14.24	1.45	68.50	0.36	3.70	6.28	0.16	0.01	0.18	0.61	0.06	2.95	0.02	3.54	0.2708	1105
14:30	5.16	0.22	3.75	14.04	1.41	66.52	0.28	5.20	5.88	0.23	0.01	0.17	0.63	0.06	2.97	0.01	5.03	0.2622	1100
15:00	16.78	0.23	8.85	20.54	1.00	47.20	0.24	16.77	4.57	0.72	0.01	0.38	0.88	0.04	2.03	0.01	15.68	0.1965	1044
15:30	33.64	0.24	4.93	10.86	0.63	35.67	0.30	34.50	5.88	1.46	0.01	0.21	0.47	0.03	1.55	0.01	31.74	0.2549	1054
16:00	5.54	0.21	3.81	9.78	0.65	60.76	0.29	5.64	5.96	0.24	0.01	0.16	0.42	0.03	2.62	0.01	5.21	0.2569	1056
16:30	3.19	0.21	4.68	11.39	0.75	70.59	0.30	3.19	5.88	0.14	0.01	0.20	0.49	0.03	3.01	0.01	2.97	0.2504	1070
17:00	3.39	0.21	4.99	12.37	0.83	67.65	0.26	3.42	4.48	0.15	0.01	0.22	0.54	0.04	2.95	0.01	3.23	0.1953	1074
17:30	3.67	0.22	5.37	10.67	0.74	66.12	0.33	3.68	6.09	0.16	0.01	0.23	0.46	0.03	2.83	0.01	3.43	0.2607	1065
18:00	4.36	0.21	4.94	8.16	0.77	63.64	0.31	4.39	6.17	0.19	0.01	0.21	0.35	0.03	2.74	0.01	4.09	0.2655	1064
18:30	25.45	0.86	4.92	10.03	0.80	68.82	0.29	25.31	6.11	1.10	0.04	0.21	0.43	0.03	2.97	0.01	23.83	0.2639	1076
19:00	3.09	0.23	5.12	10.45	0.83	72.72	0.17	5.70	4.68	0.14	0.01	0.23	0.47	0.04	3.26	0.01	5.38	0.2099	1082
19:30	1.70	0.23	5.83	9.98	0.68	45.57	0.05	7.36	6.41	0.08	0.01	0.26	0.45	0.03	2.05	0.00	6.81	0.2889	1063
20:00	1.14	0.23	5.97	7.07	0.57	59.18	0.06	7.34	6.29	0.05	0.01	0.26	0.31	0.02	2.57	0.00	6.54	0.2731	1075
20:30	2.44	0.22	5.32	8.56	0.69	56.35	0.07	7.52	5.95	0.11	0.01	0.24	0.38	0.03	2.52	0.00	6.75	0.2657	1089
21:00	4.86	0.22	7.56	14.16	0.77	58.70	0.08	7.58	4.41	0.22	0.01	0.34	0.64	0.03	2.65	0.00	6.81	0.1994	1097
21:30	5.67	0.23	7.81	8.99	0.74	55.37	0.07	7.53	5.96	0.25	0.01	0.34	0.40	0.03	2.45	0.00	6.62	0.2635	1087
22:00	24.41	2.82	4.61	2.01	0.71	60.23	0.08	19.94	6.14	1.07	0.12	0.20	0.09	0.03	2.65	0.00	17.62	0.2699	1107
22:30	3.82	1.60	4.19	7.86	0.84	67.10	0.21	3.96	6.18	0.16	0.07	0.18	0.33	0.04	2.85	0.01	3.55	0.2629	1091
23:00	5.28	0.23	5.27	11.37	0.90	69.25	0.22	5.39	4.53	0.22	0.01	0.22	0.47	0.04	2.88	0.01	4.79	0.1888	1076
23:30	2.56	0.22	4.10	8.25	0.98	67.46	0.27	2.62	6.16	0.11	0.01	0.17	0.35	0.04	2.85	0.01	2.36	0.2604	1100
00:00	2.58	0.23	4.36	9.77	1.16	65.05	0.23	2.63	6.32	0.11	0.01	0.19	0.42	0.05	2.78	0.01	2.40	0.2700	1094
Min	1,14	0,20	3,75	2,01	0,57	35,67	0,05	2,33	1,52	0,05	0,01	0,16	0,09	0,02	1,55	0,00	2,06	0,0648	1044
Max	33,64	2,82	8,85	39,01	1,95	72,72	0,36	34,50	6,41	1,46	0,12	0,38	1,68	0,08	3,26	0,02	31,74	0,2889	1116
Flux moyen (kg/h)	7,08	0,32	5,26	13,10	1,21	62,74	0,23	6,49	5,21	14,63	0,67	10,90	27,00	2,50	129,82	0,47	342,16	10,7907	1081
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				08:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			81,47							
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.