

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,52	0,26	5,55	11,48	1,15	66,45	0,26	4,65	6,01	0,20	0,01	0,24	0,50	0,05	2,89	0,01	4,28	0,2608	1089
01:00	4,90	0,25	4,83	11,31	1,19	64,77	0,29	4,97	4,55	0,21	0,01	0,21	0,49	0,05	2,80	0,01	4,62	0,1971	1075
01:30	2,81	0,27	5,06	12,38	1,24	70,04	0,21	2,83	6,29	0,12	0,01	0,22	0,53	0,05	3,01	0,01	2,63	0,2701	1073
02:00	3,97	0,27	4,98	11,46	1,15	68,11	0,26	4,02	6,19	0,17	0,01	0,21	0,49	0,05	2,90	0,01	3,69	0,2636	1080
02:30	3,29	0,29	5,63	13,89	1,32	65,71	0,23	3,35	5,54	0,14	0,01	0,24	0,60	0,06	2,85	0,01	3,11	0,2398	1079
03:00	4,25	0,33	4,93	11,18	1,32	62,61	0,23	4,28	4,22	0,18	0,01	0,21	0,47	0,06	2,66	0,01	3,94	0,1792	1074
03:30	8,11	0,31	5,94	13,73	1,27	68,20	0,32	8,30	5,85	0,34	0,01	0,25	0,57	0,05	2,84	0,01	7,36	0,2442	1066
04:00	33,88	0,30	5,30	13,83	1,30	57,84	0,24	35,41	5,65	1,48	0,01	0,23	0,60	0,06	2,52	0,01	31,96	0,2467	1081
04:30	3,12	0,24	4,88	9,39	1,42	66,22	0,25	3,18	6,57	0,13	0,01	0,21	0,40	0,06	2,85	0,01	2,93	0,2831	1063
05:00	4,21	0,25	5,02	13,07	1,42	65,78	0,22	4,29	4,53	0,18	0,01	0,21	0,56	0,06	2,81	0,01	3,91	0,1933	1061
05:30	2,43	0,28	5,48	12,45	1,36	69,34	0,24	2,43	5,92	0,10	0,01	0,23	0,52	0,06	2,90	0,01	2,22	0,2480	1060
06:00	3,11	0,38	5,03	10,84	1,25	63,75	0,25	3,12	6,03	0,13	0,02	0,21	0,45	0,05	2,67	0,01	2,84	0,2528	1069
06:30	3,52	0,36	5,57	14,29	1,20	66,54	0,27	3,56	5,80	0,15	0,01	0,23	0,59	0,05	2,75	0,01	3,17	0,2392	1059
07:00	5,68	0,28	5,34	10,27	1,24	64,07	0,20	8,49	4,57	0,24	0,01	0,23	0,44	0,05	2,72	0,01	7,62	0,1942	1058
07:30	2,08	0,26	5,05	6,80	1,21	56,47	0,17	7,31	5,84	0,09	0,01	0,22	0,30	0,05	2,50	0,01	6,65	0,2583	1060
08:00	2,27	0,29	5,81	9,12	1,25	61,39	0,17	7,22	6,05	0,10	0,01	0,26	0,40	0,06	2,72	0,01	6,65	0,2681	1055
08:30	3,69	0,32	5,45	7,98	1,23	58,16	0,18	7,24	5,70	0,17	0,01	0,25	0,36	0,06	2,63	0,01	6,79	0,2579	1056
09:00	1,78	0,30	6,00	8,14	0,79	55,57	0,13	7,27	4,24	0,08	0,01	0,26	0,36	0,03	2,45	0,01	6,63	0,1865	1061
09:30	2,03	0,27	5,19	4,11	0,66	61,22	0,16	7,26	6,16	0,09	0,01	0,24	0,19	0,03	2,78	0,01	6,82	0,2797	1072
10:00	3,10	0,27	6,75	16,30	0,67	57,98	0,16	7,28	6,27	0,14	0,01	0,31	0,74	0,03	2,64	0,01	6,87	0,2856	1067
10:30	3,23	0,25	6,10	17,50	0,39	57,31	0,13	7,29	6,06	0,14	0,01	0,27	0,78	0,02	2,56	0,01	6,77	0,2711	1057
11:00	2,52	0,25	4,87	16,70	0,26	55,88	0,15	7,49	4,33	0,11	0,01	0,22	0,75	0,01	2,50	0,01	6,81	0,1934	1065
11:30	2,59	0,25	4,60	7,30	0,20	54,23	0,15	7,24	6,26	0,11	0,01	0,20	0,32	0,01	2,36	0,01	6,54	0,2720	1078
12:00	1,67	0,24	4,67	10,19	0,43	56,19	0,18	7,38	6,02	0,07	0,01	0,21	0,46	0,02	2,52	0,01	6,76	0,2696	1095
12:30	3,90	0,26	6,50	19,71	0,45	56,03	0,15	7,30	6,08	0,17	0,01	0,29	0,87	0,02	2,46	0,01	6,67	0,2674	1054
13:00	2,97	0,25	5,17	9,10	0,40	58,27	0,13	7,28	4,66	0,13	0,01	0,23	0,40	0,02	2,55	0,01	6,61	0,2039	1062
13:30	2,13	0,25	6,36	16,92	0,43	59,39	0,13	7,43	6,27	0,09	0,01	0,28	0,74	0,02	2,60	0,01	6,62	0,2745	1064
14:00	1,09	0,24	6,16	8,44	0,57	60,24	0,19	7,32	6,43	0,05	0,01	0,27	0,38	0,03	2,68	0,01	6,75	0,2866	1097
14:30	2,11	0,23	4,57	10,70	0,60	62,15	0,17	7,48	6,19	0,10	0,01	0,21	0,49	0,03	2,85	0,01	6,94	0,2838	1089
15:00	10,34	0,22	6,01	18,40	0,47	45,06	0,14	7,67	4,32	0,46	0,01	0,27	0,82	0,02	2,01	0,01	6,71	0,1927	1074
15:30	1,56	0,20	5,59	6,66	0,40	35,08	0,16	7,63	6,05	0,07	0,01	0,24	0,29	0,02	1,51	0,01	6,42	0,2601	1113
16:00	4,39	0,20	5,90	5,51	0,15	58,14	0,14	7,79	5,77	0,19	0,01	0,26	0,24	0,01	2,58	0,01	6,68	0,2558	1112
16:30	1,87	0,20	5,23	7,04	0,01	55,52	0,19	7,67	5,72	0,08	0,01	0,22	0,30	0,00	2,37	0,01	6,50	0,2440	1112
17:00	1,56	0,22	5,94	8,68	0,00	58,23	0,17	7,55	4,27	0,06	0,01	0,24	0,36	0,00	2,39	0,01	6,27	0,1754	1097
17:30	1,78	0,22	5,01	6,56	0,00	55,99	0,21	7,69	5,74	0,07	0,01	0,21	0,28	0,00	2,35	0,01	6,41	0,2414	1118
18:00	2,76	0,21	5,01	10,03	0,00	56,60	0,19	5,43	5,81	0,11	0,01	0,20	0,41	0,00	2,30	0,01	4,49	0,2361	1099
18:30	1,87	0,21	4,49	9,78	0,00	68,81	0,28	1,93	5,82	0,07	0,01	0,18	0,39	0,00	2,76	0,01	1,63	0,2331	1123
19:00	2,15	0,23	4,59	12,67	0,00	62,04	0,21	5,17	4,60	0,09	0,01	0,19	0,52	0,00	2,54	0,01	4,37	0,1881	1108
19:30	1,09	0,21	4,99	10,99	0,00	55,92	0,16	7,66	6,14	0,05	0,01	0,21	0,47	0,00	2,40	0,01	6,52	0,2637	1119
20:00	0,96	0,23	5,07	8,55	0,00	57,90	0,12	7,49	6,27	0,04	0,01	0,21	0,36	0,00	2,44	0,01	6,41	0,2639	1106
20:30	5,86	0,25	6,55	18,00	0,00	56,33	0,11	7,67	6,27	0,25	0,01	0,28	0,76	0,00	2,37	0,00	6,41	0,2640	1099
21:00	2,49	0,24	6,72	16,95	0,00	58,16	0,14	7,75	4,00	0,10	0,01	0,28	0,71	0,00	2,42	0,01	6,39	0,1665	1093
21:30	12,26	0,67	5,79	16,31	0,20	61,94	0,12	8,04	5,16	0,52	0,03	0,25	0,70	0,01	2,65	0,01	6,56	0,2202	1123
22:00	3,07	0,24	5,18	18,26	0,43	58,26	0,14	7,79	5,24	0,13	0,01	0,22	0,78	0,02	2,48	0,01	6,51	0,2231	1122
22:30	1,39	0,24	5,16	19,56	0,39	59,22	0,13	7,79	4,93	0,06	0,01	0,23	0,86	0,02	2,61	0,01	6,71	0,2171	1118
23:00	1,51	0,23	5,02	15,56	0,54	55,28	0,12	7,57	4,35	0,07	0,01	0,23	0,72	0,02	2,54	0,01	6,99	0,1998	1104
23:30	2,21	0,37	5,78	18,48	0,49	57,22	0,10	7,51	6,02	0,10	0,02	0,26	0,84	0,02	2,59	0,00	6,84	0,2723	1076
00:00	1,25	0,39	6,46	14,50	0,48	60,26	0,08	7,53	5,99	0,06	0,02	0,29	0,64	0,02	2,66	0,00	6,67	0,2642	1097
Min	0,96	0,20	4,49	4,11	0,00	35,08	0,08	1,93	4,00	0,04	0,01	0,18	0,19	0,00	1,51	0,00	1,63	0,1665	1054
Max	33,88	0,67	6,75	19,71	1,42	70,04	0,32	35,41	6,57	1,48	0,03	0,31	0,87	0,06	3,01	0,01	31,96	0,2866	1123
Commentaire	3,86	0,27	5,44	12,11	0,64	59,71	0,18	6,44	5,56	8,02	0,56	11,32	25,18	1,34	123,93	0,38	300,67	11,5521	1084
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				82,46						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		