



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,79	0,32	4,54	7,82	0,45	57,53	0,11	7,61	5,83	0,04	0,01	0,20	0,35	0,02	2,56	0,01	6,74	0,2596	1099
01:00	1,53	0,26	5,88	21,59	0,38	55,71	0,09	7,67	4,11	0,07	0,01	0,26	0,97	0,02	2,50	0,00	6,80	0,1842	1088
01:30	3,89	0,26	6,69	31,95	0,41	56,21	0,09	7,69	5,65	0,17	0,01	0,30	1,42	0,02	2,49	0,00	6,73	0,2505	1076
02:00	5,77	0,25	5,38	26,03	0,38	56,42	0,08	7,73	5,63	0,25	0,01	0,24	1,14	0,02	2,48	0,00	6,66	0,2473	1072
02:30	10,92	0,25	6,16	28,35	0,25	55,82	0,07	7,94	5,44	0,48	0,01	0,27	1,25	0,01	2,46	0,00	6,73	0,2394	1076
03:00	5,86	0,26	5,10	16,62	0,18	54,96	0,08	7,86	4,12	0,25	0,01	0,22	0,72	0,01	2,37	0,00	6,57	0,1782	1084
03:30	67,95	0,33	5,55	22,27	0,25	53,33	0,11	8,04	5,47	2,98	0,01	0,24	0,98	0,01	2,34	0,00	6,66	0,2405	1078
04:00	38,48	0,40	5,28	12,96	0,34	63,73	0,09	7,74	5,71	1,70	0,02	0,23	0,57	0,01	2,82	0,00	6,68	0,2527	1086
04:30	27,07	0,39	6,38	20,62	0,45	56,67	0,07	7,64	5,28	1,19	0,02	0,28	0,90	0,02	2,48	0,00	6,64	0,2315	1071
05:00	28,70	3,23	5,43	16,12	0,58	61,19	0,10	7,63	4,10	1,26	0,14	0,24	0,71	0,03	2,68	0,00	6,64	0,1796	1073
05:30	1,16	0,50	4,27	9,04	0,66	58,58	0,10	7,60	5,84	0,05	0,02	0,19	0,41	0,03	2,63	0,00	6,79	0,2622	1098
06:00	4,76	0,39	5,86	14,26	0,65	60,43	0,16	7,33	6,21	0,20	0,02	0,25	0,61	0,03	2,58	0,01	6,48	0,2648	1071
06:30	2,95	0,30	5,42	16,04	0,67	65,81	0,31	3,09	6,27	0,12	0,01	0,23	0,67	0,03	2,75	0,01	2,68	0,2614	1073
07:00	4,07	0,36	5,31	11,30	0,72	63,31	0,26	4,83	4,34	0,17	0,02	0,23	0,48	0,03	2,70	0,01	4,20	0,1851	1079
07:30	1,62	0,41	5,08	8,62	0,57	58,06	0,16	7,62	5,82	0,07	0,02	0,22	0,38	0,03	2,57	0,01	6,69	0,2572	1102
08:00	2,75	0,41	6,24	10,93	0,59	55,96	0,16	7,73	5,84	0,12	0,02	0,28	0,49	0,03	2,51	0,01	6,78	0,2619	1090
08:30	27,41	0,60	6,20	15,84	0,56	59,39	0,16	7,78	5,62	1,25	0,03	0,28	0,72	0,03	2,71	0,01	6,89	0,2561	1088
09:00	2,27	0,37	4,80	7,68	0,26	59,62	0,16	7,56	0,32	0,10	0,02	0,22	0,35	0,01	2,69	0,01	6,81	0,0142	1088
09:30	14,39	0,31	5,88	24,90	0,18	46,53	0,18	7,79	0,48	0,66	0,01	0,27	1,14	0,01	2,12	0,01	6,95	0,0221	1076
10:00	44,99	0,34	6,05	21,32	0,23	57,41	0,16	7,59	0,04	1,96	0,01	0,26	0,93	0,01	2,50	0,01	6,49	0,0018	1075
10:30	2,96	0,25	5,07	12,64	0,17	51,16	0,18	7,64	0,04	0,13	0,01	0,22	0,56	0,01	2,27	0,01	6,65	0,0018	1091
11:00	12,51	0,26	6,65	18,48	0,23	59,66	0,16	7,65	0,04	0,55	0,01	0,29	0,81	0,01	2,61	0,01	6,61	0,0017	1077
11:30	3,61	0,24	6,43	20,25	0,18	58,67	0,17	7,72	0,07	0,16	0,01	0,28	0,87	0,01	2,53	0,01	6,55	0,0030	1078
12:00	1,53	0,23	5,35	21,09	0,12	56,30	0,19	7,81	0,06	0,07	0,01	0,23	0,92	0,01	2,47	0,01	6,68	0,0024	1100
12:30	20,44	0,26	5,66	33,48	0,08	59,86	0,18	7,76	0,12	0,90	0,01	0,25	1,48	0,00	2,64	0,01	6,70	0,0053	1086
13:00	49,92	0,27	5,55	40,05	0,01	21,76	0,15	7,63	0,03	2,10	0,01	0,23	1,68	0,00	0,91	0,01	6,34	0,0014	1079
13:30	90,02	0,39	6,54	20,72	0,02	81,99	0,14	7,65	0,04	3,52	0,02	0,26	0,81	0,00	3,21	0,01	5,94	0,0016	1067
14:00	60,66	0,26	4,86	18,46	0,00	37,69	0,17	7,56	0,04	2,28	0,01	0,18	0,69	0,00	1,42	0,01	5,69	0,0015	1102
14:30	75,47	0,32	4,99	24,60	0,00	52,74	0,14	7,74	0,04	2,72	0,01	0,18	0,89	0,00	1,90	0,01	5,49	0,0014	1094
15:00	8,42	0,24	5,62	11,08	0,00	54,25	0,18	7,34	0,03	0,31	0,01	0,21	0,41	0,00	2,00	0,01	5,57	0,0013	1098
15:30	7,02	0,23	4,94	9,46	0,00	52,16	0,15	7,28	0,04	0,27	0,01	0,19	0,36	0,00	1,98	0,01	5,70	0,0016	1073
16:00	1,99	0,24	4,72	6,60	0,00	61,72	0,14	7,22	0,09	0,08	0,01	0,18	0,26	0,00	2,41	0,01	5,85	0,0035	1093
16:30	1,09	0,24	6,49	12,51	0,00	56,09	0,15	7,29	0,29	0,04	0,01	0,25	0,49	0,00	2,19	0,01	5,88	0,0112	1077
17:00	3,08	0,23	5,37	4,89	0,00	58,23	0,15	7,37	0,08	0,13	0,01	0,22	0,20	0,00	2,38	0,01	6,16	0,0031	1107
17:30	1,62	0,24	5,18	10,54	0,02	57,92	0,14	7,33	0,04	0,07	0,01	0,21	0,44	0,00	2,40	0,01	6,22	0,0018	1104
18:00	1,36	0,23	5,36	10,77	0,35	64,21	0,14	5,29	0,04	0,06	0,01	0,22	0,44	0,01	2,64	0,01	4,58	0,0018	1093
18:30	2,20	0,23	4,76	10,79	0,73	69,01	0,13	2,23	0,04	0,09	0,01	0,19	0,44	0,03	2,80	0,01	1,95	0,0017	1078
19:00	3,02	0,23	5,80	9,35	0,52	63,41	0,16	5,51	0,03	0,13	0,01	0,25	0,40	0,02	2,70	0,01	4,81	0,0015	1106
19:30	6,60	0,24	7,45	7,53	0,14	54,63	0,17	7,45	0,04	0,29	0,01	0,33	0,33	0,01	2,39	0,01	6,58	0,0018	1085
20:00	4,63	0,26	5,04	3,97	0,21	40,44	0,18	7,44	0,04	0,20	0,01	0,21	0,17	0,01	1,72	0,01	6,42	0,0018	1091
20:30	11,35	0,36	4,94	11,88	0,38	51,87	0,21	7,56	0,04	0,49	0,02	0,21	0,51	0,02	2,24	0,01	6,49	0,0017	1090
21:00	13,17	0,37	5,19	15,37	0,38	57,59	0,17	7,49	0,03	0,55	0,02	0,22	0,64	0,02	2,41	0,01	6,28	0,0014	1076
21:30	12,22	0,32	5,40	13,96	0,42	53,66	0,16	7,47	0,04	0,50	0,01	0,22	0,57	0,02	2,18	0,01	6,08	0,0017	1082
22:00	10,79	0,34	5,83	16,85	0,54	58,24	0,18	7,60	0,04	0,45	0,01	0,25	0,71	0,02	2,45	0,01	6,29	0,0017	1101
22:30	3,55	0,44	6,38	13,93	0,58	57,29	0,20	7,86	0,04	0,16	0,02	0,28	0,61	0,03	2,51	0,01	6,62	0,0017	1117
23:00	4,22	0,38	5,08	14,70	0,65	58,48	0,17	7,82	0,03	0,19	0,02	0,22	0,65	0,03	2,59	0,01	6,66	0,0014	1117
23:30	9,88	0,42	5,40	17,07	0,79	56,75	0,19	7,73	0,04	0,44	0,02	0,24	0,76	0,04	2,52	0,01	6,66	0,0018	1106
00:00	4,74	0,43	5,88	21,39	0,85	56,52	0,17	7,73	0,04	0,21	0,02	0,27	0,96	0,04	2,55	0,01	6,76	0,0018	1098
Min	0,79	0,23	4,27	3,97	0,00	21,76	0,07	2,23	0,03	0,04	0,01	0,18	0,17	0,00	0,91	0,00	1,95	0,0013	1067
Max	90,02	3,23	7,45	40,05	0,85	81,99	0,31	8,04	6,27	3,52	0,14	0,33	1,68	0,04	3,21	0,01	6,95	0,2648	1117
Commentaire	15,11	0,38	5,57	16,18	0,34	56,65	0,15	7,26	1,95	30,17	0,78	11,41	33,23	0,70	115,94	0,31	295,80	4,1148	1088
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				83,34						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	