



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	8,87	0,47	6,58	14,00	0,93	61,63	0,19	7,54	0,04	0,39	0,02	0,29	0,62	0,04	2,72	0,01	6,63	0,0018	1082
01:00	2,88	0,41	5,12	10,26	0,89	61,72	0,19	7,56	0,03	0,13	0,02	0,23	0,46	0,04	2,75	0,01	6,73	0,0015	1082
01:30	7,53	0,30	6,19	12,64	0,80	55,59	0,19	7,62	0,04	0,34	0,01	0,28	0,57	0,04	2,52	0,01	6,76	0,0018	1080
02:00	5,69	0,36	5,40	7,32	0,91	58,63	0,17	7,43	0,04	0,25	0,02	0,24	0,32	0,04	2,57	0,01	6,57	0,0018	1075
02:30	5,57	0,56	6,83	8,51	1,07	56,79	0,19	7,50	0,04	0,25	0,02	0,30	0,38	0,05	2,52	0,01	6,67	0,0017	1079
03:00	6,85	0,43	5,72	12,17	1,21	55,57	0,16	7,49	0,09	0,31	0,02	0,26	0,55	0,05	2,51	0,01	6,78	0,0039	1064
03:30	9,94	0,31	5,43	12,73	1,00	57,82	0,19	7,61	0,06	0,44	0,01	0,24	0,57	0,04	2,57	0,01	6,71	0,0026	1061
04:00	38,75	0,30	5,62	11,89	0,73	55,43	0,14	7,69	0,04	1,71	0,01	0,25	0,52	0,03	2,44	0,01	6,65	0,0018	1069
04:30	12,13	0,26	5,70	6,76	0,79	73,27	0,19	7,62	0,04	0,54	0,01	0,26	0,30	0,04	3,28	0,01	6,78	0,0018	1071
05:00	4,17	0,25	4,33	11,38	0,86	54,73	0,19	7,55	0,03	0,18	0,01	0,19	0,50	0,04	2,43	0,01	6,71	0,0015	1070
05:30	10,33	0,25	6,33	19,51	0,82	57,28	0,18	7,57	0,04	0,46	0,01	0,28	0,88	0,04	2,57	0,01	6,78	0,0020	1065
06:00	12,54	0,26	5,92	14,44	1,10	58,33	0,21	12,98	0,06	0,55	0,01	0,26	0,64	0,05	2,57	0,01	11,84	0,0024	1066
06:30	22,81	0,27	4,61	14,68	0,83	65,86	0,26	23,38	0,15	0,96	0,01	0,19	0,62	0,03	2,77	0,01	20,87	0,0064	1059
07:00	4,49	0,25	5,26	20,42	0,71	59,48	0,20	5,31	0,05	0,20	0,01	0,23	0,89	0,03	2,59	0,01	4,77	0,0023	1066
07:30	5,27	0,28	5,56	19,08	0,67	56,04	0,21	7,47	0,04	0,23	0,01	0,24	0,84	0,03	2,46	0,01	6,62	0,0018	1059
08:00	7,98	0,26	4,78	13,61	0,65	56,36	0,22	7,53	0,04	0,36	0,01	0,21	0,61	0,03	2,51	0,01	6,70	0,0018	1063
08:30	13,75	0,27	4,29	10,09	0,69	61,52	0,21	7,39	0,04	0,61	0,01	0,19	0,45	0,03	2,73	0,01	6,69	0,0018	1056
09:00	5,78	0,26	4,49	18,64	0,69	58,23	0,22	7,48	0,03	0,26	0,01	0,29	0,83	0,03	2,60	0,01	6,74	0,0014	1065
09:30	12,58	0,26	7,18	26,78	0,69	54,14	0,21	7,44	0,04	0,56	0,01	0,32	1,20	0,03	2,43	0,01	6,72	0,0018	1055
10:00	16,82	0,24	5,30	10,95	0,74	61,39	0,20	7,40	0,04	0,74	0,01	0,23	0,48	0,03	2,68	0,01	6,56	0,0018	1057
10:30	7,04	0,24	3,39	3,93	0,78	56,69	0,20	7,42	0,04	0,31	0,01	0,15	0,17	0,03	2,50	0,01	6,60	0,0019	1066
11:00	13,36	0,24	4,54	8,95	0,77	55,57	0,21	7,39	0,05	0,59	0,01	0,20	0,39	0,03	2,44	0,01	6,54	0,0020	1062
11:30	10,09	0,24	5,58	7,68	0,71	59,14	0,23	7,43	0,04	0,45	0,01	0,25	0,34	0,03	2,62	0,01	6,62	0,0018	1060
12:00	6,60	0,23	5,33	6,58	0,70	56,86	0,24	7,39	0,04	0,29	0,01	0,24	0,29	0,03	2,52	0,01	6,65	0,0018	1068
12:30	29,24	0,26	7,11	12,26	0,62	58,05	0,22	7,25	0,04	1,28	0,01	0,31	0,54	0,03	2,54	0,01	6,49	0,0018	1050
13:00	14,70	0,22	4,42	2,63	0,45	55,42	0,24	7,46	0,03	0,66	0,01	0,20	0,12	0,02	2,50	0,01	6,77	0,0014	1075
13:30	13,67	0,23	4,35	6,67	0,34	55,03	0,24	7,82	0,04	0,61	0,01	0,19	0,30	0,02	2,44	0,01	7,12	0,0019	1067
14:00	12,00	0,22	4,27	5,74	0,56	58,33	0,32	11,99	0,05	0,51	0,01	0,18	0,24	0,02	2,49	0,01	11,17	0,0020	1084
14:30	7,94	0,23	4,90	11,32	0,48	59,80	0,30	8,12	0,04	0,34	0,01	0,21	0,49	0,02	2,58	0,01	7,48	0,0019	1071
15:00	33,89	0,25	4,94	9,44	0,60	63,07	0,32	34,52	0,04	1,49	0,01	0,22	0,41	0,03	2,76	0,01	32,29	0,0015	1062
15:30	17,71	0,24	5,03	12,15	0,44	63,47	0,29	18,14	0,04	0,76	0,01	0,22	0,52	0,02	2,72	0,01	16,52	0,0019	1062
16:00	24,38	0,28	4,65	12,81	0,52	66,21	0,31	24,74	0,04	1,05	0,01	0,20	0,55	0,02	2,86	0,01	22,75	0,0019	1078
16:30	10,12	0,24	5,76	15,39	0,44	65,56	0,30	10,39	0,04	0,43	0,01	0,25	0,66	0,02	2,80	0,01	9,40	0,0018	1068
17:00	12,16	0,23	5,37	8,79	0,36	67,07	0,30	12,46	0,03	0,51	0,01	0,23	0,37	0,02	2,82	0,01	11,13	0,0014	1077
17:30	5,94	0,23	4,82	8,94	0,64	67,48	0,26	6,05	0,04	0,25	0,01	0,20	0,38	0,03	2,86	0,01	5,48	0,0019	1085
18:00	2,38	0,22	5,49	10,11	0,82	68,01	0,36	2,45	0,04	0,10	0,01	0,24	0,44	0,04	2,97	0,02	2,27	0,0019	1090
18:30	11,36	0,24	5,32	10,77	0,68	65,40	0,27	11,46	0,05	0,48	0,01	0,23	0,46	0,03	2,78	0,01	10,50	0,0022	1062
19:00	11,36	0,23	6,04	10,53	0,70	63,16	0,24	5,69	0,18	0,51	0,01	0,27	0,47	0,03	2,82	0,01	5,29	0,0079	1074
19:30	2,99	0,22	4,74	4,43	0,95	59,45	0,19	7,31	0,04	0,14	0,01	0,22	0,20	0,04	2,73	0,01	6,90	0,0019	1075
20:00	1,78	0,23	4,62	6,85	1,11	63,47	0,21	7,25	0,04	0,08	0,01	0,21	0,31	0,05	2,92	0,01	6,89	0,0019	1073
20:30	2,71	0,24	5,90	12,22	0,90	55,98	0,21	7,41	0,04	0,12	0,01	0,26	0,55	0,04	2,51	0,01	6,76	0,0019	1075
21:00	1,54	0,23	5,98	10,21	0,89	52,89	0,22	7,45	0,03	0,07	0,01	0,27	0,46	0,04	2,39	0,01	6,78	0,0015	1085
21:30	1,61	0,23	5,22	9,10	0,99	58,41	0,22	7,42	0,04	0,07	0,01	0,24	0,41	0,04	2,64	0,01	6,77	0,0018	1089
22:00	1,71	0,24	4,91	7,03	1,22	57,79	0,21	7,27	0,04	0,08	0,01	0,22	0,32	0,06	2,62	0,01	6,77	0,0019	1083
22:30	1,10	0,24	5,42	10,08	1,36	61,25	0,24	7,37	0,04	0,05	0,01	0,25	0,46	0,06	2,80	0,01	6,88	0,0018	1080
23:00	2,36	0,24	5,35	11,09	1,36	58,99	0,29	5,92	0,03	0,11	0,01	0,24	0,49	0,06	2,63	0,01	5,51	0,0015	1073
23:30	3,85	0,25	5,59	13,88	1,36	65,75	0,38	3,94	0,04	0,17	0,01	0,24	0,60	0,06	2,84	0,02	3,63	0,0018	1077
00:00	6,75	0,25	5,67	18,04	1,45	65,21	0,33	7,01	0,04	0,29	0,01	0,24	0,77	0,06	2,79	0,01	6,30	0,0019	1069
Min	1,10	0,22	3,39	2,63	0,34	52,89	0,14	2,45	0,03	0,05	0,01	0,15	0,12	0,02	2,39	0,01	2,27	0,0014	1050
Max	38,75	0,56	7,18	26,78	1,45	73,27	0,38	34,52	0,18	1,71	0,02	0,32	1,20	0,06	3,28	0,02	32,29	0,0079	1090
Maximum journalier	10,11	0,27	5,36	11,32	0,81	60,07	0,23	8,54	0,05	21,26	0,57	11,36	23,94	1,73	127,09	0,50	395,53	0,1003	1070
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				84,14						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		</