

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	31.98	0.46	5.39	12.03	0.00	55.86	0.16	33.39	0.40	1.45	0.02	0.24	0.55	0.00	2.53	0.01	31.64	0.0182	1069
01:00	1.71	0.25	5.01	7.05	0.00	54.57	0.10	7.47	0.16	0.08	0.01	0.23	0.32	0.00	2.50	0.00	6.94	0.0072	1068
01:30	16.88	0.26	6.43	15.37	0.00	50.25	0.10	7.61	0.06	0.79	0.01	0.30	0.72	0.00	2.36	0.00	7.12	0.0028	1072
02:00	4.91	0.24	5.38	9.73	0.00	54.73	0.11	7.54	0.07	0.23	0.01	0.25	0.45	0.00	2.53	0.01	7.00	0.0031	1071
02:30	2.00	0.24	6.19	23.05	0.00	52.39	0.12	7.56	0.09	0.09	0.01	0.29	1.06	0.00	2.41	0.01	7.00	0.0041	1075
03:00	2.17	0.24	5.84	18.05	0.00	56.72	0.14	7.51	0.30	0.10	0.01	0.27	0.84	0.00	2.64	0.01	7.08	0.0139	1066
03:30	36.48	0.31	5.25	35.91	0.00	50.42	0.10	7.52	0.05	1.69	0.01	0.24	1.67	0.00	2.34	0.00	7.01	0.0022	1056
04:00	4.40	0.24	5.58	14.11	0.00	65.65	0.10	7.45	0.06	0.21	0.01	0.26	0.66	0.00	3.08	0.00	7.01	0.0027	1071
04:30	4.38	0.25	5.42	15.89	0.00	60.43	0.08	7.41	0.05	0.20	0.01	0.25	0.74	0.00	2.80	0.00	6.97	0.0022	1059
05:00	1.86	0.24	5.75	12.30	0.00	58.71	0.08	7.39	0.10	0.09	0.01	0.27	0.57	0.00	2.71	0.00	7.01	0.0047	1068
05:30	4.94	0.24	5.53	8.44	0.00	59.44	0.09	7.35	0.08	0.23	0.01	0.26	0.39	0.00	2.77	0.00	7.04	0.0035	1062
06:00	7.09	0.25	6.80	15.93	0.00	60.23	0.09	6.62	0.11	0.32	0.01	0.31	0.73	0.00	2.75	0.00	6.39	0.0051	1057
06:30	3.92	0.22	4.07	7.47	0.00	69.76	0.19	4.01	0.25	0.18	0.01	0.19	0.34	0.00	3.19	0.01	3.91	0.0113	1065
07:00	1.86	0.24	4.63	14.64	0.00	60.66	0.18	4.62	0.14	0.08	0.01	0.21	0.66	0.00	2.73	0.01	4.43	0.0063	1060
07:30	2.59	0.24	6.29	13.97	0.00	59.61	0.28	7.50	0.04	0.12	0.01	0.29	0.65	0.00	2.79	0.01	7.12	0.0019	1075
08:00	2.65	0.23	5.08	8.44	0.00	60.03	0.25	7.52	0.04	0.13	0.01	0.24	0.40	0.00	2.84	0.01	7.21	0.0018	1090
08:30	2.04	0.23	6.82	13.00	0.01	57.04	0.24	7.41	0.04	0.10	0.01	0.32	0.62	0.00	2.71	0.01	7.22	0.0	

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				08:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			86,14							
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.