

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%								Flux massique									Process	
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	9.98	0.27	6.55	10.04	0.00	58.54	0.16	7.28	0.04	0.46	0.01	0.30	0.46	0.00	2.71	0.01	6.89	0.0020	1060
01:00	3.05	0.26	5.57	9.02	0.00	57.75	0.12	7.26	0.07	0.14	0.01	0.25	0.41	0.00	2.64	0.01	6.82	0.0030	1065
01:30	1.69	0.26	5.03	6.25	0.00	63.77	0.13	7.37	0.04	0.08	0.01	0.23	0.29	0.00	2.95	0.01	6.91	0.0019	1076
02:00	1.57	0.25	5.75	9.74	0.00	55.06	0.13	7.36	0.04	0.07	0.01	0.27	0.46	0.00	2.59	0.01	7.07	0.0019	1071
02:30	1.87	0.26	5.77	10.49	0.02	57.30	0.13	7.21	0.05	0.09	0.01	0.27	0.49	0.00	2.68	0.01	6.97	0.0025	1056
03:00	4.25	0.26	7.48	15.28	0.00	58.06	0.15	7.35	0.09	0.20	0.01	0.36	0.73	0.00	2.79	0.01	7.19	0.0045	1054
03:30	2.17	0.25	4.83	5.23	0.02	59.45	0.11	7.10	0.04	0.10	0.01	0.23	0.24	0.00	2.78	0.01	6.95	0.0020	1049
04:00	5.15	0.25	4.61	8.48	0.00	56.45	0.11	7.09	0.04	0.24	0.01	0.22	0.40	0.00	2.64	0.01	6.92	0.0020	1038
04:30	8.32	0.28	7.02	7.55	0.00	60.73	0.12	7.08	0.04	0.39	0.01	0.33	0.35	0.00	2.82	0.01	6.81	0.0020	1047
05:00	2.05	0.26	4.64	3.49	0.01	56.66	0.15	7.08	0.04	0.10	0.01	0.22	0.16	0.00	2.65	0.01	6.94	0.0019	1054
05:30	3.52	0.26	5.49	8.27	0.00	52.24	0.14	7.08	0.04	0.16	0.01	0.26	0.39	0.00	2.45	0.01	6.87	0.0019	1050
06:00	4.51	0.26	5.33	6.52	0.00	60.51	0.20	5.50	0.13	0.20	0.01	0.24	0.29	0.00	2.71	0.01	5.24	0.0060	1045
06:30	6.93	0.28	6.93	19.19	0.00	67.69	0.41	7.11	0.21	0.31	0.01	0.31	0.86	0.00	3.02	0.02	6.75	0.0093	1052
07:00	2.42	0.27	5.03	11.04	0.00	62.54	0.31	5.16	0.15	0.11	0.01	0.22	0.49	0.00	2.78	0.01	4.83	0.0068	1057
07:30	1.78	0.26	5.40	11.01	0.00	57.74	0.15	7.36	0.04	0.08	0.01	0.25	0.50	0.00	2.62	0.01	6.84	0.0019	1064
08:00	2.01	0.26	6.33	14.06	0.00	57.18	0.15	7.41	0.04	0.09	0.01	0.29	0.65	0.00	2.63	0.01	6.93	0.0020	1068
08:30	1.96	0.26	4.71	10.61	0.00	62.37	0.15	7.31	0.05	0.09	0.01	0.22	0.49	0.00	2.89	0.01	6.99	0.0024	1062
09:00	1.95	0.27	4.45	6.65	0.01	58.69	0.16	7											

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				08:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			86,70							
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.