



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,96	0,27	5,68	8,22	0,00	58,96	0,24	7,29	0,04	0,14	0,01	0,27	0,39	0,00	2,79	0,01	7,06	0,0020	1065
01:00	2,07	0,27	5,80	6,34	0,00	57,03	0,23	7,25	0,05	0,10	0,01	0,27	0,29	0,00	2,63	0,01	6,88	0,0022	1059
01:30	1,56	0,27	5,22	5,20	0,00	59,54	0,24	7,28	0,04	0,07	0,01	0,24	0,24	0,00	2,75	0,01	6,92	0,0020	1063
02:00	1,61	0,26	5,59	6,82	0,00	55,81	0,22	7,33	0,04	0,07	0,01	0,26	0,31	0,00	2,57	0,01	6,91	0,0020	1057
02:30	4,63	0,27	6,69	9,62	0,00	58,25	0,21	7,43	0,04	0,21	0,01	0,31	0,45	0,00	2,70	0,01	6,92	0,0020	1059
03:00	1,73	0,26	5,00	2,55	0,00	62,61	0,22	7,36	0,05	0,08	0,01	0,23	0,12	0,00	2,94	0,01	7,04	0,0023	1085
03:30	1,62	0,25	4,81	6,57	0,00	54,06	0,23	7,45	0,04	0,08	0,01	0,23	0,31	0,00	2,57	0,01	7,15	0,0020	1078
04:00	1,70	0,26	5,29	5,82	0,00	61,87	0,23	7,27	0,04	0,08	0,01	0,25	0,27	0,00	2,91	0,01	7,06	0,0021	1065
04:30	2,11	0,27	6,48	11,21	0,00	55,71	0,24	7,25	0,04	0,10	0,01	0,31	0,53	0,00	2,63	0,01	7,07	0,0020	1059
05:00	1,77	0,27	5,81	10,86	0,00	57,80	0,20	7,17	0,39	0,08	0,01	0,27	0,51	0,00	2,71	0,01	6,98	0,0181	1053
05:30	3,14	0,27	6,73	26,13	0,00	53,79	0,22	7,33	0,34	0,15	0,01	0,31	1,21	0,00	2,49	0,01	6,94	0,0158	1051
06:00	1,92	0,26	4,73	7,56	0,00	66,83	0,33	5,82	0,29	0,09	0,01	0,21	0,34	0,00	3,03	0,02	5,54	0,0132	1093
06:30	3,10	0,26	4,31	12,85	0,00	62,55	0,41	3,22	0,20	0,14	0,01	0,19	0,57	0,00	2,78	0,02	3,01	0,0089	1082
07:00	1,93	0,25	6,87	13,92	0,00	64,13	0,31	4,70	0,07	0,09	0,01	0,31	0,63	0,00	2,91	0,01	4,41	0,0031	1083
07:30	1,54	0,27	14,92	23,75	0,00	55,90	0,18	7,40	0,04	0,07	0,01	0,69	1,10	0,00	2,58	0,01	6,91	0,0020	1077
08:00	1,37	0,24	3,65	0,00	0,00	58,04	0,19	7,45	0,04	0,06	0,01	0,17	0,00	0,00	2,72	0,01	7,02	0,0020	1085
08:30	1,05	0,24	3,43	3,54	0,00	59,34	0,19	7,40	0,05	0,05	0,01	0,16	0,17	0,00	2,78	0,01	7,00	0,0021	1080
09:00	1,76	0,26	4,26	5,84	0,00	61,53	0,18	7,43	0,04	0,08	0,01	0,20	0,27	0,00	2,89	0,01	7,04	0,0017	1087
09:30	2,86	0,26	6,51	12,05	0,00	58,76	0,18	7,59	0,04	0,14	0,01	0,31	0,58	0,00	2,82	0,01	7,25	0,0021	1101
10:00	2,83	0,26	4,69	8,88	0,00	58,71	0,22	7,46	0,04	0,13	0,01	0,22	0,42	0,00	2,80	0,01	7,20	0,0021	1116
10:30	3,00	0,25	5,75	14,18	0,02	56,19	0,24	7,59	0,04	0,15	0,01	0,28	0,69	0,00	2,75	0,01	7,41	0,0021	1112
11:00	2,14	0,27	5,94	12,16	0,00	54,78	0,21	7,35	0,18	0,10	0,01	0,28	0,58	0,00	2,61	0,01	7,17	0,0085	1070
11:30	2,14	0,26	6,72	11,06	0,00	59,31	0,17	7,37	0,06	0,10	0,01	0,32	0,52	0,00	2,80	0,01	7,09	0,0029	1059
12:00	2,31	0,23	4,31	2,29	0,01	60,37	0,20	7,29	0,04	0,11	0,01	0,20	0,11	0,00	2,86	0,01	7,11	0,0021	1082
12:30	1,59	0,24	5,06	10,35	0,00	57,51	0,19	7,37	0,05	0,08	0,01	0,24	0,49	0,00	2,73	0,01	7,18	0,0022	1083
13:00	2,72	0,24	5,15	7,80	0,00	52,83	0,19	7,42	0,04	0,13	0,01	0,24	0,37	0,00	2,51	0,01	7,14	0,0020	1080
13:30	3,01	0,22	4,77	2,45	0,01	61,26	0,19	7,42	0,04	0,15	0,01	0,23	0,12	0,00	2,96	0,01	7,26	0,0021	1101
14:00	2,02	0,23	3,96	3,10	0,03	54,43	0,20	7,11	0,04	0,09	0,01	0,18	0,14	0,00	2,52	0,01	6,96	0,0020	1091
14:30	2,75	0,24	4,90	10,38	0,76	58,35	0,20	7,30	0,04	0,12	0,01	0,22	0,47	0,03	2,63	0,01	6,80	0,0020	1066
15:00	2,01	0,24	9,20	13,74	0,27	55,20	0,18	7,32	0,07	0,09	0,01	0,41	0,62	0,01	2,48	0,01	6,70	0,0032	1048
15:30	1,71	0,25	4,16	3,61	0,00	59,58	0,15	7,20	0,04	0,08	0,01	0,19	0,16	0,00	2,66	0,01	6,67	0,0019	1068
16:00	2,78	0,27	5,36	4,59	0,14	58,31	0,18	7,12	0,04	0,13	0,01	0,24	0,21	0,01	2,65	0,01	6,79	0,0020	1070
16:30	3,37	0,24	4,40	2,78	0,05	62,43	0,16	7,21	0,04	0,16	0,01	0,21	0,13	0,00	2,94	0,01	7,05	0,0021	1078
17:00	2,16	0,23	4,65	4,48	0,04	54,47	0,18	7,27	0,04	0,10	0,01	0,22	0,21	0,00	2,60	0,01	7,13	0,0018	1086
17:30	34,14	3,05	6,82	12,62	0,06	59,89	0,19	7,45	0,05	1,65	0,15	0,33	0,61	0,00	2,89	0,01	7,21	0,0025	1086
18:00	1,99	0,24	5,72	9,32	0,00	58,84	0,26	5,59	0,04	0,10	0,01	0,27	0,45	0,00	2,82	0,01	5,41	0,0020	1066
18:30	4,37	0,22	4,19	5,48	0,00	71,28	0,38	4,52	0,05	0,20	0,01	0,19	0,25	0,00	3,29	0,02	4,40	0,0021	1112
19:00	6,02	0,25	4,36	6,30	0,02	62,70	0,36	8,11	0,05	0,28	0,01	0,20	0,29	0,00	2,92	0,02	7,92	0,0024	1130
19:30	2,16	0,23	5,24	5,31	0,01	57,74	0,25	7,43	0,04	0,10	0,01	0,25	0,25	0,00	2,75	0,01	7,23	0,0020	1096
20:00	2,82	0,24	5,51	3,53	0,04	59,29	0,24	7,30	0,04	0,13	0,01	0,26	0,17	0,00	2,80	0,01	7,16	0,0020	1099
20:30	2,19	0,24	5,39	5,16	0,01	55,19	0,20	7,37	0,05	0,10	0,01	0,25	0,24	0,00	2,60	0,01	7,14	0,0022	1091
21:00	1,98	0,22	6,06	6,07	0,02	60,68	0,24	7,35	0,13	0,09	0,01	0,29	0,29	0,00	2,88	0,01	7,18	0,0064	1107
21:30	2,22	0,22	5,35	4,16	0,01	52,44	0,26	7,40	0,04	0,11	0,01	0,26	0,20	0,00	2,52	0,01	7,23	0,0020	1104
22:00	1,63	0,25	6,21	5,14	0,02	59,00	0,22	7,11	0,04	0,08	0,01	0,29	0,24	0,00	2,74	0,01	6,93	0,0020	1082
22:30	2,77	0,24	6,29	9,46	0,00	55,96	0,25	7,39	0,04	0,13	0,01	0,29	0,44	0,00	2,62	0,01	7,03	0,0020	1084
23:00	0,98	0,24	5,25	7,25	0,00	58,86	0,21	7,39	0,05	0,05	0,01	0,24	0,34	0,00	2,73	0,01	6,95	0,0023	1082
23:30	1,57	0,26	4,84	6,16	0,00	63,01	0,22	7,22	0,04	0,07	0,01	0,22	0,28	0,00	2,90	0,01	6,92	0,0020	1090
00:00	33,55	1,06	5,63	19,74	0,00	49,66	0,25	7,41	0,04	1,59	0,05	0,27	0,93	0,00	2,35	0,01	7,11	0,0020	1094
Min	0,98	0,22	3,43	0,00	0,00	49,66	0,15	3,22	0,04	0,05	0,01	0,16	0,00	0,00	2,35	0,01	3,01	0,0017	1048
Max	34,14	3,05	14,92	26,13	0,76	71,28	0,41	8,11	0,39	1,65	0,15	0,69	1,21	0,03	3,29	0,02	7,92	0,0181	1130
Commentaires	3,65	0,32	5,58	8,26	0,03	58,56	0,23	7,09	0,07	8,27	0,73	12,52	18,53	0,07	131,50	0,51	326,61	0,1520	1082
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:30		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:40			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				97,40						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				87,12						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.