



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,26	0,24	5,91	29,70	0,09	78,12	0,09	7,31	0,06	0,06	0,01	0,28	1,39	0,00	3,66	0,00	7,08	0,0028	1099
01:00	2,02	0,24	6,32	11,08	0,00	52,17	0,13	7,32	0,19	0,09	0,01	0,30	0,52	0,00	2,46	0,01	7,13	0,0090	1091
01:30	1,58	0,23	4,95	8,35	0,00	53,05	0,12	7,28	0,04	0,07	0,01	0,23	0,39	0,00	2,50	0,01	7,09	0,0020	1087
02:00	1,70	0,24	5,11	11,48	0,00	54,52	0,09	7,18	0,04	0,08	0,01	0,24	0,54	0,00	2,55	0,00	7,02	0,0020	1092
02:30	1,84	0,24	6,09	9,60	0,00	55,70	0,14	7,22	0,04	0,09	0,01	0,29	0,45	0,00	2,62	0,01	7,07	0,0019	1097
03:00	2,06	0,22	5,45	9,81	0,00	51,60	0,12	7,44	0,06	0,10	0,01	0,26	0,47	0,00	2,47	0,01	7,26	0,0027	1100
03:30	1,82	0,22	5,87	11,76	0,00	53,82	0,11	7,39	0,05	0,09	0,01	0,28	0,56	0,00	2,58	0,01	7,25	0,0025	1101
04:00	2,37	0,24	5,44	7,90	0,01	50,61	0,11	7,21	0,04	0,11	0,01	0,25	0,37	0,00	2,36	0,01	7,02	0,0020	1086
04:30	1,50	0,23	5,42	10,09	0,00	55,58	0,14	7,40	0,04	0,07	0,01	0,26	0,48	0,00	2,63	0,01	7,18	0,0020	1096
05:00	1,56	0,24	5,57	9,92	0,03	51,43	0,11	7,26	0,12	0,07	0,01	0,26	0,47	0,00	2,42	0,01	7,10	0,0054	1093
05:30	1,57	0,23	5,10	7,22	0,03	54,77	0,12	7,21	0,04	0,07	0,01	0,24	0,34	0,00	2,58	0,01	7,07	0,0021	1098
06:00	3,36	0,23	5,47	10,73	0,06	54,93	0,17	6,55	0,04	0,16	0,01	0,26	0,50	0,00	2,57	0,01	6,43	0,0021	1104
06:30	3,03	0,25	6,28	12,97	0,02	66,16	0,19	3,06	0,04	0,14	0,01	0,28	0,59	0,00	3,00	0,01	3,00	0,0020	1092
07:00	2,47	0,24	4,52	4,77	0,03	63,67	0,16	4,89	0,06	0,11	0,01	0,21	0,22	0,00	2,92	0,01	4,79	0,0027	1087
07:30	2,00	0,24	5,26	6,67	0,02	59,00	0,18	7,20	0,04	0,10	0,01	0,25	0,32	0,00	2,82	0,01	7,06	0,0020	1095
08:00	1,73	0,26	6,31	11,27	0,01	55,83	0,16	7,17	0,04	0,08	0,01	0,30	0,53	0,00	2,65	0,01	7,04	0,0020	1092
08:30	1,92	0,25	5,64	7,97	0,07	59,01	0,13	7,22	0,06	0,09	0,01	0,27	0,38	0,00	2,82	0,01	7,08	0,0027	1092
09:00	2,40	0,25	5,19	5,57	0,03	58,78	0,14	7,19	0,11	0,11	0,01	0,25	0,27	0,00	2,80	0,01	7,06	0,0052	1098
09:30	2,16	0,25	5,38	8,37	0,03	58,51	0,15	7,14	0,04	0,10	0,01	0,25	0,39	0,00	2,76	0,01	7,01	0,0020	1099
10:00	2,23	0,24	5,90	8,93	0,04	57,71	0,15	7,22	0,04	0,11	0,01	0,28	0,43	0,00	2,75	0,01	7,09	0,0019	1096
10:30	2,92	0,25	6,63	9,94	0,04	56,55	0,15	7,17	0,04	0,14	0,01	0,31	0,47	0,00	2,68	0,01	7,03	0,0019	1088
11:00	1,44	0,26	5,21	3,98	0,01	58,05	0,16	7,07	0,06	0,07	0,01	0,24	0,19	0,00	2,72	0,01	6,94	0,0027	1090
11:30	2,44	0,24	5,37	6,48	0,00	60,46	0,11	7,16	0,04	0,12	0,01	0,25	0,31	0,00	2,86	0,01	7,03	0,0021	1091
12:00	2,46	0,24	5,78	7,97	0,01	41,10	0,14	7,23	0,05	0,12	0,01	0,27	0,38	0,00	1,95	0,01	7,08	0,0023	1096
12:30	2,54	0,24	5,41	5,29	0,02	57,74	0,15	7,26	0,27	0,12	0,01	0,26	0,25	0,00	2,74	0,01	7,11	0,0126	1105
13:00	3,11	0,24	5,55	9,51	0,01	58,45	0,16	7,33	0,15	0,15	0,01	0,27	0,46	0,00	2,81	0,01	7,16	0,0070	1105
13:30	1,23	0,23	4,77	4,81	0,03	60,46	0,13	7,26	0,08	0,06	0,01	0,23	0,23	0,00	2,89	0,01	7,12	0,0037	1111
14:00	1,15	0,22	4,94	5,76	0,22	57,80	0,15	7,06	0,06	0,05	0,01	0,23	0,27	0,01	2,70	0,01	6,93	0,0027	1114
14:30	1,70	0,24	5,77	12,65	0,02	59,16	0,16	7,34	0,04	0,08	0,01	0,28	0,60	0,00	2,82	0,01	7,15	0,0021	1102
15:00	0,73	0,23	6,37	11,08	0,01	58,80	0,17	7,40	0,11	0,04	0,01	0,30	0,53	0,00	2,81	0,01	7,13	0,0054	1101
15:30	0,58	0,22	4,50	8,17	0,00	54,48	0,14	7,42	0,04	0,03	0,01	0,21	0,38	0,00	2,56	0,01	6,93	0,0019	1110
16:00	0,76	0,23	5,37	12,23	0,00	58,17	0,13	7,39	0,04	0,04	0,01	0,25	0,57	0,00	2,72	0,01	6,85	0,0019	1114
16:30	0,53	0,22	4,99	9,18	0,00	58,46	0,16	7,38	0,04	0,03	0,01	0,23	0,43	0,00	2,75	0,01	6,93	0,0019	1108
17:00	0,99	0,21	4,25	5,10	0,00	56,04	0,15	7,36	0,03	0,05	0,01	0,20	0,24	0,00	2,64	0,01	6,90	0,0015	1115
17:30	11,85	0,24	4,43	12,15	0,00	50,05	0,15	7,57	0,04	0,57	0,01	0,21	0,59	0,00	2,41	0,01	7,03	0,0019	1111
18:00	1,16	0,22	3,87	8,73	0,00	62,19	0,18	5,40	0,04	0,05	0,01	0,18	0,40	0,00	2,85	0,01	4,98	0,0019	1103
18:30	4,01	0,22	4,69	11,45	0,00	62,78	0,22	4,19	0,04	0,18	0,01	0,21	0,51	0,00	2,77	0,01	3,85	0,0019	1097
19:00	4,37	0,23	4,29	9,05	0,00	55,77	0,21	5,75	0,04	0,19	0,01	0,19	0,40	0,00	2,47	0,01	5,18	0,0016	1097
19:30	40,17	0,41	5,38	17,18	0,00	57,32	0,21	7,53	0,04	1,84	0,02	0,25	0,79	0,00	2,62	0,01	6,75	0,0018	1108
20:00	35,44	0,42	6,75	17,27	0,00	58,34	0,22	7,66	0,04	1,65	0,02	0,31	0,80	0,00	2,71	0,01	6,96	0,0019	1116
20:30	3,23	0,24	6,14	12,70	0,00	63,20	0,25	7,49	0,05	0,15	0,01	0,28	0,58	0,00	2,90	0,01	6,97	0,0023	1100
21:00	4,53	0,22	7,38	9,32	0,00	59,09	0,26	7,61	0,16	0,21	0,01	0,35	0,44	0,00	2,80	0,01	7,20	0,0076	1105
21:30	1,46	0,22	4,03	0,90	0,00	57,56	0,25	7,42	0,04	0,07	0,01	0,19	0,04	0,00	2,70	0,01	7,15	0,0019	1102
22:00	2,03	0,22	4,33	7,47	0,00	58,69	0,26	7,37	0,04	0,10	0,01	0,20	0,35	0,00	2,75	0,01	7,14	0,0020	1104
22:30	2,58	0,23	6,61	10,76	0,00	58,69	0,26	7,45	0,04	0,12	0,01	0,32	0,51	0,00	2,80	0,01	7,25	0,0021	1106
23:00	1,41	0,23	4,50	7,00	0,00	56,77	0,22	7,27	0,06	0,07	0,01	0,21	0,33	0,00	2,67	0,01	7,12	0,0027	1097
23:30	2,10	0,25	5,54	10,15	0,00	58,92	0,23	7,24	0,04	0,10	0,01	0,26	0,47	0,00	2,75	0,01	7,07	0,0021	1089
00:00	1,79	0,24	6,61	13,40	0,01	57,69	0,23	7,27	0,04	0,08	0,01	0,31	0,63	0,00	2,72	0,01	7,12	0,0021	1081
Min	0,53	0,21	3,87	0,90	0,00	41,10	0,09	3,06	0,03	0,03	0,01	0,18	0,04	0,00	1,95	0,00	3,00	0,0015	1081
Max	40,17	0,42	7,38	29,70	0,22	78,12	0,26	7,66	0,27	1,84	0,02	0,35	1,39	0,01	3,66	0,01	7,26	0,0126	1116
Commentaires	3,74	0,24	5,43	9,66	0,02	57,45	0,16	7,02	0,06	8,36	0,55	12,25	21,76	0,04	129,49	0,37	324,87	0,1407	1099
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:40			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				88,46						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :