



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,34	0,23	5,06	5,67	0,00	49,39	0,12	7,45	0,05	0,06	0,01	0,23	0,26	0,00	2,24	0,01	6,86	0,0020	1117
01:00	0,83	0,23	6,15	9,50	0,00	46,80	0,12	7,46	0,06	0,04	0,01	0,28	0,43	0,00	2,14	0,01	6,92	0,0028	1115
01:30	0,81	0,24	5,47	6,20	0,00	50,38	0,16	7,40	0,04	0,04	0,01	0,25	0,28	0,00	2,28	0,01	6,87	0,0019	1110
02:00	3,84	0,23	6,81	11,13	0,00	45,30	0,15	7,70	0,31	0,18	0,01	0,32	0,52	0,00	2,13	0,01	7,17	0,0144	1111
02:30	3,83	0,23	4,69	4,15	0,00	49,79	0,15	7,57	0,25	0,18	0,01	0,22	0,19	0,00	2,34	0,01	7,14	0,0117	1109
03:00	1,74	0,24	6,20	10,94	0,00	50,44	0,16	7,53	0,31	0,08	0,01	0,29	0,51	0,00	2,36	0,01	7,09	0,0145	1106
03:30	0,98	0,24	5,02	5,17	0,00	50,53	0,13	7,44	0,07	0,05	0,01	0,23	0,24	0,00	2,35	0,01	7,07	0,0030	1103
04:00	0,72	0,24	5,12	5,15	0,00	47,42	0,12	7,38	0,05	0,03	0,01	0,24	0,24	0,00	2,20	0,01	7,03	0,0023	1106
04:30	1,10	0,24	6,94	8,32	0,00	47,41	0,14	7,48	0,04	0,05	0,01	0,32	0,38	0,00	2,17	0,01	6,95	0,0019	1095
05:00	0,79	0,24	5,35	2,89	0,00	50,82	0,15	7,47	0,08	0,04	0,01	0,24	0,13	0,00	2,32	0,01	6,95	0,0034	1107
05:30	1,02	0,23	4,66	2,30	0,00	48,65	0,14	7,48	0,05	0,05	0,01	0,22	0,11	0,00	2,25	0,01	7,04	0,0022	1115
06:00	1,23	0,23	5,64	6,06	0,00	51,51	0,21	5,25	0,05	0,06	0,01	0,26	0,28	0,00	2,36	0,01	4,99	0,0024	1116
06:30	2,21	0,23	5,49	8,96	0,00	56,32	0,31	2,27	0,07	0,10	0,01	0,24	0,40	0,00	2,49	0,01	2,93	0,0033	1108
07:00	1,78	0,24	5,36	5,78	0,00	52,75	0,29	4,62	0,07	0,08	0,01	0,24	0,26	0,00	2,39	0,01	4,38	0,0033	1114
07:30	1,25	0,24	5,25	2,85	0,00	50,80	0,19	7,43	0,05	0,06	0,01	0,24	0,13	0,00	2,37	0,01	7,11	0,0023	1109
08:00	1,35	0,23	7,09	5,76	0,00	47,06	0,20	7,51	0,04	0,06	0,01	0,34	0,27	0,00	2,25	0,01	7,29	0,0021	1121
08:30	2,02	0,24	4,84	2,72	0,01	50,77	0,21	7,26	0,05	0,09	0,01	0,23	0,13	0,00	2,37	0,01	7,08	0,0022	1098
09:00	2,10	0,24	4,94	5,28	0,00	48,32	0,18	7,34	0,12	0,10	0,01	0,23	0,25	0,00	2,27	0,01	7,14	0,0057	1101
09:30	1,73	0,23	6,50	9,20	0,00	48,25	0,19	7,41	0,05	0,08	0,01	0,31	0,44	0,00	2,29	0,01	7,23	0,0024	1106
10:00	3,20	0,23	7,79	8,32	0,00	49,57	0,17	7,51	0,04	0,15	0,01	0,37	0,40	0,00	2,37	0,01	7,31	0,0021	1108
10:30	2,37	0,23	4,81	8,72	0,01	47,57	0,19	7,36	0,06	0,11	0,01	0,23	0,41	0,00	2,25	0,01	7,22	0,0029	1115
11:00	2,16	0,22	5,05	16,06	0,01	50,04	0,21	7,46	0,37	0,10	0,01	0,24	0,77	0,00	2,39	0,01	7,32	0,0175	1104
11:30	2,16	0,22	5,65	18,08	0,02	47,69	0,17	7,48	0,13	0,10	0,01	0,27	0,87	0,00	2,29	0,01	7,35	0,0063	1101
12:00	1,91	0,22	5,19	8,16	0,00	47,80	0,16	7,49	0,10	0,09	0,01	0,25	0,39	0,00	2,29	0,01	7,34	0,0046	1108
12:30	2,55	0,22	5,11	8,10	0,00	50,91	0,17	7,32	0,11	0,12	0,01	0,24	0,38	0,00	2,41	0,01	7,18	0,0051	1108
13:00	2,08	0,21	7,86	6,69	0,00	48,01	0,19	7,32	0,15	0,10	0,01	0,37	0,32	0,00	2,29	0,01	7,17	0,0070	1114
13:30	2,35	0,20	4,87	2,72	0,01	53,18	0,18	7,34	0,18	0,11	0,01	0,23	0,13	0,00	2,53	0,01	7,20	0,0086	1108
14:00	2,51	0,24	6,00	10,44	0,03	58,03	0,19	6,97	0,09	0,11	0,01	0,27	0,47	0,00	2,62	0,01	6,84	0,0042	1086
14:30	2,81	0,22	5,06	13,74	0,04	60,38	0,17	7,37	0,07	0,13	0,01	0,24	0,65	0,00	2,88	0,01	7,23	0,0034	1102
15:00	4,95	0,25	4,11	9,59	0,08	56,38	0,17	7,34	0,37	0,24	0,01	0,20	0,46	0,00	2,68	0,01	7,21	0,0175	1096
15:30	29,55	0,29	8,63	19,18	0,09	49,91	0,19	7,33	0,24	1,40	0,01	0,41	0,91	0,00	2,36	0,01	7,19	0,0112	1059
16:00	3,84	0,26	6,07	20,62	0,03	54,92	0,17	6,90	0,22	0,17	0,01	0,27	0,93	0,00	2,46	0,01	6,78	0,0097	1037
16:30	4,57	0,25	5,16	17,65	0,00	58,89	0,17	7,07	0,22	0,21	0,01	0,23	0,80	0,00	2,68	0,01	6,90	0,0099	1049
17:00	2,29	0,22	3,74	3,85	0,00	62,10	0,17	7,23	0,14	0,11	0,01	0,17	0,18	0,00	2,89	0,01	7,06	0,0064	1097
17:30	1,92	0,24	5,79	11,78	0,00	55,38	0,15	7,16	0,09	0,09	0,01	0,26	0,54	0,00	2,53	0,01	6,87	0,0043	1080
18:00	3,34	0,25	4,82	5,20	0,00	62,10	0,17	6,20	0,05	0,15	0,01	0,22	0,24	0,00	2,82	0,01	6,04	0,0024	1097
18:30	4,04	0,24	5,31	11,13	0,01	66,86	0,10	4,08	0,23	0,18	0,01	0,24	0,51	0,00	3,04	0,00	4,01	0,0104	1105
19:00	2,68	0,24	5,15	9,49	0,00	60,05	0,14	5,04	0,38	0,12	0,01	0,24	0,44	0,00	2,77	0,01	4,94	0,0177	1085
19:30	2,63	0,24	6,41	9,60	0,01	61,31	0,12	7,04	0,39	0,12	0,01	0,30	0,44	0,00	2,83	0,01	6,91	0,0181	1076
20:00	2,69	0,23	5,27	11,45	0,01	57,49	0,10	7,23	0,41	0,13	0,01	0,25	0,54	0,00	2,70	0,00	7,09	0,0191	1082
20:30	3,54	0,24	6,94	12,63	0,05	57,54	0,14	7,09	0,66	0,16	0,01	0,32	0,58	0,00	2,66	0,01	6,96	0,0305	1077
21:00	3,76	0,24	5,24	10,10	0,04	57,13	0,11	7,20	0,58	0,18	0,01	0,25	0,47	0,00	2,68	0,01	7,07	0,0271	1080
21:30	3,28	0,23	4,95	9,61	0,04	58,97	0,11	7,19	1,37	0,15	0,01	0,23	0,45	0,00	2,76	0,00	7,06	0,0641	1083
22:00	2,22	0,21	4,61	6,36	0,06	58,86	0,18	7,21	1,52	0,10	0,01	0,22	0,30	0,00	2,74	0,01	7,07	0,0707	1113
22:30	4,66	0,22	5,83	21,94	0,04	54,85	0,18	7,53	1,22	0,23	0,01	0,28	1,07	0,00	2,67	0,01	7,40	0,0595	1113
23:00	2,57	0,24	6,92	16,91	0,01	56,91	0,11	7,26	0,55	0,12	0,01	0,33	0,80	0,00	2,68	0,01	7,13	0,0257	1070
23:30	1,62	0,24	5,61	16,52	0,00	61,21	0,12	7,41	0,11	0,08	0,01	0,26	0,78	0,00	2,88	0,01	7,19	0,0051	1086
00:00	2,19	0,23	4,97	18,06	0,00	56,30	0,14	7,46	0,10	0,10	0,01	0,23	0,84	0,00	2,63	0,01	7,11	0,0046	1104
Min	0,72	0,20	3,74	2,30	0,00	45,30	0,10	2,27	0,04	0,03	0,01	0,17	0,11	0,00	2,13	0,00	2,13	0,0019	1037
Max	29,55	0,29	8,63	21,94	0,09	66,86	0,31	7,70	1,52	1,40	0,01	0,41	1,07	0,00	3,04	0,01	7,40	0,0707	1121
Commentaires	2,94	0,23	5,61	9,60	0,01	53,40	0,16	7,00	0,25	6,60	0,52	12,56	21,51	0,03	119,35	0,37	324,59	0,5595	1098
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:40			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				89,21						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		