

mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,23	0,23	4,81	16,95	0,00	57,82	0,14	7,62	0,09	0,06	0,01	0,23	0,80	0,00	2,72	0,01	7,18	0,0040	1116
01:00	0,61	0,23	5,64	15,05	0,00	56,82	0,10	7,53	0,31	0,03	0,01	0,25	0,68	0,00	2,56	0,00	6,88	0,0138	1109
01:30	0,53	0,24	6,30	23,35	0,00	57,75	0,14	7,65	0,19	0,02	0,01	0,28	1,03	0,00	2,55	0,01	6,77	0,0082	1111
02:00	1,39	0,23	5,83	29,19	0,00	55,64	0,16	7,75	0,24	0,06	0,01	0,26	1,29	0,00	2,46	0,01	6,74	0,0108	1131
02:30	1,21	0,23	5,63	45,69	0,00	61,82	0,15	7,77	0,31	0,05	0,01	0,25	2,06	0,00	2,78	0,01	6,91	0,0141	1126
03:00	0,54	0,23	6,22	31,32	0,00	58,16	0,14	7,68	0,42	0,02	0,01	0,28	1,41	0,00	2,62	0,01	6,91	0,0189	1125
03:30	1,31	0,23	5,05	18,44	0,00	61,40	0,14	7,46	0,14	0,06	0,01	0,23	0,85	0,00	2,81	0,01	7,00	0,0065	1123
04:00	0,81	0,22	5,04	16,06	0,00	54,22	0,14	7,62	0,20	0,04	0,01	0,23	0,74	0,00	2,50	0,01	7,02	0,0091	1126
04:30	0,84	0,23	5,99	20,88	0,00	57,99	0,15	7,55	0,12	0,04	0,01	0,28	0,97	0,00	2,68	0,01	7,01	0,0054	1105
05:00	4,69	0,24	6,28	26,26	0,00	54,61	0,12	7,58	0,38	0,21	0,01	0,28	1,18	0,00	2,45	0,01	6,85	0,0171	1093
05:30	0,81	0,22	4,36	8,95	0,00	63,15	0,15	7,50	0,09	0,04	0,01	0,20	0,40	0,00	2,85	0,01	6,85	0,0040	1123
06:00	1,24	0,24	4,98	11,68	0,00	60,34	0,24	5,22	0,12	0,06	0,01	0,22	0,52	0,00	2,71	0,01	5,01	0,0056	1108
06:30	2,13	0,24	6,00	18,98	0,00	68,71	0,40	2,17	0,13	0,09	0,01	0,27	0,84	0,00	3,04	0,02	2,06	0,0056	1098
07:00	1,56	0,24	6,15	17,31	0,00	59,70	0,24	4,37	0,29	0,07	0,01	0,28	0,78	0,00	2,68	0,01	4,13	0,0132	1094
07:30	2,94	0,24	5,12	13,63	0,00	59,68	0,11	7,52	0,22	0,14	0,01	0,24	0,63	0,00	2,75	0,01	7,03	0,0100	1099
08:00	0,90	0,24	5,15	17,59	0,00	58,17	0,10	7,55	0,21	0,04	0,01	0,24	0,81	0,00	2,68	0,00	7,00	0,0095	1105
08:30	0,80	0,24	5,87	17,28	0,00	58,80	0,08	7,49	0,19	0,04	0,01	0,27	0,80	0,00	2,73	0,00	7,10	0,0086	1098
09:00	1,10	0,23	6,51	15,58	0,00	57,38	0,12	7,65	0,21	0,05	0,01	0,30	0,73	0,00	2,69	0,01	7,17	0,0096	1100
09:30	2,88	0,23	5,25	5,20	0,00	59,63	0,11	7,62	0,13	0,14	0,01	0,25	0,24	0,00	2,80	0,01	7,22	0,0061	1112
10:00	1,35	0,22	4,73	6,96	0,00	55,71	0,11	7,52	0,21	0,06	0,01	0,22	0,32	0,00	2,59	0,01	7,11	0,0097	1108
10:30	2,31	0,22	5,80	15,29	0,00	69,33	0,30	3,06	0,17	0,10	0,01	0,26	0,69	0,00	3,11	0,01	2,88	0,0076	1107
11:00	2,59	0,22	11,34	18,84	0,00	60,72	0,29	2,72	0,33	0,12	0,01	0,52	0,87	0,00	2,81	0,01	2,62	0,0154	1100
11:30	5,97	0,23	5,36	5,54	0,00	66,25	0,31	6,16	0,06	0,27	0,01	0,24	0,25	0,00	2,94	0,01	5,78	0,0026	1089
12:00	2,35	0,24	5,15	13,80	0,00	65,65	0,27	2,42	0,05	0,10	0,01	0,22	0,60	0,00	2,83	0,01	2,21	0,0020	1085
12:30	2,86	0,23	4,49	10,08	0,00	64,63	0,34	2,95	0,08	0,13	0,01	0,20	0,44	0,00	2,85	0,02	2,75	0,0037	1115
13:00	6,84	0,24	6,46	20,38	0,00	64,23	0,30	7,24	0,30	0,31	0,01	0,29	0,91	0,00	2,88	0,01	6,68	0,0133	1100
13:30	4,25	0,23	4,12	4,40	0,00	67,29	0,36	4,34	0,05	0,19	0,01	0,18	0,19	0,00	2,95	0,02	4,06	0,0020	1091
14:00	3,31	0,23	4,59	11,43	0,00	66,80	0,30	3,36	0,05	0,15	0,01	0,21	0,51	0,00	2,99	0,01	3,23	0,0024	1111
14:30	4,61	0,23	5,67	16,42	0,00	65,18	0,34	4,82	0,07	0,21	0,01	0,26	0,75	0,00	2,97	0,02	4,59	0,0031	1113
15:00	3,75	0,22	4,87	11,40	0,00	70,93	0,30	3,89	0,31	0,17	0,01	0,22	0,52	0,00	3,22	0,01	3,72	0,0140	1096
15:30	4,78	0,21	6,08	24,25	0,00	60,19	0,31	5,06	0,13	0,22	0,01	0,28	1,11	0,00	2,75	0,01	4,76	0,0058	1098
16:00	3,90	0,22	4,04	13,08	0,00	68,62	0,29	4,03	0,14	0,17	0,01	0,18	0,58	0,00	3,06	0,01	3,79	0,0061	1089
16:30	3,69	0,23	5,27	18,66	0,00	72,78	0,26	3,77	0,14	0,16	0,01	0,23	0,82	0,00	3,21	0,01	3,55	0,0063	1098
17:00	6,81	0,22	3,49	6,91	0,00	67,66	0,28	6,77	0,16	0,30	0,01	0,15	0,30	0,00	2,97	0,01	6,51	0,0069	1114
17:30	5,35	0,21	3,83	7,09	0,00	65,00	0,38	5,52	0,06	0,24	0,01	0,17	0,32	0,00	2,91	0,02	5,23	0,0029	1131
18:00	5,61	0,23	5,54	13,23	0,00	62,66	0,35	5,75	0,15	0,25	0,01	0,25	0,60	0,00	2,84	0,02	5,55	0,0067	1090
18:30	4,12	0,23	5,25	9,51	0,00	71,47	0,33	4,16	0,57	0,19	0,01	0,24	0,43	0,00	3,24	0,01	4,07	0,0258	1084
19:00	3,51	0,23	4,89	7,74	0,01	59,62	0,22	5,68	0,28	0,16	0,01	0,23	0,36	0,00	2,79	0,01	5,58	0,0132	1089
19:30	4,20	0,22	5,74	7,20	0,03	56,52	0,11	7,34	0,23	0,20	0,01	0,27	0,34	0,00	2,70	0,01	7,20	0,0108	1079
20:00	3,99	0,24	7,27	10,21	0,01	58,50	0,11	7,24	0,26	0,19	0,01	0,34	0,48	0,00	2,76	0,01	7,09	0,0123	1065
20:30	3,33	0,23	4,36	1,76	0,02	59,48	0,10	7,27	0,19	0,16	0,01	0,21	0,08	0,00	2,83	0,00	7,13	0,0092	1081
21:00	4,23	0,23	7,14	8,21	0,04	59,12	0,11	7,26	0,41	0,20	0,01	0,34	0,39	0,00	2,82	0,01	7,13	0,0194	1077
21:30	2,92	0,24	5,69	4,92	0,02	54,06	0,08	7,06	0,50	0,13	0,01	0,26	0,23	0,00	2,50	0,00	6,93	0,0231	1061
22:00	3,42	0,23	5,12	4,32	0,00	47,48	0,11	7,14	0,40	0,16	0,01	0,24	0,20	0,00	2,22	0,01	7,00	0,0186	1073
22:30	4,74	0,25	5,03	5,14	0,00	44,70	0,09	7,30	0,32	0,22	0,01	0,23	0,24	0,00	2,08	0,00	7,04	0,0149	1062
23:00	8,36	0,23	5,26	5,47	0,00	53,10	0,10	7,41	0,16	0,39	0,01	0,25	0,26	0,00	2,49	0,00	7,06	0,0075	1078
23:30	3,01	0,23	5,53	6,02	0,00	56,74	0,10	7,34	0,08	0,14	0,01	0,26	0,28	0,00	2,65	0,00	7,01	0,0038	1081
00:00	4,64	0,23	6,52	7,91	0,00	57,98	0,12	7,49	0,05	0,22	0,01	0,30	0,37	0,00	2,70	0,01	7,09	0,0023	1078
Min	0,53	0,21	3,49	1,76	0,00	44,70	0,08	2,17	0,05	0,02	0,01	0,15	0,08	0,00	2,08	0,00	2,06	0,0020	1061
Max	8,36	0,25	11,34	45,69	0,04	72,78	0,40	7,77	0,57	0,39	0,01	0,52	2,06	0,00	3,24	0,02	7,22	0,0258	1131
mesures moyennes	3,09	0,23	5,52	13,87	0,00	60,71	0,20	6,15	0,21	6,76	0,50	12,09	30,21	0,01	132,71	0,43	278,18	0,4515	1099
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:40			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			89,55							
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.