Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **mois R-EOT**
Rapport du: juin 2025

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/06/2025	5,01	0,39	5,57	6,87	0,00	61,35	0,29	6,30	0,29	10,85	0,85	12,09	14,96	0,00	133,19	0,64	267,06	0,6222	1114
02/06/2025	5,19	0,26	5,68	5,22	0,00	58,38	0,20	7,70	0,68	11,35	0,56	12,47	11,53	0,01	128,03	0,43	334,68	1,4905	1103
03/06/2025	2,86	0,24	5,69	7,25	0,14	58,00	0,13	7,32	0,23	6,10	0,52	12,17	15,53	0,30	123,95	0,28	309,66	0,4988	1098
04/06/2025	4,13	0,27	5,76	7,68	0,34	57,72	0,15	7,32	0,15	8,78	0,58	12,33	16,41	0,73	123,60	0,32	308,88	0,3279	1100
05/06/2025	3,24	0,25	5,78	4,87	0,63	58,85	0,27	6,79	0,14	6,98	0,54	12,44	10,51	1,36	126,73	0,57	284,18	0,3126	1122
06/06/2025	3,99	0,25	5,79	3,43	0,59	58,24	0,22	7,34	0,10	8,55	0,53	12,38	7,30	1,26	124,64	0,48	311,35	0,2151	1113
07/06/2025	4,04	0,38	5,65	5,10	0,77	58,59	0,27	7,36	0,10	11,10	0,84	12,37	11,21	1,67	128,24	0,60	319,17	0,2170	1115
08/06/2025	2,60	0,31	5,61	8,03	0,63	58,49	0,31	7,23	0,12	5,64	0,68	12,12	17,37	1,37	126,29	0,67	316,17	0,2689	1112
09/06/2025	2,50	0,31	5,11	4,91	1,23	53,65	0,25	7,18	0,44	2,83	0,31	5,10	4,90	1,23	53,65	0,25	147,52	0,4445	1106
10/06/2025																			
11/06/2025																			
12/06/2025																			
13/06/2025																			
14/06/2025																			
15/06/2025																			
16/06/2025																			
17/06/2025																			
18/06/2025																			
19/06/2025																			
20/06/2025																			
21/06/2025																			
22/06/2025																			
23/06/2025																			
24/06/2025																			
25/06/2025																			
26/06/2025																			
27/06/2025																			
28/06/2025																			
29/06/2025	10,12	0,88	4,84	9,36	2,27	54,92	1,11	7,46	0,69	16,78	0,97	6,99	13,90	2,78	75,13	1,49	282,92	0,8871	1100
30/06/2025	6,37	0,48	2,83	5,20	0,31	54,15	0,34	7,15	0,30	20,53	1,30	5,01	9,98	0,70	91,97	0,59	258,66	0,4959	1100
Min	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Max	**10,12**	**0,88**	**5,79**	**9,36**	**2,27**	**61,35**	**1,11**	**7,70**	**0,69**	**20,53**	**1,30**	**12,47**	**17,37**	**2,78**	**133,19**	**1,49**	**334,68**	**1,49**	**1122**
Moyenne mois /Flux mois	**4,53**	**0,36**	**5,33**	**6,18**	**0,56**	**57,75**	**0,31**	**7,19**	**0,28**	**109,5**	**7,7**	**115,5**	**133,6**	**11,4**	**1235,4**	**6,3**	**3140,2**	**5,7804**	**1108**
Total (hh:mm)																			

Légende:

Gris = Arrêt four
Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
Rouge = moyenne en dépassement
Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Du 10 au 28 juin UVE en arrêt technique programmé

Installation: **Veolia Saved**
Rapport: **Mois R-EOT**
Rapport du: juin 2025

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:20**						**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**08:00**						**00:00**	**00:00**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cumul annuel	**92,88**								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	**94,06**								
Nombre moyenne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	