

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3,07	0,29	4,82	14,39	0,00	58,57	0,23	3,19	0,07	0,14	0,01	0,22	0,65	0,00	2,66	0,01	3,05	0,0030	1092
01:00	2,69	0,33	5,20	17,96	0,00	57,08	0,19	2,75	0,33	0,12	0,01	0,23	0,81	0,00	2,57	0,01	2,64	0,0149	1080
01:30	7,88	0,36	6,08	17,77	0,00	65,47	0,26	8,17	0,05	0,36	0,02	0,28	0,82	0,00	3,01	0,01	7,90	0,0021	1080
02:00	11,58	0,35	5,87	12,27	0,00	70,50	0,25	11,75	0,05	0,53	0,02	0,27	0,56	0,00	3,21	0,01	11,45	0,0021	1074
02:30	2,83	0,33	4,76	8,57	0,00	67,68	0,22	2,89	0,05	0,13	0,01	0,22	0,39	0,00	3,10	0,01	2,83	0,0022	1076
03:00	3,25	0,31	5,02	15,50	0,00	67,19	0,21	3,32	0,17	0,15	0,01	0,23	0,71	0,00	3,09	0,01	3,25	0,0076	1077
03:30	3,65	0,30	4,96	14,35	0,00	66,08	0,19	3,71	0,05	0,17	0,01	0,23	0,65	0,00	3,02	0,01	3,63	0,0023	1076
04:00	3,63	0,28	5,33	16,84	0,00	64,15	0,22	3,71	0,05	0,17	0,01	0,24	0,77	0,00	2,93	0,01	3,61	0,0023	1073
04:30	4,30	0,26	5,15	15,84	0,00	61,67	0,23	4,42	0,06	0,19	0,01	0,23	0,72	0,00	2,79	0,01	4,23	0,0027	1077
05:00	2,59	0,26	5,02	16,17	0,00	60,09	0,23	2,68	0,18	0,12	0,01	0,23	0,73	0,00	2,70	0,01	2,53	0,0080	1082
05:30	3,30	0,25	5,00	13,77	0,00	61,91	0,25	3,43	0,08	0,15	0,01	0,22	0,62	0,00	2,78	0,01	3,23	0,0038	1093
06:00	3,20	0,25	5,26	13,63	0,00	61,03	0,26	3,28	0,06	0,14	0,01	0,23	0,61	0,00	2,72	0,01	3,11	0,0029	1084
06:30	4,96	0,25	5,22	13,96	0,00	58,83	0,27	5,18	0,10	0,22	0,01	0,24	0,63	0,00	2,66	0,01	4,88	0,0043	1089
07:00	2,14	0,27	5,23	15,13	0,00	58,09	0,17	5,10	0,35	0,10	0,01	0,23	0,68	0,00	2,60	0,01	4,77	0,1765	1082
07:30	1,68	0,41	5,22	12,36	0,00	53,85	0,12	7,48	3,08	0,08	0,02	0,24	0,57	0,00	2,50	0,01	6,96	0,1427	1090
08:00	1,19	0,39	5,75	13,73	0,00	55,44	0,12	7,38	0,19	0,05	0,02	0,26	0,63	0,00	2,53	0,01	6,86	0,0088	1087
08:30	1,43	0,30	7,38	16,93	0,01	53,93	0,13	7,38	0,19	0,07	0,01	0,35	0,79	0,00	2,52	0,01	7,01	0,0089	1086
09:00	10,82	0,33	4,09	5,18	0,00	51,84	0,14	7,30	0,10	0,50	0,02	0,19	0,24	0,00	2,42	0,01	6,98	0,0046	1089
09:30	2,59	0,33	6,04	12,89	0,00	54,95	0,15	7,05	0,06	0,12	0,01	0,27	0,57	0,00	2,45	0,01	6,72	0,0028	1054
10:00	2,56	0,32	8,43	9,76	0,00	53,51	0,14	7,23	0,05	0,12	0,01	0,39	0,45	0,00	2,48	0,01	7,03	0,0023	1063
10:30	4,69	0,35	4,15	1,83	0,00	49,89	0,10	7,26	0,04	0,21	0,02	0,18	0,08	0,00	2,22	0,00	6,77	0,0019	1057
11:00	4,26	0,33	4,81	4,94	0,00	57,49	0,12	7,37	0,05	0,19	0,01	0,22	0,23	0,00	2,63	0,01	6,95	0,0023	1087
11:30	2,62	0,33	5,78	7,45	0,00	52,08	0,13	7,44	0,06	0,12	0,02	0,27	0,35	0,00	2,44	0,01	7,12	0,0030	1101
12:00	2,59	0,34	6,13	3,99	0,00	48,31	0,15	7,24	0,11	0,12	0,02	0,28	0,19	0,00	2,25	0,01	7,06	0,0050	1098
12:30	2,97	0,30	5,18	4,51	0,00	55,57	0,19	7,59	0,11	0,15	0,01	0,25	0,22	0,00	2,72	0,01	7,44	0,0053	1119
13:00	4,61	0,30	7,71	14,54	0,00	44,85	0,14	7,60	0,03	0,23	0,01	0,38	0,71	0,00	2,19	0,01	7,43	0,0017	1085
13:30	2,73	0,29	4,77	1,46	0,03	59,16	0,15	7,35	0,04	0,13	0,01	0,23	0,07	0,00	2,81	0,01	7,22	0,0020	1095
14:00	2,34	0,27	4,94	6,09	0,14	52,99	0,18	7,33	0,06	0,11	0,01	0,23	0,29	0,01	2,51	0,01	7,20	0,0028	1108
14:30	4,33	0,26	5,17	4,86	0,14	53,34	0,14	7,16	0,05	0,20	0,01	0,24	0,23	0,01	2,48	0,01	7,03	0,0023	1097
15:00	3,61	0,26	4,74	8,80	0,04	53,10	0,14	7,54	0,35	0,18	0,01	0,23	0,43	0,00	2,61	0,01	7,40	0,0174	1125
15:30	5,73	0,27	5,82	9,98	0,05	52,61	0,18	7,52	0,49	0,28	0,01	0,28	0,49	0,00	2,57	0,01	7,38	0,0239	1131
16:00	3,35	0,29	4,67	4,44	0,02	52,47	0,13	6,90	0,42	0,15	0,01	0,21	0,20	0,00	2,38	0,01	6,75	0,0189	1082
16:30	2,04	0,30	4,74	4,01	0,00	48,53	0,14	6,87	0,42	0,09	0,01	0,20	0,17	0,00	2,06	0,01	6,34	0,0180	1067
17:00	1,08	0,29	6,39	8,41	0,00	53,72	0,12	7,16	0,17	0,04	0,01	0,26	0,34	0,00	2,19	0,00	6,11	0,0068	1076
17:30	1,45	0,27	4,62	3,96	0,00	52,46	0,12	7,45	0,07	0,06	0,01	0,19	0,16	0,00	2,15	0,01	6,17	0,0030	1117
18:00	0,84	0,24	4,79	3,94	0,00	55,82	0,15	5,09	0,55	0,03	0,01	0,19	0,16	0,00	2,26	0,01	4,19	0,0221	1136
18:30	1,86	0,23	5,18	6,61	0,00	68,87	0,17	1,92	0,63	0,08	0,01	0,21	0,27	0,00	2,85	0,01	1,68	0,0260	1136
19:00	2,28	0,24	5,60	5,76	0,00	63,32	0,18	4,77	0,21	0,10	0,01	0,25	0,25	0,00	2,79	0,01	4,42	0,0094	1132
19:30	1,89	0,27	5,78	5,55	0,00	58,52	0,20	7,47	0,08	0,09	0,01	0,27	0,25	0,00	2,68	0,01	6,95	0,0039	1127
20:00	3,13	0,26	5,86	5,85	0,00	57,39	0,21	7,41	0,10	0,15	0,01	0,27	0,27	0,00	2,68	0,01	7,09	0,0045	1137
20:30	2,89	0,27	5,00	3,64	0,00	57,58	0,23	7,33	0,17	0,13	0,01	0,23	0,17	0,00	2,66	0,01	7,02	0,0078	1132
21:00	2,29	0,27	5,55	4,72	0,00	58,77	0,20	7,31	0,10	0,11	0,01	0,26	0,22	0,00	2,72	0,01	7,02	0,0048	1131
21:30	2,14	0,30	6,28	4,71	0,00	58,80	0,23	7,11	0,07	0,10	0,01	0,29	0,21	0,00	2,68	0,01	6,84	0,0030	1112
22:00	2,47	0,28	4,91	2,83	0,00	58,08	0,19	7,11	0,04	0,11	0,01	0,22	0,13	0,00	2,64	0,01	6,85	0,0020	1104
22:30	1,84	0,28	5,62	4,91	0,00	57,72	0,16	7,13	0,04	0,08	0,01	0,25	0,22	0,00	2,58	0,01	6,70	0,0020	1094
23:00	1,44	0,25	5,67	4,71	0,00	60,76	0,20	7,36	0,05	0,07	0,01	0,27	0,22	0,00	2,86	0,01	7,10	0,0023	1122
23:30	5,72	0,26	5,84	14,60	0,00	59,94	0,24	7,29	0,09	0,26	0,01	0,27	0,67	0,00	2,76	0,01	6,97	0,0041	1116
00:00	3,08	0,24	4,91	8,20	0,00	65,61	0,23	3,14	0,14	0,14	0,01	0,22	0,36	0,00	2,92	0,01	2,99	0,0062	1103
Min	0,84	0,23	4,09	1,46	0,00	44,85	0,10	1,92	0,03	0,03	0,01	0,18	0,07	0,00	2,06	0,00	1,68	0,0017	1054
Max	11,58	0,41	8,43	17,96	0,14	70,50	0,27	11,75	3,95	0,53	0,02	0,39	0,82	0,01	3,21	0,01	11,45	0,1765	1137
Moyenne	3,33	0,29	5,43	9,21	0,01	57,70	0,18	6,20	0,28	7,32	0,64	11,87	20,17	0,02	125,97	0,40	282,82	0,6167	1097

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				98,33						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.