

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400													°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,75	0,23	5,54	7,88	0,00	74,34	0,31	2,79	0,16	0,12	0,01	0,25	0,35	0,00	3,34	0,01	2,70	0,0072	1109
01:00	3,29	0,23	5,09	8,13	0,00	65,03	0,27	3,29	0,09	0,15	0,01	0,23	0,37	0,00	2,93	0,01	3,23	0,0042	1108
01:30	4,43	0,24	5,33	9,47	0,01	67,03	0,26	4,55	0,10	0,20	0,01	0,25	0,44	0,00	3,09	0,01	4,47	0,0046	1111
02:00	3,78	0,23	4,74	8,07	0,01	64,05	0,30	3,85	0,07	0,17	0,01	0,22	0,37	0,00	2,93	0,01	3,77	0,0034	1088
02:30	2,37	0,24	5,02	9,11	0,00	63,54	0,25	2,40	0,08	0,11	0,01	0,23	0,41	0,00	2,89	0,01	2,35	0,0035	1101
03:00	2,54	0,25	5,33	9,68	0,00	59,24	0,24	2,59	0,26	0,11	0,01	0,24	0,44	0,00	2,66	0,01	2,49	0,0115	1083
03:30	4,01	0,26	5,43	9,48	0,00	58,61	0,24	4,18	0,09	0,18	0,01	0,24	0,42	0,00	2,60	0,01	3,89	0,0042	1086
04:00	26,53	0,29	5,40	14,21	0,00	59,92	0,24	27,88	0,05	1,17	0,01	0,24	0,63	0,00	2,64	0,01	25,33	0,0023	1081
04:30	2,13	0,25	5,53	9,93	0,00	65,93	0,24	2,20	0,05	0,09	0,01	0,24	0,43	0,00	2,87	0,01	2,02	0,0022	1086
05:00	2,05	0,25	5,16	9,83	0,00	61,26	0,23	2,13	0,09	0,09	0,01	0,23	0,43	0,00	2,68	0,01	1,96	0,0038	1088
05:30	3,25	0,26	5,08	9,05	0,00	62,22	0,27	3,34	0,04	0,14	0,01	0,22	0,40	0,00	2,75	0,01	3,13	0,0019	1091
06:00	3,12	0,25	5,29	8,97	0,00	64,42	0,24	3,16	0,05	0,14	0,01	0,24	0,40	0,00	2,87	0,01	3,04	0,0020	1091
06:30	2,66	0,24	5,71	9,11	0,00	62,80	0,28	2,70	0,04	0,12	0,01	0,26	0,41	0,00	2,83	0,01	2,61	0,0020	1085
07:00	2,78	0,25	5,55	7,86	0,00	56,14	0,25	5,09	0,05	0,13	0,01	0,26	0,37	0,00	2,63	0,01	4,99	0,0025	1100
07:30	6,77	0,28	6,09	8,57	0,00	51,90	0,12	7,38	0,04	0,32	0,01	0,29	0,41	0,00	2,47	0,01	7,23	0,0019	1075
08:00	3,21	0,28	5,32	6,97	0,00	54,79	0,12	7,27	0,04	0,15	0,01	0,25	0,33	0,00	2,57	0,01	7,12	0,0020	1061
08:30	3,83	0,28	5,30	6,62	0,03	53,85	0,11	7,22	0,05	0,18	0,01	0,25	0,31	0,00	2,52	0,00	7,09	0,0022	1066
09:00	3,27	0,28	5,14	8,48	0,00	51,72	0,15	6,66	0,09	0,15	0,01	0,23	0,39	0,00	2,36	0,01	6,52	0,0041	1053
09:30	4,38	0,28	5,65	15,40	0,00	64,45	0,32	4,43	0,10	0,20	0,01	0,25	0,69	0,00	2,91	0,01	4,31	0,0045	1063
10:00	5,96	0,29	5,15	9,54	0,00	62,35	0,30	6,03	0,08	0,27	0,01	0,23	0,43	0,00	2,81	0,01	5,85	0,0038	1074
10:30	4,25	0,28	4,69	6,80	0,00	59,51	0,33	4,33	0,06	0,19	0,01	0,21	0,31	0,00	2,71	0,01	4,23	0,0027	1086
11:00	4,33	0,29	4,82	7,25	0,00	60,36	0,31	4,39	0,05	0,20	0,01	0,22	0,33	0,00	2,73	0,01	4,28	0,0023	1073
11:30	4,34	0,29	6,23	9,17	0,01	56,99	0,31	4,44	0,07	0,20	0,01	0,29	0,42	0,00	2,62	0,01	4,35	0,0030	1083
12:00	3,54	0,27	5,65	8,94	0,00	61,87	0,35	3,61	0,05	0,16	0,01	0,26	0,41	0,00	2,82	0,02	3,52	0,0022	1081
12:30	3,87	0,26	3,66	3,57	0,01	60,58	0,33	3,94	0,04	0,18	0,01	0,17	0,16	0,00	2,77	0,02	3,87	0,0020	1085
13:00	3,53	0,27	5,19	10,21	0,00	63,22	0,28	3,55	0,06	0,16	0,01	0,23	0,46	0,00	2,85	0,01	3,47	0,0027	1071
13:30	4,41	0,28	5,72	10,65	0,00	62,09	0,28	4,45	0,05	0,20	0,01	0,26	0,48	0,00	2,81	0,01	4,36	0,0023	1073
14:00	4,16	0,24	4,77	7,77	0,07	62,87	0,38	4,10	0,05	0,18	0,01	0,21	0,34	0,00	2,79	0,02	4,03	0,0020	1087
14:30	5,16	0,23	5,75	10,23	0,07	63,59	0,31	5,18	0,05	0,23	0,01	0,26	0,46	0,00	2,87	0,01	5,09	0,0021	1084
15:00	3,98	0,24	4,99	8,59	0,00	60,54	0,28	3,95	0,09	0,18	0,01	0,22	0,38	0,00	2,70	0,01	3,87	0,0042	1074
15:30	11,62	0,25	5,07	8,97	0,02	58,19	0,22	11,52	0,68	0,52	0,01	0,23	0,40	0,00	2,61	0,01	11,30	0,0303	1064
16:00	6,34	0,25	5,91	9,66	0,00	66,03	0,32	6,11	0,62	0,27	0,01	0,25	0,41	0,00	2,82	0,01	5,90	0,0266	1046
16:30	4,05	0,25	5,85	9,04	0,00	59,69	0,28	3,93	0,51	0,17	0,01	0,24	0,38	0,00	2,49	0,01	3,69	0,0213	1047
17:00	2,63	0,23	4,97	7,52	0,00	62,66	0,32	2,70	0,16	0,11	0,01	0,21	0,32	0,00	2,67	0,01	2,45	0,0067	1080
17:30	2,98	0,23	4,70	6,14	0,00	70,40	0,30	3,05	0,05	0,13	0,01	0,20	0,26	0,00	2,98	0,01	2,75	0,0019	1102
18:00	2,92	0,22	5,34	7,38	0,00	66,66	0,28	3,04	0,04	0,13	0,01	0,23	0,32	0,00	2,85	0,01	2,73	0,0019	1103
18:30	2,43	0,22	4,09	3,90	0,00	72,32	0,38	2,49	0,05	0,11	0,01	0,18	0,17	0,00	3,12	0,02	2,29	0,0020	1118
19:00	1,54	0,23	5,89	8,27	0,00	62,94	0,23	4,47	0,23	0,07	0,01	0,26	0,37	0,00	2,79	0,01	4,16	0,0101	1104
19:30	1,77	0,26	5,55	5,69	0,00	55,66	0,16	7,49	0,47	0,08	0,01	0,25	0,26	0,00	2,54	0,01	6,94	0,0216	1109
20:00	1,58	0,26	5,61	7,21	0,00	55,58	0,15	7,50	0,44	0,07	0,01	0,26	0,33	0,00	2,53	0,01	6,91	0,0201	1086
20:30	1,47	0,26	5,62	6,54	0,00	61,65	0,14	7,36	0,44	0,07	0,01	0,25	0,29	0,00	2,76	0,01	6,82	0,0195	1091
21:00	1,32	0,25	5,29	9,18	0,00	58,34	0,11	5,15	0,17	0,06	0,01	0,23	0,40	0,00	2,56	0,00	4,71	0,0075	1089
21:30	2,30	0,22	5,25	11,42	0,00	66,97	0,07	2,44	0,08	0,10	0,01	0,23	0,51	0,00	2,99	0,00	2,24	0,0036	1109
22:00	1,89	0,23	5,74	14,45	0,00	64,38	0,05	1,94	0,06	0,08	0,01	0,25	0,63	0,00	2,79	0,00	1,79	0,0026	1092
22:30	2,42	0,23	5,10	12,78	0,00	66,64	0,07	2,51	0,05	0,10	0,01	0,22	0,55	0,00	2,89	0,00	2,29	0,0023	1083
23:00	1,39	0,23	5,09	10,04	0,00	68,57	0,05	1,44	0,14	0,06	0,01	0,22	0,44	0,00	3,00	0,00	1,33	0,0060	1087
23:30	2,49	0,24	5,88	10,56	0,00	67,29	0,11	2,56	0,05	0,11	0,01	0,25	0,45	0,00	2,89	0,00	2,33	0,0020	1081
00:00	2,03	0,22	4,64	8,35	0,00	62,78	0,08	2,16	0,04	0,09	0,01	0,21	0,37	0,00	2,78	0,00	1,96	0,0019	1094
Min	1,32	0,22	3,66	3,57	0,00	51,72	0,05	1,44	0,04	0,06	0,01	0,17	0,16	0,00	2,36	0,00	1,33	0,0019	1046
Max	26,53	0,29	6,23	15,40	0,07	74,34	0,38	27,88	0,68	1,17	0,01	0,29	0,69	0,00	3,34	0,02	25,33	0,0303	1118
Rate Environnement	3,91	0,25	5,29	8,89	0,01	62,12	0,23	4,28	0,13	8,40	0,54	11,35	19,04	0,01	133,10	0,50	217,72	0,2870	1085

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel			100,00							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel			99,87							
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.