



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400													°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2.11	0.27	4.85	6.67	0.00	68.25	0.31	2.21	0.07	0.10	0.01	0.22	0.30	0.00	3.08	0.01	2.08	0.0032	1088
01:00	3.33	0.28	4.64	7.27	0.00	67.48	0.30	3.44	0.09	0.15	0.01	0.21	0.33	0.00	3.06	0.01	3.29	0.0039	1074
01:30	2.63	0.28	6.06	12.72	0.00	54.24	0.27	2.71	0.39	0.12	0.01	0.27	0.58	0.00	2.45	0.01	2.59	0.0178	1064
02:00	2.32	0.28	4.98	9.30	0.00	56.89	0.23	2.38	0.24	0.10	0.01	0.22	0.42	0.00	2.56	0.01	2.28	0.0108	1054
02:30	33.85	1.14	5.43	16.61	0.00	54.53	0.34	35.35	0.81	1.54	0.05	0.25	0.76	0.00	2.49	0.02	33.32	0.0368	1053
03:00	3.54	0.28	5.34	11.35	0.00	61.48	0.26	3.72	0.41	0.16	0.01	0.24	0.51	0.00	2.77	0.01	3.48	0.0185	1050
03:30	1.84	0.27	5.16	10.80	0.00	65.18	0.35	1.92	0.27	0.08	0.01	0.23	0.49	0.00	2.94	0.02	1.81	0.0120	1068
04:00	2.79	0.28	5.35	9.87	0.00	60.78	0.33	2.89	0.14	0.12	0.01	0.24	0.44	0.00	2.71	0.01	2.71	0.0060	1064
04:30	2.84	0.28	5.25	7.31	0.00	63.05	0.32	2.90	0.08	0.13	0.01	0.23	0.32	0.00	2.79	0.01	2.74	0.0037	1049
05:00	2.33	0.28	4.74	8.61	0.00	62.30	0.35	2.39	0.04	0.10	0.01	0.21	0.39	0.00	2.79	0.02	2.28	0.0019	1071
05:30	3.42	0.29	5.37	9.77	0.00	59.90	0.28	3.51	0.12	0.15	0.01	0.24	0.44	0.00	2.70	0.01	3.37	0.0053	1062
06:00	4.23	0.30	4.42	6.23	0.00	63.16	0.27	4.32	0.07	0.19	0.01	0.20	0.28	0.00	2.84	0.01	4.15	0.0033	1066
06:30	5.29	0.29	5.91	13.80	0.00	59.53	0.30	5.54	0.41	0.24	0.01	0.27	0.62	0.00	2.67	0.01	5.17	0.0185	1058
07:00	2.05	0.31	4.95	7.14	0.00	57.32	0.22	4.81	0.11	0.09	0.01	0.22	0.31	0.00	2.52	0.01	4.40	0.0048	1072
07:30	2.18	0.33	5.33	7.01	0.00	52.76	0.16	7.61	0.16	0.10	0.01	0.24	0.32	0.00	2.40	0.01	6.93	0.0072	1074
08:00	1.92	0.32	5.95	8.42	0.00	55.11	0.14	7.59	0.15	0.09	0.01	0.27	0.38	0.00	2.51	0.01	6.90	0.0067	1070
08:30	1.60	0.33	5.15	6.19	0.00	52.95	0.14	7.55	0.10	0.07	0.01	0.23	0.28	0.00	2.41	0.01	6.89	0.0046	1070
09:00	2.55	0.37	6.23	9.77	0.00	54.88	0.17	7.49	0.20	0.11	0.02	0.28	0.43	0.00	2.43	0.01	6.72	0.0090	1080
09:30	2.75	0.36	5.20	5.83	0.00	55.35	0.16	7.42	0.07	0.13	0.02	0.24	0.27	0.00	2.59	0.01	7.10	0.0032	1089
10:00	2.40	0.35	5.57	9.09	0.00	51.07	0.13	7.41	0.08	0.11	0.02	0.26	0.43	0.00	2.39	0.01	7.07	0.0039	1070
10:30	2.05	0.36	5.53	7.67	0.00	51.06	0.15	7.32	0.24	0.09	0.02	0.25	0.35	0.00	2.35	0.01	6.99	0.0109	1074
11:00	1.84	0.35	5.70	12.46	0.00	51.87	0.12	7.55	0.50	0.08	0.02	0.25	0.55	0.00	2.30	0.01	6.80	0.0221	1066
11:30	4.27	0.34	5.93	25.51	0.00	40.28	0.14	8.03	1.03	0.18	0.01	0.26	1.10	0.00	1.74	0.01	6.74	0.0445	1080
12:00	6.56	0.33	4.20	15.75	0.00	55.24	0.14	7.90	0.31	0.28	0.01	0.18	0.68	0.00	2.39	0.01	6.71	0.0135	1104
12:30	1.91	0.34	5.91	17.48	0.00	53.68	0.12	7.76	0.66	0.08	0.02	0.26	0.77	0.00	2.37	0.01	6.81	0.0289	1106
13:00	4.12	0.37	5.49	12.68	0.00	55.21	0.16	7.52	0.45	0.19	0.02	0.25	0.59	0.00	2.56	0.01	7.08	0.0207	1089
13:30	2.63	0.37	5.40	8.01	0.00	52.58	0.14	7.41	0.19	0.12	0.02	0.25	0.37	0.00	2.45	0.01	7.10	0.0088	1096
14:00	2.46	0.38	5.34	6.07	0.00	50.02	0.14	7.18	0.19	0.11	0.02	0.25	0.28	0.00	2.33	0.01	6.99	0.0089	1093
14:30	5.78	0.40	6.34	9.92	0.00	55.02	0.12	7.43	0.53	0.27	0.02	0.30	0.47	0.00	2.59	0.01	7.11	0.0248	1086
15:00	2.41	0.36	5.04	5.38	0.00	55.41	0.14	7.35	0.22	0.11	0.02	0.23	0.25	0.00	2.54	0.01	6.91	0.0102	1091
15:30	2.38	0.35	5.68	5.37	0.00	49.50	0.14	7.42	0.30	0.11	0.02	0.26	0.25	0.00	2.30	0.01	7.06	0.0138	1101
16:00	2.30	0.36	5.63	6.66	0.00	52.57	0.12	7.46	0.08	0.11	0.02	0.26	0.31	0.00	2.45	0.01	7.08	0.0038	1098
16:30	2.79	0.34	5.08	8.53	0.00	62.87	0.35	3.83	0.12	0.12	0.01	0.22	0.37	0.00	2.76	0.02	3.65	0.0051	1096
17:00	4.06	0.31	5.86	7.99	0.02	64.33	0.40	4.07	0.10	0.18	0.01	0.26	0.36	0.00	2.87	0.02	3.95	0.0043	1102
17:30	5.17	0.28	5.28	7.81	0.05	64.96	0.43	5.10	0.21	0.23	0.01	0.23	0.35	0.00	2.88	0.02	5.00	0.0094	1100
18:00	3.96	0.26	5.91	9.05	0.04	58.54	0.39	3.90	0.03	0.17	0.01	0.26	0.40	0.00	2.58	0.02	3.82	0.0012	1084
18:30	4.60	0.26	5.07	7.28	0.00	60.39	0.41	4.60	0.05	0.20	0.01	0.22	0.32	0.00	2.64	0.02	4.39	0.0021	1086
19:00	27.86	0.48	4.73	6.78	0.00	53.85	0.32	30.55	0.05	1.20	0.02	0.20	0.29	0.00	2.31	0.01	27.56	0.0019	1099
19:30	20.22	0.58	4.99	4.80	0.00	51.48	0.20	7.24	0.05	0.85	0.02	0.21	0.20	0.00	2.17	0.01	6.34	0.0023	1092
20:00	6.30	0.30	6.15	6.98	0.00	56.65	0.21	6.40	0.24	0.27	0.01	0.26	0.30	0.00	2.41	0.01	5.65	0.0102	1095
20:30	2.78	0.26	5.72	6.47	0.00	64.88	0.25	2.76	0.20	0.12	0.01	0.25	0.28	0.00	2.79	0.01	2.61	0.0087	1095
21:00	2.14	0.25	4.80	6.95	0.00	62.49	0.24	2.14	0.47	0.09	0.01	0.21	0.30	0.00	2.74	0.01	2.05	0.0205	1099
21:30	2.20	0.25	5.01	8.12	0.00	62.02	0.21	2.20	0.58	0.10	0.01	0.22	0.36	0.00	2.73	0.01	2.12	0.0255	1089
22:00	3.12	0.26	5.29	9.10	0.00	60.17	0.31	3.13	0.41	0.14	0.01	0.23	0.40	0.00	2.66	0.01	3.02	0.0183	1090
22:30	2.98	0.26	5.02	8.26	0.01	65.76	0.26	2.95	0.46	0.13	0.01	0.22	0.36	0.00	2.90	0.01	2.87	0.0204	1076
23:00	30.80	0.42	5.37	12.13	0.01	55.74	0.20	30.71	0.80	1.38	0.02	0.24	0.54	0.00	2.49	0.01	29.68	0.0357	1074
23:30	2.89	0.27	5.23	9.55	0.01	85.51	0.26	2.91	0.51	0.13	0.01	0.24	0.43	0.00	3.85	0.01	2.84	0.0229	1077
00:00	4.10	0.29	4.94	8.68	0.00	60.46	0.22	4.07	0.13	0.18	0.01	0.22	0.38	0.00	2.67	0.01	3.95	0.0059	1069
Min	1.60	0.25	4.20	4.80	0.00	40.28	0.12	1.92	0.03	0.07	0.01	0.18	0.20	0.00	1.74	0.01	1.81	0.0012	1049
Max	33.85	1.14	6.34	25.51	0.05	85.51	0.43	35.35	1.03	1.54	0.05	0.30	1.10	0.00	3.85	0.02	33.32	0.0445	1106
Moyenne	5.22	0.34	5.35	9.28	0.00	58.10	0.24	5.19	0.27	11.15	0.73	11.50	19.92	0.01	124.92	0.51	308.15	0.5862	1080

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,85						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.