

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	5.37	0.28	5.06	9.78	0.01	64.65	0.23	5.38	0.16	0.24	0.01	0.22	0.43	0.00	2.86	0.01	5.17	0.0069	1074
01:00	2.87	0.27	5.26	9.95	0.00	59.41	0.28	2.92	0.12	0.13	0.01	0.23	0.44	0.00	2.64	0.01	2.78	0.0052	1087
01:30	4.82	0.31	5.09	8.74	0.00	59.49	0.21	4.88	0.02	0.21	0.01	0.22	0.39	0.00	2.63	0.01	4.63	0.0009	1086
02:00	2.64	0.32	5.47	9.29	0.00	62.25	0.26	2.64	0.10	0.11	0.01	0.24	0.40	0.00	2.69	0.01	2.48	0.0042	1076
02:30	2.56	0.32	5.11	7.20	0.00	65.01	0.24	2.59	0.15	0.11	0.01	0.22	0.32	0.00	2.85	0.01	2.45	0.0065	1086
03:00	3.42	0.31	5.08	9.01	0.00	60.10	0.30	3.46	0.28	0.15	0.01	0.22	0.40	0.00	2.65	0.01	3.30	0.0124	1076
03:30	2.78	0.30	5.30	9.62	0.00	62.47	0.22	2.78	0.24	0.12	0.01	0.23	0.42	0.00	2.72	0.01	2.64	0.0106	1075
04:00	3.06	0.30	5.53	10.75	0.00	61.94	0.23	3.15	0.07	0.14	0.01	0.25	0.48	0.00	2.78	0.01	3.01	0.0029	1095
04:30	2.97	0.31	4.59	6.84	0.00	62.82	0.22	2.97	0.03	0.13	0.01	0.20	0.30	0.00	2.76	0.01	2.86	0.0014	1088
05:00	3.31	0.29	5.12	11.23	0.00	59.02	0.25	3.35	0.13	0.15	0.01	0.23	0.49	0.00	2.60	0.01	3.18	0.0058	1074
05:30	2.88	0.33	5.31	8.86	0.00	62.76	0.26	2.90	0.13	0.13	0.01	0.23	0.39	0.00	2.74	0.01	2.75	0.0057	1082
06:00	3.64	0.34	4.94	8.87	0.00	63.16	0.29	3.67	0.20	0.16	0.02	0.22	0.39	0.00	2.81	0.01	3.53	0.0090	1090
06:30	2.48	0.33	6.24	13.72	0.00	61.54	0.23	2.56	0.29	0.11	0.02	0.28	0.62	0.00	2.80	0.01	2.46	0.0133	1093
07:00	1.53	0.33	5.25	9.05	0.00	56.83	0.19	4.50	0.13	0.07	0.02	0.24	0.41	0.00	2.58	0.01	4.27	0.0058	1091
07:30	2.21	0.33	5.17	8.57	0.00	54.80	0.11	7.39	0.10	0.10	0.02	0.24	0.40	0.00	2.54	0.00	7.00	0.0047	1091
08:00	1.07	0.32	5.66	8.16	0.00	53.35	0.15	7.34	0.17	0.05	0.01	0.26	0.38	0.00	2.47	0.01	7.00	0.0080	1087
08:30	1.15	0.34	4.81	8.30	0.00	53.45	0.13	7.33	0.22	0.05	0.02	0.22	0.39	0.00	2.50	0.01	7.05	0.0101	1084
09:00	2.20	0.34	5.81	9.05	0.00	53.91	0.17	7.34	0.32	0.10	0.02	0.27	0.42	0.00	2.48	0.01	6.97	0.0146	1088
09:30	1.32	0.33	6.29	9.80	0.00	54.24	0.13	7.40	0.33	0.06	0.02	0.29	0.46	0.00	2.52	0.01	7.05	0.0152	1090
10:00	1.00	0.32	5.20	6.58	0.00	52.57	0.12	7.29	0.04	0.05	0.01	0.24	0.30	0.00	2.41	0.01	6.93	0.0016	1084
10:30	1.92	0.32	5.59	7.15	0.00	52.88	0.16	7.39	0.13	0.09	0.01	0.26	0.33	0.00	2.46	0.01	7.05	0.0060	1090
11:00	1.79	0.29	5.33	7.60	0.00	59.80	0.15	4.13	0.06	0.08	0.01	0.24	0.34	0.00	2.68	0.01	3.94	0.0028	1082
11:30	2.34	0.26	4.99	10.85	0.00	59.31	0.19	2.38	0.09	0.10	0.01	0.22	0.48	0.00	2.64	0.01	2.27	0.0040	1082
12:00	3.15	0.28	6.23	8.67	0.00	62.49	0.16	3.19	0.13	0.14	0.01	0.27	0.38	0.00	2.73	0.01	3.01	0.0058	1082
12:30	1.87	0.26	5.10	7.18	0.00	60.39	0.17	1.92	0.07	0.08	0.01	0.22	0.32	0.00	2.65	0.01	1.79	0.0031	1085
13:00	2.22	0.26	5.34	10.46	0.00	61.56	0.21	2.29	0.13	0.10	0.01	0.24	0.46	0.00	2.72	0.01	2.14	0.0056	1086
13:30	2.50	0.26	5.76	8.76	0.00	52.18	0.18	2.57	0.06	0.11	0.01	0.25	0.38	0.00	2.29	0.01	2.39	0.0025	1087
14:00	1.78	0.26	4.52	5.12	0.01	55.65	0.19	1.75	0.02	0.08	0.01	0.20	0.22	0.00	2.41	0.01	1.69	0.0008	1101
14:30	2.99	0.27	5.21	11.53	0.00	59.16	0.17	3.00	0.33	0.13	0.01	0.22	0.50	0.00	2.56	0.01	2.82	0.0141	1078
15:00	3.35	0.27	5.19	12.56	0.00	57.62	0.13	3.39	0.26	0.14	0.01	0.22	0.54	0.00	2.46	0.01	3.12	0.0112	1075
15:30	2.89	0.27	5.02	11.19	0.00	61.48	0.11	2.87	0.17	0.12	0.01	0.21	0.46	0.00	2.54	0.00	2.60	0.0070	1070
16:00	2.98	0.26	5.60	11.52	0.00	64.13	0.20	3.03	0.19	0.13	0.01	0.24	0.49	0.00	2.74	0.01	2.78	0.0081	1085
16:30	3.48	0.27	4.86	7.61	0.00	61.37	0.11	3.45	0.27	0.14	0.01	0.20	0.32	0.00	2.54	0.00	3.14	0.0111	1082
17:00	2.19	0.28	5.35	10.01	0.00	60.12	0.15	2.12	0.44	0.09	0.01	0.22	0.41	0.00	2.43	0.01	1.93	0.0177	1077
17:30	3.11	0.29	5.14	9.90	0.00	60.60	0.18	3.05	0.21	0.13	0.01	0.21	0.40	0.00	2.44	0.01	2.73	0.0084	1070
18:00	11.16	0.30	5.33	11.57	0.00	56.55	0.16	10.82	0.26	0.44	0.01	0.21	0.45	0.00	2.22	0.01	9.52	0.0103	1072
18:30	3.39	0.28	4.69	8.92	0.00	61.16	0.12	3.32	0.21	0.13	0.01	0.18	0.35	0.00	2.40	0.00	2.91	0.0083	1079
19:00	1.70	0.32	5.47	9.96	0.00	58.29	0.15	4.66	0.17	0.07	0.01	0.22	0.40	0.00	2.35	0.01	4.11	0.0070	1073
19:30	1.10	0.33	5.32	7.46	0.00	52.86	0.19	7.06	0.20	0.05	0.01	0.22	0.31	0.00	2.19	0.01	6.22	0.0085	1075
20:00	4.42	0.36	5.56	8.21	0.00	53.51	0.18	7.01	0.37	0.18	0.01	0.23	0.34	0.00	2.20	0.01	6.16	0.0153	1069
20:30	1.04	0.35	5.94	10.55	0.00	53.13	0.19	7.25	0.42	0.04	0.01	0.25	0.44	0.00	2.23	0.01	6.33	0.0174	1088
21:00	5.49	0.35	5.22	8.28	0.00	52.54	0.20	7.33	0.31	0.23	0.01	0.22	0.35	0.00	2.22	0.01	6.39	0.0129	1083
21:30	0.87	0.35	5.46	10.85	0.00	53.77	0.17	7.28	0.43	0.04	0.01	0.23	0.46	0.00	2.27	0.01	6.39	0.0181	1089
22:00	1.18	0.33	6.17	10.21	0.00	52.01	0.20	7.37	0.18	0.05	0.01	0.26	0.44	0.00	2.23	0.01	6.51	0.0079	1101
22:30	0.65	0.31	5.32	10.31	0.00	55.04	0.22	7.49	0.16	0.03	0.01	0.23	0.45	0.00	2.42	0.01	6.69	0.0072	1094
23:00	1.58	0.29	5.59	13.36	0.00	54.07	0.19	7.74	0.32	0.07	0.01	0.26	0.61	0.00	2.47	0.01	6.97	0.0148	1120
23:30	1.84	0.31	6.89	12.13	0.00	54.69	0.23	7.56	0.30	0.08	0.01	0.32	0.56	0.00	2.52	0.01	7.02	0.0138	1106
00:00	1.14	0.29	4.43	4.12	0.00	55.21	0.21	7.52	0.04	0.05	0.01	0.21	0.19	0.00	2.56	0.01	7.06	0.0017	1123
Min	0.65	0.26	4.43	4.12	0.00	52.01	0.11	1.75	0.02	0.03	0.01	0.18	0.19	0.00	2.19	0.00	1.69	0.0008	1069
Max	11.16	0.36	6.89	13.72	0.01	65.01	0.30	10.82	0.44	0.44	0.02	0.32	0.62	0.00	2.86	0.01	9.52	0.0181	1123
Seuils max	2.65	0.30	5.35	9.36	0.00	58.03	0.19	4.81	0.19	5.50	0.64	11.23	19.61	0.00	121.61	0.40	213.18	0.3965	1085

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,85						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.