



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0,93	0,30	5,19	5,74	0,00	54,90	0,21	7,41	0,16	0,04	0,01	0,24	0,26	0,00	2,53	0,01	7,00	0,0074	1110
01:00	1,99	0,30	4,43	5,53	0,00	52,11	0,19	7,57	0,05	0,09	0,01	0,21	0,26	0,00	2,45	0,01	7,18	0,0022	1100
01:30	1,55	0,30	6,84	10,54	0,00	52,80	0,22	7,53	0,30	0,07	0,01	0,32	0,50	0,00	2,49	0,01	7,22	0,0143	1086
02:00	1,03	0,33	5,33	5,77	0,00	53,95	0,21	7,45	0,03	0,05	0,02	0,25	0,27	0,00	2,55	0,01	7,19	0,0013	1091
02:30	4,08	0,33	4,94	7,91	0,00	62,06	0,30	4,49	0,11	0,18	0,01	0,22	0,36	0,00	2,81	0,01	4,35	0,0048	1096
03:00	3,21	0,33	5,08	10,63	0,00	61,07	0,26	3,32	0,11	0,15	0,02	0,23	0,49	0,00	2,81	0,01	3,22	0,0050	1088
03:30	2,90	0,36	5,74	14,24	0,01	59,61	0,31	2,95	0,28	0,13	0,02	0,26	0,65	0,00	2,70	0,01	2,87	0,0129	1082
04:00	4,07	0,38	4,59	11,69	0,00	58,26	0,27	4,05	0,19	0,18	0,02	0,20	0,51	0,00	2,57	0,01	3,91	0,0083	1062
04:30	3,77	0,32	5,15	14,28	0,00	62,57	0,31	3,81	0,42	0,17	0,01	0,23	0,64	0,00	2,78	0,01	3,66	0,0185	1067
05:00	4,41	0,29	5,38	12,56	0,03	65,53	0,34	4,39	0,34	0,20	0,01	0,24	0,56	0,00	2,90	0,01	4,26	0,0151	1072
05:30	3,83	0,29	4,75	8,46	0,00	62,13	0,33	3,77	0,07	0,17	0,01	0,21	0,37	0,00	2,73	0,01	3,68	0,0031	1071
06:00	4,10	0,30	5,03	8,44	0,00	60,61	0,27	4,06	0,04	0,18	0,01	0,22	0,37	0,00	2,65	0,01	3,91	0,0017	1080
06:30	3,30	0,29	5,16	8,86	0,00	64,51	0,32	3,32	0,10	0,15	0,01	0,23	0,39	0,00	2,86	0,01	3,19	0,0044	1087
07:00	2,17	0,32	5,03	7,82	0,00	57,64	0,25	4,80	0,04	0,10	0,01	0,22	0,35	0,00	2,58	0,01	4,58	0,0019	1082
07:30	2,22	0,36	5,42	6,82	0,00	54,98	0,23	7,19	0,10	0,10	0,02	0,25	0,31	0,00	2,54	0,01	6,95	0,0046	1087
08:00	1,78	0,34	5,89	8,49	0,00	50,89	0,20	7,26	0,07	0,08	0,02	0,28	0,40	0,00	2,38	0,01	7,01	0,0033	1090
08:30	2,59	0,29	5,49	15,53	0,00	61,89	0,22	3,84	0,64	0,12	0,01	0,25	0,70	0,00	2,79	0,01	3,69	0,0287	1088
09:00	3,03	0,28	4,91	10,84	0,00	66,22	0,20	3,08	0,37	0,13	0,01	0,22	0,48	0,00	2,94	0,01	2,93	0,0185	1087
09:30	2,92	0,29	5,32	10,98	0,00	69,57	0,25	2,95	0,44	0,13	0,01	0,23	0,48	0,00	3,04	0,01	2,79	0,0191	1081
10:00	2,92	0,28	5,01	9,04	0,00	66,86	0,23	2,93	0,06	0,13	0,01	0,22	0,40	0,00	2,92	0,01	2,78	0,0026	1086
10:30	3,15	0,29	5,96	14,83	0,00	67,69	0,18	3,17	0,45	0,14	0,01	0,26	0,65	0,00	2,97	0,01	3,02	0,0196	1085
11:00	9,27	0,28	5,09	15,69	0,00	63,29	0,28	9,39	0,42	0,42	0,01	0,23	0,70	0,00	2,84	0,01	9,01	0,0189	1084
11:30	2,95	0,27	5,69	11,03	0,00	68,69	0,23	3,02	0,17	0,13	0,01	0,26	0,50	0,00	3,12	0,01	2,93	0,0077	1092
12:00	3,25	0,32	4,90	9,70	0,00	68,27	0,19	3,21	0,04	0,14	0,01	0,21	0,42	0,00	2,99	0,01	3,11	0,0019	1072
12:30	3,27	0,30	5,24	9,48	0,00	67,94	0,20	3,27	0,10	0,14	0,01	0,23	0,42	0,00	2,99	0,01	3,13	0,0045	1078
13:00	2,99	0,31	5,02	8,99	0,00	65,25	0,20	3,00	0,10	0,13	0,01	0,22	0,39	0,00	2,86	0,01	2,86	0,0043	1081
13:30	2,61	0,33	5,34	10,98	0,00	66,82	0,22	2,63	0,22	0,12	0,01	0,24	0,49	0,00	2,96	0,01	2,52	0,0097	1086
14:00	2,43	0,34	4,81	5,80	0,03	58,69	0,30	2,32	0,02	0,10	0,01	0,21	0,25	0,00	2,52	0,01	2,27	0,0009	1090
14:30	2,80	0,31	5,29	12,85	0,03	70,17	0,24	2,76	0,29	0,12	0,01	0,23	0,57	0,00	3,10	0,01	2,70	0,0130	1079
15:00	2,35	0,32	4,93	9,05	0,01	67,60	0,23	2,32	0,10	0,10	0,01	0,22	0,40	0,00	2,99	0,01	2,27	0,0046	1072
15:30	3,00	0,36	5,17	12,09	0,00	65,06	0,20	2,92	0,21	0,13	0,02	0,22	0,52	0,00	2,78	0,01	2,80	0,0091	1069
16:00	2,79	0,33	6,23	11,93	0,00	69,64	0,23	2,80	0,09	0,12	0,01	0,27	0,51	0,00	3,00	0,01	2,63	0,0038	1075
16:30	2,52	0,32	5,42	11,60	0,00	64,34	0,17	2,52	0,20	0,11	0,01	0,23	0,49	0,00	2,73	0,01	2,33	0,0083	1083
17:00	1,65	0,32	4,56	8,67	0,00	66,07	0,29	1,64	0,12	0,07	0,01	0,19	0,36	0,00	2,73	0,01	1,49	0,0050	1092
17:30	2,44	0,32	4,36	9,87	0,00	66,37	0,19	2,45	0,11	0,10	0,01	0,18	0,41	0,00	2,75	0,01	2,20	0,0046	1092
18:00	5,42	0,33	6,34	18,11	0,00	67,32	0,23	5,42	0,40	0,22	0,01	0,26	0,74	0,00	2,74	0,01	4,81	0,0161	1079
18:30	2,58	0,33	5,11	9,66	0,00	66,99	0,24	2,55	0,19	0,10	0,01	0,21	0,39	0,00	2,71	0,01	2,28	0,0078	1087
19:00	3,30	0,36	5,27	10,61	0,00	59,73	0,14	5,53	0,13	0,14	0,01	0,22	0,44	0,00	2,45	0,01	4,86	0,0055	1079
19:30	3,01	0,36	5,23	7,47	0,00	56,03	0,05	7,29	0,11	0,13	0,02	0,22	0,32	0,00	2,36	0,00	6,37	0,0046	1089
20:00	4,69	0,37	5,38	9,13	0,00	59,40	0,06	7,25	0,31	0,20	0,02	0,23	0,39	0,00	2,51	0,00	6,38	0,0132	1092
20:30	9,03	0,41	5,15	7,57	0,00	58,26	0,10	7,46	0,18	0,39	0,02	0,22	0,32	0,00	2,49	0,00	6,51	0,0078	1095
21:00	1,81	0,40	5,30	10,13	0,00	57,73	0,08	7,41	0,30	0,08	0,02	0,22	0,43	0,00	2,45	0,00	6,44	0,0128	1106
21:30	1,12	0,41	6,83	12,12	0,00	57,92	0,09	7,33	0,39	0,05	0,02	0,29	0,51	0,00	2,45	0,00	6,41	0,0167	1096
22:00	1,29	0,41	4,89	0,70	0,00	60,23	0,08	7,26	0,07	0,06	0,02	0,21	0,03	0,00	2,60	0,00	6,52	0,0030	1112
22:30	0,93	0,37	4,96	12,59	0,00	60,83	0,16	5,73	0,45	0,04	0,02	0,22	0,56	0,00	2,70	0,01	5,09	0,0198	1122
23:00	1,28	0,37	5,63	12,99	0,00	66,02	0,37	1,35	0,39	0,06	0,02	0,24	0,56	0,00	2,86	0,02	1,21	0,0168	1127
23:30	2,85	0,34	4,97	11,02	0,00	64,86	0,35	3,00	0,34	0,12	0,01	0,22	0,48	0,00	2,82	0,02	2,70	0,0147	1121
00:00	8,04	0,30	6,06	14,19	0,00	65,54	0,31	8,69	0,42	0,36	0,01	0,27	0,64	0,00	2,94	0,01	7,83	0,0188	1117
Min	0,93	0,27	4,36	0,70	0,00	50,89	0,05	1,35	0,02	0,04	0,01	0,18	0,03	0,00	2,36	0,00	1,21	0,0009	1062
Max	9,27	0,41	6,84	18,11	0,03	70,17	0,37	9,39	0,64	0,42	0,02	0,32	0,74	0,00	3,12	0,02	9,01	0,0287	1127
Moyenne	3,12	0,33	5,29	10,27	0,00	62,39	0,22	4,58	0,21	0,56	0,09	0,11	0,15	0,01	131,41	0,47	205,05	0,4493	1088

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,85						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.