



mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1.92	0.36	5.25	8.06	0.01	53.72	0.20	7.37	0.05	0.09	0.02	0.25	0.38	0.00	2.55	0.01	7.19	0.0026	1099
01:00	2.12	0.35	6.20	9.87	0.00	53.89	0.18	7.26	0.10	0.10	0.02	0.29	0.46	0.00	2.53	0.01	7.09	0.0049	1090
01:30	1.55	0.34	6.67	9.05	0.00	52.39	0.22	7.35	0.16	0.07	0.02	0.31	0.43	0.00	2.46	0.01	7.12	0.0076	1089
02:00	1.16	0.34	4.69	5.09	0.00	54.50	0.24	7.38	0.44	0.06	0.02	0.22	0.24	0.00	2.60	0.01	7.19	0.0210	1105
02:30	1.79	0.36	6.65	12.61	0.00	48.07	0.20	7.30	0.61	0.08	0.02	0.31	0.58	0.00	2.22	0.01	6.94	0.0280	1086
03:00	0.96	0.33	4.91	3.78	0.00	57.93	0.19	7.34	0.12	0.04	0.02	0.23	0.18	0.00	2.69	0.01	7.00	0.0056	1098
03:30	2.21	0.33	4.80	8.13	0.00	53.80	0.20	7.38	0.05	0.10	0.02	0.23	0.38	0.00	2.53	0.01	7.13	0.0026	1101
04:00	2.14	0.34	6.45	9.36	0.00	51.18	0.19	7.45	0.06	0.10	0.02	0.31	0.45	0.00	2.44	0.01	7.19	0.0030	1103
04:30	1.42	0.33	6.34	8.91	0.00	53.02	0.19	7.47	0.07	0.07	0.02	0.30	0.42	0.00	2.53	0.01	7.26	0.0035	1094
05:00	1.40	0.32	5.00	4.62	0.02	54.28	0.19	7.35	0.20	0.07	0.02	0.24	0.22	0.00	2.58	0.01	7.17	0.0096	1099
05:30	2.34	0.33	5.92	10.37	0.00	52.71	0.18	7.34	0.05	0.11	0.02	0.28	0.49	0.00	2.49	0.01	7.17	0.0024	1093
06:00	2.27	0.33	5.78	6.73	0.00	57.32	0.22	5.74	0.05	0.10	0.01	0.26	0.31	0.00	2.62	0.01	5.56	0.0021	1093
06:30	2.53	0.28	5.06	8.66	0.00	61.61	0.15	2.58	0.05	0.11	0.01	0.23	0.39	0.00	2.79	0.01	2.50	0.0021	1103
07:00	2.14	0.30	4.22	6.49	0.00	59.16	0.17	4.84	0.04	0.10	0.01	0.19	0.30	0.00	2.73	0.01	4.74	0.0017	1108
07:30	2.44	0.33	6.08	11.87	0.01	51.30	0.21	7.24	0.05	0.11	0.02	0.29	0.56	0.00	2.42	0.01	7.07	0.0024	1102
08:00	3.47	0.28	6.15	10.06	0.00	67.05	0.31	3.50	0.05	0.16	0.01	0.28	0.45	0.00	3.03	0.01	3.41	0.0022	1093
08:30	3.51	0.28	4.56	6.44	0.01	68.81	0.35	3.53	0.05	0.16	0.01	0.21	0.29	0.00	3.10	0.02	3.45	0.0023	1087
09:00	3.68	0.32	6.03	9.95	0.00	57.36	0.27	5.75	0.05	0.17	0.01	0.27	0.45	0.00	2.60	0.01	5.49	0.0023	1085
09:30	1.78	0.31	5.52	7.15	0.00	60.18	0.18	7.47	0.04	0.08	0.01	0.25	0.33	0.00	2.74	0.01	6.88	0.0020	1077
10:00	1.33	0.29	5.20	4.26	0.00	57.45	0.18	7.58	0.04	0.06	0.01	0.24	0.20	0.00	2.64	0.01	6.97	0.0020	1099
10:30	1.10	0.32	5.11	4.44	0.00	58.93	0.18	7.53	0.05	0.05	0.01	0.23	0.20	0.00	2.69	0.01	6.91	0.0023	1100
11:00	1.71	0.31	5.99	5.78	0.00	58.93	0.19	7.51	0.09	0.08	0.01	0.27	0.26	0.00	2.68	0.01	6.88	0.0041	1108
11:30	1.07	0.32	5.67	6.58	0.00	55.91	0.18	7.62	0.14	0.05	0.02	0.27	0.31	0.00	2.63	0.01	7.11	0.0063	1119
12:00	25.32	0.45	5.21	5.61	0.00	53.71	0.21	7.57	0.15	1.22	0.02	0.25	0.27	0.00	2.59	0.01	7.26	0.0072	1129
12:30	2.02	0.31	4.97	3.74	0.00	57.83	0.19	7.38	0.20	0.10	0.01	0.24	0.18	0.00	2.76	0.01	7.17	0.0096	1101
13:00	31.42	1.00	6.30	11.32	0.01	48.25	0.18	7.38	0.19	1.49	0.05	0.30	0.54	0.00	2.29	0.01	7.11	0.0091	1087
13:30	4.44	0.35	7.20	9.60	0.00	57.26	0.15	7.20	0.21	0.20	0.02	0.32	0.43	0.00	2.54	0.01	6.69	0.0091	1069
14:00	4.11	0.32	4.87	2.18	0.00	59.63	0.16	7.01	0.12	0.18	0.01	0.22	0.10	0.00	2.65	0.01	6.71	0.0052	1089
14:30	2.89	0.31	4.97	5.79	0.00	57.30	0.17	7.19	0.31	0.13	0.01	0.23	0.26	0.00	2.62	0.01	6.89	0.0143	1086
15:00	3.34	0.31	4.80	4.41	0.00	60.08	0.15	7.04	0.24	0.15	0.01	0.22	0.20	0.00	2.74	0.01	6.81	0.0108	1079
15:30	24.06	0.94	5.18	8.71	0.00	56.18	0.17	7.03	0.55	1.09	0.04	0.24	0.40	0.00	2.55	0.01	6.79	0.0249	1073
16:00	27.39	2.39	5.40	10.76	0.00	58.19	0.13	7.05	1.07	1.22	0.11	0.24	0.48	0.00	2.59	0.01	6.68	0.0477	1073
16:30	3.20	0.33	6.23	7.07	0.00	56.19	0.17	6.72	1.32	0.14	0.01	0.27	0.30	0.00	2.40	0.01	6.34	0.0564	1055
17:00	2.69	0.35	7.33	5.49	0.00	54.08	0.15	6.71	0.36	0.11	0.01	0.31	0.23	0.00	2.26	0.01	6.18	0.0151	1062
17:30	2.89	0.35	4.77	1.02	0.00	56.65	0.18	6.67	0.42	0.12	0.01	0.19	0.04	0.00	2.31	0.01	5.99	0.0171	1072
18:00	3.47	0.29	6.01	5.15	0.00	57.79	0.23	6.37	0.55	0.14	0.01	0.24	0.21	0.00	2.32	0.01	5.68	0.0222	1073
18:30	4.37	0.22	4.18	2.56	0.00	65.70	0.33	4.23	0.52	0.17	0.01	0.16	0.10	0.00	2.57	0.01	3.73	0.0204	1078
19:00	3.03	0.29	4.12	2.85	0.00	64.44	0.29	5.33	0.07	0.12	0.01	0.16	0.11	0.00	2.56	0.01	4.72	0.0029	1076
19:30	2.31	0.25	5.31	6.21	0.00	66.11	0.33	3.33	0.05	0.09	0.01	0.21	0.25	0.00	2.66	0.01	2.97	0.0019	1085
20:00	2.70	0.24	4.74	6.07	0.00	68.43	0.39	2.62	0.05	0.11	0.01	0.19	0.24	0.00	2.72	0.02	2.34	0.0019	1088
20:30	2.95	0.25	5.09	8.07	0.00	67.06	0.37	2.94	0.06	0.12	0.01	0.21	0.34	0.00	2.81	0.02	2.69	0.0023	1106
21:00	2.58	0.26	5.50	8.84	0.00	70.57	0.32	2.60	0.13	0.11	0.01	0.24	0.38	0.00	3.02	0.01	2.41	0.0055	1106
21:30	2.97	0.25	5.18	7.57	0.00	68.03	0.35	3.01	0.05	0.13	0.01	0.23	0.33	0.00	3.00	0.02	2.86	0.0021	1110
22:00	3.86	0.24	5.03	9.87	0.01	72.22	0.37	3.86	0.05	0.17	0.01	0.23	0.44	0.00	3.24	0.02	3.78	0.0021	1098
22:30	3.45	0.22	5.18	9.89	0.02	64.74	0.36	3.51	0.05	0.16	0.01	0.24	0.45	0.00	2.96	0.02	3.44	0.0025	1102
23:00	3.03	0.21	5.19	12.15	0.00	64.84	0.37	3.07	0.13	0.14	0.01	0.23	0.55	0.00	2.92	0.02	2.98	0.0059	1092
23:30	4.38	0.20	4.85	12.26	0.00	69.13	0.37	4.46	0.05	0.20	0.01	0.22	0.56	0.00	3.16	0.02	4.37	0.0022	1109
00:00	4.24	0.19	5.00	13.55	0.00	65.63	0.38	4.27	0.07	0.19	0.01	0.22	0.61	0.00	2.95	0.02	4.16	0.0030	1102
Min	0.96	0.19	4.12	1.02	0.00	48.07	0.13	2.58	0.04	0.04	0.01	0.16	0.04	0.00	2.22	0.01	2.34	0.0017	1055
Max	31.42	2.39	7.33	13.55	0.02	72.22	0.39	7.62	1.32	1.49	0.11	0.32	0.61	0.00	3.24	0.02	7.26	0.0564	1129
Moyenne	4.65	0.37	5.43	7.48	0.00	59.16	0.23	5.97	0.20	10.13	0.81	11.76	16.28	0.00	127.45	0.50	272.14	0.4239	1092

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.