

|            | mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95% |        |        |        |            |        |        |       |        | Flux massique |       |       |       |            |        |       |        |        | Process |
|------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|--------|--------|---------|
| Paramètre  | CO                                  | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIÈRES | NOx    | NH3    | Res1  | Hg     | CO            | COT   | HCL   | SO2   | POUSSIÈRES | NOx    | NH3   | Res1   | Hg     | T2S     |
| Foyer      |                                     |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| Unité      | mg/m³                               | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³     | mg/Nm³ | mg/Nm³ | -     | mg/Nm³ | kg/h          | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h       | kg/h   | kg/h  | -      | g/h    | °C      |
| VLE 30 min |                                     | 20     | 60     | 200    | 30         | 400    |        | 0     |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| VLE max    | 100                                 | 20     |        |        | 150        |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| VLE jour   | 45                                  | 9      | 9      | 40     | 5          | 80     | 25     | 0     |        | 86.00         | 17.00 | 17.00 | 77.00 | 10.00      | 154.00 | 48.00 | 0.00   | 0.00   |         |
| Seuils min |                                     |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        | 850     |
| 00:30      | 2,48                                | 0,27   | 5,34   | 13,62  | 0,00       | 61,94  | 0,32   | 2,48  | 0,12   | 0,11          | 0,01  | 0,24  | 0,61  | 0,00       | 2,78   | 0,01  | 2,43   | 0,0052 | 1072    |
| 01:00      | 2,77                                | 0,25   | 5,07   | 11,84  | 0,00       | 58,62  | 0,35   | 2,85  | 0,38   | 0,12          | 0,01  | 0,23  | 0,53  | 0,00       | 2,64   | 0,02  | 2,72   | 0,0172 | 1082    |
| 01:30      | 2,41                                | 0,25   | 5,45   | 18,18  | 0,00       | 60,63  | 0,29   | 2,49  | 0,54   | 0,11          | 0,01  | 0,24  | 0,80  | 0,00       | 2,67   | 0,01  | 2,31   | 0,0239 | 1081    |
| 02:00      | 1,85                                | 0,25   | 5,25   | 18,66  | 0,00       | 62,79  | 0,35   | 1,91  | 0,55   | 0,08          | 0,01  | 0,23  | 0,81  | 0,00       | 2,72   | 0,01  | 1,75   | 0,0237 | 1087    |
| 02:30      | 4,24                                | 0,28   | 4,93   | 16,69  | 0,00       | 63,04  | 0,26   | 4,38  | 0,56   | 0,19          | 0,01  | 0,22  | 0,73  | 0,00       | 2,75   | 0,01  | 4,03   | 0,0243 | 1096    |
| 03:00      | 3,46                                | 0,29   | 4,97   | 16,57  | 0,00       | 60,35  | 0,35   | 3,59  | 0,28   | 0,15          | 0,01  | 0,22  | 0,73  | 0,00       | 2,65   | 0,02  | 3,32   | 0,0121 | 1086    |
| 03:30      | 2,49                                | 0,26   | 5,71   | 14,80  | 0,00       | 65,08  | 0,31   | 2,54  | 0,12   | 0,11          | 0,01  | 0,25  | 0,65  | 0,00       | 2,84   | 0,01  | 2,37   | 0,0053 | 1094    |
| 04:00      | 2,90                                | 0,24   | 4,88   | 13,00  | 0,00       | 60,22  | 0,27   | 3,01  | 0,08   | 0,13          | 0,01  | 0,22  | 0,58  | 0,00       | 2,71   | 0,01  | 2,84   | 0,0034 | 1105    |
| 04:30      | 2,75                                | 0,23   | 5,35   | 16,62  | 0,00       | 59,32  | 0,31   | 2,86  | 0,07   | 0,12          | 0,01  | 0,24  | 0,74  | 0,00       | 2,64   | 0,01  | 2,67   | 0,0033 | 1089    |
| 05:00      | 5,25                                | 0,22   | 5,24   | 16,59  | 0,00       | 63,44  | 0,31   | 5,46  | 0,22   | 0,24          | 0,01  | 0,24  | 0,75  | 0,00       | 2,87   | 0,01  | 5,16   | 0,0099 | 1087    |
| 05:30      | 3,37                                | 0,23   | 5,61   | 28,21  | 0,00       | 62,46  | 0,31   | 3,44  | 0,52   | 0,15          | 0,01  | 0,25  | 1,25  | 0,00       | 2,77   | 0,01  | 3,26   | 0,0229 | 1084    |
| 06:00      | 3,03                                | 0,24   | 4,57   | 18,72  | 0,00       | 59,41  | 0,32   | 3,06  | 0,24   | 0,13          | 0,01  | 0,20  | 0,82  | 0,00       | 2,61   | 0,01  | 2,90   | 0,0107 | 1083    |
| 06:30      | 2,75                                | 0,23   | 5,37   | 16,32  | 0,00       | 62,12  | 0,28   | 2,84  | 0,31   | 0,12          | 0,01  | 0,24  | 0,73  | 0,00       | 2,77   | 0,01  | 2,67   | 0,0139 | 1082    |
| 07:00      | 3,10                                | 0,29   | 5,34   | 10,14  | 0,00       | 60,06  | 0,24   | 5,99  | 0,09   | 0,14          | 0,01  | 0,24  | 0,45  | 0,00       | 2,68   | 0,01  | 5,68   | 0,0042 | 1083    |
| 07:30      | 1,76                                | 0,35   | 6,00   | 16,37  | 0,00       | 52,18  | 0,21   | 7,43  | 0,20   | 0,08          | 0,02  | 0,28  | 0,77  | 0,00       | 2,44   | 0,01  | 7,08   | 0,0093 | 1082    |
| 08:00      | 1,93                                | 0,34   | 5,85   | 15,87  | 0,00       | 53,23  | 0,20   | 7,39  | 0,16   | 0,09          | 0,02  | 0,27  | 0,73  | 0,00       | 2,45   | 0,01  | 7,00   | 0,0073 | 1080    |
| 08:30      | 2,76                                | 0,34   | 5,37   | 13,32  | 0,00       | 52,53  | 0,20   | 7,37  | 0,22   | 0,13          | 0,02  | 0,25  | 0,62  | 0,00       | 2,46   | 0,01  | 7,08   | 0,0102 | 1077    |
| 09:00      | 2,53                                | 0,35   | 5,78   | 6,01   | 0,00       | 57,00  | 0,20   | 7,39  | 0,35   | 0,12          | 0,02  | 0,27  | 0,28  | 0,00       | 2,65   | 0,01  | 7,07   | 0,0163 | 1093    |
| 09:30      | 3,06                                | 0,35   | 3,56   | 3,95   | 0,01       | 54,27  | 0,24   | 7,48  | 0,57   | 0,15          | 0,02  | 0,17  | 0,19  | 0,00       | 2,60   | 0,01  | 7,28   | 0,0276 | 1128    |
| 10:00      | 3,00                                | 0,36   | 4,66   | 10,09  | 0,00       | 52,80  | 0,21   | 7,29  | 0,95   | 0,14          | 0,02  | 0,22  | 0,47  | 0,00       | 2,48   | 0,01  | 7,11   | 0,0448 | 1121    |
| 10:30      | 2,66                                | 0,39   | 5,40   | 9,60   | 0,00       | 55,05  | 0,20   | 7,17  | 0,93   | 0,12          | 0,02  | 0,25  | 0,44  | 0,00       | 2,54   | 0,01  | 6,99   | 0,0429 | 1097    |
| 11:00      | 2,73                                | 0,38   | 6,02   | 13,44  | 0,06       | 52,47  | 0,21   | 7,37  | 0,24   | 0,13          | 0,02  | 0,29  | 0,64  | 0,00       | 2,50   | 0,01  | 7,23   | 0,0114 | 1082    |
| 11:30      | 2,74                                | 0,40   | 5,81   | 8,08   | 0,01       | 54,32  | 0,23   | 7,24  | 0,06   | 0,13          | 0,02  | 0,27  | 0,38  | 0,00       | 2,53   | 0,01  | 7,10   | 0,0027 | 1069    |
| 12:00      | 3,05                                | 0,41   | 6,30   | 9,29   | 0,00       | 53,19  | 0,21   | 7,26  | 0,07   | 0,14          | 0,02  | 0,29  | 0,43  | 0,00       | 2,47   | 0,01  | 7,04   | 0,0030 | 1065    |
| 12:30      | 3,81                                | 0,37   | 5,41   | 8,85   | 0,00       | 49,88  | 0,20   | 7,54  | 0,10   | 0,18          | 0,02  | 0,25  | 0,42  | 0,00       | 2,35   | 0,01  | 7,17   | 0,0048 | 1055    |
| 13:00      | 1,79                                | 0,38   | 5,48   | 11,96  | 0,00       | 52,86  | 0,21   | 7,52  | 0,12   | 0,08          | 0,02  | 0,25  | 0,55  | 0,00       | 2,41   | 0,01  | 6,97   | 0,0055 | 1059    |
| 13:30      | 7,93                                | 0,30   | 4,99   | 15,59  | 0,00       | 55,49  | 0,20   | 4,81  | 0,17   | 0,34          | 0,01  | 0,22  | 0,68  | 0,00       | 2,41   | 0,01  | 4,25   | 0,0072 | 1060    |
| 14:00      | 2,47                                | 0,29   | 4,64   | 11,46  | 0,00       | 73,02  | 0,29   | 2,51  | 0,09   | 0,11          | 0,01  | 0,20  | 0,50  | 0,00       | 3,16   | 0,01  | 2,33   | 0,0039 | 1099    |
| 14:30      | 5,31                                | 0,33   | 6,95   | 15,81  | 0,00       | 52,22  | 0,20   | 5,61  | 0,26   | 0,24          | 0,02  | 0,32  | 0,72  | 0,00       | 2,37   | 0,01  | 5,26   | 0,0118 | 1085    |
| 15:00      | 3,96                                | 0,27   | 5,17   | 12,85  | 0,01       | 61,91  | 0,24   | 4,05  | 0,11   | 0,17          | 0,01  | 0,23  | 0,56  | 0,00       | 2,72   | 0,01  | 3,79   | 0,0050 | 1073    |
| 15:30      | 2,96                                | 0,24   | 4,86   | 10,05  | 0,00       | 67,80  | 0,23   | 3,00  | 0,15   | 0,13          | 0,01  | 0,21  | 0,43  | 0,00       | 2,87   | 0,01  | 2,73   | 0,0062 | 1070    |
| 16:00      | 3,08                                | 0,26   | 4,96   | 16,68  | 0,00       | 69,54  | 0,19   | 3,14  | 0,30   | 0,13          | 0,01  | 0,21  | 0,71  | 0,00       | 2,97   | 0,01  | 2,87   | 0,0129 | 1081    |
| 16:30      | 2,12                                | 0,23   | 5,37   | 12,76  | 0,00       | 69,20  | 0,25   | 2,15  | 0,26   | 0,09          | 0,01  | 0,23  | 0,55  | 0,00       | 2,97   | 0,01  | 1,99   | 0,0113 | 1080    |
| 17:00      | 28,83                               | 0,35   | 5,08   | 15,69  | 0,00       | 59,82  | 0,25   | 29,50 | 0,70   | 1,27          | 0,02  | 0,22  | 0,69  | 0,00       | 2,64   | 0,01  | 27,48  | 0,0308 | 1083    |
| 17:30      | 3,43                                | 0,25   | 4,44   | 10,61  | 0,00       | 65,56  | 0,25   | 3,39  | 0,45   | 0,14          | 0,01  | 0,18  | 0,44  | 0,00       | 2,70   | 0,01  | 3,08   | 0,0187 | 1049    |
| 18:00      | 6,01                                | 0,24   | 5,22   | 10,78  | 0,00       | 64,52  | 0,19   | 6,10  | 0,80   | 0,24          | 0,01  | 0,21  | 0,43  | 0,00       | 2,60   | 0,01  | 5,28   | 0,0323 | 1057    |
| 18:30      | 2,39                                | 0,24   | 5,20   | 11,45  | 0,00       | 66,39  | 0,24   | 2,49  | 1,13   | 0,10          | 0,01  | 0,21  | 0,47  | 0,00       | 2,70   | 0,01  | 2,12   | 0,0459 | 1095    |
| 19:00      | 2,10                                | 0,28   | 5,26   | 10,42  | 0,00       | 60,37  | 0,19   | 5,13  | 0,45   | 0,09          | 0,01  | 0,22  | 0,43  | 0,00       | 2,52   | 0,01  | 4,37   | 0,0187 | 1089    |
| 19:30      | 3,40                                | 0,31   | 5,98   | 8,76   | 0,00       | 57,28  | 0,13   | 7,58  | 0,44   | 0,15          | 0,01  | 0,26  | 0,38  | 0,00       | 2,47   | 0,01  | 6,48   | 0,0190 | 1092    |
| 20:00      | 2,29                                | 0,27   | 4,92   | 8,79   | 0,00       | 64,75  | 0,14   | 4,49  | 0,53   | 0,10          | 0,01  | 0,21  | 0,37  | 0,00       | 2,73   | 0,01  | 3,99   | 0,0223 | 1099    |
| 20:30      | 3,20                                | 0,25   | 4,81   | 9,09   | 0,00       | 70,00  | 0,16   | 3,29  | 0,46   | 0,13          | 0,01  | 0,20  | 0,38  | 0,00       | 2,94   | 0,01  | 2,93   | 0,0192 | 1090    |
| 21:00      | 2,26                                | 0,22   | 5,13   | 10,98  | 0,00       | 63,51  | 0,23   | 2,35  | 0,22   | 0,10          | 0,01  | 0,22  | 0,47  | 0,00       | 2,71   | 0,01  | 2,10   | 0,0095 | 1099    |
| 21:30      | 1,83                                | 0,24   | 5,37   | 8,87   | 0,00       | 63,78  | 0,14   | 1,91  | 0,29   | 0,07          | 0,01  | 0,22  | 0,36  | 0,00       | 2,60   | 0,01  | 1,63   | 0,0117 | 1081    |
| 22:00      | 16,90                               | 0,27   | 5,29   | 9,34   | 0,00       | 68,33  | 0,20   | 17,94 | 0,20   | 0,74          | 0,01  | 0,23  | 0,41  | 0,00       | 2,98   | 0,01  | 15,93  | 0,0087 | 1123    |
| 22:30      | 2,23                                | 0,23   | 5,16   | 10,36  | 0,00       | 63,44  | 0,14   | 2,37  | 0,29   | 0,10          | 0,01  | 0,23  | 0,46  | 0,00       | 2,79   | 0,01  | 2,14   | 0,0127 | 1105    |
| 23:00      | 2,38                                | 0,24   | 5,08   | 10,19  | 0,00       | 65,70  | 0,17   | 2,50  | 0,28   | 0,11          | 0,01  | 0,23  | 0,45  | 0,00       | 2,92   | 0,01  | 2,31   | 0,0124 | 1102    |
| 23:30      | 3,52                                | 0,22   | 5,27   | 9,69   | 0,00       | 61,71  | 0,11   | 3,67  | 0,05   | 0,16          | 0,01  | 0,24  | 0,44  | 0,00       | 2,78   | 0,01  | 3,46   | 0,0021 | 1107    |
| 00:00      | 3,16                                | 0,23   | 5,38   | 11,73  | 0,00       | 59,79  | 0,14   | 3,30  | 0,06   | 0,14          | 0,01  | 0,24  | 0,53  | 0,00       | 2,70   | 0,01  | 3,11   | 0,0026 | 1086    |
|            |                                     |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
|            |                                     |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| Min        | 1,76                                | 0,22   | 3,56   | 3,95   | 0,00       | 49,88  | 0,11   | 1,91  | 0,05   | 0,07          | 0,01  | 0,17  | 0,19  | 0,00       | 2,35   | 0,01  | 1,63   | 0,0021 | 1049    |
| Max        | 28,83                               | 0,41   | 6,95   | 28,21  | 0,06       | 73,02  | 0,35   | 29,50 | 1,13   | 1,27          | 0,02  | 0,32  | 1,25  | 0,00       | 3,16   | 0,02  | 27,48  | 0,0459 | 1128    |
|            | 3,88                                | 0,29   | 5,28   | 12,68  | 0,00       | 60,49  | 0,23   | 4,83  | 0,33   | 8,24          | 0,61  | 11,23 | 26,94 | 0,00       | 128,20 | 0,49  | 238,85 | 0,6908 | 1086    |

| Synthèse des dépass. & Indispo.            | seuil                | CO_10 | COT   | HCL   | SO <sub>2</sub> | Res1  | NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> | POUSSIÈRES | Hg    | Global |
|--------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|--------|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier | /                    | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00           | 00:00 | 00:00           | 00:00           | 00:00      | 00:00 | 00:00  |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel     | 60 h                 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00           | 00:00 | 00:00           | 00:00           | 00:00      | 00:00 | 00:30  |
| Compt. dépassement VLE 24hs journalier     | /                    | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Compt. dépassement VLE 24hs annuel         | /                    | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Nbr. dépass VLE Flux journalier            | /                    | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Nbr. dépass VLE Flux annuel                | /                    | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Compt. Indisponibilité AMS journalier      | /                    |       |       |       | 00:00           |       |                 |                 | 00:00      | 00:00 |        |
| Compt. Indisponibilité AMS annuel          | /                    |       |       |       | 10:50           |       |                 |                 | 00:00      | 00:30 |        |
| Dioxin / Furanes % journalier              | >85% en cumul annuel |       |       |       | 100,00          |       |                 |                 |            |       |        |
| Dioxin / Furanes % annuel                  | >85% en cumul annuel |       |       |       | 99,91           |       |                 |                 |            |       |        |
| Nombre moyenne jour invalide par jour      | 5                    | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Nombre moyenne jour invalide par an        | 10 Jours             | 0     | 1     | 0     | 0               | 0     | 0               | 1               | 0          | 0     | 0      |

**Commentaires :**

Bon fonctionnement de l'UVE.