

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,43	0,23	5,73	13,67	0,00	61,74	0,17	2,54	0,12	0,11	0,01	0,26	0,61	0,00	2,78	0,01	2,39	0,0053	1089
01:00	2,88	0,22	5,18	8,23	0,00	62,13	0,18	2,98	0,17	0,13	0,01	0,23	0,37	0,00	2,80	0,01	2,84	0,0075	1084
01:30	2,86	0,19	4,87	11,23	0,00	62,19	0,20	3,02	0,04	0,13	0,01	0,23	0,52	0,00	2,88	0,01	2,89	0,0021	1111
02:00	3,00	0,19	4,65	9,57	0,00	60,41	0,12	3,08	0,05	0,14	0,01	0,21	0,44	0,00	2,77	0,01	3,00	0,0024	1104
02:30	12,22	0,32	5,47	11,42	0,00	62,67	0,17	12,34	0,06	0,55	0,01	0,25	0,51	0,00	2,82	0,01	11,96	0,0027	1068
03:00	3,11	0,18	5,16	10,89	0,00	61,41	0,14	3,17	0,16	0,14	0,01	0,24	0,50	0,00	2,80	0,01	3,10	0,0073	1090
03:30	3,47	0,19	5,76	11,22	0,00	58,32	0,13	3,57	0,14	0,16	0,01	0,26	0,50	0,00	2,62	0,01	3,40	0,0064	1069
04:00	2,96	0,20	4,75	10,10	0,00	63,29	0,16	3,04	0,18	0,13	0,01	0,21	0,45	0,00	2,82	0,01	2,88	0,0079	1075
04:30	3,01	0,20	5,39	12,25	0,00	64,24	0,19	3,07	0,44	0,13	0,01	0,24	0,55	0,00	2,88	0,01	2,94	0,0197	1078
05:00	3,14	0,18	6,00	10,37	0,00	61,88	0,15	3,26	0,19	0,14	0,01	0,28	0,48	0,00	2,85	0,01	3,16	0,0086	1096
05:30	3,03	0,18	4,96	8,78	0,00	60,97	0,20	3,09	0,07	0,14	0,01	0,23	0,40	0,00	2,78	0,01	3,01	0,0034	1083
06:00	4,90	0,20	4,95	13,18	0,00	59,88	0,22	4,90	0,19	0,22	0,01	0,22	0,59	0,00	2,68	0,01	4,78	0,0085	1060
06:30	2,62	0,18	5,22	13,65	0,00	61,88	0,13	2,68	0,29	0,12	0,01	0,24	0,62	0,00	2,81	0,01	2,60	0,0129	1081
07:00	2,87	0,25	6,61	11,62	0,00	53,36	0,17	5,26	0,24	0,13	0,01	0,29	0,51	0,00	2,34	0,01	4,86	0,0106	1038
07:30	4,38	0,31	5,26	10,99	0,00	53,83	0,17	7,79	0,07	0,20	0,01	0,24	0,50	0,00	2,44	0,01	6,92	0,0030	1075
08:00	2,43	0,29	5,12	9,65	0,00	57,14	0,19	7,69	0,04	0,11	0,01	0,24	0,45	0,00	2,65	0,01	7,07	0,0019	1077
08:30	1,83	0,30	6,07	9,35	0,00	51,55	0,18	7,43	0,06	0,08	0,01	0,28	0,43	0,00	2,38	0,01	6,97	0,0026	1062
09:00	2,33	0,30	5,20	9,67	0,00	53,21	0,16	7,45	0,12	0,11	0,01	0,24	0,44	0,00	2,43	0,01	6,97	0,0054	1058
09:30	1,74	0,29	5,25	7,91	0,00	54,04	0,14	7,44	0,06	0,08	0,01	0,24	0,37	0,00	2,49	0,01	6,99	0,0027	1060
10:00	1,69	0,29	6,14	11,44	0,00	54,41	0,14	7,46	0,10	0,08	0,01	0,29	0,53	0,00	2,54	0,01	7,10	0,0045	1065
10:30	2,65	0,29	5,70	7,09	0,00	53,10	0,18	7,35	0,06	0,12	0,01	0,27	0,33	0,00	2,49	0,01	7,03	0,0027	1057
11:00	2,31	0,18	4,69	11,24	0,00	62,80	0,18	2,35	0,13	0,10	0,01	0,21	0,50	0,00	2,80	0,01	2,25	0,0056	1058
11:30	2,60	0,19	5,42	11,54	0,00	60,83	0,25	2,67	0,10	0,12	0,01	0,24	0,52	0,00	2,75	0,01	2,57	0,0046	1059
12:00	3,23	0,21	5,25	11,11	0,00	61,10	0,20	3,31	0,11	0,14	0,01	0,24	0,50	0,00	2,74	0,01	3,16	0,0051	1059
12:30	2,66	0,19	5,25	13,56	0,00	57,98	0,19	2,72	0,24	0,12	0,01	0,24	0,61	0,00	2,60	0,01	2,60	0,0107	1064
13:00	2,68	0,20	5,18	10,89	0,00	59,53	0,24	2,71	0,17	0,12	0,01	0,22	0,47	0,00	2,56	0,01	2,51	0,0072	1062
13:30	2,23	0,20	4,73	9,60	0,00	61,25	0,18	2,25	0,11	0,09	0,01	0,20	0,40	0,00	2,54	0,01	2,02	0,0045	1066
14:00	1,78	0,19	4,88	9,19	0,00	62,66	0,24	1,78	0,06	0,07	0,01	0,20	0,38	0,00	2,61	0,01	1,62	0,0026	1091
14:30	1,87	0,21	5,22	13,00	0,00	62,69	0,24	1,90	0,18	0,08	0,01	0,21	0,53	0,00	2,56	0,01	1,67	0,0074	1074
15:00	2,09	0,21	5,73	12,15	0,00	57,00	0,20	2,11	0,46	0,08	0,01	0,22	0,47	0,00	2,21	0,01	1,77	0,0179	1064
15:30	2,02	0,21	6,00	14,67	0,00	62,02	0,18	2,07	0,73	0,08	0,01	0,23	0,57	0,00	2,41	0,01	1,71	0,0282	1075
16:00	2,74	0,24	5,08	7,80	0,00	60,08	0,21	2,68	0,44	0,10	0,01	0,19	0,29	0,00	2,20	0,01	2,19	0,0160	1055
16:30	6,17	0,21	5,30	16,58	0,00	57,12	0,17	6,34	1,22	0,23	0,01	0,20	0,63	0,00	2,17	0,01	5,08	0,0463	1079
17:00	1,45	0,21	4,37	7,39	0,00	53,62	0,25	1,46	0,27	0,05	0,01	0,16	0,27	0,00	1,97	0,01	1,16	0,0098	1081
17:30	2,21	0,22	5,08	10,12	0,00	58,32	0,23	2,24	0,06	0,08	0,01	0,19	0,37	0,00	2,15	0,01	1,78	0,0022	1094
18:00	1,97	0,25	4,79	10,42	0,00	58,06	0,21	1,93	0,05	0,07	0,01	0,17	0,36	0,00	2,02	0,01	1,50	0,0018	1077
18:30	1,63	0,22	6,13	12,14	0,00	55,59	0,20	1,61	0,09	0,06	0,01	0,21	0,41	0,00	1,90	0,01	1,22	0,0031	1086
19:00	6,10	0,28	5,47	12,07	0,00	48,11	0,16	4,65	0,13	0,22	0,01	0,19	0,43	0,00	1,70	0,01	3,47	0,0045	1085
19:30	6,39	0,29	6,29	7,83	0,00	40,07	0,13	7,06	0,12	0,23	0,01	0,23	0,28	0,00	1,44	0,00	5,23	0,0042	1088
20:00	16,61	0,21	4,89	9,03	0,00	43,53	0,19	17,34	0,05	0,59	0,01	0,18	0,32	0,00	1,56	0,01	12,92	0,0018	1105
20:30	4,01	0,23	6,77	8,63	0,00	56,33	0,18	4,04	0,08	0,14	0,01	0,24	0,31	0,00	2,04	0,01	3,16	0,0030	1083
21:00	10,56	0,22	4,65	6,43	0,00	59,30	0,22	10,84	0,16	0,41	0,01	0,18	0,25	0,00	2,28	0,01	8,87	0,0060	1080
21:30	2,19	0,20	5,25	11,05	0,00	59,22	0,15	2,27	0,22	0,08	0,01	0,20	0,42	0,00	2,25	0,01	1,82	0,0083	1089
22:00	2,51	0,21	5,08	6,62	0,00	62,61	0,17	2,55	0,16	0,10	0,01	0,20	0,26	0,00	2,44	0,01	2,14	0,0062	1093
22:30	1,58	0,20	5,43	13,61	0,00	65,31	0,18	1,64	0,48	0,06	0,01	0,22	0,54	0,00	2,61	0,01	1,38	0,0194	1084
23:00	1,56	0,21	5,39	13,36	0,00	63,82	0,18	1,61	0,16	0,06	0,01	0,22	0,54	0,00	2,56	0,01	1,36	0,0063	1091
23:30	2,29	0,21	4,51	9,64	0,00	67,88	0,20	2,37	0,05	0,09	0,01	0,18	0,39	0,00	2,75	0,01	2,02	0,0022	1087
00:00	1,43	0,19	5,39	13,09	0,00	65,82	0,14	1,50	0,12	0,06	0,01	0,23	0,55	0,00	2,75	0,01	1,30	0,0050	1093
Min	1,43	0,18	4,37	6,43	0,00	40,07	0,12	1,46	0,04	0,05	0,01	0,16	0,25	0,00	1,44	0,00	1,16	0,0018	1038
Max	16,61	0,32	6,77	16,58	0,00	67,88	0,25	17,34	1,22	0,59	0,01	0,29	0,63	0,00	2,88	0,01	12,92	0,0463	1111
	3,43	0,22	5,33	10,73	0,00	58,63	0,18	4,26	0,19	6,80	0,45	10,75	21,68	0,00	118,63	0,37	181,32	0,3680	1077
Données moyennées																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO_10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.