

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,95	0,29	5,13	14,17	0,00	66,74	0,14	2,03	0,32	0,08	0,01	0,22	0,60	0,00	2,84	0,01	1,81	0,0138	1053
01:00	1,75	0,30	5,41	16,13	0,00	64,78	0,13	1,83	0,23	0,07	0,01	0,23	0,69	0,00	2,78	0,01	1,63	0,0100	1061
01:30	2,73	0,24	5,24	13,91	0,00	68,64	0,20	2,90	0,16	0,12	0,01	0,23	0,61	0,00	3,01	0,01	2,61	0,0069	1076
02:00	2,51	0,27	5,22	14,17	0,00	64,96	0,18	2,60	0,12	0,11	0,01	0,22	0,61	0,00	2,79	0,01	2,35	0,0052	1057
02:30	6,82	0,29	4,91	12,33	0,00	65,50	0,21	7,20	0,08	0,30	0,01	0,21	0,54	0,00	2,87	0,01	6,50	0,0035	1069
03:00	2,77	0,30	5,00	13,05	0,00	67,24	0,19	2,92	0,13	0,12	0,01	0,22	0,57	0,00	2,94	0,01	2,64	0,0057	1069
03:30	2,09	0,30	5,24	14,85	0,00	69,75	0,13	2,21	0,14	0,09	0,01	0,23	0,66	0,00	3,10	0,01	2,02	0,0060	1077
04:00	4,22	0,35	5,68	21,89	0,00	63,49	0,19	4,41	0,34	0,19	0,02	0,25	0,96	0,00	2,79	0,01	4,04	0,0150	1070
04:30	4,34	0,38	4,59	17,90	0,00	53,90	0,14	4,55	0,17	0,19	0,02	0,20	0,78	0,00	2,36	0,01	4,14	0,0075	1071
05:00	2,16	0,38	5,07	14,32	0,00	53,50	0,17	2,25	0,31	0,09	0,02	0,22	0,62	0,00	2,30	0,01	2,02	0,0135	1071
05:30	3,33	0,40	5,16	14,70	0,00	53,88	0,10	3,46	0,31	0,14	0,02	0,22	0,63	0,00	2,29	0,00	3,09	0,0131	1068
06:00	3,24	0,39	5,48	15,50	0,00	58,35	0,12	3,38	0,31	0,14	0,02	0,24	0,67	0,00	2,53	0,01	3,06	0,0135	1083
06:30	2,04	0,37	5,70	16,76	0,00	58,78	0,11	2,14	0,35	0,09	0,02	0,25	0,73	0,00	2,55	0,00	1,93	0,0153	1083
07:00	1,99	0,39	5,04	13,05	0,00	51,81	0,13	4,85	0,38	0,09	0,02	0,22	0,58	0,00	2,29	0,01	4,41	0,0166	1064
07:30	3,02	0,30	4,92	13,85	0,00	57,92	0,30	3,16	0,39	0,13	0,01	0,21	0,60	0,00	2,52	0,01	2,89	0,0172	1068
08:00	2,12	0,26	5,41	15,14	0,00	58,47	0,34	2,22	0,44	0,09	0,01	0,24	0,67	0,00	2,61	0,01	2,06	0,0196	1077
08:30	2,86	0,30	5,09	13,40	0,00	58,52	0,34	2,98	0,69	0,13	0,01	0,23	0,61	0,00	2,67	0,02	2,85	0,0316	1073
09:00	3,01	0,31	5,44	13,66	0,00	57,40	0,37	3,14	0,35	0,14	0,01	0,25	0,62	0,00	2,62	0,02	2,99	0,0161	1078
09:30	2,41	0,28	4,68	9,49	0,00	60,47	0,34	2,45	0,22	0,11	0,01	0,21	0,43	0,00	2,74	0,02	2,38	0,0100	1076
10:00	2,62	0,25	4,68	11,14	0,00	55,89	0,41	2,70	0,33	0,12	0,01	0,22	0,51	0,00	2,58	0,02	2,64	0,0151	1094
10:30	2,84	0,26	5,41	12,15	0,00	57,48	0,36	2,90	0,26	0,13	0,01	0,24	0,55	0,00	2,60	0,02	2,80	0,0117	1077
11:00	3,12	0,22	4,71	9,57	0,00	58,47	0,43	3,22	0,09	0,14	0,01	0,22	0,44	0,00	2,71	0,02	3,15	0,0040	1112
11:30	2,69	0,21	6,02	13,72	0,00	54,20	0,39	2,84	0,24	0,13	0,01	0,28	0,64	0,00	2,54	0,02	2,75	0,0115	1095
12:00	2,49	0,23	5,23	14,14	0,00	54,95	0,38	2,58	0,19	0,11	0,01	0,24	0,64	0,00	2,48	0,02	2,44	0,0087	1078
12:30	1,69	0,22	5,50	15,37	0,00	55,65	0,34	1,76	0,25	0,08	0,01	0,24	0,68	0,00	2,47	0,02	1,64	0,0113	1074
13:00	8,48	0,22	5,57	16,10	0,00	55,77	0,36	8,85	0,31	0,38	0,01	0,25	0,73	0,00	2,51	0,02	8,26	0,0139	1086
13:30	10,85	0,23	4,87	12,47	0,00	55,12	0,36	11,28	0,18	0,48	0,01	0,22	0,56	0,00	2,46	0,02	10,45	0,0079	1075
14:00	1,66	0,22	4,63	9,51	0,00	59,54	0,41	1,69	0,11	0,07	0,01	0,20	0,42	0,00	2,61	0,02	1,59	0,0047	1092
14:30	2,11	0,23	5,63	13,02	0,00	55,80	0,36	2,19	0,14	0,09	0,01	0,25	0,58	0,00	2,47	0,02	2,04	0,0062	1072
15:00	1,52	0,21	5,11	12,20	0,00	56,52	0,34	1,57	0,41	0,07	0,01	0,22	0,53	0,00	2,46	0,01	1,44	0,0180	1067
15:30	1,50	0,20	5,43	12,64	0,00	53,79	0,37	1,58	0,55	0,07	0,01	0,24	0,55	0,00	2,34	0,02	1,43	0,0240	1083
16:00	2,55	0,22	4,73	12,65	0,00	55,33	0,37	2,63	0,47	0,11	0,01	0,20	0,53	0,00	2,32	0,02	2,33	0,0197	1078
16:30	1,73	0,22	5,39	13,57	0,00	58,07	0,35	1,76	0,60	0,07	0,01	0,22	0,55	0,00	2,34	0,01	1,52	0,0241	1063
17:00	1,61	0,23	5,34	12,39	0,00	57,63	0,36	1,65	0,32	0,07	0,01	0,22	0,51	0,00	2,38	0,02	1,45	0,0132	1072
17:30	2,35	0,24	4,88	10,60	0,00	59,17	0,32	2,39	0,18	0,10	0,01	0,21	0,45	0,00	2,51	0,01	2,18	0,0078	1065
18:00	2,12	0,24	5,38	13,42	0,00	57,88	0,36	2,16	0,29	0,09	0,01	0,23	0,58	0,00	2,52	0,02	2,02	0,0126	1062
18:30	4,88	0,24	5,26	11,25	0,00	51,68	0,37	4,90	0,42	0,20	0,01	0,22	0,47	0,00	2,16	0,02	4,43	0,0177	1060
19:00	1,89	0,29	5,67	15,10	0,00	53,72	0,25	5,21	0,21	0,08	0,01	0,24	0,63	0,00	2,24	0,01	4,51	0,0087	1075
19:30	3,10	0,32	5,77	12,38	0,00	47,49	0,16	7,34	0,09	0,13	0,01	0,25	0,53	0,00	2,03	0,01	6,37	0,0038	1081
20:00	1,89	0,33	4,82	5,10	0,00	51,73	0,18	7,20	0,05	0,08	0,01	0,21	0,22	0,00	2,24	0,01	6,43	0,0020	1075
20:30	1,18	0,32	5,15	7,22	0,00	50,46	0,18	7,29	0,06	0,05	0,01	0,23	0,32	0,00	2,26	0,01	6,67	0,0027	1085
21:00	1,85	0,31	7,37	9,63	0,00	49,65	0,19	7,27	0,20	0,08	0,01	0,33	0,44	0,00	2,24	0,01	6,78	0,0091	1067
21:30	1,80	0,38	5,28	7,99	0,00	47,34	0,15	7,27	0,06	0,08	0,02	0,24	0,36	0,00	2,15	0,01	6,79	0,0028	1065
22:00	2,34	0,41	5,29	11,65	0,00	55,88	0,30	5,16	0,19	0,11	0,02	0,24	0,52	0,00	2,52	0,01	4,85	0,0087	1081
22:30	2,78	0,38	5,35	14,85	0,00	63,61	0,33	2,89	0,20	0,13	0,02	0,24	0,67	0,00	2,88	0,01	2,75	0,0092	1071
23:00	2,22	0,40	6,99	13,28	0,00	61,76	0,35	2,28	0,31	0,10	0,02	0,31	0,59	0,00	2,76	0,02	2,17	0,0138	1060
23:30	2,68	0,35	4,94	6,90	0,00	59,78	0,33	2,72	0,07	0,12	0,02	0,21	0,30	0,00	2,59	0,01	2,54	0,0032	1061
00:00	2,44	0,39	4,56	6,99	0,00	62,90	0,39	2,52	0,08	0,11	0,02	0,20	0,31	0,00	2,75	0,02	2,33	0,0035	1072
Min	1,18	0,20	4,56	5,10	0,00	47,34	0,10	1,57	0,05	0,05	0,01	0,20	0,22	0,00	2,03	0,00	1,43	0,0020	1053
Max	10,85	0,41	7,37	21,89	0,00	69,75	0,43	11,28	0,69	0,48	0,02	0,33	0,96	0,00	3,10	0,02	10,45	0,0316	1112
	2,84	0,29	5,28	12,82	0,00	57,74	0,28	3,68	0,26	6,00	0,62	11,13	27,00	0,00	121,70	0,59	162,18	0,5396	1074
Données moyennes																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO_10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes