



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	mg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	10,53	0,44	4,82	11,83	0,00	60,36	0,33	11,05	0,27	0,48	0,02	0,22	0,54	0,00	2,73	0,01	10,38	0,0124	1074
01:00	3,35	0,44	4,89	11,81	0,00	61,09	0,38	3,43	0,20	0,15	0,02	0,21	0,52	0,00	2,67	0,02	3,20	0,0088	1067
01:30	2,60	0,42	5,58	14,14	0,00	62,10	0,34	2,66	0,20	0,11	0,02	0,24	0,62	0,00	2,72	0,01	2,48	0,0088	1065
02:00	4,86	0,39	7,25	10,38	0,00	61,30	0,37	5,00	0,08	0,21	0,02	0,32	0,46	0,00	2,71	0,02	4,68	0,0033	1062
02:30	2,42	0,44	5,22	7,82	0,00	62,38	0,39	2,46	0,05	0,10	0,02	0,23	0,34	0,00	2,70	0,02	2,28	0,0020	1069
03:00	16,18	0,45	26,72	20,05	0,04	91,29	0,32	17,02	0,41	0,73	0,02	1,20	0,90	0,00	4,10	0,01	15,84	0,0186	1068
03:30	10,09	0,36	4,75	2,26	0,00	53,86	0,27	10,40	0,05	0,42	0,02	0,20	0,09	0,00	2,24	0,01	9,15	0,0021	1060
04:00	13,85	0,49	3,93	5,88	0,00	56,81	0,36	14,33	0,07	0,57	0,02	0,16	0,24	0,00	2,32	0,01	12,31	0,0029	1072
04:30	2,20	0,46	4,18	6,15	0,00	62,47	0,30	2,27	0,05	0,09	0,02	0,17	0,26	0,00	2,60	0,01	2,00	0,0023	1083
05:00	2,69	0,33	4,85	9,38	0,00	59,57	0,36	2,78	0,15	0,12	0,01	0,21	0,40	0,00	2,56	0,02	2,53	0,0064	1089
05:30	2,92	0,28	4,65	9,68	0,00	56,43	0,42	2,97	0,23	0,13	0,01	0,20	0,42	0,00	2,43	0,02	2,74	0,0100	1104
06:00	3,11	0,31	5,39	12,06	0,00	55,55	0,36	3,23	0,43	0,14	0,01	0,24	0,54	0,00	2,51	0,02	3,06	0,0192	1089
06:30	2,43	0,25	5,15	9,88	0,00	62,89	0,39	2,54	0,37	0,11	0,01	0,23	0,44	0,00	2,82	0,02	2,38	0,0165	1084
07:00	1,47	0,27	4,93	8,27	0,00	58,95	0,26	4,68	2,93	0,07	0,01	0,22	0,37	0,00	2,63	0,01	4,35	0,1306	1086
07:30	2,59	0,24	5,30	11,33	0,00	60,45	0,18	3,61	2,34	0,12	0,01	0,24	0,51	0,00	2,72	0,01	3,42	0,1054	1084
08:00	2,95	0,21	5,64	14,00	0,00	59,00	0,23	3,07	3,69	0,13	0,01	0,26	0,64	0,00	2,68	0,01	2,93	0,1677	1078
08:30	3,20	0,23	4,55	7,90	0,00	63,43	0,23	3,27	0,74	0,14	0,01	0,20	0,36	0,00	2,85	0,01	3,14	0,0333	1071
09:00	3,32	0,31	5,05	9,58	0,00	57,93	0,18	3,42	0,08	0,15	0,01	0,23	0,43	0,00	2,59	0,01	3,23	0,0034	1063
09:30	3,96	0,29	6,79	10,81	0,00	63,01	0,20	4,15	0,06	0,18	0,01	0,30	0,48	0,00	2,81	0,01	3,86	0,0028	1065
10:00	3,60	0,26	5,21	6,64	0,00	63,78	0,20	3,71	0,05	0,16	0,01	0,23	0,30	0,00	2,84	0,01	3,50	0,0021	1079
10:30	5,37	0,26	4,55	5,43	0,00	66,28	1,08	5,61	0,06	0,25	0,01	0,21	0,25	0,00	3,09	0,05	5,46	0,0026	1108
11:00	4,57	0,23	4,81	8,29	0,00	53,57	0,19	4,76	0,13	0,21	0,01	0,22	0,39	0,00	2,49	0,01	4,64	0,0062	1108
11:30	5,90	0,22	4,93	8,74	0,02	61,06	0,28	6,12	0,05	0,28	0,01	0,23	0,41	0,00	2,85	0,01	6,01	0,0022	1110
12:00	4,06	0,24	7,39	15,56	0,00	58,20	0,23	4,15	0,08	0,18	0,01	0,34	0,71	0,00	2,65	0,01	4,03	0,0038	1055
12:30	3,69	0,23	5,62	15,19	0,00	57,78	0,28	3,80	0,13	0,16	0,01	0,25	0,67	0,00	2,57	0,01	3,57	0,0060	1056
13:00	3,92	0,22	4,15	6,40	0,00	68,40	0,27	4,07	0,09	0,18	0,01	0,19	0,29	0,00	3,07	0,01	3,85	0,0041	1080
13:30	4,43	0,24	5,53	10,60	0,00	59,77	0,28	4,61	0,21	0,20	0,01	0,25	0,49	0,00	2,75	0,01	4,44	0,0097	1092
14:00	3,79	0,22	4,69	8,33	0,01	62,65	0,35	3,81	0,16	0,17	0,01	0,21	0,37	0,00	2,82	0,02	3,72	0,0070	1106
14:30	5,30	0,23	4,89	13,95	0,01	62,60	0,27	5,49	0,29	0,25	0,01	0,23	0,65	0,00	2,90	0,01	5,36	0,0135	1085
15:00	5,25	0,21	5,07	12,54	0,04	57,57	0,30	5,36	0,39	0,24	0,01	0,23	0,58	0,00	2,65	0,01	5,27	0,0180	1095
15:30	17,49	0,22	6,46	20,82	0,02	51,31	0,40	17,84	0,78	0,80	0,01	0,29	0,95	0,00	2,34	0,02	17,36	0,0354	1041
16:00	5,32	0,25	5,80	18,02	0,00	62,17	0,43	5,36	0,69	0,23	0,01	0,25	0,78	0,00	2,68	0,02	5,00	0,0297	1039
16:30	3,52	0,22	3,85	8,22	0,00	66,54	0,51	3,59	0,15	0,15	0,01	0,17	0,36	0,00	2,93	0,02	3,38	0,0068	1086
17:00	5,18	0,22	4,64	10,85	0,00	63,50	0,48	5,30	0,38	0,24	0,01	0,21	0,49	0,00	2,90	0,02	5,16	0,0174	1091
17:30	4,59	0,24	4,91	11,62	0,01	60,72	0,44	4,67	0,28	0,21	0,01	0,22	0,53	0,00	2,77	0,02	4,57	0,0130	1098
18:00	4,11	0,24	4,95	9,79	0,00	61,78	0,38	4,07	0,36	0,18	0,01	0,22	0,43	0,00	2,74	0,02	3,99	0,0158	1068
18:30	4,38	0,24	5,02	9,12	0,00	61,96	0,41	4,29	0,30	0,19	0,01	0,22	0,40	0,00	2,72	0,02	4,20	0,0133	1070
19:00	4,06	0,30	4,92	7,57	0,03	58,39	0,36	6,09	0,15	0,18	0,01	0,22	0,34	0,00	2,65	0,02	5,98	0,0069	1083
19:30	2,52	0,33	6,01	9,09	0,02	52,87	0,40	7,09	0,33	0,12	0,02	0,28	0,42	0,00	2,45	0,02	6,96	0,0155	1069
20:00	2,61	0,35	5,91	9,63	0,00	47,87	0,38	7,08	0,41	0,12	0,02	0,27	0,44	0,00	2,20	0,02	6,92	0,0188	1064
20:30	4,28	0,40	6,41	11,29	0,00	47,72	0,40	7,30	0,17	0,20	0,02	0,29	0,52	0,00	2,19	0,02	6,93	0,0080	1064
21:00	1,87	0,33	4,89	6,03	0,00	49,46	0,40	7,45	0,27	0,09	0,02	0,23	0,28	0,00	2,31	0,02	7,07	0,0127	1112
21:30	1,91	0,33	4,91	6,67	0,00	50,02	0,43	7,23	0,35	0,09	0,02	0,23	0,31	0,00	2,34	0,02	7,04	0,0164	1085
22:00	2,55	0,46	6,91	15,09	0,01	48,16	0,45	7,15	0,51	0,12	0,02	0,32	0,70	0,00	2,24	0,02	6,98	0,0236	1054
22:30	2,28	0,55	5,84	11,20	0,00	51,37	0,42	5,25	0,38	0,10	0,02	0,27	0,51	0,00	2,35	0,02	5,04	0,0175	1048
23:00	2,49	0,38	5,08	16,07	0,00	58,13	0,44	2,54	0,42	0,11	0,02	0,23	0,71	0,00	2,58	0,02	2,41	0,0187	1078
23:30	4,15	0,26	4,91	12,65	0,00	56,66	0,43	4,26	0,37	0,19	0,01	0,22	0,57	0,00	2,57	0,02	4,10	0,0168	1085
00:00	3,23	0,22	5,12	16,61	0,00	54,36	0,41	3,32	0,44	0,15	0,01	0,23	0,76	0,00	2,48	0,02	3,21	0,0203	1072
Min	1,47	0,21	3,85	2,26	0,00	47,72	0,18	2,27	0,05	0,07	0,01	0,16	0,09	0,00	2,19	0,01	2,00	0,0020	1039
Max	17,49	0,55	26,72	20,82	0,04	91,29	1,08	17,84	3,69	0,80	0,02	1,20	0,95	0,00	4,10	0,05	17,36	0,1677	1112
	4,61	0,31	5,69	10,73	0,00	59,24	0,36	5,49	0,43	9,89	0,66	12,27	23,17	0,01	127,51	0,77	250,11	0,9382	1077

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO_10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.