

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3.50	0.22	5.36	12.85	0.00	57.20	0.40	3.61	0.31	0.16	0.01	0.24	0.58	0.00	2.57	0.02	3.42	0.0139	1061
01:00	5.54	0.34	4.98	15.08	0.00	60.54	0.42	5.67	0.56	0.25	0.02	0.22	0.67	0.00	2.69	0.02	5.37	0.0251	1076
01:30	4.68	0.28	5.30	16.45	0.00	61.41	0.43	4.80	0.38	0.21	0.01	0.24	0.73	0.00	2.73	0.02	4.55	0.0169	1087
02:00	4.40	0.24	4.58	12.99	0.00	62.59	0.46	4.54	0.72	0.20	0.01	0.21	0.59	0.00	2.83	0.02	4.35	0.0326	1089
02:30	4.32	0.24	6.32	16.37	0.00	62.23	0.41	4.44	0.73	0.20	0.01	0.29	0.74	0.00	2.82	0.02	4.27	0.0332	1085
03:00	4.11	0.24	5.21	12.06	0.00	61.09	0.41	4.17	0.26	0.18	0.01	0.23	0.54	0.00	2.74	0.02	4.03	0.0115	1069
03:30	3.17	0.23	6.13	15.82	0.00	58.02	0.40	3.24	0.21	0.14	0.01	0.27	0.70	0.00	2.56	0.02	3.05	0.0095	1055
04:00	3.88	0.22	4.09	10.11	0.00	63.31	0.43	4.05	0.07	0.17	0.01	0.18	0.45	0.00	2.79	0.02	3.73	0.0032	1079
04:30	3.55	0.23	5.74	16.16	0.00	59.79	0.45	3.75	0.22	0.16	0.01	0.25	0.71	0.00	2.64	0.02	3.42	0.0097	1075
05:00	3.32	0.21	4.90	10.49	0.00	63.64	0.42	3.46	0.15	0.15	0.01	0.22	0.46	0.00	2.81	0.02	3.19	0.0067	1086
05:30	2.68	0.20	5.53	13.46	0.00	61.45	0.40	2.77	0.17	0.12	0.01	0.24	0.59	0.00	2.69	0.02	2.56	0.0076	1086
06:00	4.14	0.20	5.38	12.61	0.00	60.63	0.42	4.29	0.21	0.18	0.01	0.24	0.56	0.00	2.68	0.02	3.99	0.0093	1117
06:30	4.00	0.19	6.24	12.24	0.00	61.63	0.38	4.21	0.14	0.18	0.01	0.28	0.54	0.00	2.74	0.02	3.87	0.0062	1078
07:00	3.87	0.23	3.99	3.83	0.00	58.80	0.31	5.74	0.07	0.18	0.01	0.18	0.18	0.00	2.70	0.01	5.42	0.0033	1104
07:30	3.70	0.30	5.07	9.15	0.00	54.83	0.34	7.70	0.17	0.18	0.01	0.24	0.44	0.00	2.64	0.02	7.36	0.0084	1098
08:00	1.82	0.28	5.51	11.92	0.00	53.94	0.32	7.62	0.26	0.09	0.01	0.26	0.57	0.00	2.60	0.02	7.31	0.0124	1103
08:30	2.61	0.32	5.66	8.29	0.00	52.68	0.32	7.12	0.17	0.12	0.01	0.26	0.38	0.00	2.44	0.01	6.94	0.0079	1076
09:00	2.43	0.37	5.92	8.70	0.00	52.23	0.31	7.26	0.17	0.11	0.02	0.27	0.39	0.00	2.37	0.01	6.84	0.0079	1064
09:30	14.91	0.38	8.22	9.33	0.00	52.49	0.34	7.64	0.22	0.71	0.02	0.39	0.44	0.00	2.49	0.02	7.25	0.0104	1090
10:00	4.49	0.34	4.32	0.36	0.00	55.83	0.39	7.42	0.05	0.21	0.02	0.20	0.02	0.00	2.65	0.02	7.19	0.0026	1094
10:30	3.15	0.36	4.78	6.78	0.00	50.48	0.32	7.36	0.08	0.14	0.02	0.22	0.31	0.00	2.31	0.01	6.93	0.0035	1070
11:00	0.94	0.33	5.38	4.87	0.00	56.26	0.31	7.36	0.40	0.04	0.01	0.24	0.22	0.00	2.56	0.01	6.86	0.0184	1074
11:30	6.03	0.31	6.38	9.14	0.00	50.80	0.33	7.65	0.49	0.28	0.01	0.29	0.42	0.00	2.34	0.02	7.01	0.0226	1069
12:00	2.39	0.32	5.13	2.13	0.00	56.42	0.34	7.51	0.21	0.11	0.01	0.23	0.09	0.00	2.50	0.01	6.75	0.0093	1080
12:30	1.83	0.28	5.15	5.51	0.00	54.66	0.35	7.65	0.33	0.08	0.01	0.24	0.25	0.00	2.50	0.02	6.95	0.0153	1104
13:00	3.04	0.28	4.94	2.79	0.00	57.29	0.32	7.44	0.54	0.14	0.01	0.22	0.13	0.00	2.60	0.01	6.85	0.0246	1112
13:30	3.84	0.27	5.03	3.23	0.00	56.57	0.36	7.51	0.25	0.18	0.01	0.23	0.15	0.00	2.62	0.02	7.02	0.0114	1137
14:00	2.65	0.28	6.19	7.01	0.00	55.67	0.40	7.33	0.33	0.12	0.01	0.29	0.33	0.00	2.62	0.02	7.11	0.0157	1134
14:30	4.47	0.30	5.55	7.79	0.00	53.43	0.36	7.31	0.27	0.21	0.01	0.26	0.36	0.00	2.49	0.02	7.05	0.0127	1107
15:00	4.23	0.21	5.16	9.99	0.00	62.15	0.33	5.59	0.39	0.20	0.01	0.24	0.47	0.00	2.89	0.02	5.45	0.0182	1100
15:30	4.54	0.16	5.95	9.36	0.00	62.41	0.31	4.64	0.24	0.20	0.01	0.27	0.42	0.00	2.82	0.01	4.47	0.0106	1080
16:00	4.37	0.17	4.64	9.19	0.00	61.02	0.29	4.53	0.60	0.20	0.01	0.21	0.42	0.00	2.78	0.01	4.33	0.0272	1082
16:30	4.55	0.16	5.24	9.51	0.00	64.11	0.26	4.73	0.46	0.21	0.01	0.24	0.43	0.00	2.93	0.01	4.53	0.0212	1076
17:00	3.96	0.17	4.81	9.23	0.00	66.08	0.27	4.06	0.79	0.18	0.01	0.22	0.42	0.00	3.00	0.01	3.93	0.0358	1104
17:30	5.43	0.17	5.39	11.77	0.00	63.26	0.31	5.65	0.92	0.25	0.01	0.25	0.55	0.00	2.95	0.01	5.53	0.0431	1116
18:00	4.09	0.16	5.63	13.69	0.00	64.18	0.30	4.23	0.95	0.19	0.01	0.26	0.64	0.00	2.98	0.01	4.14	0.0441	1105
18:30	3.60	0.17	4.52	10.08	0.00	62.39	0.35	3.70	0.77	0.17	0.01	0.21	0.47	0.00	2.88	0.02	3.62	0.0354	1092
19:00	4.18	0.25	5.11	8.49	0.00	59.93	0.29	6.61	0.28	0.19	0.01	0.24	0.39	0.00	2.79	0.01	6.45	0.0128	1094
19:30	5.05	0.30	6.53	9.91	0.00	54.98	0.27	7.47	0.29	0.24	0.01	0.32	0.48	0.00	2.67	0.01	7.30	0.0139	1093
20:00	2.81	0.30	6.16	5.63	0.00	55.02	0.30	7.56	0.10	0.14	0.01	0.30	0.27	0.00	2.67	0.01	7.37	0.0046	1100
20:30	2.75	0.32	4.80	5.58	0.00	55.32	0.34	7.42	0.08	0.13	0.01	0.23	0.27	0.00	2.63	0.02	7.22	0.0040	1107
21:00	2.62	0.30	5.50	10.26	0.00	55.87	0.32	7.49	0.20	0.13	0.01	0.26	0.49	0.00	2.68	0.02	7.25	0.0095	1121
21:30	2.42	0.30	5.90	8.48	0.00	55.90	0.29	7.48	0.07	0.12	0.01	0.29	0.41	0.00	2.70	0.01	7.28	0.0036	1107
22:00	3.55	0.32	5.25	8.01	0.00	54.34	0.34	7.34	0.39	0.17	0.02	0.25	0.38	0.00	2.58	0.02	7.19	0.0183	1093
22:30	3.02	0.31	6.39	9.64	0.01	56.55	0.31	7.37	0.47	0.14	0.01	0.30	0.46	0.00	2.70	0.01	7.23	0.0226	1074
23:00	3.87	0.23	5.04	7.79	0.00	59.61	0.29	5.31	0.23	0.18	0.01	0.23	0.36	0.00	2.72	0.01	5.21	0.0106	1059
23:30	4.77	0.19	4.63	9.35	0.00	63.29	0.32	4.83	0.08	0.22	0.01	0.21	0.42	0.00	2.86	0.01	4.72	0.0037	1063
00:00	4.32	0.18	5.39	10.14	0.00	65.12	0.29	4.37	0.09	0.20	0.01	0.24	0.46	0.00	2.95	0.01	4.27	0.0040	1076
Min	0.94	0.16	3.99	0.36	0.00	50.48	0.26	2.77	0.05	0.04	0.01	0.18	0.02	0.00	2.31	0.01	2.56	0.0026	1055
Max	14.91	0.38	8.22	16.45	0.01	66.08	0.46	7.70	0.95	0.71	0.02	0.39	0.74	0.00	3.00	0.02	7.37	0.0441	1137
	3.91	0.26	5.40	9.45	0.00	58.49	0.35	5.85	0.32	0.63	0.57	11.92	20.76	0.00	128.91	0.76	268.12	0.7148	1090

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.