

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	4,15	0,17	5,39	9,96	0,00	63,07	0,33	4,26	0,08	0,19	0,01	0,25	0,46	0,00	2,92	0,02	4,19	0,0035	1076
01:00	4,68	0,19	5,76	13,56	0,00	61,70	0,33	4,80	0,51	0,22	0,01	0,27	0,63	0,00	2,85	0,02	4,71	0,0234	1078
01:30	3,94	0,18	5,16	12,25	0,00	64,11	0,31	4,06	0,56	0,18	0,01	0,24	0,56	0,00	2,95	0,01	3,96	0,0260	1077
02:00	4,61	0,18	4,38	8,35	0,01	65,06	0,28	4,63	0,25	0,21	0,01	0,20	0,38	0,00	2,92	0,01	4,52	0,0113	1083
02:30	10,96	0,30	5,20	11,33	0,02	63,33	0,34	11,09	0,37	0,50	0,01	0,24	0,52	0,00	2,89	0,02	10,88	0,0169	1093
03:00	4,22	0,19	5,81	9,86	0,03	59,56	0,32	4,24	0,21	0,19	0,01	0,26	0,45	0,00	2,69	0,01	4,16	0,0093	1064
03:30	3,66	0,19	5,28	9,55	0,00	53,80	0,30	3,71	0,17	0,16	0,01	0,24	0,43	0,00	2,42	0,01	3,59	0,0078	1067
04:00	4,38	0,20	5,83	12,93	0,00	55,60	0,32	4,53	0,37	0,19	0,01	0,26	0,57	0,00	2,47	0,01	4,24	0,0165	1070
04:30	6,75	0,19	5,05	14,58	0,00	53,30	0,30	7,18	0,51	0,31	0,01	0,23	0,66	0,00	2,42	0,01	6,66	0,0231	1079
05:00	3,75	0,17	4,64	9,56	0,00	64,85	0,36	3,91	0,20	0,17	0,01	0,21	0,43	0,00	2,95	0,02	3,73	0,0091	1082
05:30	4,20	0,17	4,77	9,69	0,00	57,59	0,36	4,32	0,37	0,19	0,01	0,22	0,44	0,00	2,65	0,02	4,21	0,0169	1080
06:00	5,22	0,23	5,86	14,42	0,01	57,61	0,30	5,28	0,43	0,24	0,01	0,27	0,66	0,00	2,62	0,01	5,18	0,0198	1084
06:30	4,56	0,23	5,27	9,94	0,03	57,74	0,43	4,60	0,20	0,21	0,01	0,24	0,45	0,00	2,62	0,02	4,52	0,0092	1070
07:00	8,68	0,26	5,00	11,05	0,02	50,87	0,41	6,85	0,24	0,41	0,01	0,24	0,52	0,00	2,41	0,02	6,72	0,0114	1087
07:30	4,37	0,34	5,79	15,70	0,04	50,64	0,42	7,17	0,48	0,21	0,02	0,27	0,74	0,00	2,39	0,02	7,03	0,0228	1060
08:00	3,01	0,32	6,52	12,20	0,04	47,37	0,44	7,35	0,29	0,15	0,02	0,31	0,59	0,00	2,28	0,02	7,21	0,0140	1064
08:30	2,57	0,32	5,26	9,34	0,00	47,96	0,48	7,22	0,22	0,12	0,02	0,25	0,44	0,00	2,28	0,02	7,09	0,0102	1050
09:00	3,03	0,34	6,44	26,69	0,00	48,50	0,51	7,24	0,91	0,14	0,02	0,31	1,27	0,00	2,30	0,02	7,10	0,0431	1060
09:30	2,38	0,33	4,89	6,35	0,00	49,80	0,52	7,38	0,07	0,11	0,02	0,23	0,30	0,00	2,36	0,02	7,11	0,0034	1068
10:00	2,57	0,32	6,59	12,45	0,00	42,80	0,52	7,51	0,18	0,12	0,01	0,31	0,58	0,00	2,01	0,02	7,06	0,0085	1069
10:30	3,12	0,31	4,86	3,75	0,00	54,24	0,51	7,58	0,04	0,15	0,01	0,23	0,18	0,00	2,54	0,02	7,08	0,0021	1104
11:00	2,18	0,29	5,74	9,41	0,00	45,88	0,55	7,57	0,19	0,10	0,01	0,27	0,45	0,00	2,17	0,03	7,15	0,0092	1094
11:30	2,09	0,29	5,94	7,23	0,00	49,99	0,53	7,48	0,19	0,10	0,01	0,27	0,33	0,00	2,30	0,02	6,94	0,0086	1071
12:00	2,65	0,30	5,74	10,60	0,00	54,31	0,53	7,55	0,30	0,13	0,01	0,27	0,50	0,00	2,58	0,03	7,15	0,0144	1079
12:30	1,95	0,29	5,60	11,80	0,00	55,36	0,52	7,50	0,32	0,09	0,01	0,27	0,56	0,00	2,63	0,02	7,14	0,0154	1078
13:00	4,37	0,29	5,00	5,53	0,00	61,93	0,52	7,32	0,13	0,21	0,01	0,24	0,26	0,00	2,94	0,02	7,12	0,0060	1091
13:30	4,81	0,26	4,34	7,61	0,00	60,59	0,59	6,92	0,09	0,23	0,01	0,21	0,36	0,00	2,89	0,03	6,79	0,0045	1087
14:00	3,59	0,19	5,83	17,21	0,00	61,18	0,58	3,61	0,20	0,16	0,01	0,26	0,76	0,00	2,72	0,03	3,48	0,0090	1091
14:30	4,08	0,20	5,46	10,65	0,00	70,85	0,50	4,23	0,06	0,18	0,01	0,24	0,47	0,00	3,15	0,02	3,95	0,0026	1088
15:00	4,20	0,18	4,72	9,87	0,00	69,12	0,57	4,36	0,24	0,19	0,01	0,21	0,44	0,00	3,09	0,03	4,09	0,0109	1115
15:30	4,14	0,18	6,63	18,85	0,00	65,79	0,53	4,34	0,50	0,19	0,01	0,30	0,85	0,00	2,97	0,02	4,08	0,0224	1118
16:00	3,81	0,19	5,24	13,11	0,00	65,42	0,48	3,96	0,22	0,17	0,01	0,24	0,59	0,00	2,95	0,02	3,74	0,0097	1087
16:30	4,40	0,19	5,83	19,30	0,00	64,25	0,43	4,54	0,32	0,19	0,01	0,26	0,85	0,00	2,82	0,02	4,21	0,0139	1058
17:00	4,21	0,20	4,87	16,63	0,00	59,98	0,41	4,50	0,17	0,18	0,01	0,21	0,71	0,00	2,57	0,02	3,94	0,0071	1061
17:30	2,95	0,21	4,77	12,58	0,00	70,31	0,37	3,14	0,05	0,12	0,01	0,20	0,53	0,00	2,97	0,02	2,71	0,0021	1092
18:00	3,94	0,20	4,17	9,93	0,00	70,49	0,38	4,13	0,16	0,17	0,01	0,18	0,42	0,00	2,98	0,02	3,64	0,0067	1122
18:30	4,15	0,17	5,51	17,23	0,00	64,34	0,39	4,56	0,60	0,19	0,01	0,25	0,78	0,00	2,92	0,02	4,11	0,0274	1124
19:00	4,14	0,24	5,29	14,58	0,00	65,24	0,35	7,18	0,52	0,19	0,01	0,25	0,68	0,00	3,03	0,02	6,57	0,0241	1125
19:30	2,11	0,31	6,42	11,69	0,00	58,20	0,35	7,78	0,59	0,10	0,01	0,31	0,56	0,00	2,77	0,02	7,21	0,0279	1126
20:00	2,45	0,32	5,74	8,19	0,00	60,96	0,33	7,53	0,29	0,11	0,02	0,27	0,38	0,00	2,86	0,02	7,11	0,0135	1113
20:30	3,51	0,34	5,23	11,43	0,00	54,16	0,35	7,72	0,57	0,17	0,02	0,25	0,55	0,00	2,62	0,02	7,32	0,0275	1082
21:00	2,04	0,33	5,23	7,59	0,00	60,13	0,33	7,54	0,24	0,10	0,02	0,25	0,36	0,00	2,87	0,02	7,20	0,0115	1085
21:30	2,65	0,29	4,90	6,75	0,00	61,30	0,39	6,24	0,14	0,12	0,01	0,23	0,32	0,00	2,89	0,02	6,04	0,0064	1090
22:00	3,75	0,24	5,99	12,76	0,00	67,38	0,53	3,86	0,27	0,17	0,01	0,27	0,58	0,00	3,07	0,02	3,73	0,0123	1079
22:30	3,17	0,24	5,74	12,51	0,00	62,76	0,53	3,37	0,40	0,15	0,01	0,26	0,58	0,00	2,89	0,02	3,19	0,0183	1080
23:00	2,66	0,23	5,49	11,43	0,00	69,95	0,48	2,83	0,32	0,12	0,01	0,25	0,52	0,00	3,20	0,02	2,65	0,0147	1095
23:30	3,20	0,22	5,23	12,82	0,00	64,21	0,52	3,37	0,30	0,15	0,01	0,24	0,59	0,00	2,95	0,02	3,20	0,0140	1095
00:00	2,31	0,24	5,18	13,86	0,00	67,33	0,47	2,41	0,30	0,10	0,01	0,23	0,62	0,00	3,02	0,02	2,26	0,0134	1065
Min	1,95	0,17	4,17	3,75	0,00	42,80	0,28	2,41	0,04	0,09	0,01	0,18	0,18	0,00	2,01	0,01	2,26	0,0021	1050
Max	10,96	0,34	6,63	26,69	0,04	70,85	0,59	11,09	0,91	0,50	0,02	0,31	1,27	0,00	3,20	0,03	10,88	0,0431	1126
	3,84	0,25	5,41	11,76	0,00	59,39	0,43	5,63	0,30	0,45	0,54	11,95	25,89	0,01	130,76	0,95	257,68	0,6618	1085

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.